

5月14日

大久保駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みした者を契約相手とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
23	大久保(7)公務員宿舎受水槽等 清掃消毒役務	大久保宿舎ほか	令和7年8月31日	令和7年5月14日	令和7年5月28日	令和7年5月28日(12:00)	なし	別紙のとおり

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒611-0031

京都府宇治市広野町風呂垣外1の1 陸上自衛隊大久保駐屯地

第397会計隊契約班 担当：鶴（内線366）

TEL 0774-44-0001

FAX 0774-43-1818

オープンカウンター見積りご参加希望の場合は、見積書等を送信しますので、FAX又は下記メールアドレスに参加希望の旨を記載し、ご連絡ください。

ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

1 契約書の作成について

- (ア) 契約金額が50万円を超える場合は、契約書を作成し、提出すること。契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。
- (イ) 適用する契約条項
 - 「役務請負契約条項」
 - 「談合等の不正行為に関する特約条項」
 - 「暴力団排除に関する特約条項」

2 現場確認

見積りに先立ち現場確認を要する者は個別に調整されたい。

現場確認調整先：陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 契約班 担当：鶴 又は 福井（内線366）

3 不明な事項に関する問い合わせ先

- (ア) 見積りに関する事項

陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊契約班 担当：鶴（つる）又は福井（内線：366）

- (イ) 仕様書に関する事項

陸上自衛隊大久保駐屯地 業務隊 厚生科 厚生班 担当：竹本（内線：376）

陸上自衛隊仕様書

物品番号			仕様書番号	1 / 2																																							
役務名称	大久保（７）公務員宿舍受水槽等清掃消毒役務	承認年月日		令和 7 年 5 月 9 日																																							
		作成年月日		令和 7 年 4 月 1 7 日																																							
		変更年月日		令和 年 月 日																																							
		作成部隊等		大久保駐屯地業務隊																																							
1 役務場所 (1) 京都府宇治市伊勢田町南山 2 1 番地（大久保宿舍） (2) 京都府宇治市開町 4 3 番地（開宿舍） (3) 奈良県奈良市高畑町字御所馬場 1 0 9 9 の 1（御所馬場宿舍） 2 役務期間 契約締結日 ～ 令和 7 年 8 月 3 1 日 3 役務概要 本役務は、高置水槽及び受水槽内部の清掃消毒後、水質検査を実施するもの。 4 対象設備仕様 <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象設備</th> <th>規格</th> <th>数量</th> <th>対象宿舍（棟）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高置水槽</td> <td>容量：3 t、高さ：4m（架台）</td> <td>3台</td> <td>大久保（G, H, L）</td> </tr> <tr> <td>容量：4 t、高さ：4m（架台）</td> <td>1台</td> <td>大久保（C）</td> </tr> <tr> <td rowspan="9">受水槽</td> <td>容量：6 t、地上式</td> <td>1台</td> <td>御所馬場</td> </tr> <tr> <td>容量：18.75 t、地上式</td> <td>1台</td> <td>開</td> </tr> <tr> <td>容量：15 t、地上式</td> <td>1台</td> <td>大久保（D）</td> </tr> <tr> <td>容量：22 t、地上式</td> <td>1台</td> <td>大久保（K）</td> </tr> <tr> <td>容量：22.5 t、地上式</td> <td>1台</td> <td>大久保（H）</td> </tr> <tr> <td>容量：25 t、地上式</td> <td>1台</td> <td>大久保（C, I, J）</td> </tr> <tr> <td>容量：27 t、地上式</td> <td>1台</td> <td>大久保（G）</td> </tr> <tr> <td>容量：31.5 t、地上式</td> <td>1台</td> <td>大久保（E）</td> </tr> <tr> <td>容量：40 t、地上式</td> <td>1台</td> <td>大久保（L）</td> </tr> </tbody> </table> 5 一般事項 (1) 期間中、施設等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において賠償すること。 (2) 現場の風紀、衛生及び盗難予防について必要な処置を施すとともに、請負者の責任において管理すること。 (3) 仕様書及び図面に記載無き事項で当然必要な事項及び監督官が軽微な事項を指示した場合は、請負者にて実施すること。 (4) 作業に伴い必要となる電気及び水道は、請負者の負担において用意すること。 6 特記事項 (1) 清掃 ア 専用の器具を使用し、清潔な作業衣を着用すること。 イ 清掃後、排水管内等の停滞水及び水槽内のもらい錆等が管内に流入しないよう処置すること。 (2) 消毒 ア 消毒薬は、有効塩素 5 0 ～ 1 0 0 m g / L の濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用すること。 イ 水槽内の全壁面、床及び天井の下面については、消毒薬を高圧洗浄機等を利用し噴霧により吹き付けるか、ブラシ等で実施すること。 ウ 前項による消毒を最低 2 回以上実施し、排水を完全に除去すること。なお、消毒完了後の水槽内に立入らないこと。 エ 清掃作業は 2 人以上で実施すること。 (3) 作業実施日時 監督官と協議の上決定する。 (4) 検便 作業に携わる全ての作業員の検便検査報告書を提出すること。					対象設備	規格	数量	対象宿舍（棟）	高置水槽	容量：3 t、高さ：4m（架台）	3台	大久保（G, H, L）	容量：4 t、高さ：4m（架台）	1台	大久保（C）	受水槽	容量：6 t、地上式	1台	御所馬場	容量：18.75 t、地上式	1台	開	容量：15 t、地上式	1台	大久保（D）	容量：22 t、地上式	1台	大久保（K）	容量：22.5 t、地上式	1台	大久保（H）	容量：25 t、地上式	1台	大久保（C, I, J）	容量：27 t、地上式	1台	大久保（G）	容量：31.5 t、地上式	1台	大久保（E）	容量：40 t、地上式	1台	大久保（L）
対象設備	規格	数量	対象宿舍（棟）																																								
高置水槽	容量：3 t、高さ：4m（架台）	3台	大久保（G, H, L）																																								
	容量：4 t、高さ：4m（架台）	1台	大久保（C）																																								
受水槽	容量：6 t、地上式	1台	御所馬場																																								
	容量：18.75 t、地上式	1台	開																																								
	容量：15 t、地上式	1台	大久保（D）																																								
	容量：22 t、地上式	1台	大久保（K）																																								
	容量：22.5 t、地上式	1台	大久保（H）																																								
	容量：25 t、地上式	1台	大久保（C, I, J）																																								
	容量：27 t、地上式	1台	大久保（G）																																								
	容量：31.5 t、地上式	1台	大久保（E）																																								
	容量：40 t、地上式	1台	大久保（L）																																								

(5) 水質検査

水質検査項目及び検査基準は以下の11項目とし、検査結果を一部監督官へ提出する。

- ア 一般細菌 1ml中集落数が100以下
- イ 大腸菌 検出されないこと
- ウ 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
- エ 硝酸態窒素 10mg/l以下
- オ 塩化物イオン 200mg/l以下
- カ 有機物（全有機炭素） 3mg/l以下
- キ pH値 5.8以上8.6以下
- ク 味 異常でないこと。
- ケ 臭気 異常でないこと。
- コ 色度 5度以下
- サ 濁度 2度以下

7 提出書類

監督官の指定する様式に基づき提出する。

8 検査等

検査官による現地確認での清掃状況の検査を受け、合格をもって完了とする。また、手直し等が発生した場合は、手直し完了後、再検査を実施する。

件名リスト 番 号	
--------------	--

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

見積書

- 1 納入(履行)場所:

大久保宿舎ほか

住所・名称・代表者名
- 2 納期(履行期限):

令和7年8月31日
- 3 入札(契約)保証金:

免除
- 4 落札方法:

総品目総額
- 5 消費税:

消費税抜き金額を記入

金額¥

本入札(見積)に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	大久保(7)公務員宿舎受水槽等清掃消毒役務	仕様書のとおり	式	1			大久保宿舎、開宿舎、御所馬場宿舎
2		以下余白					
3							
4		内訳書を添付 (様式随意)					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

市場価格調査書

分任契約担当官陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名

¥

- 1 納期（履行期限）：令和7年8月31日
- 2 納 地 ：大久保宿舎ほか
- 3 調 査 方 法 ：総品目総額
- 4 消 費 税 ：消費税抜きの金額を記入

上記の条件で、調査価格は下記のとおりです。

	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	大久保(7)公務員宿 舎受水槽等清掃消毒 役務	仕様書のとおり	式	1			大久保宿舎、開宿 舎、御所馬場宿舎
2		以下余白					
3							
4		内訳書を添付 (様式随意)					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							