

令和7年5月14日

出雲駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 見積書と併せて、見積金額の内訳が分かる書類も提出するものとする。(内訳書については各社の様式にて提出)

4 件名リスト

一連番号	件 名	納入場所	納期	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積り合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
10	出雲(7)ボイラー洗缶等役務	出雲駐屯地	7. 11. 28	7. 5. 14	7. 5. 26	7. 5. 26 09:00		
2		以下余白						
3								
4								
5								

- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒693-0052
住所 島根県出雲市松寄下町1142-1
契約機関名 陸上自衛隊出雲駐屯地 契約班(担当)石川
電話番号 0853-21-1045(内線)347
FAX 0853-21-5975

見 積 依 頼 書

令和7年5月14日

業者各位

- 1 品目等 : 別紙に記載
- 2 見積提出期限 : 令和7年5月26日 09:00 まで
- 3 見積方式 : 外税方式(消費税を含まない金額です)
- 4 落札決定方式 : 総額 一品目別 決定
- 5 予定納期 : 令和7年11月28日
- 6 その他 : 見積書は別紙を使用してください。
不明な点、提出期限に間に合わない場合等にご連絡ください。
不参加・辞退の場合は別紙見積書に「辞退」と記入して返送をお願いします。
見積書には住所・名称・代表者名を記入し、社印・代表者印を押印願います。
市場価格調査書は一般的な価格(通常の販売価格)の記入をお願いします。
市場価格調査書の返送はFAXで結構です。

連絡先 〒693-0052島根県出雲市松寄下町1142-1
 陸上自衛隊出雲駐屯地 第356会計隊出雲派遣隊契約班
電話 0853-21-1045 (内線:347)
FAX 0853-21-5975

担当 石川

市 場 価 格 調 査 書

(FAX可)

件名リストー連番号	10
-----------	----

金額 ¥ (消費税及び地方税を含まない。)

件 名	規格	単位	数量	単 価	金 額
出雲(7)ボイラー洗 缶等役務	仕様書のとおり	式	1		
内 訳	別紙参照				
	以下余白				
納 入 場 所	出雲駐屯地		納 期	令和7年11月28日	

分任契約担当官
陸上自衛隊出雲駐屯地
第356会計隊出雲派遣隊 中村 亮 殿

年 月 日

住 所

会 社 名

代表者名

見 積 書

件名リストー連番号	10
-----------	----

金額¥ (消費税及び地方税を含まない。)

件 名	規格	単位	数量	単 価	金 額
出雲(7)ボイラー洗缶等役務	仕様書のとおり	式	1		
内 訳	別紙参照				
	以下余白				
納 入 場 所	出雲駐屯地	納 期	令和7年11月28日		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間	令和7年5月26日		

上記の公示に対して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

分任契約担当官
陸上自衛隊出雲駐屯地
第356会計隊出雲派遣隊 中村 亮 殿

令和7年5月26日

住 所

会 社 名

代表者名

出雲（7）ボイラー洗缶等役務

出雲駐屯地業務隊

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画	ホ・ワ係長	営繕主任	施設管理	管財係
							
作成年月日	令和7年5月9日 陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科						

仕 様 書

1 件 名

出雲（7）ボイラー洗缶等役務

2 場 所

島根県出雲市松寄下町1142-1 陸上自衛隊出雲駐屯地

3 内 容

- | | |
|--------------------------------|----|
| (1) ボイラーの洗缶作業（炉筒、煙管、鏡板、煙室清掃整備） | 2基 |
| (2) ボイラー安全弁（40A）の分解整備及び圧力点検 | 2基 |
| (3) 主蒸気バルブ摺合わせ整備 | 2基 |
| (4) 貯湯槽等安全弁の分解整備 | 8基 |

4 概 要

- (1) 作業時期は2回に分けること。
 ア 前期作業・・・性能検査日である6月24日の前日までに作業を完了すること。
 イ 後期作業・・・9月前後の監督官が指定する日

(2) 前期作業

- ア 1号ボイラーの洗缶作業（炉筒、煙管、鏡板、煙室清掃整備）
 イ 1号ボイラー安全弁（40A）の分解整備及び圧力点検
 ウ 1号ボイラー主蒸気バルブの摺合わせ整備
 エ 貯湯槽安全弁の分解整備（6基）

整備場所	径	数量	区分
3号建物	40A	1基	貯湯槽
71号建物	25A	1基	貯湯槽No.1
77号建物	25A	1基	貯湯槽
78号建物	25A	1基	貯湯槽
85号建物	25A	1基	貯湯槽
88号建物	25A	1基	貯湯槽

(3) 後期作業

- ア 2号ボイラーの洗缶作業（炉筒、煙管、鏡板、煙室清掃整備）
 イ 2号ボイラー安全弁（40A）の分解整備及び圧力点検
 ウ 2号ボイラー主蒸気バルブの摺合わせ整備
 エ 貯湯槽等安全弁の分解整備（2基）

整備場所	径	数量	区分
71号建物	25A	1基	貯湯槽No.2
71号建物	32A	1基	ヘッダー共用部

5 一般事項

- (1) 本作業は、この仕様書及び図面等によるほか、疑義及び不明な点が生じた場合は監督官と協議し、技術的良心をもって履行すること。
 (2) 作業現場の風紀・衛生及び盗難予防については必要な処置を施すとともに、受注者の責任において管理する。また、施設等を破損した場合は受注者の責任において速やかに原状復旧を行うこと。
 (3) 自衛隊施設からの電気・水道は、原則として使用しないものとする。ただし、やむを得ない場合は、監督官に申し出て所要の手続きをとること。
 (4) 作業時間は原則として平日の08：30から17：00とし、時間外及び休日は作業を実施しないものとする。
 (5) 火気を使用する場合は、あらかじめ「火気使用申請書」を監督官に提出し許可を受けること。
 (6) 作業写真は基本的に着手前、履行中、完了時で構成するが、特に見え隠れ部分及び監督官の指示する箇所を撮影し、作業完了後速やかに提出すること。
 (7) 作業完了後、速やかに作業場所の清掃・後片付けを行い、監督官の点検を受けること。

6 特記事項

- (1) 燃焼室、煙室その他付属品の清掃及び整備を入念かつ確実に行う。
 (2) ボイラー室及び圧力容器に付随する安全弁は分解、錆落とし清掃、本体・弁座その他の摺合わせ及び組み立てを行い、機能試験を実施すること。ただし、ボイラー本体及び圧力容器からの取外し及び復旧は本役務に含まれない。
 (3) 現場代理人及び洗缶実施責任者は6月及び9月頃に予定されている性能検査に立会すること。
 (4) ボイラー性能

種類	メーカー	品番	換算蒸発量	伝熱面積	数量
炉筒煙管式ボイラー	日本サーモエナー	RE-30FⅡ	3,600t/h	34.2m ²	2基

7 提出書類

- | | |
|---------------|-------------------|
| (1) 工程表 | 1部（契約後速やかに） |
| (2) 内訳明細書 | 1部（契約後速やかに） |
| (3) 現場代理人等通知書 | 1部（契約後速やかに） |
| (4) 着手届 | 1部（作業着手前） |
| (5) 完了届 | 1部（後期の作業完了日） |
| (6) 作業写真 | 各1部（各期の作業完了後速やかに） |

件 名	出雲（7）ボイラー洗缶等役務	図面番号	2／3
図 名	仕様書	縮 尺	—
作成年月日	令和7年5月9日		
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科			

- ## 8 検査事項

件 名	出雲（７）ボイラー洗缶等役務	図面番号	3 / 3
図 名	仕様書・案内図・配置図	縮 尺	—
作成年月日	令和 7 年 5 月 9 日		
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科			