


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5QG210800250		5RMC1AK0034 0001					
品名 または 件名							
安芸 (R7) 宿舍受水槽ポンプ制御盤取替							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
陸上自衛隊海田市駐屯地 安芸宿舍				陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊管理科営繕班			
搬 入 場 所				納 期 または 工 期			
工事企画係長 内2317				令和7年10月31日 (金)			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊事務室
中部方面会計隊ウェブサイト (<https://www.mod.go.jp/gsd/mae/mafin/>)

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和7年6月5日 (木) 13時30分 第350会計隊入札室 (1号庁舎1階西側)

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争入札に付する事項

- (1) 件名： 安芸（R7） 宿舎受水槽ポンプ制御盤取替
- (2) 規格： 仕様書のとおり
- (3) 数量： 1 ST
- (4) 場所： 陸上自衛隊海田市駐屯地
- (5) 納期： 令和7年10月31日

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度、競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」D等級以上の資格を有し、かつ、競争参加地域が「中国」を含む者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 契約条項等を示す場所

入札資料等は、下記に示す期間、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊 契約班窓口において配布します。

令和7年5月15日(木) ～ 令和7年6月4日(水) (土曜日曜日を除く09時00分～16時00分)

4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

- (1) 基本契約条項
役務請負契約条項
- (2) 特約条項
ア 談合等の不正防止に関する特約条項
イ 暴力団排除に関する特約条項

5 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会 : 実施しない。
- (2) 入札
ア 場所 : 陸上自衛隊海田市駐屯地 入札室（1号庁舎1階）
イ 日時 : 令和7年6月5日（木）13時30分から

6 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金 : 免除
- (2) 契約保証金 : 免除
- (3) 違約金 : 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収します。

7 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載してください。

8 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合、当該入札者が提出した入札
- (3) 入札に関する条項に違反した入札
- (4) 民法の規定により無効とされる入札
- (5) 入札書に記名押印がない入札、また入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (6) 入札書に記載した金額が訂正された入札及び入札書の金額数字が不鮮明な入札
- (7) 他の入札者の代理人を兼ねた者の入札
- (8) 二人以上の入札者の代理をした者の入札
- (9) 委任状を持参しない代理人のした入札
- (10) 電報・FAX・電話その他の方法による入札

9 契約書の作成

作成します。

契約書記載事項の細部については、落札決定後落札者に説明します。

10 対価の支払の時期

契約の履行後、国が適法な支払請求書を受理した日から30日以内とします。

11 落札の決定方式

総額決定

予定価格の範囲内で最低の価格をもって応札をした者を落札者とします。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

12 その他

- (1) 郵便による入札については、令和7年6月4日（水）17時00分必着分までを有効とします。
なお、事前に郵便入札の申し出を第350会計隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
- (2) 入札に参加する者は、令和7年6月2日（月）までに「資格決定通知書（写）」を提出してください。（FAX可）
- (3) 応札する品目の規格については、品目等内訳書の規格欄に定めるもの、または同等以上のもの（他社製品含む）とします。
- (4) 同等品で入札を行おうとする場合には、令和7年6月2日（月）12時までに「同等品承認申請書」を会計隊契約班の窓口へ提出してください。
- (5) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- (6) 市場価格調査表は、令和7年6月2日（月）12時までに提出していただきますようご協力をお願いします。
- (7) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班窓口にて閲覧してください。

(8) 仕様に関する件は 海田市駐屯地業務隊 管理科 営繕班 工事企画 内線 2317

(9) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒736-8502 広島県安芸郡海田町寿町2-1

陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班 担当：高橋（たかはし）

TEL 082-822-3101（内線：2342）

FAX 082-823-4226（直通）

本公告は、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊

陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載しております。

入札書

令和7年6月5日

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿

1. 件名 : 安芸(R7) 宿舎受水槽ポンプ制御盤取替

2. 金額 : _____ (消費税含まない)
(貴社様式の内訳書添付)

3. 規格 : 仕様書のとおり

4. 数量 : 1 ST

5. 場所 : 陸上自衛隊海田市駐屯地

6. 納期 : 令和7年10月31日

- 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
- 当社は、「暴力団排除に関する誓約書」に定める事項について誓約いたします。
- 対価の支払の時期: 契約の履行後、国が適法な支払請求書を受理した日から30日以内

住所

会社名

代表者氏名

代理人氏名



市場価格調査書

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿

1. 件 名 : 安芸(R7) 宿舎受水槽ポンプ制御盤取替

2. 金 額 : _____ (消費税含まない)

3. 規 格 : 仕様書のとおり

4. 数 量 : 1 ST

5. 場 所 : 陸上自衛隊海田市駐屯地

6. 納 期 : 令和7年10月31日

本件に際しまして、広く市場価格調査を実施し、適切な価格の把握に努め予定価格の算定の資料とするため、各取引業者の方々にご協力を頂いております。市場価格調査表に金額をご記入の上、FAXでご返信御願い致します。

提出期限: 令和7年6月2日(月)12時まで(FAX可)

FAX:082-823-4226

住 所

会 社 名

代表者氏名



仕 様 書

調達要求番号	SRMCIK00034	作成部 隊	海田市駐屯地業務隊
役 務 姓 名	安芸 (R7) 宿舎受水槽ポンプ制御盤取替	作成年月日	令和7年5月13日

1 作業場所
広島県広島市安芸区矢野西2-1-7 陸上自衛隊海田市駐屯地 安芸宿舎

2 作業期間 (書類提出を含む)
契約締結日の翌日 ~ 令和7年10月31日 (金) まで

種別	作業概要	数 量
電気設備 作業	撤去作業	1台
	制御盤撤去	1式
	制御盤	1台
	制御盤架台	1式
	サーミスタ	1個
その他	制御盤電線結線・試運転調整	1個

4 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書・図面・次の基準及び関係法令等を遵守して実施すること。なお、仕様書に記載なき事項等については、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。関係仕様書については次のとおり。
 - ・公共建築作業標準仕様書 (電気設備作業編 (最新版))
 - ・公共建築改修作業標準仕様書 (電気設備作業編 (最新版))
- (2) 作業は、全て丁寧かつ確実に実施すること。
- (3) 駐屯地 (宿舎地区含む) 規定により、喫煙は所定の位置で行ない、施工中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。また、作業場所以外の立ち入りを禁止する。作業の都合によりやむを得ず立ち入る場合は、監督官と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。
- (4) 作業時間は午前8時15分から午後5時までとする。なお事前に監督官と調整し了承した場合はこの限りでない。
- (5) 自衛隊 (宿舎含む) 施設からの電気・給水は原則使用しないものとする。
- (6) 受注者は、作業実施に先立ち、監督官と協議のうえ作業工程表を作成し、監督官に提出することとし、了解を得たのち作業を実施すること。
- (7) 作業に際し、関係各官公署等への届出等が必要である場合については受注者の責任において迅速に処理すること。
- (8) 作業に際し、製作図・承認図・図面及び見本等が必要であると考えられる場合、もしくは監督官から指示があった場合については速やかに監督官に提出し、承諾を得ること。
- (9) 受注者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、作業前・作業中・見隠れ部分・作業後・使用材料及び監督官の指示箇所とし、作業完了後速やかに整理のうえ提出すること。
- (10) 作業は受注者の責任施工とし、施工に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。

- (11) 作業に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本作業は、図面より現地での取り合いを優先する。
- (12) 現場の納まりや取り合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付工法を変更する場合は、監督官の指示を受けて行う。また、これにより数量を多少増減する等の軽微な変更が生じた場合には、請負金額の変更及び工期の延長はしないものとする。
- (13) 作業に際し、新設または既設部分への補強及び養生等が必要と思われる箇所については、適切に処置を施すこと。
- (14) 作業中の安全管理には十分留意し、必要に応じて保安灯等の危険防止のための措置を講ずるものとする。
- (15) 本作業で発生した金属類で売却可能なものについては、種類別に整理し、発生材類書とともに官側に引継ぐものとする。その他については、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法令等に基づき、受注者の責任において適正に処分すること。
- (16) その他不明な事項等はその都度監督官と協議する。

5 特記事項

- (1) 材料
 - ア 共通事項
 - 本作業で使用する材料はすべて新品とし、共通仕様書によるほか、図面及び以下のとおりものを使用することができる。その他記載なき事項については、標準仕様書及びJIS規格並びに各種協会規格に準ずること。
 - イ 規格
 - (7) 制御盤：在原製作所 IRNF27.5 同等品
 - (4) サーミスタ：在原製作所 RTEC-51P-EI (1200L) 同等品
 - (7) サーミスタ：在原製作所 2.6M 同等品
 - (2) 電気設備作業
 - ア 撤去制御盤の型番等は下記に示す。
 - 在原製作所：エバラ自動給水 エバラレッシュャー3100 RN-MD型 三相200V 7.5kW 型式 6SBNMD7.5A 製番 P03754496 ポンプ台数 5台
 - イ 給水ポンプユニットの運転及びポンプの切替は既設の運転方式とする。また、ローテーション機能を備えたものとし、運転中のポンプが停止し再起動する際は、最も順位の低いポンプが起動すること。
 - ウ 配線接続完了後、絶縁抵抗試験を実施し、異常がないこと確認し報告すること。
 - (3) 受注者は作業日の3週間前までに入居者へ通知するため作業計画等を作成し、監督官に提出すること。


6 提出書類

官側の指示による。


7 完了検査

作業終了後、現場清掃のうえ監督官に届け出て検査官の実施する完成検査を受け、合格をもって作業完了とする。なお手直し事項が生じた場合については手直し完了後再検査を受け、合格をもって作業完了とする。


役務名称	安芸 (R7) 宿舎受水槽ポンプ制御盤取替	
図面名称	仕様書	
陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊		図面番号 1 / 2




案内図 S=N/S



受水槽平面・側面図 S=1/100



配置図 S=N/S



受水槽平面詳細図 S=1/50

役務名称	安芸 (R7) 公務員宿舎受水槽ポンプ制御盤取替	図面名称	案内図・配置図・平面図・側面図・詳細図	縮尺	図面番号
	陸上自衛隊 海田市駐屯地業務隊 管理科 警備班			図示	2 / 2