

令和7年5月21日

米子駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

番号	件名	納入（履行） 場所	納期（履行期 限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
43	ボイラーばい煙測定検査	陸上自衛隊 米子駐屯地	8.3.31	7.5.21	7.6.4 10時00分	7.6.4 10時00分	なし	総品目総額

4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 2603 契約機関名（担当）：陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊契約班（福田）

電話番号：0859-29-2161（内線 584） F A X：0859-29-2164 メール：ma356fin - ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する事項：担当 檜谷（内線 317）

見 積 書

件名リスト一連番号	43
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単価	金 額
ボイラーばい煙測定検査	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
	(内訳書を添付)				
納入（履行）場所	陸上自衛隊米子駐屯地	納期（履行期限）		8. 3. 31	
契約保証金	（免 除）	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行 殿

住 所
会 社 名
代表者名

印

市 価 調 査 書

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行 殿

市価調査書は
令和7年6月2日(月) 13時までに
FAXで提出をお願いします。

$$\mathbb{Y}$$

履 行 場 所 : 陸上自衛隊米子駐屯地
納期 (履行期限) : 8 . 3 . 3 1

住所・名称・代表者名

令和 年 月 日

印

内訳（税抜き）

[illegible]

仕 様 書	仕様書番号	
	作成年月日	令和7年4月21日
件 名	所属部隊	米子駐屯地業務隊
ボイラーばい煙測定検査	作成者	防衛技官 檜谷 技官

1 適用範囲
 本仕様書は、米子駐屯地において実施するボイラーばい煙測定検査について必要な事項を定める。

2 場所
 鳥取県米子市両三柳2603 陸上自衛隊米子駐屯地

3 検査方法等
 (1) 関係諸規則 大気汚染防止法
 (2) 測定項目
 ア 硫黄酸化物
 大気汚染防止法施行規則第15条第1項1号 J I S K 0 1 0 3による。
 イ ばいじん濃度
 大気汚染防止法施行規則第15条第1項3号 J I S Z 8 8 0 8による。
 ウ 窒素酸化物
 大気汚染防止法施行規則第15条第1項4号 J I S K 0 1 0 4による。
 エ その他
 (ア) 温度
 (イ) 流速
 (ウ) 水分量
 (エ) 排ガス量
 (オ) ガス組成 (CO₂・O₂・CO)
 (カ) 燃料使用量
 (3) 対象機器
 炉筒煙管式ボイラー (伝熱面積34.2㎡) 2基
 (4) 測定回数
 2回／年 (1基当たり)
 (5) 予定期間
 上期：令和7年10月1日～同年10月31日までの間
 下期：令和8年2月2日～同年2月27日までの間
 ※書類提出・完成検査については令和8年3月31日までとする。

4 一般事項
 (1) 本検査は、本仕様書による他、関係諸法令等に基づき実施する。
 (2) 仕様書の内容に相違または明記なき場合、又は疑義が生じた場合は、全て官側と協議すると共に、その指示に従うものとする。
 (3) 検査に関する提出書類等は、全て官側の示す様式により作成し、速やかに官側に提出するものとする。

5 特記事項
 (1) 測定日時及び排気採取場所 (床上約3m) については官側と調整の上決定する。
 (2) ばい煙測定後、速やかに測定結果及び報告書を官側へ2部提出する。