

久居駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納 入 （ 履 行 ） 場 所	納 期 （ 履 行 ） 期 限	見 積 依 頼 書 公 表 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防 衛 省 競 争 参 加 資 格	備 考
1	久居（7）レジオネラ属菌分析	久居駐業管理科	R7.6.30	R7.5.22	R7.5.28 11:00	R7.5.28 13:00		

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒514-1118

住所三重県津市久居新町975

契約機関名（担当）第337会計隊（坂本）

電話番号（内線）059-255-3133（内429）

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数量	単 価	金 額
久居（7）レジオネラ属菌分析	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	久居駐業管理科	納 期	7.6.30		
契約保証金	(免除)	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

内訳書の添付をお願いいたします。（様式は貴社様式）

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地

第337会計隊長 藤田 亮 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

担当者連絡先

市場価格調書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
久居（7）レジオネラ属菌分析	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	久居駐業管理科	納 期	7.6.30		
契約保証金	(免除)	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

市場価格調書提出期限：R 7. 5. 27 17：00

内訳書の添付をお願いいたします。（様式は貴社様式）

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地

第337会計隊長 藤田 亮 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

担当者連絡先


久居（7）レジオネラ属菌分析

陸上自衛隊久居駐屯地業務隊

作業名称	久居（7）レジオネラ属菌分析				
図面名称	表紙				
業務隊長	管理科長	営繕班長	給排水係長	工事企画	施設管理
					
陸上自衛隊久居駐屯地業務隊管理科営繕班					

仕 様 書

1 作業名称	久居(7)レジオネラ属菌分析																								
2 作業期間	契約締結日 ～ 令和7年6月30日																								
3 作業場所	三重県津市久居新町975 (陸上自衛隊久居駐屯地)																								
4 概 要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>場 所</th> <th>対象設備</th> <th>検体数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 3号庁舎</td> <td>冷却塔</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 4号庁舎</td> <td>冷却塔</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 159号食堂</td> <td>冷却塔</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 119号建物</td> <td>浴場</td> <td>2</td> <td>浴槽2箇所</td> </tr> <tr> <td>⑤ 146号建物</td> <td>屋内プール</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	場 所	対象設備	検体数	備考	① 3号庁舎	冷却塔	1		② 4号庁舎	冷却塔	1		③ 159号食堂	冷却塔	1		④ 119号建物	浴場	2	浴槽2箇所	⑤ 146号建物	屋内プール	1	
場 所	対象設備	検体数	備考																						
① 3号庁舎	冷却塔	1																							
② 4号庁舎	冷却塔	1																							
③ 159号食堂	冷却塔	1																							
④ 119号建物	浴場	2	浴槽2箇所																						
⑤ 146号建物	屋内プール	1																							
5 事 項	1 本作業は、本仕様書により誠実に実施すること。 2 本作業は駐屯地内冷却塔、浴場及び屋内プールのレジオネラ属菌の分析を実施すること。 3 作業日は監督官と調整し、官側に支障のない日時に実施すること。 4 検体を入れる容器については滅菌したガラス製または、ポリエチレン製の容器(500ml)に採取すること。 5 検体は受注者により採取し、容器は受注者側で準備すること。 また、採取に関しては容器は満水にせず、上部に空間を残し採取すること。 6 仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議すること。 7 本作業着手に際し、日程及び時間については監督官と調整すること。 8 写真については作業中(検体採取中)及び監督官の指示する箇所を撮影し、提出すること。 9 作業完了後、検査結果報告書を作成し速やかに提出すること。																								
6 完了検査	本作業は、検査結果報告書の提出をもって完了とする。																								



件名	久居（7）レジオネラ属菌分析		
種別	配置図		図番
	久居駐屯地業務隊管理科営繕班		3/3