

令和7年6月10日

善通寺駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
27	善通寺(7)宿舎他消防設備補修	善通寺駐屯地 各宿舎	R7.9.1	R7.6.10	R7.6.17 1000	R7.6.17 1000	なし	市場価格調査提出期限 R7.6.13 1200
		以下余	白	一				

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒765-0002

香川県善通寺市南町2-1-1

契約機関名(担当) 第348会計隊契約班(里平)

電話番号(内線)0877-62-2311(2649)

見 積 書

件名リストー連番号

27

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
1	普通寺(7)宿舍他消防設備補修	仕様書のとおり	式	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所		陸上自衛隊 普通寺駐屯地 各宿舍	納 期		7.9.1	
落 札 方 法		総額決定	見 積 書 有効期間			
契 約 保 証 金		免 除				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年6月17日

分任契約担当官

陸上自衛隊普通寺駐屯地

第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所

会 社 名

代表者名



※ 見積書には見積金額の内訳書を添付する。

市 価 調 査 書

件名リスト一連番号 27

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
1	普通寺(7)宿舎他消防設備補修	仕様書のとおり	式	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所		陸上自衛隊 普通寺駐屯地 各宿舎	納 期		7.9.1	
落 札 方 法		総額決定				

令和7年6月13日

分任契約担当官

陸上自衛隊普通寺駐屯地

第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所

会 社 名

代表者名

印

※ 市価調査書には市価調査金額の内訳書を添付する。

善通寺（7）宿舎他消防設備補修

善通寺駐屯地業務隊

1 作業名称 普通寺（7）宿舍他消防設備補修

2 実施場所

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| (1) 香川県普通寺市文京町2-860-24 | 陸上自衛隊普通寺駐屯地文京宿舍 |
| (2) 香川県普通寺市普通寺町宇上ミ田2069-36 | 陸上自衛隊普通寺駐屯地丸山宿舍 |
| (3) 香川県普通寺市生野本町2-1510-1 | 陸上自衛隊普通寺駐屯地生野本町宿舍 |
| (4) 香川県普通寺市上吉田町宇中筋569-2 | 陸上自衛隊普通寺駐屯地上吉田宿舍 |
| (5) 香川県普通寺市普通寺町2069-42 | 陸上自衛隊普通寺駐屯地集会所 |

3 契約期間

契約締結日 ～ 令和7年9月1日まで

4 実施概要

本作業は、普通寺駐屯地各宿舍等の消防設備の補修を実施するものである。

5 修繕設備概要

宿舍名称	建設年度	修繕設備概要	用途区分	構造/階数	床面積/延べ面積
文京宿舍A棟	S48.4	A B C粉末10型消火器（蓄圧式）更新（リサイクル処分）4本	5項ロ共同住宅	RC/4	414.48/1,763.32㎡
丸山宿舍B棟	S56.3	非常用警報装置表示灯交換（廃材処理）2台	5項ロ共同住宅	RC/4	413.91/1,655.47㎡
丸山宿舍C棟	H6.2	非常用警報装置制御盤バッテリー交換（廃材処理）1台	5項ロ共同住宅	RC/5	416.10/2,080.50㎡
生野本町宿舍1棟	S63.3	地区音響装置交換（試験調整含む）1台	5項ロ共同住宅	RC/4	286.36/1,115.02㎡
生野本町宿舍2棟	S63.3	地区音響装置交換（試験調整含む）2台	5項ロ共同住宅	RC/4	286.36/1,115.02㎡
生野本町宿舍3棟	S63.3	地区音響装置交換（試験調整含む）1台	5項ロ共同住宅	RC/4	224.24/869.70㎡
上吉田宿舍2棟	S50.4	A B C粉末10型消火器（蓄圧式）更新（リサイクル処分）8本	5項ロ共同住宅	RC/4	207.24/815.72㎡
集会所	H14.3	A B C粉末10型消火器（蓄圧式）更新（リサイクル処分）1本	1項ロ集会所	RC/1	100.00/100.00㎡

6 一般事項

- 本作業は、仕様書及び図面によるほか建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）によるほか、関係法令に基づき丁寧、確実に実施するものとする。
- 受注者は、作業中消防署への届け出書類に必要となる写真撮影を実施するものとする。
- 受注者は、作業実施に先立ち、官側と協議のうえ作業工程表を作成し、官側へ提出するものとする。
- 作業は受注者の責任作業とし、作業に際し破損した部分については、官側へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧するものとする。
- 作業に際し、仕様書・図面に明記無き事項であっても、当然必要と考えられる事項については、官側と協議のうえ指示に従い実施するものとする。
- 作業に際し、受注者は作業条件を作業関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施するものとする。

- 喫煙は所定の位置で行い、作業中及び歩行しながらの喫煙を禁止するものとする。また、作業場以外の立ち入りを禁止するものとする。作業の都合によりやむを得ず立ち入る場合は監督官と協議し、部隊側立ち合いのもとで立ち入るものとする。
- 関係官公署等への届出は、請負者の責任において迅速に処理するものとする。
- その他、不明な事項、提出書類等はその都度官側と協議し、指示に従うものとする。

7 特記事項

- 本作業で発生した、産業廃棄物については、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法令等に基づき、請負業者の責任において適正に処分すること。また、金属類で売却可能なものについては、種類別に整理し、発生材調書とともに官側に引き継ぐものとする。
- 消火器の処分についてはリサイクル処分とし、処理完了後廃棄証明書を提出するものとする。
- 入居者の居住区に入る際は、事前に承諾を得てから入室するものとする。
- 点検に伴う入居者への連絡は、官側で行うため事前の投函等の処置は必要ないものとする。


8 共通事項


- 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとするものとする。なお、事前に監督官と調整し了承を得た場合はこの限りではないものとする。
- 作業期間中は、作業員以外の立入の可能性が高いため、十分に注意し作業するものとする。
- 作業完了後、検査官の検査合格をもって完了とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって完了とする。


9 提出書類

- | | |
|--------------------|-----------|
| (1) 工程表 | (契約後速やかに) |
| (2) 現場代理人等指名・変更通知書 | (契約後速やかに) |
| (3) 現場代理人略歴書 | (契約後速やかに) |
| (4) 着手通知書 | (着手前) |
| (5) 作業写真 | (作業後速やかに) |
| (6) 作業日誌 | (作業中その都度) |
| (7) 完成通知書 | (作業後速やかに) |
| (8) その他監督官が指示する書類 | |

件名	普通寺（7）宿舍他消防設備補修		
種別	仕様書	図番	2/6







生野本町宿舍配置図 S=1/800



401		402	403		404
301		302	303		304
201	B	202	203		204
101		102	103		105

地区音響装置交換1台

生野本町宿舍1棟消防設備配置図

401		402	403		404
301		302	303		304
201	B	202	203	B	204
101		102	103		105

地区音響装置交換2台

生野本町宿舍2棟消防設備配置図

401	B	402	403		404
301		302	303		304
201		202	203		204
101		102	103		105


地区音響装置交換1台

生野本町宿舍3棟消防設備配置図

凡 例

◎	避難はしご
B	非常ベル
P	非常ボタン
P B	非常ボタン・ベル
消	消火器

件 名	普通寺(7) 宿舍他消防設備補修		
種 別	生野本町宿舍配置図		
縮 尺	図示	図 番	5/6



凡 例	
◎	避難ばしご
B	非常ベル
P	非常ボタン
P B	非常ボタン・ベル
消	消火器

401		402	403		404
	消			消	
301		302	303		304
	消			消	
201		202	203		204
	消			消	
101		102	103		105
	消			消	

消火器 8 本更新

上吉田宿舎 2 棟消防設備配置図

件 名	善通寺（7）宿舎他消防設備補修		
種 別	上吉田宿舎配置図		
縮 尺	図示	図 番	6 / 6