

海田市駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行) 場 所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
47	海田市(R7)116号建物他空調設備修理等	海田市駐屯地基業隊	7.7.31	7.6.18	7.6.25 09時00分	7.6.25 09時00分	無し	市価調査書期限 7.6.23 12時00分
	以下余白							

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒736-0053
住所:広島県安芸郡海田町寿町2-1
契約機関名(担当):陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊 森新(もりしん)
電話番号(内線):082-822-3101(内2342)
FAX番号:082-823-4226

※中部方面会計隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>) の実施要領を確認の上、お問い合わせください。

見 積 書

令和7年6月25日

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿

- 件 名 : 海田市(R7)116号建物他空調設備修理等
- 金 額 : _____ (消費税含まない)
(貴社様式の内訳書添付)
- 規 格 : 仕様書のとおり
- 数 量 : 1 ST
- 場 所 : 海田市駐屯地業務隊
- 納 期 : 令和7年7月31日

- 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
- 当社は、「暴力団排除に関する誓約書」に定める事項について誓約いたします。
- 対価の支払の時期: 契約の履行後、国が適法な支払請求書を受理した日から30日以内

住 所

会 社 名

代表者氏名

代理人氏名



市場価格調査書

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿

1. 件 名 : 海田市(R7)116号建物他空調設備修理等
(貴社様式の内訳書添付)
2. 金 額 : _____ (消費税含まない)
(貴社様式の内訳書添付)
3. 規 格 : 仕様書のとおり
4. 数 量 : 1 ST
5. 場 所 : 海田市駐屯地業務隊
6. 納 期 : 令和7年7月31日

本件に際しまして、広く市場価格調査を実施し、適切な価格の把握に努め予定価格の算定の資料とするため、各取引業者の方々にご協力を頂いております。市場価格調査表に金額をご記入の上、FAXでご返信御願い致します。

提出期限: 令和7年6月23日(月)12時まで(FAX可)

FAX:082-823-4226

住 所

会 社 名

代表者氏名



陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	1 / 4
役 務 名 称	海田市 (R 7) 1 1 6 号建物 他空調設備修理等	承認年月日	令和 年 月 日
		作成年月日	令和 7 年 6 月 1 2 日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等	海田市駐屯地業務隊

1 場 所 広島県安芸郡海田町寿町 2 番 1 号 (陸上自衛隊海田市駐屯地)

2 期 間 契約締結日から令和 7 年 7 月 3 1 日

3 役務概要

種 別	概 要	数 量	備 考
1 1 6 号 建物	冷却水ポンプ出口チャッキ弁取替 チャッキ弁取替 (パッキン類含む) 型番 : 10K-100A 【参考】	1 個	
1 1 5 号 建物	ACPM-3 系統室外機ガス漏れ調査 ガス漏れ調査費 (窒素ガスにて加圧)	1 式	
1 3 7 号 建物	吸収冷温水機 防さび材投入作業 型番 : T 5 0 S 2 型 1 基 ア インヒビター AR-50 1.73 L CS-2133 【参考】 イ オクチルアルコール 500ml CS-2130 【参考】	1 個 1 個	
各建物	取替・調査等作業	1 式	

役務件名	海田市（R7）116号建物 他空調設備修理等	仕様書番号	2 / 4
------	---------------------------	-------	-------

4 一般事項

(1) 適用基準等

本補修は、本仕様書によるほか、公共工事標準仕様書、メーカーの取扱い説明等に定めるところに従い誠実に行うものとする。

また、これに定めのない事項については、係官との協議による。

(2) 安全確保

本補修により施設等に損傷を与えないよう十分注意して作業を実施するものとし、万が一破損させた場合は、速やかに係官に報告するとともに、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。

(3) 作業写真

撮影要領は、「工事写真の撮り方 改訂第3版建築設備編」を参考とすること。

(4) 発生材の処理

請負者は、補修により生じた金属類については、指定の場所に整理のうえ、発生材報告書及び発生材置場の状況写真を添えて係官に提出する。

(5) 産業廃棄物の処理等

本作業により発生する産業廃棄物の処分は、「産廃物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて適切に処分する。

(6) 主要材料

本補修に使用する資材は本仕様書に適合するものとし、すべて新品とする。

5 特記事項

(1) 本補修において、係官が提出を指示した書類については、速やかに提出すること。

(2) 仕様書に【参考】として記載している材料以外の使用を予定している入札参加（予定）者は、使用予定をしている材料の使用及び【参考】として記載している材料の仕様との比較表等を作成し同等または同等以上である根拠をもって事前に同等品申請を行うこと。（比較表等がない場合、同等品申請は受理しない。）


(3) チャッキ弁の取替及び防さび材の投入は事前に係官に日程調整し指示に従うこと。

(4) ガス漏れ調査後、係官に報告し、修理に必要な見積りを速やかに提出すること。

6 検 査


本役務完了後、必要書類提出時に検査官による検査を実施し合格をもって完了とする。

ACPM-3系統室外機ガス漏れ調査
(窒素ガスにて加圧)




116号建物1階平面図

チャッキキ弁取替 (パッキン類含む)
型番: 10K-100A【参考】



115号建物1階平面図

137号建物吸収冷温水機 防さび材投入作業 (型番: T50S2型 1基)
ア インヒーター AR-50 1.73L CS-2133【参考】
イ オクチアルアルコール 500ml CS-2130【参考】



137号建物平面図

件名	海田市 (R7) 116号建物他空調設備修理等	図面名称	建物平面図	縮尺	図面番号
	陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊管理科営繕班			図示	4 / 4