

令和7年6月20日

出雲駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。

2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入場所	納期	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積り合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
17	出雲(7)中荒木宿舎1号棟浄化槽ポンプ取替役務	仕様書のとおり	7.7.31	7.6.20	7.6.27 9:00	7.6.27 9:00		
		以下余白						

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒693-0052
住所 島根県出雲市松寄下町1142-1
契約機関名 陸上自衛隊出雲駐屯地 契約班(担当)中村
電話番号 0853-21-1045(内線)347
FAX 0853-29-5975

5 仕様内容に関する問い合わせ先

陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科営繕班 担当:松林
電話番号 0853-21-1045(内線)317
FAX 0853-29-5975

見 積 書

件名リストー連番号	17
-----------	----

金額¥ (消費税及び地方税を含まない。)

件 名	規格	単位	数量	単 価	金 額
出雲(7)中荒木宿舎1号棟浄化槽ポンプ取替役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納 入 場 所	出雲駐屯地中荒木宿舎	納 期	令和7年7月31日		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間	令和7年6月27日		

上記の公示に対して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

分任契約担当官
陸上自衛隊出雲駐屯地
第356会計隊出雲派遣隊 中村 亮 殿

令和7年6月27日

住 所

会 社 名

代 表 者 名

市場価格調査書

(FAX可)

件名リストー連番号	17
-----------	----

金額¥ _____ (消費税及び地方税を含まない。)

件名	規格	単位	数量	単価	金額					
出雲(7)中荒木宿舎1号棟浄化槽ポンプ取替役務	仕様書のとおり	ST	1							
	以下余白									
<p>● 本書は一般的な市場動向等を調査すること目的としたものであり、実際の応札価格とは同一のものではありません。</p> <p>● 内訳は任意の書式で結構ですので可能な限り詳細に記載し、本調査書とともに提出願います。</p>										
納入場所	出雲駐屯地中荒木宿舎	納期	令和7年7月31日							

分任契約担当官
陸上自衛隊出雲駐屯地
第356会計隊出雲派遣隊 中村 亮 殿

年 月 日

住 所

会 社 名

代 表 者 名

出雲（7）中荒木宿舎1号棟浄化槽ポンプ取替

出雲駐屯地業務隊

厚生科長	厚生班長	宿舎係
		

業務隊長	管理科長	営繕班長	給排水係長	営繕主任	施設管理	管財係	工事企画
							

作成年月日

令和7年6月17日

陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科



仕 様 書

- 1 件 名
出雲（7）中荒木宿舎1号棟浄化槽ポンプ取替
- 2 場 所
島根県出雲市大社町中荒木612-1 中荒木宿舎1号棟
- 3 概 要
中荒木宿舎1号棟浄化槽の原水ポンプNo1の取替
- 4 期 間
契約締結日～令和7年7月31日（木）まで
- 5 一般事項
 - (1) 総 則
本作業は、この仕様書及び図面等によるほか、公共機械設備工事標準仕様書及び公共機械設備改修工事標準仕様書による。また、疑義及び不明な点等が生じた場合監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要な事項は請負者の責任において履行する。
 - (2) 現場管理
請負者が本役務の実施により部隊の施設に対し損害を与えた場合は、原状に復旧すること。作業中の風紀・衛生・盗難予防等については、必要な処置を施すとともに請負者の責任において管理すること。
 - (3) 作業時間
敷地内における作業時間帯は、平日（土・日及び祝祭日は除く。）の午前8時15分から午後5時迄を基準とする。その他の時間帯に作業を実施する場合は、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。
 - (4) 写 真
請負者は主要な工程段階において写真撮影を実施すること。項目は作業前・作業中・完了後のほか、監督官の指示する箇所とする。また、写真はA4紙に整理のうえ1部提出すること。
 - (5) 発生材
作業における発生材は監督官の確認を受け、所定の調書を添え駐屯地内に運搬すること。
 - (6) その他
作業実施に際し軽微な変更については、監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。


- 6 特記事項
本作業の使用材料等はすべて新品とする。また、特記事項の無いものはJIS規格及び各種協会規定、メーカー規定に合致したものを使用するものとする。
- 7 提出書類

(1) 工程表	1部（契約後速やかに）
(2) 現場代理人等通知書	1部（資格免許等の写し含む）
(3) 着手届	1部（着手前）
(4) 完了届	1部（完了日）
(5) 作業写真	1部（作業完成後速やかに）
(6) 発生材調書	1部（発生の都度）
(7) その他監督官が指示した書類	
- 8 検査事項
本作業完了後、提出書類を提出し検査官の指示する完了検査の合格をもって完了とする。ただし、手直しが生じた場合は速やかに是正し、検査官の再検査を受けること。


件 名	出雲（7）中荒木宿舎1号棟浄化槽ポンプ取替	図面番号	2 / 3
図 名	仕様書	縮 尺	—
作成年月日	令和7年6月17日		
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科			



案内図 S=NS



配置図 S=NS



浄化槽詳細図 1/200

	原水ポンプN o 1 CJ501-F50 0.75kw 200V	1台
---	-------------------------------------	----

件名	出雲(7)中荒木宿舎1号棟浄化槽ポンプ取替	図面番号	3/3
図名	案内図・配置図・浄化槽詳細図	縮尺	—
作成年月日	令和7年6月17日		
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科			