

公告 第 48 号  
令和 7 年 6 月 23 日

## 入 札 変 更 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊米子駐屯地  
第 356 会計隊長 中山 貴行

令和 7 年 6 月 11 日付公告第 46 号「保温ジャケット」において、  
仕様書の 2 ページ目を変更する。

### 変更前

- (1) 蒸気ヘッダーバルブ用 数量 3 個 管径 50A
- (2) 蒸気ヘッダーバルブ用 数量 1 個 管径 50A

### 変更後

- (1) 蒸気ヘッダーバルブ用 数量 1 個 管径 80A
- (2) 蒸気ヘッダーバルブ用 数量 2 個 管径 50A

入札に関する事項の問合せ先

〒683-0853

鳥取県米子市両三柳 2603

陸上自衛隊米子駐屯地 第 356 会計隊 契約班 担当：齋藤

TEL：0859-29-2161（内線：347）

FAX：0859-29-2164

メールアドレス [ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp](mailto:ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp)

仕 様 書	仕様書番号	/
	作成年月日	
件 名	所属部隊	
保温ジャケット	作成者	

仕 様 (101号建物)	数 量	管 径
(1) 給湯ユニットバルブ用	3個	50A
(2) 給湯ユニットY型ストレーナー用	1個	50A
(3) 給湯ユニット温調弁用	1個	40A
(4) 給湯ユニット電動弁用	1個	40A
(5) 給湯ユニットフランジ用	3個	50A
(6) 給湯ユニットT管用	2個	50A
(7) 給湯ユニットエルボ用	4個	40A
(8) 給湯ユニット直管(650L)用	1個	50A
(9) 給湯ユニット直管(400L)用	1個	50A

仕 様 (101号建物)	数 量	管 径
(1) 蒸気ヘッダーバルブ用	1個	80A
(2) 蒸気ヘッダーバルブ用	2個	50A
(3) 蒸気ヘッダーバルブ+フランジ用	1個	40A
(4) 蒸気ヘッダー下部ドレン配管ユニット用	1個	
(5) フラッシュタンク用	1個	

仕 様 (130号建物)	数 量	管 径
(1) 主蒸気管バルブ用	1個	50A
(2) 一次側減圧装置バルブ用	1個	80A
(3) 一次側減圧装置バルブ用	1個	50A
(4) 一次側減圧装置バルブ用	1個	25A
(5) 一次側減圧装置Y型ストレーナー用	1個	50A
(6) 一次側減圧装置減圧弁用	1個	32A
(7) 一次側減圧装置フランジ用	1個	25A
(8) 一次側減圧装置エルボ用	2個	25A
(9) 一次側減圧装置直管(1200L)用	1個	25A
(10) 一次側減圧装置直管(400L)用	1個	25A
(11) 一次側減圧装置T管用	1個	80A
(12) 一次側減圧装置T管用	1個	50A
(13) 一次側減圧装置レギュレーター用	1個	80A—32A
(14) 一次側減圧装置レギュレーター用	1個	50A—32A