

令和7年7月8日

姫路駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

番号	件名	納入（履行） 場所	納期（履行期 限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
33	姫路（7）油分離槽清 掃	陸上自衛隊姫路 駐屯地	8.3.31	7.7.8	7.7.15 10時30分	7.7.15 10時30分	なし ただし当該産業廃 棄物の処理に関 し、見積合わせ参 加者自らが当該都 道府県知事等から 収集運搬業又は処 分業の許可を受け ている者であるこ と。	落札決定方式： 総品目総額決定 許可証（写）提 出期限： 令和7年7月 14日（月） 13時00分

4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70 契約機関名（担当）：陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊（濱尾）

電話番号：079-222-4001（内線347） F A X：079-222-4006 メールアドレス：ma347fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書の内容に関する問い合わせ先：）姫路駐屯地業務隊 長瀧（内線342）

仕 様 書

- 1 件 名：姫路（7）油分離槽清掃役務
- 2 場 所：兵庫県姫路市峰南町1-70 陸上自衛隊姫路駐屯地
- 3 期 間：契約締結日から令和8年3月31日（火）まで
- 4 概 要：陸上自衛隊姫路駐屯地内に設置されている油分離槽の清掃並びに汚泥処理を実施するもの。

5 役務内容①

実施時期：令和7年9月上旬

役務数量：下記の通り

- ア 油分離槽清掃 21槽 (17.0 m³)
 イ 汚泥処分 9.57 m³ (ドラム缶汚泥処分含む)

場 所	縦×横×高(水位) (m)	分離槽清掃 作業数量(m ³)	予定汚泥処分量 (m ³)
① 油分離槽	0.60×1.00×0.70	0.42 m ³	9.57 m ³ ※(過去実績を参考に した見込み数量)
② 油分離槽	0.60×1.00×0.70	0.42 m ³	
③ 油分離槽	0.70×1.20×0.40	0.34 m ³	
④ 油分離槽	0.80×1.20×1.0	0.96 m ³	
⑤ 油分離槽	1.40×2.30×1.40	4.51 m ³	
⑥ 油分離槽	1.40×2.30×1.40	4.51 m ³	
⑦ 油分離槽	0.60×0.90×0.66	0.36 m ³	
⑧ 油分離槽	0.50×0.80×0.50	0.20 m ³	
⑨ 油分離槽	0.50×1.00×0.10	0.05 m ³	
⑩ 油分離槽	1.00×1.70×1.00	1.70 m ³	
⑪ 油分離槽	0.60×1.00×0.60	0.36 m ³	
⑫ 油分離槽	0.60×1.00×0.70	0.42 m ³	
⑬ 油分離槽	0.60×1.00×0.90	0.54 m ³	
⑭ 油分離槽	0.60×1.00×0.70	0.42 m ³	
⑮ 油分離槽	0.60×1.00×0.70	0.42 m ³	
⑯ 油分離槽	0.50×0.80×0.40	0.16 m ³	
⑰ 油分離槽	0.50×0.75×0.70	0.26 m ³	
⑱ 油分離槽	0.50×1.00×0.10	0.05 m ³	
⑲ 油分離槽	0.50×1.00×0.10	0.05 m ³	
⑳ 油分離槽	0.50×0.80×0.50	0.20 m ³	
㉑ 油分離槽	0.60×1.20×0.95	0.68 m ³	
ドラム缶集積	φ0.55×H0.85×9缶		
計		17.0 m ³	9.57 m ³

6 役務内容②

実施時期：令和8年2月上旬

役務数量：下記の通り

- ア 油分離槽清掃 5槽 (3.86 m³)
 イ 汚泥処分 3.84 m³ (ドラム缶汚泥処分含む)

場 所	縦×横×高(水位) (m)	分離槽清掃 作業数量(m ³)	予定汚泥処分量 (m ³)
④ 油分離槽	0.80×1.20×1.00	0.96 m ³	3.84 m ³ ※(過去実績を参考 にした見込み数量)
⑩ 油分離槽	1.00×1.70×1.00	1.70 m ³	
⑪ 油分離槽	0.60×1.00×0.60	0.36 m ³	
⑫ 油分離槽	0.60×1.00×0.70	0.42 m ³	
⑮ 油分離槽	0.60×1.00×0.70	0.42 m ³	
ドラム缶集積	φ0.55×H0.85×9缶		
計		3.86 m ³	3.84 m ³


7 一般事項

- (1) 適用範囲
本仕様書は、本役務に適用する。
- (2) 作業工程
施工に先立ち、監督官と協議したのち工程表を作成し、監督官の承認後に施工する。
- (3) 中間検査
作業完了後、外部から明視できなくなる箇所は、監督官に検査の有無を確認すること。
- (4) 電気、水道料等の使用
作業に必要とする電気、水について請負業者が準備し、やむを得ず駐屯地側を使用する場合は、監督官に申し出て所定の手続き後、官側の算定に基づき支払うものとする。
- (5) 作業時間
ア 作業時間は、平日の08:15～17:00を基準とする。
なお、時間の変更をする場合は、事前に監督官と協議し承諾を受けること。
イ 監督官が作業工程の遅延回復及び施工上の都合により作業時間の伸縮又は時間外作業の必要を認めた場合は、その指示に従うこと。
- (6) 後片付け
一日の作業終了に際しては、作業現場の後片付け及び清掃を実施すること。


名 称	姫路（7）油分離槽清掃	図面番号
図面名	仕様書①	1 / 3

- (7) 産業廃棄物の処理
産業廃棄物の処理及び清掃に関する法冷等を遵守し、請負業者の責任において場外処分すること。
その際、マニフェスト（A, B2, D, E各票）を監督官に速やかに提出すること。
- (8) 施工現場の管理
ア 現場への作業員、その他の出入りの管理、風紀衛生の取締り、火災、盗難及びその他事故防止については、請負業者の責任でこれを管理すること。
イ 作業現場は、常に整理整頓及び清掃を行い安全管理に努めること。
ウ 作業現場及びその周辺にある既設構造物に損傷を及ぼさないよう十分な防護を施すこと。
万一、損傷を与えた場合は、受注者の負担において修復するものとする。
- (9) 安全管理
ア 請負業者及び現場代理人等は、安全管理に万全を期すること。
イ 作業場所又はその付近で作業を行うときは、表示又は安全係を置く等安全確保に努めること。
- (10) 提出書類
本役務に必要な申請及び提出書類は官側の示す企画様式で作成し提出するものとする。
- (11) 作業写真
請負業者は監督官の指示に従い、前・中・後、本作業に関わる全数量・規格がわかるように撮影すること。
- (12) 完成検査
本役務は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後、検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。
- 8 特記事項
- (1) 本役務の実施要領は、以下のとおりとする。
ア 水面浮遊油分の汲取
イ 中間水の一時採取
ウ 底面沈殿汚泥の汲取
エ 底面・壁面・仕切板の洗浄
オ 洗浄水の汲取
カ 中間水の返送
- (2) 汲取汚泥等を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令等に従い、適正に処分するものとする。

名 称	姫路（7）油分離槽清掃	図面番号
図面名	仕様書②	2 / 3



案内図 S=1/X



配置図 S=1:5,000

名称	姫路(7)油分離槽清掃	図面番号
図面名	仕様書③	3/3

見 積 書

件名リストー連番号	33
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単価	金 額	備 考
姫路（7）油分離槽清掃	仕様書のとおり	ST	1.00			
	陸上自衛隊姫路駐屯地	納期（履行期間）			8.3.31	
契約保証金	(免 除)	入札（見積）書有効期間				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 7年 7月 15日

分任契約担当官
陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿

住 所
会 社 名
代表者名

印

市 価 調 査 書

分任契約担当官
陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿

市価調査書は
令和7年7月14日(月) 13時までにFAXまたはメールにて提出をお願いします。

$$\mathbb{Y}$$

履行場所：陸上自衛隊姫路駐屯地
納期（履行期間）：令和8年3月31日

住所・名称・代表者名

令和 年 月 日

印

内訳（税抜き）

[illegible]