


# 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊海田市駐屯地  
第350会計隊長 松尾 文親



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

## 1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
5QG210000170		5RMC1AK0069 0001					
品名 または 件名							
海田市 (R7) 燃料施設照明器具取替							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
海田市駐業				陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊管理科			
搬入場所				納期または工期			
営繕班 施設管理専門官 内2316				令和8年1月30日 (金)			

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊事務室  
中部方面会計隊ウェブサイト (<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>)

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない  
入札日時場所：令和7年8月6日 (水) 15時00分 第350会計隊入札室 (1号庁舎1階西側)

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

別紙のとおり

## 1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7、8、9年度防衛省競争参加資格の「役務の提供等」に係る等級がD等級以上で、中国地区における競争参加資格を有する者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (10) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者含む)

## 2 契約条項等を示す場所

入札資料は、下記に示す期間、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊契約班窓口において示す。

令和7年7月17日(木)～8月5日(火)

(土曜日曜祝日を除く08時30分～17時00分)

## 3 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

- (1) 基本契約条項  
役務請負契約条項
- (2) 特約条項  
ア 談合等の不正行為に関する特約条項  
イ 暴力団排除に関する特約条項

## 4 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会：実施しない。ただし、現場確認及び説明を希望するものは、前項に示す期間中、下記問い合わせ先までご連絡いただき、日程の調整を行って下さい。

## (2) 入札

ア 場所：陸上自衛隊海田市駐屯地 会計隊入札室

イ 日時：令和7年8月6日(水) 1500

## 5 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免 除
- (2) 契約保証金：免 除
- (3) 違約金：落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

## 6 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載してください。

## 7 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合、当該入札者がした入札
- (3) 入札に関する条項に違反した入札
- (4) 入札金額、入札者の氏名及び押印が判別し難い入札

## 8 契約書の作成

陸上自衛隊標準契約書を基準として官側の示す条項により作成する。

## 9 落札の決定方式

### 総額決定

総額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。  
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。当初の入札において落札者となるべき者がなかった場合は、再度入札を実施する。

## 10 その他


- (1) 郵便による入札については、令和7年8月5日（火）17時到着分までを有効とする。なお、事前に郵便入札の申し出を第350会計隊契約班まで行うとともに、便着の確認を必ずお願いします。再度の入札となった場合は別途連絡します。
- (2) 電報・電話等による入札は認めません。
- (3) 入札に参加する者は、入札開始までに2項に示す資格決定通知書等の写しを提出してください。（FAX可）
- (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- (5) 市場価格調査を令和7年8月1日（金）までをお願いします。
- (6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班窓口にて閲覧してください。
- (7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先  
〒736-8502 広島県安芸郡海田町寿町2-1  
陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班 担当：高橋  
TEL 082-822-3101（内線2340）  
FAX 082-823-4226（直通）

本公告は、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊及び中部方面会計隊ホームページ  
<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示しております。


陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	1 / 4
役 務 名 称	海田市 (R 7) 燃料施設照明器具取替	承認年月日	令和 年 月 日
		作成年月日	令和 7年 7月 16日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等	海田市駐屯地業務隊
1 場 所	広島県安芸郡海田町寿町 2 番 1 号 (陸上自衛隊海田市駐屯地)		
2 期 間	契約締結日から令和 8 年 1 月 3 0 日		
3 概 要	(1) 照明器具取替 (数量等図面のとおり) 一式 (2) 絶縁測定、点灯試験 一式 (3) 所轄消防へ届出等手続き (調整含む) 一式		
4 一般事項	(1) 適用基準等 本取替は、本仕様書によるほか、消防法及び公共工事標準仕様書に定めるところに従い誠実にを行うものとする。 また、これに定めのない事項については、係官との協議による。		
	(2) 安全確保 本取替により施設等に損傷を与えないよう十分注意して作業を実施するものとし、万が一破損させた場合は、速やかに係官に報告するとともに、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。		
	(3) 作業写真 撮影要領は、「工事写真の撮り方 改訂第 3 版建築設備編」を参考とすること。		
	(4) 発生材の処理 請負者は、取替により生じた金属類については、指定の場所に整理のうえ、発生材報告書及び発生材置場の状況写真を添えて係官に提出する。		
	(5) 産業廃棄物の処理等 本取替により発生する産業廃棄物の処分は、「産廃物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて適切に処分する。ただし灯管については、官側で処分を行うため官側の指定した場所に搬入する。		
	(6) 主要材料 本取替に使用する資材は本仕様書に適合するものとし、すべて新品とする。		

役務件名	海田市(R7)燃料施設照明器具取替	仕様書番号	2 / 4
5 特記事項			
<p>(1) 本取替において所轄消防と調整のうえ、届出が必要な場合は納期内に管轄消防への届出、消防検査、消防検査済証発行まで完了させること。</p>			
<p>(2) 請負後取替を実施する照明器具について、承認図等を提出し官側に材料の承認を受ける。</p>			
<p>(3) 仕様書に【参考】として記載している器具以外の使用を予定している入札参加(予定)者は、使用予定をしている器具の仕様及び参考として記載している器具の仕様との比較表等を作成し、同等または同等以上である根拠をもって事前に同等品申請を行うこと。(比較表等がない場合、同等品申請は受理しない。)</p> <p>入札前に同等品申請のなかった業者が落札した場合、落札後の同等品申請は受理しない。</p>			
<p>(4) 本取替において、係官が提出を指示した書類については、速やかに提出すること。</p>			
<p>(5) 取替前、後に絶縁等測定を行い、報告書を提出すること。(写真含む)</p>			
<p>(6) 撤去する照明器具の灯管(電球)については、官側で処分するため、指定した場所に搬入すること。</p> <p>その他は請負者の責任において産業廃棄物として処分すること。</p> <p>ただし、有価物(鉄・銅屑等)は官側に引渡すこと。</p>			
<p>(7) 本取替においては現場代理人(請負者または請負業者社員)を指名し、作業中は常駐し、作業員の安全管理も含め現場管理を行う。</p> <p>また、本取替は電気工事士の有資格者で実施すること。</p>			
<p>(8) 本取替において、新器具や取付場所の軽微な加工については請負者の責任において実施し、請負金額の変更は行わない。</p> <p>ただし、過度な変更が必要な場合は速やかに係官に報告すること。</p>			
<p>(9) 官側の求めた書類については、すみやかに提出すること。</p>			
6 検査			
<p>本取替完了後、必要書類提出時に検査官による検査を実施し合格をもって完了とする。</p>			



案内図 NS




※駐屯地内は全面禁煙(車内含)  
 ただし、平日12時から13時の間、17時以降は喫煙所でのみ喫煙可  
 休日は時間の限りなく喫煙所のみ喫煙可  
 (工事現場付近の喫煙所については、請負業者に通知する。)

※駐屯地内での車両運行は公道と同じく各標識を遵守。  
 速度標識のない道路は徐行(10km/hから20km/h)とする。  
 ※工事車両駐屯地位置は工事着工前に監督官と協議する。

官制：相当官署事務所(管理科管理班)  
 ※請負者現場代理人は工事開始前、終了時に必ず  
 監督官に直接(対面)報告を行うこと。

配置図 S=1:7000

件名	海田市(R7)燃料施設照明器具取替	案内図・配置図	縮尺	図面番号
			図示	3/4



159号建物照明器具設置平面図 S=1:75


159号建物照明器具概要

室名	既設器具	取替器具 【参考】型式
調理場	FSR2-321PH	Panasonic XF420KENLE9
洗面所	FRS21-H321PM	Panasonic XND1566SNLJ9
洗面所	FRS26-182PH	Panasonic XL2300VENUE9
事務所(照明器具)	FRS26-322PK	Panasonic XF440TEMLE9
事務所(誘導灯)	SH1-FRF20P-G	Panasonic FA103520LE1
屋外照明	FHF2RP-201	参考機：Panasonic NNFW2189LE9
黄色回転灯		型番：Panasonic LD1205NH112K-X A:15寸(株) SL-15-WZ-JH-Y 取替案台：A:15寸(株) SZ-023

161号燃料タンクヤル-照明器具概要


室名	既設器具	取替器具 【参考】型式
キャノピー (高天井)	灯具：ヤル-用 MHS20W/8W26	Panasonic XVM2041LE9

26,100



160号油庫照明器具概要

室名	既設器具	取替器具 【参考】型式
油庫庫(1)	F-MPD1-322	Panasonic XF420KENLE9
油庫庫(2)	F-MPD1-322	Panasonic XND1566SNLJ9
黄色回転灯		A:15寸(株) SL-15-WZ-JH-Y 取替案台：A:15寸(株) SZ-023



160号油庫照明器具設置平面図 S=1:150

161号燃料タンクヤル-照明器具設置平面図 S=1:150