

令和7年7月25日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	明野 エアー・コンプレッ ッサ定期点検	明野駐屯地	7.9.30	7.7.25	7.8.5 (0900)	7.8.5 (1000)		総額

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒519-0596

住所 三重県伊勢市小俣町明野 5593-1

契約機関名（担当） 明野駐屯地 総務部会計課（島田）

電話番号 0596-37-0111（内236）

調達要求番号：5KR01AD0002

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7482920	仕様書番号
エアー・コンプレッサ定期点検	作成	令和 7年 7月 7日
	変更	
	作成部隊等名	飛行教導隊

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、飛行教導隊において保有するエアー・コンプレッサの現地における定期点検について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z500002Sによる。

### 1.3 適用品

適用品は、表1による。

表1-適用品

物品区分	F91
物品番号	7482920
品名	エアー・コンプレッサ
規格	GAV-W172641 (7.5kW)
型式	AIRMAN SAS8SD-57

### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z500002S 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

## 2 役務に関する要求

### 2.1 全般事項

点検作業中に新たに発見された不具合について追加作業を必要とする場合は、契約担当官等と協議するものとする。

### 2.2 作業実施場所

〒412-0006 静岡県御殿場市中畑2092-2 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地  
飛行教導隊富士飛行班 格納庫

## 2.3 定期点検作業

表1の適用品に対して24000時間点検(6.9 定期点検整備一覧表)を実施する。

## 3 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 その他の指示

### 4.1 提出書類

監督官の指示するもの

## 5 秘密保全など

### 5.1 秘密保全

- a) 契約の相手方は、この契約の履行に当たり直接又は間接に関わらず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、別途利用その他への公表などは、官側の承認なく行ってはならない。また、この契約終了後も、同様とする。
- b) 契約の相手方は、官側の施設内において無許可の撮影をしてはならない。
- c) 契約の相手方は、関連する物件、文書、図面などの保管場所・要領について万全の注意を払わなければならない。

### 5.2 作業実施場所などへの立ち入りなど

作業実施場所などの官側の施設への立入りは、それぞれの立入許可権者の定める要領による。

## 6 仕様書に関する疑義

この仕様書について疑義が生じた場合、契約担当官等に申し出て、その指示を受けるものとする。

## 7 調整先

〒412-0006 静岡県御殿場市中畑2092-2 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地  
飛行教導隊富士飛行班

電話番号 0550-89-0711 内線568 航空器材係

## 6 定期点検整備

### 6.9 定期点検整備一覧表

表中の○印はお客様に実施していただく項目になります。●印の項目については専門知識が必要となりますので最寄りの支店、営業所または販売店にご相談ください。

下表では通常の運転状態での点検・整備間隔を示してあります。点検整備は下表の期間または時間のどちらか早く達した時点で行ってください。

◎記載されていない部品で点検・整備が生じた部品の処置は最寄りの各営業所にお問い合わせください。

点検箇所	点検事項	毎日	整備間隔						備考
			2ヶ月 1,000 時間ごと	6ヶ月ごと 3,000 時間ごと	1年ごと 6,000 時間ごと	2年ごと 12,000 時間ごと	4年ごと 24,000 時間ごと	8年ごと 48,000 時間ごと	
モータ	コイル	絶縁抵抗			●				1MΩ以下は乾燥または交換
	ベアリング	交換					●		
	シロッコファン	点検		○					汚れがひどい場合は早めに清掃
コンプレッサ本体	ベアリング	交換						●	
	メカニカルシール	油漏れ点検 交換			○				●
エアフィルタ		交換			○				使用環境により汚れに差がでます
セパレータレシーバタンク	油量	点検	○						
	潤滑油	交換				○			汚れがひどい場合は早めに交換
	オイルレベルゲージ	交換					●		
	給油口 O・リング	点検				○			異常がない場合は点検後再使用可
	オイルセパレータ	交換				○			
配管系統	回収オリフィス	清掃		○ 1回目	○				
	オイルフィルタ	交換				○			
	ナイロンチューブ	点検・交換		○ (点検)		● (交換)			
	ゴムホース	点検・交換			○ (点検)		● (交換)		
O・リング	点検・交換			○ (点検)		● (交換)			
オイルクーラ		清掃			●				汚れがひどい場合は早めに清掃
容量制御装置	アンローダ	作動確認	○						
	消耗部品交換				●				
	バキュームレリーフバルブ	消耗部品点検				●			異常がない場合は点検後再使用可
	レギュレータ	消耗部品点検				●			異常がない場合は点検後再使用可
設定圧力	確認	○							
保安措置	安全弁	作動確認		○ (1ヶ月毎)					
	プレッシャコントロールバルブ	作動確認				○			
	消耗部品点検					●			異常がない場合は点検後再使用可
	吐出空気温センサ	作動確認			○				シーケンスチェック
	設定温度確認						○		
バイパスバルブ	作動確認			○					
	ベレット交換						●		
電磁弁	作動確認	○							
	サービスパーツ交換					○			異常がない場合は点検後再使用可
ベルト	張り調整			○					
	交換						●		
防塵フィルタ		点検・清掃	○						



# 見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

金額 ¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
エアー・コンプレッサ 定期点検	仕様書のとおり	台	1		
	以下余白				
役 務 場 所	陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地	納 期	7.9.30		
契 約 保 証 金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

契約担当官  
陸上自衛隊航空学校  
会計課長 山田武彦 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

電話番号