

陸上自衛隊和歌山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストはオープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
51	受変電設備精密検査	和歌山駐屯地	8.1.31	7.9.9	7.9.25 13:00	7.9.25 13:00	無	

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒644-0044

住所 和歌山県日高郡美浜町和田1138

契約機関名 陸上自衛隊和歌山駐屯地第398会計隊和歌山派遣隊（担当：上中）

電話番号 0738-22-2501（内線346） メール ma418fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

調達要求書番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
受変電設備精密検査	承認	年 月 日
	作成	令和7年 9月 3日
	変更	年 月 日
	作成部隊等名	第304水際障害中隊

1 場 所

和歌山県日高郡美浜町和田1138 陸上自衛隊和歌山駐屯地

2 時 期

契約締結日～令和8年1月31日

※細部実施時期については担当官と調整する。

3 実施概要

本作業は、陸上自衛隊和歌山駐屯地内における受変電設備、野外キュービクル変圧器、遮断機、地絡継電器等を電気事業法及びメーカーの定める規格に基づき検査・点検を行うものとする。

- (1) 地絡電気試験 1式
- (2) 設置抵抗測定試験 1式
- (3) 高圧絶縁抵抗試験 1式
- (4) 絶縁油試験（酸化・耐圧） 1式
- (5) 絶縁抵抗測定（変圧器・断路器・遮断器・避雷器・計器用変成器、計器用変流器電力用コンデンサ（高圧））
- (6) 継電器試験
- (7) その他必要とする事項

4 一般仕様

本作業は、本仕様書・図面及びメーカー仕様に準拠すること並びに関係法令を遵守し実施するものとする。なお仕様書に記載なき事項については、事前に監督官と協議の上指示に従うこと。

- (1) 本業務は、すべて丁重かつ確実に実施すること。
- (2) 受注者は業務実施に先立ち監督官と協議の上、作業工程表を作成し監督官に提出し了承を得た後、作業を実施すること。
- (3) 受注者は、業務の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、実施前・実施中・完了・及び監督官の指示箇所とする。また写真は、作業完成後速やかに現像し、A4アルバムに整理の上1部提出すること。デジタルカメラを使用する場合においても前途に準じて実施すること。
- (4) 本作業は受注者の責任施工とし、隊員若しくは部外者等に障害を与えた場合又は施設等を破損した場合は速やかに監督官へ報告しこの原因が施工に係ると認められた場合はすべて請負者が補償及び賠償の責を負うものとする。
- (5) 作業に際し仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い良心的に実施すること。また、前記のような軽微な変更については請負金額の変更はないものとする。
- (6) 作業実施時間帯は、休日（土・日及び祝祭日）の午前8時15分から午後17時迄を基本とする。その他時間帯に作業を実施する場合には事前に監督官と協議の上指示に従うこと。
- (7) 検査は、令和7年12月若しくは令和8年1月に実施する。
- (8) 雨天及び荒天（検査を実施できない）の場合、検査日時を官側と調整し、後日実施すること。
- (9) 業務実施に際し、請負者は施工条件を工事関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。特に高電圧・高電流作業になるので感電防止には十分注意を払うこと。
- (10) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従い実施すること。

5 特記仕様

- (1) 作業実施については停電作業とし停電の日時については官側と協議の上、工程表に明記し提出する。

(2) 提出書類

- ア 入門許可申請書：契約締結後速やかに
- イ 作業工程表：契約締結後速やかに
- ウ 着手・完了届：着手・完了後速やかに
- エ 作業写真（作業前・中・後）：作業完了後速やかに
- オ 検査結果報告書：検査終了後速やかに
- カ その他、その都度示された書類

6 完了検査

作業終了後、請負業者側の検査結果報告書の提出のより履行確認を行う。




図 1 案内図





図 2 配置図



件名	受変電設備精密検査			
図面名称	和歌山駐屯地案内図・配置図			
作成者	2等陸曹 米田 文彦	図面番号	4/5	
作成日	令和7年8月26日	縮尺		

陸上自衛隊和歌山駐屯地 第304水際障害中隊 営繕班

見積書

件名リスト一連番号	51
-----------	----

見積金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	受変電設備精密検査	仕様書のとおり	式	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
納入(履行)場所		和歌山駐屯地	納期(履行期限)		8.1.31	
落札方法		総額決定	見積書有効期間			
契約保証金		免除				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年9月25日

分任契約担当官

陸上自衛隊和歌山駐屯地

第398会計隊和歌山派遣隊長 牧原 佑磨 殿

住所
会社名
代表者名
担当者名
連絡先

(注)押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調査書

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	受変電設備精密検査	仕様書のとおり	式	1		
2		以下余白				
3						
4	内訳明細 (各明細を下に記載)					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
納入(履行)場所		和歌山駐屯地	納期(履行期限)		8.1.31	
落札方法		総額決定				

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊和歌山駐屯地

第398会計隊和歌山派遣隊長 牧原 佑磨 殿

住所
会社名
代表者名
担当者名
連絡先