

令和7年9月9日

自衛隊大阪地方協力本部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
22	空調機の据付撤去	大阪地方協力本部総務課	令和7年10月31日	令和7年9月9日	令和7年9月18日11時30分	令和7年9月18日11時30分		
				— 以下余白 —				

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒540-0008
住 所 : 大阪府中央区大手前4-1-67 合同庁舎2号館3階
契約機関名(担当): 自衛隊大阪地方協力本部総務課会計班(山崎)
電場番号 (内線): 06-6942-1444
メールアドレス: hq2-osaka@pco.mod.go.jp

仕 様 書

- 1 適用範囲 : この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部に設置されている空気調和機（以下、空調機という。）を撤去し、官側が保有する空気調節装置（新品）の据付を行うにあたり必要な事項を規定する。
- 2 作業場所 : 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1-67 大阪合同庁舎2号館3階
- 3 請負期間 : 契約締結日 ~ 令和7年10月31日（金）
※マニフェスト最終送付期日：令和7年12月19日（金）

4 作業の概要：

区分	項目	内 容	数 量	場 所	備 考	
空調設備	空調機撤去	天井吊形 三相200V ・東芝パッケージエアコン 室内機AIC-AP1127H 室外機ROA-AP1125HS	1	総務課	<ul style="list-style-type: none"> ・室内機及び室外機の取外し ・冷媒ガス抜き処置及び処分 ・取外した本体は官側に残置 	
		天井吊形 単相200V ・東芝パッケージエアコン 室内機AIC-AP807H 室外機ROA-AP805HSJ	1	庶務室		
		壁掛形 単相100V 1.0馬力 ・東芝ルームエアコン家庭用 室内機RAS-3613D(W)(C) 室外機RAS-3613AD	1	募集課		
	空調機据付	天井吊形 三相200V 3.0馬力 ・日立パッケージエアコン 室内機RPC-GP80KA 室外機RAS-GP80RSH3	1	総務課		<ul style="list-style-type: none"> ・本体は官給品とする。
		天井吊形 単相200V 1.5馬力 ・日立パッケージエアコン 室内機RPC-GP40KA 室外機RAS-GP40RSHJ3	1	庶務室		<ul style="list-style-type: none"> ※配管については既設のものを流用することを基準とするも現地を確認の上必要な処置を行う。
		壁掛形 単相100V 1.0馬力 ・ダイキンルームエアコン S253ATAS-W(C)	1	募集課		<ul style="list-style-type: none"> ・試運転、調整を行う。

入札参加申込書 (自衛隊大阪地方協力本部)

下記の見積り合わせ(オープンカウンター方式)に参加します。

件名	空調機の据付撤去		
日時	令和7年9月18日		11:30
落札決定方式	総額決定		
会社名			担当者名
連絡先	TEL		FAX
E-Mail (アドレス)			
入札書受取方法 (いずれかに○)	1. メールで受取 2. FAXで受取(FAX通信記録等印字を消去して入札書として使用) 3. 自衛隊大阪地方協力本部総務課窓口で受取(受取時期: 月 日 時頃)		

※FAX番号:06-6942-0545

FAXが使用できない場合は下記のメールアドレスへ送信出来ますが、

共有アドレスのため**必ず**タイトルに〈会計班〉と付け、**電話連絡**もお願い致します。

E-mail: hq2-osaka@pco.mod.go.jp

TEL: 06-6942-1444