

日本原駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
40	日本原(7)宿舎貯水槽清掃	勝北宿舎及び 滝本宿舎	R8.2.27	R7.12.9	R7.12.17 (09時00分)	R7.12.17 (11時00分)	無し	

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒708-1325

住所 岡山県勝田郡奈義町滝本

契約機関名 (担当) 第356会計隊日本原派遣隊(折口)

電話番号 (内線) 0868-36-5151(346)

FAX番号 (内線) 0868-36-2198(377)

mailアドレス ma421fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

## 見 積 書

件名リスト一連番号	40
-----------	----

見積金額¥ (消費税及び地方消費税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
日本原(7)宿舍貯水槽 清掃	仕様書のとおり	ST	1		
納入(履行) 場 所	勝北宿舍及び滝本宿舍		納 期 (履行期限)	R8.2.27	
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私(個人の場合)、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年12月17日

分任契約担当官

陸上自衛隊日本原駐屯地

第356会計隊日本原派遣隊長 竹本 耕介 殿

会 社 名

代 表 者 名

担 当 者 名

連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調査書

件名リスト一連番号	40
-----------	----

市場価格¥ (消費税及び地方消費税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
日本原(7)宿舍貯水槽 清掃	仕様書のとおり	ST	1		
納入(履行) 場所	勝北宿舍及び滝本宿舍		納期 (履行期限)	R8.2.27	
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私(個人の場合)、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊日本原駐屯地

第356会計隊日本原派遣隊長 竹本 耕介 殿

会社名

代表者名

担当者名

連絡先

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

# 仕 様 書

仕様書番号	63	承認年月日	令和7年 月 日
調達要求番号		作成部隊	業務隊管理科厚生班
役務件名	日本原 (7) 宿舍貯水槽清掃	作成年月日	令和7年11月26日

- 1 役務件名 日本原 (7) 宿舍貯水槽清掃
- 2 役務場所 岡山県津山市日本原無番地 勝北宿舍  
岡山県勝田郡奈義町滝本官有無番地 滝本宿舍
- 3 役務期間 契約締結日～令和8年2月27日(金)  
(作業日程については契約後別途調整する)

## 4 概 要

場 所	構造及び規模	数 量	備 考
第3勝北宿舍	受水槽清掃 3.6 m <sup>3</sup> (地上)	1 式	
	受水槽清掃 3.4 m <sup>3</sup> (高架)	1 式	
	飲料水水質検査 (飲適)	1 件	
第2滝本宿舍	受水槽清掃 4.2 m <sup>3</sup> (地上)	1 式	3号棟
	受水槽清掃 2.5 m <sup>3</sup> (地上)	1 式	3号棟
	受水槽清掃 3.4 m <sup>3</sup> (高架)	1 式	1号棟
	受水槽清掃 3.4 m <sup>3</sup> (高架)	1 式	2号棟
	飲料水水質検査 (飲適)	2 件	

## 5 一般事項

- (1) 本役務は仕様書・図面及び建築保全業務共通仕様書に基づき実施する。
- (2) 作業において、図面及び仕様書に明記なき事項でも作業上当然必要なことは、請負業者の負担において良心的に行うものとする。
- (3) 着手に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。
- (4) 現場管理及び安全管理
  - ア 請負業者は、作業によって部隊の施設等に対し、損害を与えた場合は、損害事項に対して原状復旧するものとする。
  - イ 現場の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任において管理するものとする。
  - ウ 現場は常に整理整頓に心がけ、必要に応じ清掃等を実施する。
  - エ 請負者は、実施条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施する。
- (5) 作業に必要な電気・水道については、原則請負業者が用意するものとする。
- (6) 火気を使用する場合は、あらかじめ監督官の許可を得るものとする。
- (7) 作業実施場所及び敷地内の喫煙は禁止する。

## 6 特記事項

- (1) 作業に先立ち、事前に現地の確認を実施し、必要な工具及びボルトナット等材料はすべて請負業者の負担とする。
- (2) 清掃作業については令和8年1月中に実施するものとする。
- (3) 作業従事者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定められた資格者とし、資格証明書の写しを提出すること。
- (4) 作業従事者は、実施前6ヶ月以内の公的機関の健康診断書(検便)を提出し異常の無い者のみ作業に従事すること。
- (5) 作業衣及び作業器具は、給水用タンク清掃専用のものとする。また、作業にあたっては、衛生的に行われるように留意すること。
- (6) タンク内の照明・換気等に注意して事故防止に努めるとともに、清掃時は転落防止等の処置を施すこと。
- (7) 清掃作業
  - ア タンク内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去する。壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ適切な方法で行う。
  - イ 清掃終了後、水道引込管内の停滞水や管内のもらい錆等がタンク内に流入しないようにする。
- (8) 消毒
  - ア 清掃終了後、塩素剤等を用いてタンク内の消毒を原則2回行うものとする。
  - イ 消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について消毒液を高圧洗浄機等を使用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を使用して行うものとする。
- (9) 水張り  
消毒後の水洗い及びタンク内への上水の注入は、消毒後最低30分以上経過したのちに行うものとする。
- (10) 水質検査
  - ア タンク内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去する。壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ適切な方法で行う。
  - イ 下表水質検査を作業当日に実施し、異常がないことを確認して検査結果を報告すること。

項 目	基 準	検査または測定方法
色	5度以下	水質基準に関する省令に定める方法、またはこれと同等以上の精度を有する方法
濁度	2度以下	
臭気	異常でないこと	
味	(消毒によるものを除く)	
残留塩素含有率	遊離残留塩素 0.2mg/L以上 結合残留塩素 1.5mg/L以上	D P D 法

ウ 採水場所は監督官の指示する場所からの採水とする。

## (11) 一般項目検査

- ア 清掃終了翌日以降速やかに末端の給水栓1箇所(監督官の指示する場所)から採水を行うものとする。
- イ 検査は16項目検査とし、内容は一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物(全有機炭素量:TOC)・PH値・味・臭気・色度・濁度・鉛及びその化合物・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・亜鉛及びその化合物・鉄及びその化合物・銅及びその化合物・蒸発残留物とする。

件 名	日本原 (7) 貯水槽清掃	図 番
種 別	仕様書	1/5

7 提出書類

- (1) 工程表 (契約後速やかに)
- (2) 現場代理人指名・変更通知書 (契約後速やかに)
- (3) 下請負者・受任者等設定通知書 (設定後速やかに)
- (4) 着手届 (着手前)
- (5) 完了届 (完了後速やかに)
- (6) 作業日誌 (完了後速やかに)
- (7) 作業打合せ簿 (必要な都度)
- (8) 作業写真 (完了後速やかに)


※ 作業写真は、作業前・作業中・作業後及び監督官の指示する箇所を撮影したのち整理のうえ提出する。

- (9) 健康診断書 (着手前、実施前6ヶ月以内のもの)
- (10) 資格証明書の写し (着手前)
- (11) 当日分及び一般項目水質検査結果報告書 (完了後速やかに)
- (12) 作業報告書 (完了後速やかに)
- (13) その他監督官に指示された書類

8 検査


検査は、検査官の現場検査及び書類検査を受け合格をもって完了とする。

件名	日本原(7) 宿舍貯水槽清掃	図番
種別	仕様書	2/5




案内図 S=N/S

件名	日本原(7)宿舎貯水槽清掃	図番
種別	宿舎案内図	3/5



勝北宿舎配置図 S=1/800

件名	日本原(7)宿舎貯水槽清掃	図番
種別	勝北宿舎案内図	4/5



点検場所 (地上42m<sup>3</sup>)  
 点検場所 (地上22.5m<sup>3</sup>)

点検場所 (高架3.4m<sup>3</sup>)

点検場所 (高架3.4m<sup>3</sup>)

滝本宿舎配置図 S=N/1000

件名	日本原(7)宿舎貯水槽清掃	図番
種別	滝本宿舎案内図	5/5