

令和8年1月19日

米子駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

番号	件名	納入（履行） 場所	納期（履行期 限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
186	美保受水槽緊急遮断弁 制御盤バッテリー交換	陸上自衛隊 美保分屯地	8.3.19	8.1.19	8.1.26 10時00分	8.1.26 10時00分	なし	総品目総額

- 4 適用する契約条項
駐屯地用標準契約の役務請負基本条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。
- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 2603 契約機関名（担当）：陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊契約班（國武）
電話番号：0859-29-2161（内線347） FAX：0859-29-2164 メール：ma356fin - ma@inet.gsdf.mod.go.jp
仕様書に関する問い合わせ先
電話番号：0859-29-2161（内線757）（担当）：陸上自衛隊米子駐屯地 業務隊（檜谷）
- 6 メール及びFAXによる提出の際には、必ず便着の確認を行うこと。

仕様書

1. 件名

美保受水槽緊急遮断弁制御盤バッテリー交換

2. 納期

契約締結日～令和8年3月19日（提出書類を含む）

※断水作業を伴うため作業日については担当官と要調整

3. 役務場所

鳥取県境港市小篠津町 陸上自衛隊美保分屯地

4. 役務概要

受水槽の緊急遮断弁制御盤のバッテリー交換作業。

5. 作業内容

項目	規格	数量	備考
バッテリー取替	NP2.3-12	2個	

6. 役務対象

品名	規格
緊急遮断弁制御盤	TES32JB-B（東洋オートメーション株式会社）

7. 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書による他、メーカー仕様書及び関係諸規則等に基づき丁寧かつ確実に実施すること

8. 提出書類

監督官の指示するもの

9. 特記事項

- (1) 本作業は、部隊検査官の検査合格をもって作業完了とする。

