

海田市駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
359	海田市(R7)157号建物空調機設置等	陸上自衛隊海田市駐屯地	8.3.31	8.2.6	8.2.9 08時30分	8.2.9 08時30分	無し	市価調査書期限 8.2.5 13時00分
	以下余白							

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒736-0053
住所: 広島県安芸郡海田町寿町2-1
契約機関名(担当): 陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊 市丸
電話番号(内線): 082-822-3101(内2342)
FAX番号: 082-823-4226

※中部方面会計隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>) の実施要領を確認の上、お問い合わせください。

市場価格調査書

件名リストー連番号	359
-----------	-----

金額 ¥

総品目総額
(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
海田市(R7)157号建物空調機設置等	仕様書の通り	ST	1		
	以下余白				
納入場所	陸上自衛隊海田市駐屯地		納期	8.3.31	
契約保証金	免除	見積書有効期間			

本件に際しまして、広く市場価格調査を実施し、適切な価格の把握に努めるため、各取引業者の方々にご協力を頂いております。上記の市場価格調査表に金額をご記入の上、FAXでご返信をお願いします。

FAX: 082-823-4226

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

見 積 書

件名リストー連番号	359
-----------	-----

見積金額 **¥** _____

総品目総額
(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
海田市(R7)157号建物空調機設置等	仕様書の通り	ST	1		
	以下余白				
納入場所	陸上自衛隊海田市駐屯地		納期	8.3.31	
契約保証金	免除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(個人の場合)、当団体(団体の場合)は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿


住 所
会 社 名
代 表 者 名

印


陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	1 / 3
役 務 名 称	海田市 (R 7) 157 号建物空調機設置等	承認年月日	令和 年 月 日
		作成年月日	令和 8年 2月 3日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等	海田市駐屯地業務隊
1 場 所 広島県安芸郡海田町寿町 2 番 1 号 (陸上自衛隊海田市駐屯地)			
2 期 間 契約締結日から令和 8 年 3 月 3 1 日			
3 概 要 (細部数量図面参照)			
(1) 空調機設置 (ルームエアコン) 壁掛型 1Φ100V 6 畳程度用 1 台			
(2) 空調機用設備 (冷媒・ガス・ドレン・配管化粧カバー・連絡線・リモコン) 1 式 コンクリート壁貫通含む			
(3) 分電盤改造 1 面			
(4) ルームエアコン用コンセント取付 (配線含む) 1 個			
(5) 絶縁抵抗測定・試運転調整 1 式			
4 一般事項			
(1) 適用基準等			
本役務は、本仕様書によるほか、使用メーカー及び公共工事標準仕様書に定めるところに従い誠実に行うものとする。			
また、これに定めのない事項については、係官との協議による。			
(2) 安全確保			
本役務により施設等に損傷を与えないよう十分注意して作業を実施するものとし、万が一破損させた場合は、速やかに係官に報告するとともに、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。			
(3) 作業写真			
撮影要領は、「工事写真の撮り方 改訂第 3 版建築設備編」を参考とすること。			
(4) 発生材の処理			
請負者は、役務により生じた金属類については、指定の場所に整理のうえ、発生材報告書及び発生材置場の状況写真を添えて係官に提出する。			
(5) 産業廃棄物の処理等			
本役務により発生する産業廃棄物の処分は、「産廃物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて適切に処分する。			
(6) 主要材料			
本役務に使用する資材は本仕様書に適合するものとし、すべて新品とする。			

役務件名	海田市 (R 7) 157 号建物 空調機設置等	仕様書番号	2 / 3
<p>5 特記事項</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 請負者は発注後すみやかに使用器材等の材料申請を行い、承認後材料発注を行う。(2) 設置後、絶縁測定及び温度測定等試運転を行い結果報告書を提出する。(3) 設置日時については、事前に係官と調整を行うこと。(4) 本設置において、係官が提出を指示した書類については、速やかに提出すること。 <p>6 検査</p> <p>本設置完了後、検査官による検査を実施し合格をもって完了とする。</p>			




案内図 NS




配置図 S=1:7000

※施工場所及び売店、工事監督官事務所以外の施設への立ち入りは禁止とする。
※施工写真以外の撮影は禁止とする。



空調機設置平面図 S=1:50




電気設備改修平面図 S=1:50

新設空調機設置概要


- 新スリット外75 2.7m程度
- 新設電源線・連絡線 3m程度
- 新設冷媒管φ6.35×φ9.52 3m程度
- 新設ドレン管 VP13 2.5m程度
- 空調機(単相100V 22形)
- 室外機架台一樹脂製

※設置空調機仕様・新分電盤仕様は契約後速やかに官側の承認を得る。

※冷媒管・ドレン管等の規格はメーカー仕様とする。



空調機設置及び電気改修立面図 S=1:50



件名	海田市(R7)157号建物空調機設置等	図面	案内・配置図・空調機設置図等	縮尺	図面番号
	陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊 管理科 営繕班			図示	3/3