

令和8年2月19日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期（履行期 限）	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	非常用発電機地下タンクハン ドホール修繕（R6線補）	青野原駐屯地	8.3.31	8.2.19	8.2.26	8.2.26 1030	なし	総品目総額

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒675-1351

住所 兵庫県小野市桜台1番地

契約機関名 陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊

（担当） 北島

電話番号 0794-66-7301（内線 347）

FAX番号 0794-66-7303

5 仕様書に関する内容について問合せ先

陸上自衛隊青野原駐屯地 業務隊管理科営繕班

(担当) 細川

電話番号 0794-66-7301 (内線316)

陸上自衛隊仕様書

物品番号	仕様書番号	
非常用発電機地下タンク ハンドホール修繕（R6繰補）	青野原営－0076	
	防衛大臣承認	
	作成	令和 8年 2月19日
	変更	
	作成部隊等名	青野原駐屯地業務隊管理科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊青野原駐屯地において実施する非常用発電機地下タンクハンドホール修繕（R6繰補）について規定する。

1.2 引用文書等

1.2.1 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

建築保全業務報告書作成の手引き（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修）

営繕工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課）

b) 法令等

道路交通法施行規則（条例を含む。）

2 修繕作業に関する要求

2.1 一般的要求事項

- 期間中、施設等に損傷を与えた場合は、契約の相手方の責任において原状復旧する。
- 現場の風紀・衛生及び盗難予防について必要な処置を施すとともに、契約の相手方の責任において管理する。
- 仕様書に記載無き事項で当然必要な事項及び係官が軽微な事項を指示した場合は、契約の相手方にて実施する。
- 本作業に必要な電気及び水は、原則契約の相手方側において準備する。
- 完了後、速やかに清掃及び片付けを実施し、係官の点検を受ける。
- 作業日時は官側との調整による。

2.2 作業場所

兵庫県小野市桜台1番地（陸上自衛隊青野原駐屯地）（付図1参照）

2.2.1 対象設備等

非常用発電機地下タンクハンドホール（付図2～5参照）

2.2.2 作業期間

契約締結日 ～ 令和8年3月31日まで（完了検査合格まで）

2.3 作業要領等

2.3.1 マンホール内塗装等

a) ケレン

四種ケレンとする。

b) さび止め塗装

さび止めに用いる塗料は、構造物用さび止めペイント C種 1号 2号とする。(参考品：日本ペイント株式会社 ハイボン®20 デクロ)

d) 上塗り塗装

上塗りに用いる塗料は、特殊1液ウレタン樹脂上塗塗料とする。(参考品：関西ペイント株式会社 カンペ1液 MレタンHG)

2.3.2 マンホール蓋

マンホール蓋に用いる塗料はハイソリッドタールフリー変性エポキシ樹脂塗料(参考品：関西ペイント株式会社 エポテクトタールフリー)

2.3.3 パッキンの取付

2.4 撤去済部品等の処置

a) 撤去済部品等の返納要領は、有価物については指定の場所に種類ごとに整理の上、発生材調書、発生材数量根拠及び状況写真を監督官等に提出する。また、発生材の数量は種類ごとの重量(単位：キログラム)を集計するものとし、小数点以下は切り捨てる。

b) 契約の相手方は、本作業により発生する産業廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等に基づいて適正に処理し、監督官に報告する。

2.5 特記事項

a) 契約の相手方は、契約後、速やかに工程表を作成して監督官等に承認を受ける。

b) 部品の取替はメーカーの示す実施要領に基づき作業を行う。

c) 取替後、試験運転を実施し、一定時間運転状況を確認する。

d) ねじボルトの締め付けは、締め付け後ゆるみがないことを再確認する。

e) 仕様書、付図に記載の数量等は参考であり、契約の相手方は必ず施工前に現地における施工数量調査を行う。また、監督官との調整の上により配管経路の変更も行えるものとする。

2.6 修繕作業業間の作業中止事項

作業間の作業中止事項については、監督官等より作業中止の指示があった場合、即刻作業を中断し、資材の撤収等作業前の状態に指示時間内に復旧し、じ後の活動に影響が出ないようにしなければならない。

3 品質保証

3.1 監督・検査

a) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

b) 本作業の完了検査は、官側検査官により成果報告書の確認を実施し合格を以て完了とする

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は下表のとおりとする。ただし、内容により官側と協議の上、適宜、追加・削除することができる。

番号	名称	提出時期	数量
1	契約内訳明細書	完成後速やかに	1
2	工程表	契約後速やかに	1

3	着手届	着手後速やかに	1
4	完了届	役務完了後速やかに	1
5	現場代理人氏名通知書	指名・変更後速やかに	1
6	現場代理人等略歴書	指名・変更後速やかに	1
7	保有資格の写し	作業実施者の指名後速やかに	1
8	工事材料搬入報告書	作業実施前	1
9	使用資材等出荷証明書又は納品書	作業実施前	1
10	試験成果報告書	完成後速やかに	1
11	作業写真	完成後速やかに	1
12	発生材関連書類	発生後速やかに	1
13	マニフェストA, B 2, D, Eの票写し	処理の都度速やかに	1
14	産業廃棄物収集運搬業許可証の写し	契約後速やかに	1
15	産業廃棄物処分業許可証の写し	契約後速やかに	1
16	その他監督官等が指示した書類	必要の都度	1


4.2 情報保全

契約の相手方は、この契約の履行に当たり、直接又は間接を問わず知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、適切に管理するとともに、それらの部外への利用、公表などを官側の許可なく行ってはならない。


4.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、速やかに連絡及び確認事項等の整理を行うとともに、協議の上、監督官等の指示による。

駐屯地案内図



駐屯地配置図




役務件名	非常用発電機地下タンクハンドホール修繕 (R 6 繰補)	図面名称	案内図・配置図	縮尺	仕様書番号
青野原駐屯地業務隊				N. S.	

ハンドホール遠景



凡例


--- 修繕実施箇所



ハンドホール（奥）

凡例

--- 修繕実施箇所



ハンドホール（中央）

凡例

--- 修繕実施箇所



ハンドホール（手前）

凡例

--- 修繕実施箇所

