

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
6QGW12500120		6RQ01AS0002 0001						
品名 または 件名								
大久保（8）炉筒煙管ボイラー洗缶等役務								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使用器材名								
数 量	単 位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST							
納地または工事場所				引 渡 場 所				
大久保駐屯地28号建物				大久保駐屯地28号建物				
搬入場所				納 期 または 工 期				
営繕班 ボイラー室 若林事務官（506）				令和8年12月18日（金）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 契約班窓口

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

入札日時場所：令和8年4月17日（金）10時30分 第397会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

(ア) 令和7・8・9年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」D等級以上（近畿地区）の資格を有する者

(イ) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(ウ) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(エ) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。

(オ) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。

(カ) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

(キ) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）

(ク) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調整に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。

(ケ) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(コ) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

- (2) 違約金に関する事項
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。
- (3) 入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)
- (4) 入札の無効
(ア) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
(イ) 入札に関する条項に違反した入札
(ウ) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (5) 契約書の作成
(ア) 契約書は作成し、提出すること。契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。
(イ) 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
- (6) 押印の省略について
契約書以外の書類への押印省略は可能とする。契約書以外の書類への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入すること。記載された連絡先には、必要に応じ、当方から連絡する場合がある。従来どおり、契約書以外の書類への押印を省略しない場合は、担当者の氏名及び連絡先の記入は不要とする。
- (7) その他
(ア) 仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第397会計隊契約班窓口において配布する。
令和8年4月6日(月)～入札日前日(土曜日曜祝日を除く0830～1630)
(イ) 落札の決定は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(ウ) 郵便による入札については、入札日前日の17時00分必着分までを有効とする。また、必ず便着の確認をすることとし、入札日までに事前に入札書を持参して提出する場合も同様とする。
なお、入札金額が同額による場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡する。
※ 注意事項：郵便入札においては、送付する封筒に入札件名「〇月〇日〇時〇分入札 〇〇〇〇の件 入札書在中」と明記すると共に、必ず発送の旨を事前に第397会計隊契約班担当まで連絡すること。
(エ) 電報・電話等による入札は認めない。
(オ) 入札に参加する者は、入札資料受け取りまでに資格審査結果通知書の写しを提出すること。(メール又はFAX)
(カ) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
(キ) 市場価格調査は、令和8年4月15日(水)15時までに提出をお願いする。(メール又はFAX)
(ク) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 契約班にて掲載している。
(ケ) 入札に先立ち、現場確認が必要な者は個別に調整されたい。
現場確認調整先：陸上自衛隊大久保駐屯地 業務隊管理科営繕班 担当：若林 (内線506)
- (コ) 不明な事項等の問い合わせ先
〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1の1 陸上自衛隊大久保駐屯地
TEL 0774-44-0001
FAX 0774-43-1818
- a 入札に関する事項
陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 契約班 担当：上野 (内線366)
- b 仕様書等に関する事項
陸上自衛隊大久保駐屯地 業務隊管理科営繕班 担当：若林 (内線506)

本公告は、陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 メールアドレス：ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
陸上自衛隊今津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊
陸上自衛隊大津駐屯地 第397会計隊大津派遣隊
陸上自衛隊中部方面会計隊HP <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載している

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	1 / 2
役務名称	大久保（8） 炉筒煙管ボイラー 洗缶等役務	承認年月日	令和 8年 3月 26日
		作成年月日	令和 8年 3月 26日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等	大久保駐屯地業務隊

1 役務場所 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1（陸上自衛隊大久保駐屯地28号ボイラー室）

2 役務期間 契約締結日 ～ 令和8年12月18日（金）

3 役務概要

本役務は、仕様書及びRE-ボイラーハンドブックにより実施するもの。

4 役務内容

(1) ボイラー洗缶

ア 対象機器仕様

- (ア) メーカー：株式会社タクマ
- (イ) 型式：RE-60F型（2号ボイラー）
- (ウ) 性能：7, 200kg/h
- (エ) 伝熱面積（内容積）：66.9㎡

イ 実施項目

- (ア) ブロー弁（Y型吹出弁・エスペロ弁）の分解及び組立
- (イ) 水面計の分解及び組立
- (ウ) 各バルブ（マレブルバルブ・コラム・マクドネル・給水入口弁）の整備及びパッキンの取替
- (エ) 水室、炉筒内部等の清掃
- (オ) 劣化部品の取替

(2) 安全弁圧力調整

ア 対象機器安全弁

(ア) 上期（第1回目）

- a 28号(1号ボイラー) No.18-1 : 福井製作所 フランジ型 50A 1個(規定圧力 0.98MPa)
- b 201号(貯湯) No.圧18-14 : ヨシタ AL-150 32A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- c 234号(貯湯) No.圧18-4 : ヨシタ AL-150 25A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- d 237号(貯湯) No.圧18-6 : ヨシタ AL-150 32A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- e 237号(貯湯) No.圧18-7 : ヨシタ AL-150 32A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- f 244号(貯湯) No.圧18-9 : ヨシタ AL-150 40A 1個(規定圧力 0.49MPa)

(イ) 下期（第2回目）

- a 28号(2号ボイラー前) No.18-2 : 福井製作所 フランジ型 50A 1個(規定圧力 0.97MPa)
- b 28号(2号ボイラー後) No.18-2 : 福井製作所 フランジ型 50A 1個(規定圧力 0.98MPa)
- c 200号(貯湯) No.圧18-18 : ヨシタ AL-150 20A 1個(規定圧力 0.48MPa)
- d 202号(貯湯) No.圧18-12 : ヨシタ AL-150 32A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- e 217号(貯湯) No.圧18-1 : ヨシタ AL-150 20A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- f 221号(貯湯) No.圧18-2 : ヨシタ AL-150 25A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- g 244号(貯湯) No.圧18-10 : ヨシタ AL-150 40A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- h 255号(貯湯) No.圧18-15 : ヨシタ AL-150 40A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- i 259号(貯湯) No.圧18-16 : ヨシタ AL-150 25A 1個(規定圧力 0.49MPa)
- j 259号(熱交) No.圧18-17 : ヨシタ AL-150 20A 1個(規定圧力 0.49MPa)

イ 実施項目

- (ア) 安全弁の分解
- (イ) 安全弁の吹出圧力及び吹止圧力の試験を行い、規定圧力となるよう調整を行う。
- (ウ) 安全弁の整備及び組立
- (エ) 整備完了後の安全弁の配列
- (オ) 報告書（「安全弁試験成績書」）を作成し、期限までに提出する。

5 一般事項

- (1) 本役務において疑義が生じた場合は、全て係官と協議し、その指示に従うものとする。
- (2) 本役務に伴い、諸施設の汚染又は損傷を与えた場合は速やかに原状に復旧するものとする。
- (3) 作業時間は08：15～17：00とし、時間外及び休日は役務を実施してはならないものとする。休日は、土曜日、日曜日、祝日及び特に指定した日とする。
- (4) 本役務は本仕様書及び図面に準拠し実施するものとする。また、本仕様書に明記なき事項であっても、当然実施すべき事項は請負業者の負担において実施するものとする。
- (5) 使用する器材等については、すべて請負業者において準備する。
- (6) 役務写真は、着手前、作業中、完了後、完了後隠蔽となる箇所、使用材料及び係官の指示する箇所を撮影し、役務完了後にA4縦型カラー印刷した写真帳（様式不問）をクリップ留めで整頓し速やかに提出すること。
- (7) 作業現場の風紀、衛生及び盗難予防については、必要な措置を施すと共に請負者の責任において管理すること。

6 特記事項

- (1) 実施責任者は、ボイラー構造及び機能についての知識、取扱及び洗缶の実務経験者とする。
- (2) 本役務は、官側にて実施するボイラー検査日までに実施するものとし、実施責任者はボイラー検査に立会いするものとする。なお、ボイラー検査日は下記の通りである。
 - ア 上期（第1回目）：令和8年7月3日（金）
 - イ 下期（第2回目）：令和8年10月9日（金）

7 提出書類

係官が指示する書類

8 検査等

検査官による書類の検査を受け、合格をもって完了とする。また、手直し等が発生した場合は、手直し完了後、再検査を実施する。

入 札 書

金額¥

(税抜)

※御社様式の細部内訳書の提出をお願いいたします。

品 名	規 格	単位	数量	単価	金額	各納地
大久保(8)炉筒煙管ボイラー 洗缶等役務	仕様書のとおり	セット	1.00			大久保駐屯地28号 建物
				合計(税抜)		
納 入 場 所	大久保駐屯地28号建物			納期	令和8年12月18日	
入札(契約)保証金	免 除	入札(見積)書有効期間				

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条
項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」
に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

住 所
会 社 名
役職・代表者名
代表者連絡先
担 当 者 名
連 絡 先

※ 押印を省略する場合には、担当者及び連絡先まで記載すること。

市場価格調査票依頼書

業者各位

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。お忙しいところ大変恐れ入りますが、本紙にご記入の上、

令和8年4月15日(水) 15時までにFAXまたはメールにて

ご返信頂きますようお願い申し上げます。価格調査にご協力をお願い致します。

(回答要領)

- 送料の項目はありませんので、送料を含めた金額をご記入下さい。
(内訳がわかる書類がありましたら、随意の様式で結構ですので提出をお願いします。)
- 消費税を含まない税抜き金額をご記入下さい。
- その他必要な項目がありました場合は、空欄又は余白にご記入下さい。
- 規格に同等品可と記載されている場合で同等品を申請する場合は、申請書が必要になります。
- 辞退の場合は、余白に「辞退」と記載し回答をお願いします。

〒611-0031

京都府 宇治市 広野町風呂垣外1の1

陸上自衛隊 大久保駐屯地 第397会計隊

契約班 担当

上野

TEL: 0774-44-0001

内線 366

FAX: 0774-43-1818

MAIL: ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

市場価格調査票(回答)

大久保(8)炉筒煙管ボイラー洗缶等役務

決定方法:総品目総額

履行期限(納期):令和8年12月18日(金)

履行場所(納地):大久保駐屯地28号建物

(住所・会社名・代表者氏名・担当者氏名・連絡先)(捺印不要です)

入札日時:令和8年4月17日 10時30分

住所:

※ 入札公告を併せて送付させていただきます。
差し支えなければ、入札への参加の有無を併せてご返信いただけます
ようお願いいたします。下記への何れかに○を記載してください。

会社名:

代表者:

担当者:

1 全省庁統一参加資格: 保有 ・ 無

TEL:

2 入札: 参加する(郵便・事前持込・当日参加) ・ 参加しない

FAX:

実施計画番号:6QGW12500120

品名	規格	単位	数量	単価	金額	各納地
1 大久保(8)炉筒煙管ボイラー洗缶等役務	仕様書のとおり	セット	1			大久保駐屯地28号建物
合計						(税抜)

(内訳)

項目	規格	単位	数量	単価(税抜)	金額(税抜き)
1 直接工事費	仕様書のとおり				
2 材料費	仕様書のとおり				
3 諸経費	仕様書のとおり				
4 その他	仕様書のとおり				

※ 御社様式の細部内訳のご提出をお願いします。