

令和8年4月22日

陸上自衛隊富山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納期（履行期限）	見積り依頼書公表日	見積り書提出期限	見積り合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	貫流ボイラー洗缶役務	陸上自衛隊 富山駐屯地	8.8.31	8.4.22	8.5.19 10時00分	8.5.19 10時00分	なし	総額決定

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒939-1338
富山県富山市鷹栖出935
陸上自衛隊富山駐屯地 第336会計隊富山派遣隊 契約班（担当：高橋）
0763-33-2392（内線347）

オープンカウンター補足説明

- 1 契約条項を示す場所
富山駐屯地第336会計隊富山派遣隊において示す。
- 2 見積合わせの場所及び日時
 - (1) 場 所：陸上自衛隊富山駐屯地第336会計隊富山派遣隊 事務室
 - (2) 日 時：令和8年5月19日(火) 10時00分
- 3 説明会
実施しない。
- 4 見積方法
見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額（外税）を記入すること。
- 5 見積決定方法
総品目総額決定
見積決定にあたっては、見積書に記載された金額に、当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする）をもって決定金額とするので、見積者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の**110分の100**を記載すること見積金額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低価格の見積を決定者とする。なお、見積決定者となるべき最低価格の見積が2名以上ある場合は抽選により見積者を決定する。
- 6 契約書の作成
 - (1) 契約相手方に決定した者は決定後遅滞なく「駐屯地用標準契約書」により契約書等を作成する。但し、契約金額が100万円未満の場合は、契約書の作成を省略する。
 - (2) 契約金額が100万円以上の場合は請書を作成し、契約金額が250万円を超える場合は契約書を作成する。
- 7 その他
 - (1) 入札及び契約心得は、中部方面隊ホームページ内の標準入札心得による。
 - (2) この見積に関する公告及び陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要領は陸上自衛隊富山駐屯地 第336会計隊富山派遣隊に掲示しています。
また、陸上自衛隊中部方面隊ホームページ
<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載しています。
 - (3) 見積書は、随時第336会計隊富山派遣隊事務所において配布します。
 - (4) 規格の確認及び落札後の日程等調整は、下記(5)イの連絡先までお願いいたします。
 - (5) 問い合わせ及び連絡先
 - ア **見積及び契約に関する事項**
〒939-1338 富山県富山市鷹栖出935
陸上自衛隊富山駐屯地 第336会計隊富山派遣隊契約班 担当：高橋
TEL 0763-33-2392（内線 347）
 - イ **規格、納品に関する調整先**
陸上自衛隊富山駐屯地管理隊営繕班 担当：木村（内線：239）

申込日年月日： . . .

参加申込票

公開日	令和 8年4月22日			
件名	一連番号1：貫流ボイラー洗缶役務			
見積り合わせの日時	令和8年5月19日 10時00分			
見積り合わせの場所	陸上自衛隊富山駐屯地 第336会計隊富山派遣隊事務所			
会社名				
電話番号				
FAX番号				
メールアドレス				
担当者名				
参加方法 (該当する欄に○ をして下さい)	持参	郵便	メール	FAX

注意事項等

- 1 見積り合わせに参加を希望する場合は本申込票に必要事項を記入し、下記の連絡先までFAX送信ください。メールの場合は下記連絡先にお電話下さい。
- 2 見積書を郵送する場合
郵送する封筒の表に見積り合わせの件名、見積り合わせの日時を朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。
なお、**FAXでの提出も可**とし、その場合でも発送者の責により受信の確認をお願いします。
- 3 連絡先
第336会計隊富山派遣隊 契約班 担当：高橋
TEL 0763-33-2392 (内線：347)
FAX 同上

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額 円 (消費税及び地方消費税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
貫流ボイラー洗缶役務	仕様書のとおり	式	1		
	内訳				
ボイラー洗缶作業費	仕様書のとおり	式	1		
部品整備作業費	仕様書のとおり	式	1		
部品費	仕様書のとおり	式	1		
消耗品雑材料費		式	1		
交通費		式	1		
諸経費		式	1		
納 地	陸上自衛隊富山駐屯地	納期	令和8年8月31日		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実要施項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 野村 尚平 殿

住 所
会 社 名
代表者名

担当者
担当者連絡先

市場価格調査書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額 円 (消費税及び地方消費税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
貫流ボイラー洗缶役務	仕様書のとおり	式	1		
	内訳				
ボイラー洗缶作業費	仕様書のとおり	式	1		
部品整備作業費	仕様書のとおり	式	1		
部品費	仕様書のとおり	式	1		
消耗品雑材料費		式	1		
交通費		式	1		
諸経費		式	1		
納入(履行)場所	陸上自衛隊富山駐屯地	納期(履行期限)	令和8年8月31日		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実要施項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。
また、当社(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 野村 尚平 殿

住所
会社名
代表者名
担当者
担当者連絡先

貫流ボイラー洗缶役務

図 番	図 面 名 称	図 番	図 面 名 称
1 / 4	表紙	3 / 4	仕様書 (2)
2 / 4	仕様書 (1)	4 / 4	案内図・配置図

件 名	貫流ボイラー洗缶役務	図面番号	1 / 4
図面名称	表紙	縮 尺	—
陸上自衛隊富山駐屯地第382施設中隊管理隊			

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号

仕 様 書 番 号

富山駐-B200002

貫流ボイラー洗缶役務

作 成 令和8年 4月15日

変 更 令和7年 月 日

作成部隊等名 第382施設中隊

1 役務場所 富山県砺波市鷹栖出935 (陸上自衛隊富山駐屯地)

2 役務期間 契約締結日 ~ 令和7年 8月31日

3 役務概要

(1) 概要

洗缶清掃

(2) 総則

- ア 本役務は、仕様書・図面及び監督官の指示により実施するものとする。
- イ 本役務の実施にあたっては、関係諸法令、条例等を順守するものとする。
- ウ 図面又は仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項であっても、技術上必要なものは請負者の責任において良心的に作業する。
- エ 本役務実施の際、建物及び物品等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において原形に復旧すること。
- オ 役務に必要な電気・水道については、監督官に申し出て所要の手続きを行い利用できるものとし、料金は請負者の負担とする。
- カ 作業写真は、作業前・作業中・作業完了後及び監督官の指示のあった箇所を撮影し、作業完成後速やかにサービス判で整理し、ネガと共に提出すること。デジタルカメラを使用する場合は、事前に監督官の承諾を得ること。

(3) 特記事項

- ア 洗缶実施責任者は、ボイラー整備士の資格を有するものとし、整備実施に先立ち、免許の写しを提出するものとする。
- イ 安全弁整備・機能試験の日程については、監督官と調整すること。
- ウ 作業により発生した作業屑等は、請負業者の責任において場外処分すること。
- エ 洗缶貫流ボイラー本体
- (ア) 機種：簡易貫流ボイラEQSH-501KM×2基
- (イ) メーカー：日本サーモエナー
- (ウ) 相当蒸気量：500kg/h
- (エ) 伝熱面積：4.81㎡

件 名 貫流ボイラー洗缶役務 図面番号 2 / 4
図面名称 仕 様 書 縮 尺 ー

陸上自衛隊富山駐屯地第382施設中隊管理隊

(オ) 燃料種別：A重油

(カ) 保有水量：89L

オ 外部整備作業

(ア) 付属品整備作業

- a 安全弁（ボイラー本体） 取外し・分解・整備 2個
点検後組み立て窒素ガス又は空気による吹出し試験を実施
- b 安全弁（ストレージタンク及び熱交換器）取外し・分解・整備 3個
点検後組み立て窒素ガス又は空気による吹出し試験を実施
- c 吹出し弁点検後組み立て
- d 主蒸気弁分解・整備（点検後組み立て、ガスケット交換含）

(イ) 劣化部品交換

- a 三方コック Z55100-260 2個
- b 缶体逆止弁 15A ASB-PN008 2個
- c ブロー用ボール弁 25A【BS-1】 Z31025-321 1個
- d 連続ブロー用電磁弁 Z44100-422 2個

(ウ) バーナー分解・整備・調整・水管目視点検

- a 燃焼調整
- b 安全機器チェック


4 検査

本作業は検査官の完成検査合格をもって完了とする。手直しがあつた場合は、手直し完了後、検査官の再検査を実施し、検査合格をもって完了とする。

5 提出書類

- (1) 作業工程表：契約締結後、速やかに提出 1部
- (2) 役務着手届：洗缶着手時提出 2部
- (3) 役務完了届：検査完了時提出 2部
- (4) 作業写真：写真を整理し速やかに提出 1部
- (5) その他、監督官から指示された書類

件名	貫流ボイラー洗缶役務	図面番号	3 / 4
図面名称	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊富山駐屯地第382施設中隊管理隊			



案内図

ボイラー本体

