

令和8年5月25日

久居駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行)限	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	久居(8)レジオネラ属菌分析業務	久居駐業管理科	R8.6.30	R8.5.25	R8.6.4 11:00	R8.6.4 13:00		

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

F514-1118

住所三重県津市久居新町975

契約機関名(担当)第337会計隊(坂本)

電話番号(内線)059-255-3133(内429)

FAX番号059-255-3290

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
久居（8）レジオネラ属菌分析役務	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	久居駐業管理科	納 期	8.6.30		
契約保証金	(免除)	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

内訳書の添付をお願いいたします。（様式は貴社様式）

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮 殿

住所
会社名
代表者名
担当者名
担当者連絡先

市場価格調書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
久居(8) レジオネラ属菌分析業務	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
納入(履行)場所	久居駐業管理科	納期	8.6.30		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

市場価格調書提出期限：R 8.6.3 17:00

内訳書の添付をお願いいたします。(様式は貴社様式)

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮 殿

住所
会社名
代表者名
担当者名
担当者連絡先

久居（8）レジオネラ属菌分析役務

陸上自衛隊久居駐屯地業務隊

件名別 業務隊長	久居（8）レジオネラ属菌分析役務	図番	1/3
	表紙	縮尺	
	管理科長	工事企画	施設管理
	営繕班長		
	給排水係長		

陸上自衛隊仕様書

物品番号	図面番号	令和8年5月	日
作業名称	承認年月日	令和8年5月	21日
	作成年月日	令和8年5月	21日
	変更年月日		
	作成部隊等	久居駐屯地業務隊管理科	

1 作業場所：三重県津市久居新町975 陸上自衛隊久居駐屯地

2 作業期間：契約締結日～令和8年6月30日まで

3 作業概要：駐屯地内冷却塔などのレジオネラ属菌の分析

場所	対象設備	棟数	備考
3号建物	冷却塔	1	
4号建物	冷却塔	1	
159号建物	冷却塔	1	
119号建物	浴場	2	浴槽2箇所
146号建物	屋内プール	1	

4 一般事項

- 本役務については、本仕様書、建築物衛生法施行規則等関係法令に基づき作業すること。
- 役務における作業時間は平日の8時15分から17時までとする。ただし、やむを得ない理由により作業が必要な場合は監督官と協議したうえ実施すること。
- 役務に際し、養生等が必要と考えられる箇所については、適切な処置を実施すること。
- 自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。ただし、使用する場合はメーター等を設置し部隊側測定に基づき有償とする。
- 点検に必要な工具、計器類および消耗品類等は請負業者で用意すること。
- 写真については、点検する冷却塔などの外観・採水作業時及び監督官の指示する箇所を撮影しA4ファイルに整理したうえ提出すること。
- 仕様書に不明な事項等が生じた場合は、その都度監督官と協議すること。

5 特記事項

- 本役務は、厚生労働省のレジオネラ症防止対策関連衛生等管理要領・マニュアルに基づき、ガラス製またはポリエチレン製容器（500ml）を用いて採水すること。また、採水に関しては容器は満水にせず、上部に空間を残し採水すること。

6 提出書類

- 工程表
 - 現場代理人通知書
 - 着手・完了届
 - 作業日誌
 - 作業写真
 - 測定結果報告書
 - その他指示された書類
- 1部（契約締結後速やかに）
1部（契約締結後速やかに）
各1部（その都度）
1部（完了後速やかに）
1部（完了後速やかに）
各1部（完了後速やかに）
1部（その都度）

7 完成検査

本役務は、検査結果報告書の提出をもって完了とする。

件名	久居（8）レジオネラ属菌分析役務	
種別	仕様書	図番
	久居駐屯地業務隊管理科営繕班	2/3

