

令和8年5月28日

守山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
SY78	煤煙測定検査役務	仕様書のとおり	9.1.29	8.5.28	8.6.11 08時30分	8.6.11 08時30分		

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒463-0067

住所：愛知県名古屋市守山区守山3-12-1

契約機関名(担当)：陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 契約班(山副)

電話番号(内線)：052-791-2191(4347) FAX番号：052-791-2379

見 積 書

担当：山副

件名リスト一連番号	SY78
-----------	------

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
煤煙測定検査役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	陸上自衛隊守山駐屯地			納期 (履行期限)	令和9年1月29日
契約保証金	(免除)	入札（見積）書 有効期限		/	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 氏 名

代 表 者 電 話 番 号

担 当 者 氏 名

担 当 者 電 話 番 号

メールアドレス：

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調書

担当：山副

件名リスト一連番号	SY78
-----------	------

※市価調査提出期限
令和8年6月9日（火）
17時00分

見積金額¥

（FAX可）

（消費税及び地方税を含まない。）

品名	規格	単位	数量	単価	金額
煤煙測定検査役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	陸上自衛隊守山駐屯地			納期 （履行期限）	令和9年1月29日
契約保証金	（免除）	入札（見積）書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官







陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所

会 社 名
代 表 者 氏 名
代 表 者 電 話 番 号
担 当 者 氏 名
担 当 者 電 話 番 号

煤煙測定検査役務

件名	煤煙測定検査役務				図面番号	1 / 3
図名	表紙				縮尺	
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画	ボイラー	係	
						
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊						

仕様書

- 1 件 名 煤煙測定検査役務
- 2 実施場所 愛知県名古屋市守山区守山3-12-1
陸上自衛隊守山駐屯地内
- 3 期 間 契約締結日～令和9年1月29日まで
 - (1) 上期実施時期 令和8年7月6日～同年7月17日まで(基準)
 - (2) 下期実施時期 令和9年1月12日～同年1月22日まで(基準)
 - (3) 測定検査報告時期 各期毎測定完了から2週間以内(基準)
- 4 役務概要 煤煙発生施設における煤煙測定検査一式
- 5 一般事項
 - (1) 本作業は、特記仕様書及び図面によるほか、「大気汚染防止法」や「同法施行令」「同法施行細則」等関係諸規則や、監督官指示や計量法等に基づくものとする。
 - (2) 作業は請負業者の責任作業とし、作業に際し破損した箇所については速やかに復旧すること。
 - (3) 作業に際し仕様書及び図面に明記無き事項であっても、当然必要と考えられる事項は協議のうえ指示に従い実施すること。
 - (4) 請負業者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、主要な工程、作業を基準とし着手前、作業中、見え隠れ部分、完了及び監督官の指示箇所とする。
 - (5) 作業に際し、請負業者は作業条件を作業関係者に十分把握させるとともに作業員に対し安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。
 - (6) 自衛隊施設から電気・水道は原則として使用させないものとする。ただし、使用する場合はメーター等を設置し、部隊側算定に基づき有償とする。
 - (7) 作業現場は風紀、衛生、盗難予防に必要な処置を施し作業現場で発生した廃棄物については請負業者の責任において適切に処分すること。
 - (8) その他不明事項についてはその都度指示に従うこと。
- 6 特記事項
 - (1) 請負業者は煤煙測定に関し必要な知識及び技能を有するものとする。
 - (2) 監督官は作業従事者等の業務履行上著しく不適合と明らかに認められる者があった場合には、その理由を明示し、必要な措置を求めることができるものとする。その場合請負業者は速やかに業務に支障を来たさないように必要な措置を講じること。

- (3) 請負業者は作業前に計量法に係る計量証明事業登録証を監督官に提出すること。
- (4) 各測定結果について最大値及び平均値を報告すること。

7 煤煙発生施設概要

建 物	対象機器	数量
57号建物	炉筒煙管式ボイラ(タクマRE-60F2)	2台

8 煤煙測定内容

- (1) 硫黄酸化物に係る煤煙濃度測定検査 JIS K0103による測定一式
- (2) 煤塵に係る煤煙濃度測定検査 JIS Z8808による測定一式
- (3) 窒素酸化物に係る煤煙濃度測定検査 JIS K0104による測定一式


9 提出書類

- (1) 着手届
- (2) 現場代理人等指名・変更通知書
- (3) 役務工程表
- (4) 作業日誌
- (5) 完了届
- (6) 測定結果報告書
- (7) 作業写真
- (8) 計量証明事業登録証(写)
- (9) その他指示された書類


10 検 査

本役務は検査官の提出書類一式を含む完了検査合格をもって完了とする。


件 名	煤煙測定検査役務	図面番号	2/3
図 名	仕様書	縮 尺	
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊			



案内図 S=1/X



配置図 S=1/4000



57号建物平面図 S=1/300

凡例
煙道

件名	煤煙測定検査役務	図面番号	3/3
図名	図示	縮尺	図示
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊			