

分任契約担当官
陸上自衛隊留萌駐屯地
第346会計隊長 中 島 陽 介

第346会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
24	ばい煙測定役務	留萌駐屯地	9.3.31	8.8.4	8.8.18 1000	8.8.18 1000		実施要領に示された参加資格を満たすものは参加可能
25	駐屯地油分離槽清掃役務	留萌駐屯地	8.12.18	8.8.4	8.8.18 1000	8.8.18 1000		実施要領に示された参加資格を満たすものは参加可能

4 仕様書（内訳書）の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒077-8555
留萌市緑ヶ丘町1丁目6番地
陸上自衛隊留萌駐屯地 第346会計隊契約班（担当：世良）
TEL：0164-42-2655（内線：347）
FAX：0164-42-2429（内線：408）

5 掲示場所：北方面会計隊ホームページ、留萌駐屯地ホームページ

品 目 等 内 訳 書


契約実施計画番号		6HC310C00240			
NO	調達要求番号		物品番号	単 位	数 量
	品 名				単 価
	部品番号 または 規格				
	使用器材名			仕様書番号	
1	6MJ31AM2015	0001		ST	1.00
	ばい煙測定役務				16
	仕様書のとおり				
			- 以 下 余 白 -		

特記仕様書


- 1 役務件名: ばい煙測定役務
- 2 役務場所: 北海道留萌市緑ヶ丘町1丁目6番地 陸上自衛隊留萌駐屯地
- 3 役務概要: (1) #2ボイラー室
炉筒煙管式ボイラー(タカ製RE-40FII)ばい煙測定 2基
(2) #36整備場
真空温水ヒーター(昭和鉄工製SV-8004ECA・SV-4004A)ばい煙測定 2基

4 特記事項

章	項 目	特 記 事 項											
I 一般共通事項	1 総 則	本仕様書は「ばい煙測定役務」について必要な事項を規定する。 -											
	2 実 施 要 領	役務実施にあたり本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による「建築保全業務共通仕様書」に基づき入念に実施する。											
	3 疑 義	本仕様書の内容に明記のない場合及び疑いを生じた場合は全て監督官と協議する。											
	4 作業報告書	保守点検整備の作業内容、作業日時、処置、意見及び確認押印等が記載された報告書を2部提出するものとする。											
	5 軽微な変更	本役務に使用する消耗品及び軽微な修理に必要な材料は請負側の負担とし、新品を使用する。 ただし、不具合部の発見により交換部品が発生した場合は監督官と協議する。											
	6 現 場 管 理	(1) 現場は常に諸材料等の整理、清掃及び養生を行い、火災等の事故防止に万全を期する。 また、指定された場所以外での喫煙は厳禁とする。 (2) 危険性のある場所には危険表示等の処置を行う。 (3) 現場及び許可された場所以外への無断立入は厳禁とする。 (4) その他部隊側の諸規則及び指示に従い遅延なく作業を実施する。											
	7 役 務 写 真	本役務の写真については着手前、実施中、完了後の各工程毎にデジタルカメラで撮影し、A4S版に整理し提出するものとする。											
	8 検 査	本役務完了後、検査官の完了検査を受検するものとする。											
	9 補 償	本役務実施の際に生じた事故等は、全て請負者の責任において処置するものとし、役務完了後1年間における本役務作業の不備等による故障が発生した場合は、無償で修復するものとする。											
II 特記事項	1 測 定 項 目	(1) 排出ガス量(JIS Z 8808) (2) ばいじん量(JIS Z 8808-1995) (3) 硫黄酸化物濃度(JIS K 0103) (4) 硫黄酸化物量(JIS K 0103-2005) (5) 窒素酸化物濃度(JIS K 0104-2000) (6) 排出ガス温度(JIS K 8808) (7) 排出ガス中の水分(JIS K 8808) (8) 排出ガス中の酸素濃度(JIS K 0301)											
	2 結果報告等	(1) 各検査項目の測定結果及び計算過程を記載する。 (2) 各検査項目の平均値及び最大値を記載する。 (3) 提出部数は2部とし、様式は適宜とする。											
	3 測 定 回 数	<table><tr><th>施 設 名</th><th>設 備 名</th><th>基数</th><th>測 定 年 月</th></tr><tr><td>#2ボイラー室</td><td>炉筒煙管式ボイラー</td><td>2</td><td>令和8年8月31日、令和9年2月</td></tr><tr><td>#36整備場</td><td>真空温水ヒーター</td><td>2</td><td>令和9年2月</td></tr></table>	施 設 名	設 備 名	基数	測 定 年 月	#2ボイラー室	炉筒煙管式ボイラー	2	令和8年8月31日、令和9年2月	#36整備場	真空温水ヒーター	2
施 設 名	設 備 名	基数	測 定 年 月										
#2ボイラー室	炉筒煙管式ボイラー	2	令和8年8月31日、令和9年2月										
#36整備場	真空温水ヒーター	2	令和9年2月										




案内図 S=1/50,000




配置図 S=1/6,000

役務完了後要返却
役務関係者以外不許複製

役務件名	ばい煙測定役務	図面番号	2 / 3
種別	特記仕様書・案内図・配置図	縮尺	
陸上自衛隊留萌駐屯地業務隊		令和8年	7月21日



2 ボイラー室平面図 S=1:200



3 6 整備場機械室平面図 S=1:100

役務件名	ばい煙測定役務	図面番	3 / 3
種別	建物平面図	縮尺	図示
陸上自衛隊留萌駐屯地業務隊		令和 8 年	7 月 21 日

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		6HC310C00250																								
NO	調達要求番号		物品番号		単	位	数	量	単	価	金	額	銘	柄	納		地	指定								
	品												使用期限等	引		渡	場		所							
	部品番号													仕	様	書	番		号	搬		入	場	所	検	査
	使用器材名																			納		期	包	装		
1	6MJ31AM2016	0001				ST		1.00							陸上自衛隊留萌駐屯地											
	駐屯地油分離槽清掃役務																									
	仕様書のとおりに																									
									17																	
					-	以	下	余	白	-																


仕 様 書

- 役務件名 駐屯地油分離槽清掃役務
- 役務場所 北海道留萌市緑ヶ丘町1丁目6番地 陸上自衛隊留萌駐屯地
- 役務概要
油分離槽清掃及び産業廃棄物収集運搬

(1) #36整備場用	1.00m×0.60m×0.65m	2基
(2) 駐屯地洗車場用	2.00m×1.20m×1.25m	1基
(3) 旧整備工場用	(1.03m×1.03m×0.80m)×3	1基
(4) ガソリンスタンド用	(0.64m×1.42m×0.45m)+(0.68m×1.42m×0.45m) +(0.65m×1.42m×0.45m)	1基
(5) 軽油スタンド用	(0.54m×0.52m×0.50m)+(0.53m×0.52m×0.50m) +(0.53m×0.52m×0.50m)	1基
- 推定汲取り量 6基合計で8.0m3 (前年度実績)


章	項 目	事 項
I 一般共通事項	1 総 則	本仕様書は「駐屯地油分離槽清掃役務」について必要な事項を規定する。
	2 実施要領	役務実施にあたり本仕様書に基づき入念に実施する。
	3 疑 義	本仕様書の内容に明記のない場合及び疑いを生じた場合は全て監督官と協議する。
	4 軽微な変更	本役務で不具合箇所を発見し、交換部品が発生した場合は監督官と協議する。
	5 現場管理	(1) 現場は常に諸材料等の整理、清掃及び養生を行い、火災等の事故防止に万全を期する。また、指定された場所以外での喫煙は厳禁とする。 (2) 危険性のある場所には危険表示等の処置を行う。 (3) 現場及び許可された場所以外への無断立入は厳禁とする。 (4) その他部隊側の諸規則及び指示に従い遅延なく作業を実施する。
	6 実施工程表	着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。
	7 役務写真	本役務の写真については着手前、実施中、完了後の各工程毎にデジタルカメラで撮影し、A4S版に整理し提出するものとする。
	8 検 査	本役務完了後、検査官の完了検査を受検するものとする。
	9 補 償	本役務実施の際に生じた事故等は、全て請負者の責任において処置するものとし、役務完了後1年間における本役務作業の不備等による故障が発生した場合は、無償で修復するものとする。

章	項 目	事 項
II 特記事項	1 作業内容	(1) 清掃作業前に油分離槽蓋をすべて開放して換気をおこなうものとし、可燃性気体の滞留による火災防止に留意すること。 (2) 廃水油分及び汚泥は吸引車により完全に汲取り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し、確実に処分する。 (3) 廃水油分及び汚泥の汲取り後、油分離槽内部の側面及び底部に高圧洗浄を行い汚れを除去する。清掃による発生水は前記(2)項に準じて処理するものとする。 (4) 清掃後は油分離槽内部に給水すること。
	2 産業廃棄物処理	汲取った汚泥については、請負業者の責任で工期内に処分し産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを提出する。




役務完了後要返却
役務関係者以外不許複製


役務件名	駐屯地油分離槽清掃役務	図 面 番 号	2 / 5
種 別	仕様書・案内図・配置図	縮 尺	
陸上自衛隊留萌駐屯地業務隊		令和 8 年 7 月 21 日	




①、② #36整備場用油分離槽平面図



①、② #36整備場用油分離槽A-A'断面図



③駐屯地洗車場用油分離槽平面図




③駐屯地洗車場用油分離槽A-A'断面図


凡例

▨ : 汚泥

役務件名	駐屯地油分離槽清掃役務	図面番	3 / 5
種別	平面図・断面図	縮尺	1/30
陸上自衛隊留萌駐屯地業務隊 令和 8 年 7 月 21日			



④旧整備工場用油分離槽平面図




④旧整備工場用油分離槽A-A'断面図


凡例

▨ : 汚泥


役務件名	駐屯地油分離槽清掃役務	図番号	4 / 5
種別	平面図・断面図	縮尺	1/30
陸上自衛隊留萌駐屯地業務隊		令和 8 年 7 月 21 日	




⑤ ガソリンスタンド用油分離槽平面図 S=1/30



⑥ 軽油スタンド用油分離槽平面図 S=1/30



⑤ ガソリンスタンド用油分離槽A-A'断面図 S=1/30



⑥ 軽油スタンド用油分離槽A-A'断面図 S=1/30 凡例

▨ : 汚泥

件 名	駐屯地油分離槽清掃役務	図 面 番 号	5 / 5
種 別	平面図・断面図	縮 尺	1 / 30
陸上自衛隊留萌駐屯地業務隊		令和 8 年 7 月 21 日	