

令和5年2月3日

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処
調達会計部長 早瀬 英俊

一般競争について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得（令和4年3月24日）」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。

記

1 競争入札に付する事項

(1) 品名等

品 名	規 格	単 位	数 量
#66倉庫FF式温風ストーブ取替	仕様書のとおり	ST	1

(2) 履行期限

令和5年3月31日

(3) 履行場所

陸上自衛隊島松駐屯地

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4年度有効の全省庁統一競争参加資格「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の格付を保有し、北海道地域に競争参加資格を有する者であること。

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 別紙「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。

3 契約条項等を示す場所

契約条項並びに「入札及び契約心得」については、北海道補給処調達会計部に掲示するほか、北海道補給処ホームページにも掲載する。

4 競争入札執行の日時及び場所

(1) 日 時

令和5年2月14日（火）10時30分

(2) 場 所

陸上自衛隊北海道補給処調達会計部入札室

5 落札決定方法

(1) 総額により決定する。

(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、同額の場合は抽選とする。

6 保証金に関する事項

(1) 入札保証金は免除する。

ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

(2) 契約保証金は免除する。

ただし、契約者が「入札及び契約心得」に従った契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10を違約金として徴収する。

7 入札の無効

(1) 第2項に示した競争に参加するために必要な資格のない者がした入札

(2) 入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札金額が判別し難い入札書、入札者及び担当者の氏名、連絡先の記載がない入札書

(4) 入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着した入札書

(5) 電話、電報及びFAXによる入札

(6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

8 契約書の作成

落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成する。

9 その他

(1) 入札書の記載要領等

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に相当する金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。)を加算した金額をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。

なお、落札決定は、消費税抜きの金額で決定する。

(2) 郵便入札

ア 郵便による入札参加を推奨(コロナウイルス感染防止のため。)

イ 郵便入札の要領等

(ア) 送付先

〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課

(イ) 送付期限

令和5年2月13日(月) 17時00分(必着)

(ウ) 送付要領

a 入札書は、「#66倉庫FF式温風ストーブ取替。入札書在中」と朱書きされた小封筒の中に入れて封印する。

b 上記aの入札書が入った小封筒と資格決定通知書(写)を郵送用封筒に入れて配達が可能である郵便又はメール便にて送付する。

(エ) 到着の確認

郵送により入札を行う者は、発送した後契約課担当者に到着の確認を行うものとする。

- (3) 再度入札
 - ア 郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。
 - イ 郵便による入札者がいる場合
 - (ア) 再度入札の実施日時
令和5年2月17日(金) 13時00分
 - (イ) 郵便入札の要領
 - a 送付期限
令和5年2月17日(金) 11時30分(必着)
 - b その他の要領
初度の入札と同様とする。
- (4) 資格決定通知書に関し、本年度初めて当補給処の入札に参加する者又は記載内容に変更のあった者は、当該「写」を入札開始までに提出すること。(FAX可)
- (5) 代表者以外の入札者は、委任状を入札開始までに提出すること。
- (6) 入札に関する問い合わせ先
 - ア 仕様書に関する事項
〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処総務部管理課(担当:原田)
電話 0123-36-8611(内線5291)
 - イ 入札及び契約等に関する事項
〒061-1393 恵庭市西島松308
陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課(担当:石川)
電話 0123-36-8611(内線5340)
FAX 0123-36-8719(直通)
- (7) 公告掲示場所
 - ア 掲示板
 - (ア) 島松駐屯地
 - (イ) 恵庭、千歳、札幌各商工会議所
 - イ 北海道補給処ホームページ
<http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html>
- (8) 公告掲示期間
令和5年2月3日～令和5年2月14日

装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

- 1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
 - (1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社の一方が会社更生法、（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。
ア 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
 - (2) 人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合を除く。
ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
 - (3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

調達要求番号 : 2MCZ1A00050

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書									
件 名	#66倉庫FF式温風ストーブ取替	作成月日	令和5年2月1日						
		作成部隊	総務部管理課営繕班						
		担当電話	原田技官 内線5291						
場 所	北海道恵庭市西島松308番地 陸上自衛隊島松駐屯地 #66倉庫								
概 要	FF式温風ストーブ取替 5台								
<p>1 総 則 本仕様書は島松駐屯地において実施する「#66倉庫FF式温風ストーブ取替」について適用する。</p> <p>2 施 工 本仕様書によるほか関係法令、規則及びメーカー仕様等に基づき入念に施工する。</p> <p>3 疑 義 本作業実施に際し疑義が生じた場合は監督官と協議する。</p> <p>4 資 格 等 請負業者は関係法令の定めるところによる資格および技術を有し、本作業を完遂出来る能力を具備する。</p> <p>5 FF式温風ストーブ取替内訳 付紙による。</p> <p>6 作業内容</p> <table><tr><td>(1) FF式温風ストーブ取替</td><td>5台</td></tr><tr><td>(2) 給排気筒、給排気トップ取替（配管カバー再利用）</td><td>5台</td></tr><tr><td>(3) 試運転調整</td><td>一式</td></tr></table> <p>7 発生材</p> <ol style="list-style-type: none">(1) 発生材については、業者の責において法令に基づき適正に処理し、manifestの写しを提出する。(2) 金属屑については、作業現場から駐屯地内の監督官の指定する場所へ運搬集積する。(3) 絶縁油は請負業者が用意した容器に移し替え、駐屯地内の監督官の指定する場所へ運搬集積する。なお、容器は変圧器毎の区分が可能なように表示等を行う。 <p>8 写 真 写真は作業前、作業中、作業後を撮影し整理のうえ1部提出する。（A4縦）</p> <p>9 書類等 本作業に必要な書類については、監督官の指示に基づき提出する。</p> <p>10 検 査 検査は本仕様書に基づき実施し、項目6から項目9の確認をもって完了とする。</p>				(1) FF式温風ストーブ取替	5台	(2) 給排気筒、給排気トップ取替（配管カバー再利用）	5台	(3) 試運転調整	一式
(1) FF式温風ストーブ取替	5台								
(2) 給排気筒、給排気トップ取替（配管カバー再利用）	5台								
(3) 試運転調整	一式								

11 保証・補償

- (1) 本作業完了後に生じた故障、機能不良等についてはその原因が請負者の責に帰すべき事由によるものと認められる場合は、検査終了後1年間に限り請負業者が修復する義務を負う。
- (2) 本作業に起因する事故は請負業者の責任とし、官側に損害を与えた場合は直ちに原状復旧する。

12 その他

本作業の全部又は一部を第三者に請け負わせようとする場合は、「入札及び契約心得」で定める「下請負承認申請書」を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

FF式温風ストーブ取替内訳

一連番号	施工場所	数量	撤去品		新規品			
			メーカー	型式	規格等	メーカー	型式	規格等
1	事務室	1台	コロナ	FF-626S	別置タンク式 使用燃料：灯油 暖房能力：7.22Kw 1φ・100V 附属品：送油用ホース、給排気筒 給排気トップ 設置方法：標準設置	左記同等品以上		
2	事務室	2台	コロナ	FF-626S	別置タンク式 使用燃料：灯油 暖房能力：7.22Kw 1φ・100V 附属品：給排気筒、給排気トップ 設置方法：右延長配管設置 3.2m	※参考型式：コロナFF-74F		
3	控室	1台	コロナ	FF-D100S	別置タンク式 使用燃料：灯油 暖房能力：10.00Kw 1φ・100V 附属品：給排気筒、給排気トップ 設置方法：左延長配管設置 2.7m	左記同等品以上		
4	控室	1台	コロナ	FF-D100S	別置タンク式 使用燃料：灯油 暖房能力：10.00Kw 1φ・100V 附属品：給排気筒、給排気トップ 設置方法：左延長配管設置 2.9m	※参考型式：コロナFF-100F		