

品目等内訳書

契約実施計画番号		2MCE12A01170				単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定		
調達要求番号	物品番号	品名		仕様書番号									使用期限等	引渡場所
NO		部品番号 または 規格		使用器材名		仕様書番号		グループ	納期	包装				
1	2MCC1AF0002	0001	E51B9110D0016	UN	1.00									北処
	煙感知器用感度試験器 (TSA-D100) 診断							NLT-Z200003F	苗穂支処 整備課	7				
	仕様書・調達要領指定書による。								令和4年12月16日	H1				
2	2MCC1AF0002	0002	E51B933000058	EA	1.00						北処	1		
	煙感知器感度試験器 (TSA-D100) 診断										NLT-Z200003F	苗穂支処 整備課	7	
	仕様書・調達要領指定書による。											令和4年12月16日	H1	
3	2MCC1AF0002	0003	KANETU	EA	1.00						北処	1		
	加熱試験器 (HK-3) 診断										NLT-Z200003F	苗穂支処 整備課	7	
	仕様書・調達要領指定書による。											令和4年12月16日	H1	
4	2MCC1AF0002	0004	KEMURIKANTIKI	EA	1.00						北処	1		
	煙感知器感度試験器 (TSA-D100) 診断										NLT-Z200003F	苗穂支処 整備課	7	
	仕様書・調達要領指定書による。											令和4年12月16日	H1	
5	2MCC1AF0002	0005	E53B9200E0132	EA	1.00						北処	1		
	煙感知器感度試験器 (TSA-C100) 診断										NLT-Z200003F	苗穂支処 整備課	7	
	仕様書・調達要領指定書による。											令和4年12月16日	H1	
6	2MCC1AF0002	0006	E53B9200E0132	EA	1.00						北処	1		
	煙感知器感度試験器 (TSA-C100) 診断										NLT-Z200003F	苗穂支処 整備課	7	
	仕様書・調達要領指定書による。											令和4年12月16日	H1	
7	2MCC1AF0002	0007	KEMURIKANTIKI	UN	1.00						北処	1		
	煙感知器感度試験器 (TSA-D100) 診断										NLT-Z200003F	苗穂支処 整備課	7	
	仕様書・調達要領指定書による。											令和4年12月16日	H1	
8	2MCC1AF0002	0008	KEMURIKANTIKI	EA	1.00						北処	1		
	煙感知器感度試験器 (TSA-D100) 診断										NLT-Z200003F	苗穂支処 整備課	7	
	仕様書・調達要領指定書による。											令和4年12月16日	H1	
9	2MCC1AF0002	0009	KEMURIKANTIKI	EA	1.00						北処	1		
	煙感知器感度試験器 (TSA-D100) 診断										NLT-Z200003F	苗穂支処 整備課	7	
	仕様書・調達要領指定書による。											令和4年12月16日	H1	

品目等内訳書

契約実施計画番号		2MCE12A01170													
NO	調達要求番号	物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定				
	品名							使用期限等	引渡場所		検査				
	部品番号 または 規格								グループ	搬入場所		包装			
	使用器材名				仕様書番号			納期							
10	2MCC1AF0002	0010	KEMURIKANTIKI	EA	1.00				北処		1				
	煙感知器感度試験器 (T S A - D 1 0 0) 診断								苗穂支処 整備課		7				
	仕様書・調達要領指定書による。						NLT-Z200003F		令和4年12月16日		H1				
11	2MCC1AF0002	0011	KEMURIKANTIKI	EA	1.00				北処		1				
	煙感知器感度試験器 (T S A - D 1 0 0) 診断								苗穂支処 整備課		7				
	仕様書・調達要領指定書による。						NLT-Z200003F		令和4年12月16日		H1				
12	2MCC1AF0002	0012	E51B9410E0076	UN	1.00				北処		1				
	煙感知器感度試験器 (T S A - D 1 0 0) 診断								苗穂支処 整備課		7				
	仕様書・調達要領指定書による。						NLT-Z200003F		令和4年12月16日		H1				
13	2MCC1AF0003	0001	KEMURIKANTIKI	UN	1.00				北処		1				
	煙感知器感度試験器 (N I D - E T 3 - 1) 診断								苗穂支処 整備課		7				
	仕様書・調達要領指定書による。						NLT-Z200003F		令和4年12月16日		H1				
14	2MCC1AF0003	0002	GAIBU	EA	1.00				北処		1				
	外部試験器 (M T T) 診断								苗穂支処 整備課		7				
	仕様書・調達要領指定書による。						NLT-Z200003F		令和4年12月16日		H1				
15	2MCC1AF0003	0003	KEMURIKANTIKI	EA	1.00				北処		1				
	煙感知器感度試験器 (N I D - E T 3 - 1) 診断								苗穂支処 整備課		7				
	仕様書・調達要領指定書による。						NLT-Z200003F		令和4年12月16日		H1				
16	2MCC1AF0003	0004	KEMURIKANTIKI	EA	1.00				北処		1				
	煙感知器感度試験器 (M T T) 診断								苗穂支処 整備課		7				
	仕様書・調達要領指定書による。						NLT-Z200003F		令和4年12月16日		H1				
17	2MCC1AF0004	0001	KAENN	EA	1.00				北処		1				
	加煙試験器 (F T G J 0 0 1 - Z) 診断								苗穂支処 整備課		7				
	仕様書・調達要領指定書による。						NLT-Z200003F		令和4年12月16日		H1				
18	2MCC1AF0004	0002	KEMURIKANTIKI	EA	1.00				北処		1				
	煙感知器感度試験器 (F T D - 0 2 4) 診断								苗穂支処 整備課		7				
	仕様書・調達要領指定書による。						NLT-Z200003F		令和4年12月16日		H1				

調達要領指定書	発簡番号	4-33
	調達要求番号	2MCC1AF0002
	調達要求年月日	令和4年 8月 3日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和4年 7月28日
品名	煙感知器用感度試験器(TSA-D100)診断	
仕様書番号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0001, 0002, 0004, 0007~0012に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

品名 (器材番号)	数量	診断部位
煙感知器用感度試験器 (10V009) (08C004) (10L003) (11A002) (10L001) (10I003) (11E004) (14F008) (13R014)	9	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発簡番号	4-34
	調達要求番号	2MCC1AF0002
	調達要求年月日	令和4年 8月 3日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和4年 7月28日
品名	加熱試験器 (HK-3) 診断	
仕様書番号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0003に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1 のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
加熱試験器 (12-1391)	1	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	4-32
	調 達 要 求 番 号	2MCC1AF0002
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年 8月 3日
	作 成 部 課	装備計画部 施設課
	作 成 年 月 日	令和4年 7月28日
品 名	煙感知器用感度試験器(TSA-C100)診断	
仕 様 書 番 号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0005、0006に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1.のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
煙感知器用感度試験器 (930002) (930115)	2	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	4-36
	調 達 要 求 番 号	2MCC1AF0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年 8月 3日
	作 成 部 課	装備計画部 施設課
	作 成 年 月 日	令和4年 8月 1日
品 名	煙感知器感度試験器 (NID-ET3-1) 診断	
仕 様 書 番 号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0001, 0003に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1 のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
煙感知器用感度試験器 (S08013) (S10028)	2	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	4-38
	調 達 要 求 番 号	2MCC1AF0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年 8月 3日
	作 成 部 課	装備計画部 施設課
	作 成 年 月 日	令和4年 8月 1日
品 名	外部試験器 (MTT) 診断	
仕 様 書 番 号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0004に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1 のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
外部試験器 (1700156)	1	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	4-37
	調 達 要 求 番 号	2MCC1AF0003
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年 8月 3日
	作 成 部 課	装備計画部 施設課
	作 成 年 月 日	令和4年 8月 1日
品 名	煙感知器感度試験器 (MTT) 診断	
仕 様 書 番 号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0002に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1 のとおりとする。

表a.1—品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
煙感知器用感度試験器 (1900019)	1	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	4-39
	調 達 要 求 番 号	2MCC1AF0004
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年 8月 3日
	作 成 部 課	装備計画部 施設課
	作 成 年 月 日	令和4年 8月 1日
品 名	加煙試験器 (FTGJ001-Z) 診断	
仕 様 書 番 号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0001, 0008に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1 のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
加煙試験器 (002935) (004315)	2	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	4-40
	調 達 要 求 番 号	2MCC1AF0004
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年 8月 3日
	作 成 部 課	装備計画部 施設課
	作 成 年 月 日	令和4年 8月 1日
品 名	煙感知器感度試験器 (FTD-024) 診断	
仕 様 書 番 号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0002, 0005, 0007, 0009に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
煙感知器感度試験器 (000281) (000206) (000279) (000361)	4	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	4-41
	調 達 要 求 番 号	2MCC1AF0004
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年 8月 3日
	作 成 部 課	装備計画部 施設課
	作 成 年 月 日	令和4年 8月 1日
品 名	煙感知器感度試験器 (FTD-021) 診断	
仕 様 書 番 号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0003に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
煙感知器感度試験器 (1018)	1	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発簡番号	4-42
	調達要求番号	2MCC1AF0004
	調達要求年月日	令和4年 8月 3日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和4年 8月 1日
品名	加煙試験器 (FTG012) 診断	
仕様書番号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0004に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
加煙試験器 (026543)	1	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	4-43
	調 達 要 求 番 号	2MCC1AF0004
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年 8月 3日
	作 成 部 課	装備計画部 施設課
	作 成 年 月 日	令和4年 8月 1日
品 名	煙感知器感度試験器 (FTD-025) 診断	
仕 様 書 番 号	NLT-Z200003F	

この調達要領指定書は、調達要求の項目0006に該当する。

指定事項

2.2 品名・数量

診断品の品名、数量及び診断部位などについては、表a.1 のとおりとする。

表a.1-品名・数量など

器材名 (器材番号)	数量	診断部位
煙感知器用感度試験器 (000064)	4	消防法に基づく、「消防予第6号(62.1.13)消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(通知)」の校正合格基準に達するまでの修理診断及び校正の診断とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、a) 診断作業方式とする。

調達要求番号：ZMCCIAA0009・ZMCCIAA0010・ZMCCIAF0002・ZMCCIAF0003・ZMCCIAF0004

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
整備診断作業	NLT-Z200003F	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	平成21年 1月27日
	変 更	令和 3年10月15日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において実施する装備品等の外注整備診断作業について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z500002による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 整備に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、GLT-CG-Z500002の2.1による。

2.2 品名・数量

品名及び数量は、調達要求書による。ただし、調達要求書で指定できない場合は調達要領指定書によって指定する。

2.3 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002の2.2 b)に示す“修理”とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002の2.3 d)～f)によるほか、細部は、次による。

なお、工程の細部指示については、調達要領指定書によって指定する。

- a) 診断作業方式 作業内容は表1による。ただし、電子器材等については、表4による。
- b) 整備作業方式 作業内容は表2による。ただし、電子器材等については、表5による。
- c) 整備診断作業方式 作業内容は表3による。ただし、電子器材等については、表6による。

2.5 修理基準

修理基準は、当該物品の陸上自衛隊整備諸基準による。ただし、整備諸基準がない場合及び細部については、承認図面又は当該物品の製造会社の会社基準等による。

2.6 整備実施場所

整備実施場所は、次による。

- a) 整備実施場所は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z50

0002の2.6 a)に示す“営業所等”とする。

b) 保有部隊等において整備を実施する場合は、調達要領指定書によって指定する。なお、整備のため実施場所（当該駐屯地など）へ出入りなどする場合は、当該駐分屯地の定めるところによる。

2.7 構成

構成は、当該物品の陸上自衛隊補給カタログによる。ただし、これにより難い場合は承認図面又は当該物品の製造者の会社基準による。

2.8 部品・副資材

部品及び副資材は、GLT-CG-Z500002の2.9による。

2.9 塗装・防せい処置

塗装及び防せい処置は、GLT-CG-Z500002の2.10による。なお、塗装区分は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、C塗装とする。

2.10 外観

外観は、GLT-CG-Z500002の2.12.1による。

2.11 機能・性能

機能及び性能は、要整備品の本来の機能及び性能を満足するものでなければならない。

2.12 整備品の表示

整備品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z500002の2.13による。

3 品質保証

3.1 試験・試験方法

試験及び試験方法は、2.4によるほか、GLT-CG-Z500002の3.1による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

出荷条件は、GLT-CG-Z000001の箇条4による。ただし、包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 一般事項

その他の指示は、GLT-CG-Z500002の箇条5による。なお、必要事項については、調達要領指定書によって指定する。

5.2 承認用図面等

契約の相手方は、2.5、2.7及びその他必要なものについて、契約後速やかに承認用図面等を作成し、契約担当官等の承認を受ける。

5.3 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表7による。

表 7-提出書類

番号	整備の作業方式	提出書類名	部数	提出先	提出時期	注記
1	診断作業	整備診断 明細書	4部	契約担当官等	診断作業 終了後	様式を図 1 に示 す。
2	整備作業	—	—	—	—	—
3	整備診断作業	整備診断 明細書	4部	契約担当官等	診断作業 終了後	様式を図 1 に示 す。

5.4 秘密保全など

秘密保全などは、GLT-CG-Z500002の箇条6による。

5.5 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

サプライチェーン・リスク対応に関する要求は、GLT-CG-Z000009の2.2により実施し、要求の有無は、調達要領指定書によって指定する。

5.6 その他

その他は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z500002の箇条7による。

5.7 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表 1—診断作業表

区分	工程	作業内容	注記	
診断作業	1	入場点検	入場品の外観状態、欠品の有無及び外部の損傷状況を点検する。	—
	2	分解	入場品を点検計測が可能な範囲の構成単位に分解する。	—
	3	洗浄	スチーム、圧縮空気、洗油、薬液等により洗浄し、付着している泥土、油脂、ほこり、さびなどを除去し、清掃する。	アルミ合金などの部品は、洗浄にか(苛)性ソーダを使用してはならない。
	4	点検計測	1) 目視、測定機器、器具などにより摩耗、損傷などの状態を点検計測し、部品の交換、補充又は修正の要否を判定する。 2) 修理基準で示された部品については、金属探傷試験などを行う。	1) 点検計測は、主要部位から優先して行う。 2) 契約の相手方は、点検計測後に整備診断明細書を作成提出する。 〔必要に応じ、整備資料(製造会社の会社基準など)を提出する。〕 3) 絶縁抵抗、導通試験、水圧・油圧・気圧試験などを含む。
	5	部品組立て	第 2 工程で分解した部品による組立て	—
	6	包装など	本文箇条 4 による。	—

表 2—整備作業表

区分	工程	作業内容	注記	
整備作業	1	入場点検	入場品の外観状態、欠品の有無及び外部の損傷状況を点検する。	—
	2	分解	整備明細仕様書 ^{a)} の修理作業のための必要箇所の分解	—
	3	修理	整備明細仕様書による修理作業	打こん、まくれ、曲がりなどの軽易な修正作業を含む。
	4	部品組立て	分解した部品及び交換部品による組立て	組立てに伴う調整、給油脂を含む。
	5	機能・性能試験	本文 3.1 による。	—
	6	塗装・防せい 処置	本文 2.9 による。	—
	7	整備品の表示	本文 2.12 による。	—
	8	完成検査及び 包装	1) 完成検査は、本文 3.2 による。 2) 包装は、本文箇条 4 による。	—
<p>注^{a)} 整備明細仕様書とは、点検計測後、契約の相手方が作成し提出した整備診断明細書の記載内容について検査官等が審査し、承認したものをいう。</p>				

表 3—整備診断作業表

区分	工程		作業内容	注記
診断作業	1	入場点検	入場品の外観状態、欠品の有無及び外部の損傷状況を点検する。	—
	2	分解	入場品を点検計測が可能な範囲の構成単位に分解する。	—
	3	洗浄	スチーム、圧縮空気、洗油、薬液等により洗浄し、付着している泥土、油脂、ほこり、さびなどを除去し、清掃する。	アルミ合金などの部品は、洗浄にか(苛)性ソーダを使用してはならない。
	4	点検計測	1) 目視、測定機器、器具などにより摩耗、損傷などの状態を点検計測し、部品の交換、補充又は修正の要否を判定する。 2) 修理基準で示された部品については、金属探傷試験などを行う。	1) 点検計測は、主要部位から優先して行う。 2) 契約の相手方は、点検計測後に整備診断明細書を作成提出する。 〔必要に応じ、整備資料(製造会社の会社基準など)を提出する。〕 3) 絶縁抵抗、導通試験、水圧・油圧・気圧試験等を含む。
整備作業	5	修理	整備明細仕様書 ^{a)} による修理作業	打こん、まくれ、曲がりなどの軽易な修正作業を含む。
	6	部品組立て	第2工程で分解した部品及び交換部品による組立て	組立てに伴う調整、給油脂を含む。
	7	機能・性能試験	本文3.1による。	—
	8	塗装・防せい処置	本文2.9による。	—
	9	整備品の表示	本文2.12による。	—
	10	完成検査及び包装	1) 完成検査は、本文3.2による。 2) 包装は、本文箇条4による。	—
注 ^{a)} 整備明細仕様書とは、点検計測後、契約の相手方が作成し提出した整備診断明細書の記載内容について検査官等が審査し、承認したものをいう。				

表 4—電子器材等診断作業表

区分	工程	作業内容	注記	
診断作業	1	入場点検	入場品の外観状態、欠品の有無及び外部の損傷状況を点検する。	—
	2	ユニット ^{a)} の点検・計測	ユニットを計測器などによって点検・計測し、不具合部位を判定する。	—
	3	分解	入場品を点検計測が可能な範囲の構成単位に分解する。	プリント基板などは、分解しない。
	4	点検計測	感応、計測機器などにより部品交換、補充又は修正の要否を測定する。 この場合、点検計測に必要な不良部品の一時交換、仮付けなどを含む。	1) 点検計測を行う場合に 必要な清掃、手入れ、調整などを含む。 なお、点検計測は、主要部位から優先して行う。 2) 契約の相手方は、点検計測後に整備診断明細書を作成提出する。 〔必要に応じ、整備資料（製造会社の会社基準など）を提出する。〕 3) 絶縁抵抗、導通試験等を含む。
	5	部品組立て	第 3 工程で分解した部品による組立て	—
	6	包装	本文箇条 4 による。	—
注 ^{a)} ユニットとは、入場品又は機能を点検・計測できる構成単位とする。				

表 5—電子器材等整備作業表

区分	工程	作業内容	注記	
整備作業	1	入場点検	入場品の外観状態、欠品の有無及び外部の損傷状況を点検する。	—
	2	分解	整備明細仕様書 ^{a)} の修理作業のための必要箇所の分解	—
	3	修理	1) 整備明細仕様書による修理作業 2) 修正作業に伴う調整、また、必要に応じて防湿、防震、固定などの処置を施す。	へこみ、曲がりなどのある部位、表示などの不鮮明な部位の軽易な修正を含む。
	4	部品組立て	分解した部品及び交換部品による組立て	組立てに伴う調整、給油脂を含む。
	5	機能・性能試験	本文 3.1 による。	—
	6	塗装・防せい処置	本文 2.9 による。	—
	7	整備品の表示	本文 2.12 による。	—
	8	完成検査及び包装	1) 完成検査は、本文 3.2 による。 2) 包装は、本文箇条 4 による。	—
注 ^{a)} 整備明細仕様書とは、点検計測後、契約の相手方が作成し提出した整備診断明細書の記載内容について検査官等が審査し、承認したものをいう。				

表 6—電子器材等整備診断作業表

区分	工程	作業内容	注記	
診断作業	1	入場点検	入場品の外観状態、欠品の有無及び外部の損傷状況を点検する。	—
	2	ユニット ^{a)} の点検・計測	ユニットを計測器などによって点検・計測し、不具合部位を判定する。	—
	3	分解	入場品を点検計測が可能な範囲の構成単位に分解する。	プリント基板などは、分解しない。
	4	点検計測	感応、計測機器などにより部品交換、補充又は修正の要否を測定する。 この場合、点検計測に必要な不良部品の一時交換、仮付けなどを含む。	1) 点検計測を行う場合に 必要な清掃、手入れ、調整などを含む。 なお、点検計測は、主要部位から優先して行う。 2) 契約の相手方は、点検計測後に整備診断明細書を作成提出する。 〔必要に応じ、整備資料（製造会社の会社基準など）を提出する。〕 3) 絶縁抵抗、導通試験等を含む。
整備作業	5	修理	1) 整備明細仕様書 ^{b)} による修理作業 2) 修正作業に伴う調整、また、必要に応じて防湿、防震、固定などの処置を施す。	へこみ、曲がりなどのある部位、表示などの不鮮明な部位の軽易な修正を含む。
	6	部品組立て	第 3 工程で分解した部品及び交換部品による組立て	組立てに伴う調整、給油脂を含む。
	7	機能・性能試験	本文 3.1 による。	—
	8	塗装・防せい処置	本文 2.9 による。	—
	9	整備品の表示	本文 2.12 による。	—
	10	完成検査及び包装	1) 完成検査は、本文 3.2 による。 2) 包装は、本文箇条 4 による。	—
<p>注^{a)} ユニットとは、入場品又は機能を点検・計測できる構成単位とする。</p> <p>注^{b)} 整備明細仕様書とは、点検計測後、契約の相手方が作成し提出した整備診断明細書の記載内容について検査官等が審査し、承認したものをいう。</p>				

整備診断明細書^{a)}
(整備明細仕様書^{b)})

分任支出負担行為担当官 (分任契約担当官)
陸上自衛隊北海道補給処 調達会計部長 殿

契約番号 ^{b)}		審査承認 ^{b)} 検査官等		調達要求番号 ^{b)}		
品名						
一連番号	区分・ 部品番号	品名	診断内容			部品 官給の有無 ^{b)}
			交換 部品	補充 部品	修理	

所在地 会社名 代表者氏名		積算						査定 ^{b)}		
固有番号		材料費		部品費		加工費		合計		備考
		単価	金額	単価	金額					
		工数								

注^{a)} 整備診断明細書の用紙寸法は、A4又はA3版を標準とする。

なお、本書式については必要に応じて修正することを妨げない。

注^{b)} 官側で使用する表題又は項目とする。

図1 整備診断明細書の様式