

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
件 名	# 1 7 警衛所他真空温水ヒーター補修	作成月日	令和4年12月13日
		作成部隊	総務部管理課管繕班
		担当電話	原田技官 内線5291
場 所	北海道恵庭市西島松308番地 陸上自衛隊島松駐屯地 # 1 7 警衛所、# 1 1 2 整備工場		
概 要	真空温水ヒーター抽気ポンプ取替 2台、真空ヒーター用部品取替 一式		

1 総 則
本仕様書は島松駐屯地において実施する「# 1 7 警衛所他真空温水ヒーター補修」について適用する。

2 疑 義
本作業実施に際し疑義が生じた場合は監督官と協議する。

3 資 格 等
請負業者は関係法令の定めるところによる資格および技術を有し、本作業を完遂出来る能力を具備する。

4 該当機種
(1) # 1 7 警衛所：昭和鉄工 (株) 真空温水ヒーター SV-1604A-3
(2) # 1 1 2 整備工場：昭和鉄工 (株) 真空温水ヒーター CVM-7003A-WH

5 作業内容
(1) # 1 7 警衛所
ア 抽気ポンプ取替 1台
イ バーナーモーター取替 (01801853) 1台
ウ マグネットスワッチ取替 (01802148) 1個
エ インペラ取替 (01801862) 1個
オ オイルポンプ取替 (01801700) 1個
カ 伝動軸取替 (01801874) 1個
キ 試運転・燃焼調整 1式
(2) # 1 1 2 整備工場
ア 抽気ポンプ取替 1台
イ 試運転調整 1式

6 発生材
(1) 発生材については、請負業者の責任において法令に基づき適切に処理する。
(2) 金属屑については、作業現場から駐屯地内の監督官の指定する場所へ運搬集積する。

7 写 真
写真は作業前、作業中、作業後を撮影し整理のうえ1部提出する。(A4縦)

8 書類等
本作業に必要な書類については、監督官の指示に基づき提出する。

9 検査

検査は本仕様書に基づき実施し、項目5から項目8の確認をもって完了とする。

10 保証・補償

- (1) 本作業完了後に生じた故障、機能不良等についてはその原因が請負者の責に帰すべき事由によるものと認められる場合は、検査終了後1年間に限り請負業者が修復する義務を負う。
- (2) 本作業に起因する事故は請負業者の責任とし、官側に損害を与えた場合は直ちに原状を復旧する。

11 その他

本作業の全部又は一部を第三者に請け負わせようとする場合は、「入札及び契約心得」で定める「下請負承認申請書」を契約担当官等に提出し、承認を受ける。