

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
営繕用資材（ボイラー）		SR-Z000025	
		作 成	令 和 5 年 1 2 月 5 日
		変 更	年 月 日
		作成部隊等名	白老弾薬支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、白老弾薬支処が営繕作業に使用する市販品の営繕用資材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の作成しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.4 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によるものとし、調達品目表の一部を選択する場合は、調達要領指定書によって指定する。

3.2 性能

性能は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者の規定する仕様によるものとする。

3.4 付属品及び予備品

付属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者の規定する仕様によるものとする。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習とする。

6 その他の指示

6.1 一般的事項

その他の指示は、6.2によるほか、GLT-CG-Z000001による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官に申し出てその指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3MEP1AP0094	作成部隊等名	白老弾薬支処 総務科
調達要求年月日	令和5年12月5日	作成年月日	令和5年12月5日
仕様書番号	SR-Z000025		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ20-10F65-50 電動二方弁 10K-65A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T 電動二方弁 10K-65A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10F100-50 Y型ストレーナ 100A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T Y型ストレーナ 100A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ08-10F65-50 温度調節弁 10K-65A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T 温度調節弁 10K-65A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10F65-50 Y型ストレーナ 65A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T Y型ストレーナ 65A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10F80-50 Y型ストレーナ 80A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T Y型ストレーナ 80A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ04-10F80-50 減圧弁 80A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T 減圧弁 80A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ01-10F100-50 グローバルバルブ 10K-100A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T グローバルバルブ 10K-100A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ02-05F80-50 ゲートバルブ 5K-80A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T ゲートバルブ 5K-80A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ02-05F65-50 ゲートバルブ 5K-65A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T ゲートバルブ 5K-65A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ20-10F50-50 循環ポンプ 50A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T 循環ポンプ 50A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ20-10F50-51 電動三方弁 10K-50A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T 電動三方弁 10K-50A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10F40-50 Y型ストレーナ 40A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T Y型ストレーナ 40A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10F65-50 Y型ストレーナ 65A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T Y型ストレーナ 65A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10F80-50 Y型ストレーナ 80A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T Y型ストレーナ 80A フランジ型 取付共		
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ04-10F50-50 減圧弁 50A フランジ型 取付共 株ミヤキ QAG-25S-T 減圧弁 50A フランジ型 取付共		

保温ジャケット	日置健工(有) FCJ01-10S32-50 グローバルバルブ 10K-32A ねじ込み式 取付共 株式会社 QAG-25S-T グローバルバルブ 10K-32A ねじ込み式 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ01-10F80-50 グローバルバルブ 10K-80A フランジ型 取付共 株式会社 QAG-25S-T グローバルバルブ 10K-80A フランジ型 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ02-05S40-50 ゲートバルブ 5K-40A ねじ込み式 取付共 株式会社 QAG-25S-T ゲートバルブ 5K-40A ねじ込み式 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ02-10S32-50 ゲートバルブ 10K-32A ねじ込み式 取付共 株式会社 QAG-25S-T ゲートバルブ 10K-32A ねじ込み式 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ20-10F80-50 電動二方弁 10K-80A フランジ型 取付共 株式会社 QAG-25S-T 電動二方弁 10K-80A フランジ型 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ12-10F65-50 電動バタフライ弁 65A フランジ型 取付共 株式会社 QAG-25S-T 電動バタフライ弁 65A フランジ型 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ08-10F40-50 温度調節弁 10K-40A フランジ型 取付共 株式会社 QAG-25S-T 温度調節弁 10K-40A フランジ型 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ01-10F40-50 グローバルバルブ 10K-40A フランジ型 取付共 株式会社 QAG-25S-T グローバルバルブ 10K-40A フランジ型 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ18-05F250-50 チャンセルカバー - 380 mm×300 mm 取付共 株式会社 QAG-25S-T チャンセルカバー - 380 mm×300 mm 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ19-05F400-50 貯湯槽点検口 620 mm×550 mm×180 mm 取付共 株式会社 QAG-25S-T 貯湯槽点検口 620 mm×550 mm×180 mm 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ18-05F250-50 チャンセルカバー - 380 mm×300 mm 取付共 株式会社 QAG-25S-T チャンセルカバー - 380 mm×300 mm 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ02-10S50-50 ゲートバルブ 10K-50A ねじ込み式 取付共 株式会社 QAG-25S-T ゲートバルブ 10K-50A ねじ込み式 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10K40-50 電動二方弁 10K-40A フランジ型 取付共 株式会社 QAG-25S-T 電動二方弁 10K-40A フランジ型 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10S40-50 Y型ストレーナ 40A ねじ込み式 取付共 株式会社 QAG-25S-T Y型ストレーナ 40A ねじ込み式 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ01-125SF25-50 グローバルバルブ 125S-25A フランジ型 取付共 株式会社 QAG-25S-T グローバルバルブ 125S-25A フランジ型 取付共

保温ジャケット	日置健工(有) FCJ01-150SF40-50 グローブバルブ 150S-40A フランジ型 取付共 (株)ミヤキ QAG-25S-T グローブバルブ 150S-40A フランジ型 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ01-150SF50-50 グローブバルブ 150S-50A フランジ型 取付共 (株)ミヤキ QAG-25S-T グローブバルブ 150S-50A フランジ型 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10S40-50 Y型ストレーナ 10K-40A ねじ込み式 取付共 (株)ミヤキ QAG-25S-T Y型ストレーナ 10K-40A ねじ込み式 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ04-10F25-30 減圧弁 10K-25A フランジ型 取付共 (株)ミヤキ QAG-25S-T 減圧弁 10K-25A フランジ型 取付共
保温ジャケット	日置健工(有) FCJ03-10F65-50 Y型ストレーナ 65A フランジ型 取付共 (株)ミヤキ QAG-25S-T Y型ストレーナ 65A フランジ型 取付共

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号 調達要求番号		物品番号		品名 部品番号 または 規格 使用器材名	単位	数量	単価	金額	銘柄 使用期限等 グループ	納地		指定
	0019	0020	0021	0022							0023	0024	
19	3MEP1AP0094	0019			保溫ジャケット 仕様書のとおり	EA	1.00					白老駐屯地	
20	3MEP1AP0094	0020			保溫ジャケット 仕様書のとおり	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地	
21	3MEP1AP0094	0021			保溫ジャケット 仕様書のとおり	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地	
22	3MEP1AP0094	0022			保溫ジャケット 仕様書のとおり	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地	
23	3MEP1AP0094	0023			保溫ジャケット 仕様書のとおり	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地	
24	3MEP1AP0094	0024			保溫ジャケット 仕様書のとおり	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地	
25	3MEP1AP0094	0025			保溫ジャケット 仕様書のとおり	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地	
26	3MEP1AP0094	0026			保溫ジャケット 仕様書のとおり	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地	
27	3MEP1AP0094	0027			保溫ジャケット 仕様書のとおり	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		物品番号		品名	単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定			
	調達要求番号	3METLAP00330	物品番号	物品番号						使用期限等	納入場所	引渡場所	納期		検査		
					部品番号 または 規格												
					使用器材名												
					仕様番号												
28	3MEPLAP0094	0028			保溫ジャケッ 仕様のとお	EA	1.00				グループ	白老駐屯地					
29	3MEPLAP0094	0029			保溫ジャケッ 仕様のとお	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地					
30	3MEPLAP0094	0030			保溫ジャケッ 仕様のとお	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地					
31	3MEPLAP0094	0031			保溫ジャケッ 仕様のとお	EA	2.00					令和6年3月29日 白老駐屯地					
32	3MEPLAP0094	0032			保溫ジャケッ 仕様のとお	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地					
33	3MEPLAP0094	0033			保溫ジャケッ 仕様のとお	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地					
34	3MEPLAP0094	0034			保溫ジャケッ 仕様のとお	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地					
35	3MEPLAP0094	0035			保溫ジャケッ 仕様のとお	EA	1.00					令和6年3月29日 白老駐屯地					
													令和6年3月29日				
													以下 余 白				