

仕 様 書

件 名	泡消火設備保守点検	仕様書番号	作成年月日
		営-30	令和8年7月16日
期 限	令和8年12月18日	作成担当	青森駐屯地業務隊管理科

- 1 役務名称 泡消火設備保守点検
- 2 役務場所 青森県青森市浪館字近野 4 5 陸上自衛隊青森駐屯地
- 3 適用範囲 本仕様書は、陸上自衛隊青森駐屯地において実施する泡消火設備保守点検について適用する。
- 4 役務概要 車両整備工場 2 棟の泡消火設備総合・機器点検を実施する。
- 5 一般事項
 - (1) 役務にあたり、建築保全業務共通仕様書（令和 5 年度版、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び本仕様書による他、関係法規及び機器メーカーの仕様に基づき実施するものとする。
 - (2) 本役務履行中に建物等に破損・汚損を生じさせた場合は、速やかに監督官に報告し、請負者の負担において復旧するものとする。
 - (3) 請負者は、本設備に異常が発生した場合、官側からの連絡後、2 時間以内に現地に到着し、初動対応を開始すること。なお、交通事情その他やむを得ない理由がある場合を除き、これを遵守すること。
- 6 泡消火設備総合・機器点検項目

ア 水槽等	イ 水源バルブ類
ウ 電動機の制御装置・起動装置	エ 加圧送水装置
オ 呼水装置	カ 配管
キ 泡消火薬剤貯蔵槽等	ク 泡消火薬剤混合装置等
ケ 泡放出口	コ 泡放射用器具格納箱
サ 流水検知装置等	シ 一斉開放弁（電磁弁を含む）
ス 非常停止装置（高発泡）	セ 防護区画（高発泡）
ソ 耐震措置	
- 7 提出書類

提出書類は次により、様式は官側で指示する。提出部数は、各 2 部とする。
保守点検完了と書類の提出をもって本役務の完了とする。

 - (1) 役務着工届
 - (2) 現場代理人届
 - (3) 工程表
 - (4) 役務日誌
 - (5) 役務完了届
 - (6) 役務写真
 - (7) 点検結果報告書
 - (8) その他官側で指示する書類
- 8 担当者：業務隊管理科営繕班 小野 連絡先 017-781-0161(内 6342)

9 機種名等

(1) 171号車両整備工場

ア 泡消火設備

機種名	型 式 等	備 考
泡消火薬剤	水成膜泡 3 % (- 1 0℃～+ 3 0℃) 泡第10～6号	
差圧調合槽	日本ドライケミカル(株) PPTK50 水成膜 3% 500L型	

イ 点検主要設備及び点検項目

機種名	型 式 等	数量	備 考
泡消火機器	日本ドライケミカル(株)	1 式	
ポンプ	(株)荏原製作所 100×80 IBJP530	1 基	
電動機	東芝(株) TIKK	1 基	
加圧送水装置		1 組	
起動装置		1 組	
泡ヘッド	FHP-60	68個	
制御盤		1 面	
流水検知装置		1 組	
一斉開放弁	減圧開放型	7 個	7個の内 1 個 開放点検
泡消火薬剤貯蔵槽	操作部共	1 基	
泡消火薬剤混合装置		1 組	
手動起動弁		7 個	
呼水装置		1 組	
水源	バルブ類等	1 組	
感知装置		1 式	
配 線		1 式	

(2) 188号車両整備工場

ア 泡消火設備

機種名	型 式 等	備 考
泡消火薬剤	水成膜泡 3 % (- 1 0 ℃ ~ + 3 0 ℃) 泡第10～3号	
泡消火剤貯蔵 加圧タンク	ニッタン(株) FST-600FS 水成膜泡 超耐寒3% 600L型	

イ 点検主要設備及び点検項目

機種名	型 式 等	数量	備 考
泡消火機器	ニッタン(株)	1 式	
ポンプ	(株)川本製作所 KTY1255A4M30TP	1 基	
電動機	富士電機(株) MRA8183A	1 基	
加圧送水装置		1 組	
起動装置		1 組	
泡ヘッド	NFL35	240個	
制御盤		1 面	
流水検知装置		1 組	
一斉開放弁	減圧開放型	20個	20個の内4個 開放点検
泡消火薬剤貯蔵槽	操作部共	1 基	
泡消火薬剤混合装置		1 組	
手動起動弁		20個	
呼水装置		1 組	
水源	バルブ類等	1 組	
感知装置	スプリンクラーヘッド	160個	
配 線		1 式	