

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書				
物品番号		仕 様 書 番 号		
厚生センター空調機賃貸借		3 9		
		作	成	令和 8年 5月21日
		変	更	令和 年 月 日
		作成部隊等名		多賀城駐屯地業務隊管理科

1 役務件名

厚生センター空調機賃貸借

2 役務場所

陸上自衛隊多賀城駐屯地

3 使用期間

令和8年6月20日（土）～令和8年10月31日（土）
（設置完了日令和8年6月19日（金））

4 概 要

下表のリースを行うものである。（運搬・取付・撤去含むもの）

連 番	品 名	規 格	数 量	備 考
①喫茶店・食堂エリア				
1	床置型エアコン	5馬力（3相200V）	2 台	
2	室内機用架台	500mm	2 台	
3	窓パネル		2 セット	
4	発電機DS／S	60/50kVA トリプルオイルフェンス /BIG	1 台	
5	組込分電盤	PE-125-A3F	1 面	
6	分電盤スタンド		1 台	
7	エアコン電源設置	部材費用・接続・撤去費含む	1 式	
8	エアコン取付		1 式	
9	エアコン撤去		1 式	
②訓練用品店エリア				
1	壁掛型エアコン	3馬力（単相200V）	2 台	
2	ランマパネルを合板交換	W1150×H510	2 組	
3	発電機DS／S	25/20kVA トリプルオイルフェンス/BIG	1 台	
4	組込分電盤	PE-75-F	1 面	
5	分電盤スタンド		1 台	
6	エアコン電源設置	部材費用・接続・撤去費含む	1 式	
7	エアコン取付		1 式	
8	エアコン撤去		1 式	

連 番	品 名	規 格	数 量	備 考
③コンビニエリア				
1	床置型エアコン	5馬力（3相200V）	2 台	
2	室内機用架台	500mm	2 台	
3	ドレン排水用ポリタンク		4 個	
4	延長配管		2 本	
5	配管吊金具取付工事	部材含む	1 式	
6	エアコン取付		2 台	
7	エアコン撤去		2 台	
8	発電機DS／S	60/50kVA トリプルオイルフェンス/BIG	1 台	
9	組込分電盤	PE-125-A3F	2 面	
10	エアコン電源設置		1 式	
④団体保険室エリア				
1	壁掛型エアコン	3馬力（単相 200V）	1 台	
2	発電機DS／S	13/10kVA オイルフェンス/BIG	1 台	
3	エアコン電源	部材費用・接続・撤去費含む	1 式	
4	エアコン取付		1 式	
5	エアコン撤去		1 式	
6	ランマパネルを合板交換	W455×H560	1 組	
⑤クリーニング室・図書室エリア				
1	壁掛型エアコン	2馬力（単相 200V）	1 台	
2	壁掛型エアコン / 図書室	3馬力（単相 200V）	1 台	
3	エアコン取付		1 式	
4	エアコン撤去		1 式	
5	発電機DS／S	13/10kVA オイルフェンス/BIG	1 台	
6	エアコン電源設置	部材費用・接続・撤去費含む	1 式	
⑥談話室・キッズルームエリア				
1	床置型エアコン / 談話室	6馬力（3相200V）	1 台	
2	床置型エアコン	5馬力（3相200V）	2 台	
3	室内機用架台	500mm	3 台	
4	窓パネル		3 セット	
5	発電機DS／S	60/50kVA トリプルオイルフェンス/BIG	1 台	
6	組込分電盤	PE-125-A3F	1 面	
7	エアコン電源設置	部材費用・接続・撤去費含む	1 式	
⑦理容室エリア				
1	床置型エアコン	5馬力（3相200V）	1 台	
2	室内機用架台	500mm	1 台	
3	窓パネル		1 セット	
4	エアコン取付		1 台	

連 番	品 名	規 格	数 量	備 考
5	エアコン撤去		1 台	
6	発電機DS／S	25/20kVA トリプルオイルフェ ンス/BIG	1 式	
7	エアコン電源設置	部材費用・接続・撤去費含む	1 式	

※賃貸期間中、2回程度、発電機のオイル交換を実施（請負者負担）

細部は配置については、図面番号4/4による。

上表、品番は参考品番とし、同等品以上のものを使用するものとする。

5 一般事項

- (1) 本リースは、本仕様書に基づき実施するものとする。
- (2) 請負者は、仕様書及び現地において相違・疑義あるいは不明な点が生じた場合は、官側と協議しその指示に従うものとする。

6 特記事項

- (1) 使用前後の運搬・取付・撤去は、請負者において実施するものとする。
- (2) 契約締結後、使用開始期間までに設置し、使用期間終了後までに撤去するものとする。
- (3) 搬入・設置後、各装置が以上なく作動することを確認し、異常が見られる場合は速やかに代替品を準備するものとする。
- (4) 使用期間中、機器に故障が生じた場合は、請負者において直ちに修理又は交換を実施するものとする。
- (5) 提出書類
 - ア 納品書（官側様式）
 - イ 受領書（官側様式）
 - ウ 設置写真
 - エ その他（官側の指示するもの）