

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
八戸駐屯地消防設備保守点検役務		営 8 - 3 4	
		作成年月日	令和8年5月21日
		変更年月日	
		作成部隊等名	業務隊管理科

1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊八戸駐屯地において実施する「八戸駐屯地消防設備保守点検役務」について適用する。

2 対象建物

青森県八戸市大字市川町字桔梗野官地 陸上自衛隊八戸駐屯地

3 一般仕様

本役務は、本仕様書に基づくほか、消防法第17条の3の3及び消防法施行規則31条の6並びに消防予第557号（平成22年12月22日）等の関係法令に基づき実施するものとし本仕様書に記載及び指示なくともづき実施するものとし、本仕様書に記載及び指示なくとも技術上当然なすべき事項は積極的に実施すること。

また、作業にあたり、建物・物品等に破損及び汚損を生じた場合には、速やかに官側担当者へ報告し、その指示に従い請負者の負担において現状に復旧するものとする。

4 整備内容及び整備数量

別表1のとおり

5 特記事項

(1) 消防設備点検

ア 機器点検及び総合点検

消防法等の関係法規に従い、消防設備点検（機器点検及び総合点検）を行うこと。

イ 消防設備士及び消防設備点検資格

消防設備点検は、各設備ごと点検を行うことが出来る消防設備士又は消防設備点検者資格を有し、十分な経験と技術を有するものが行うこと。

(2) 泡消火設備点検

ア 周囲に薬剤が飛び散らないように養生を十分に行うこと。

イ 放射区画は、監督官の指示による。

ウ 発泡試験に使用した分の消火薬剤は、試験実施後に補充すること。

エ 発泡試験で放出した消火薬剤は、5㎡シートプール等を請負者側が準備し発泡試験を実施した後、産業廃棄物とする。

(3) 各設備点検の結果、異常箇所や不具合を発見した場合は、清掃やランプ交換等で改善する軽微なものについては清掃等を実施して改善すること。

(4) 軽微な補修等で改善しないものについては、修繕のための見積書を速やかに提出するものとする。

6 管理事項

本工事を実施するにあたり、以下のことについて管理するものとする。

- (1) 工事上知り得た情報は、第三者へ他言しない。
- (2) 写真等は、必要部数以上に増刷しない。また、必要箇所以外は撮影しない。
- (3) 請負業者は、本設備に異常が発生した場合、官側からの連絡後2時間以内に現地へ到着し初動対応を開始すること。なお、交通事情その他やむを得ない理由がある場合を除き、これを遵守すること。

7 提出書類

- (1) 提出書類は、別表2「提出書類一覧表」のとおり。

別表 1

NO	名 称	構造	設備の種類	分類等	数量
256	格納庫	S+RC -1	自動火災報知設備	受信機P型1級 12/15回線	1面
				差動式スポット型感知器	57個
				定温式スポット型感知器	5個
				煙感知器	50個
				音響装置	6個
			泡消火設備	※内訳	
				加圧装置	1組
				起動装置	1組
				泡消火栓	1組
				制御盤	1組
				泡消火薬剤貯蔵槽	1組
				泡消火薬剤混合装置	1組
				泡放出用器具格納庫	1組
				手動開放弁	1組
				水源	1式
				発泡試験	1式
				放水試験	1式
			誘導標識	避難口×3枚、通路19枚	22枚
			配線		1式
	用途	(13) ロ 項 「 格納庫 」			
	特記事項	自動火災報知受信盤：能美防災(株) 型番FAP117A-A1			
		泡消火機器：(株)荏原製作所 150MSF3M537			
		泡消火薬剤貯蔵タンク：(株)立売堀製作所 YLT-160			
		ホースの耐圧性能試験は除く			
		天井高さ17m			

NO	名 称	構造	設備の種類	分類等	数量
285	整備工場	S-1	自動火災報知設備	※内訳	
				受信機P型1級 7/10回線	1面
				差動式スポット型感知器	34個
				定温式スポット型感知器	11個
				煙感知器	22個
				音響装置	6個
			泡消火設備	※内訳	
				加圧装置	1組
				起動装置	1組
				泡消火栓	1組
				制御盤	1組
				泡消火薬剤貯蔵槽	1組
				泡消火薬剤混合装置	1組
				泡放出用器具格納庫	1組
				手動開放弁	1組
				水源	1式
				発泡試験	1式
				放水試験	1式
			誘導標識		15枚
			配線		1 式
	用途	(13) ロ 項 「 航空施設 」			
	特記事項	自動火災報知受信盤：ホーチキ(株) 型番HAP-ABW10			
		消火ポンプ動力盤：208号付近屋外キュービクル低圧動力盤			

NO	名 称	構造	設備の種類	分類等	数量
287	整備工場	S-1	自動火災報知設備	※内訳 受信機P型1級 8/20回線	1個
				差動式スポット型感知器	26個
				定温式スポット型感知器	5個
				煙感知器	3個
				音響装置	2個
			泡消火設備	※内訳	
				加圧装置	1組
				起動装置	1組
				泡消火栓	1個
				制御盤	1個
				泡消火薬剤貯蔵槽	1基
				泡消火薬剤混合装置	1組
				泡放出用器具格納庫	1組
				手動開放弁	1面
				水源	1式
				発泡試験	1式
				放水試験	1式
			誘導標識	避難口（小型）×7台 通路（小型）×3台	10枚
			配線		1 式
	用途	（ 13 ） ロ 項 「 航空施設 」			
	特記事項	自動火災報知受信盤：能美防災(株) 型番FCS129A			
		ホースの耐圧性能試験は除く			

NO	名 称	構造	設備の種類	分類等	数量
301	整備場	S-1	自動火災報知設備	受信機P型2級 4/5回線	1面
				光電式スポット型感知器	22個
				差動式スポット型感知器	1個
				定温式スポット型感知器	5個
				発信機P型2級屋内型	3個
				音響装置 (ベル)	3個
			泡消火設備	※内訳	
				加圧送水装置	1組
				起動装置	1組
				ヘッド	84組
				制御盤	1面
				流水検知装置	1組
				圧力スイッチ	1個
				一斉開放弁	6個
				泡消火薬剤貯蔵槽	1基
				泡消火薬剤混合装置	1組
				表示盤	1面
				手動開放弁	6個
				呼水装置	1組
				水源	1組
			誘導標識	避難口×3枚、通路3枚	6枚
			配線		1 式
	用途	(12) 項イ 「自動車整備工場」			
	特記事項	R7.8.29建設			
		自動火災報知受信盤：能美防災(株) 型番FAP117A-A1			
		泡消火ポンプ：(株)川本製作所 KTK1005HME22			
		電動機：三菱電機(株) SF-PR			
		泡消火薬剤貯蔵タンク：ヤマトプロテック(株) YVPT-S410			
		ホースの耐圧性能試験は除く			
		一斉開放弁：床面からの高さ10.4m			
		次回一斉開放弁点検：2040年度			

提出書類一覧表

書類名	部数	様式	あて先名	提出期日（厳守）	備考
着工届	1部	別示	陸上自衛隊 八戸駐屯地業務隊管理科 営繕班長	受注後速やかに	
現場代理人指名通知書	1部	〃	〃	〃	略歴書、必要資格等の写しの添付（必須）
下請負者設定等通知書	1部	〃	〃	〃	
工事工程表（計画・実施）	1部	〃	〃	〃	実施工程表は、竣工検査時提出。
役務日報	1部	〃	〃	翌日の午前中	
打合簿	1部	〃	〃	監督官の指示による	
竣工届	1部	〃	〃	完了後速やかに	
発生材調書	2部	〃	〃	竣工検査時	鉄くず等有価物
役務写真	1部	任意	〃	〃	デジカメの使用可
時間外及び残業申請書	3部	〃	〃	前日の正午まで	作業時間は、原則1700までとする。
工事車両残置願書	3部	〃	〃	前日の正午まで	
点検報告書	1部	〃	〃	契約工期内	試運転及び総合調整結果
令和9年度保守点検見積書	1部	〃	〃	監督官の指示による	
なお、いずれの書類も提出期日厳守とする。また、本役務は、現場終了後、各種書類の提出報告をもって完了とするので提出期日は確実に厳守すること。					

※提出書類の細部は、八戸駐屯地業務隊管理科営繕班（内線3317）まで問い合わせ願います。

