

調達要求番号：6NL81AE0064

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
八戸駐屯地高圧進相コンデンサ・ 直列リアクトル交換役務		営 8 - 3 9	
		防 衛 大 臣 承 認	
		作 成 年 月 日	令和 8 年 6 月 8 日
		変 更 年 月 日	令和 年 月 日
		作 成 部 隊 等 名	八戸駐屯地業務隊管理科

1 一般共通事項

1.1 総則

本仕様書は、陸上自衛隊八戸駐屯地における「八戸駐屯地高圧進相コンデンサ・直列リアクトル交換役務」において必要な項目を規定する。

1.2 役務

仕様書及び図面等については「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版」等に基づき、実施する。

本役務は、請負業者が主体となり履行するものとし、役務の全部を一括して第三者に下請負させてはならない。ただし役務の一部について下請負することは差し支えない。なお、現場代理人は請負業者と直接の雇用関係にある者を配置するものとし、下請負業者の者を充ててはならない。

1.3 疑義

仕様書及び図面との内容に相違ある場合や明示のない場合又は疑義を生じた場合は、全て監督官と協議する。

1.4 現場管理

- 現場は、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、火災等の事故防止に努める。
- 出入口及び危険性のある場所には、危険表示などの処置を行う。
- 指定地域以外には、立ち入らないこと。必要のある場合は監督官、関係者の指示を受けること。
- 部隊側の諸規則、指示に従い遅滞なく行う。
- 損傷を与えた場合は請負者の責任において原型に復旧する。
- 労働安全規則の定めるところによって、十分な安全管理対策を行い、災害の未然防止を図る。
- 電気及び水道は、請負業者の負担において準備する。
- 発生材のうち金属及び表 1 は官側の指定する場所へ集積し、その他は請負者において関係法令に基づき適切に処分する。

1.5 写真

作業状況（作業前、作業中、作業後）を写真撮影し、役務写真帳に整理の上、監督官に提出する。

1.6 提出書類等

工程表を作成し監督官の承認を受けた後、作業を実施する。本役務に関する情報の取り扱いには管理を徹底すること。関係書類、図面等の作成等を行う電子記憶媒体の管理を適正に行い、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用する。

1.7 提出書類一覧

- 着手届
- 現場代理人指名通知書

- c) 工程表
- d) 役務日報
- e) 役務打合せ簿
- f) 役務写真
- g) 完了届
- h) その他官側が求める資料

1.8 検査

本役務終了後、仕様書及び図面に基づき、請負者が立ち合いの上、監督官が指定した日時に行う。

2 特記事項

2.1 実施場所

青森県八戸市大字市川町字桔梗野官地 陸上自衛隊八戸駐屯地

2.2 役務内容

浄化槽 QB 内の高圧進相コンデンサ・直列リアクトルの交換（配線接続等を含む）

2.3 役務対象

対象となる器具については、表 1 及び配置図のとおりとする。

新設交換器具については、取付設備との互換性があるものとする。

2.4 その他

停電は土日祝日の 3 時間以内とし、3 時間を超える場合は一度復電を行い、約 1 時間後に再度停電を行い作業すること。

停電は官側で行い、短絡接地及び検電等は請負業者が行うものとする。

交換後の既設器具については、監督官が指定する場所に残置すること。

表 1

番号	既設製品の種類	メーカー	製造年	型式	製造番号	台数
1	高圧進相コンデンサ	ニチコン	2002	AF702380KM7	B2J1678	1
2	直列リアクトル	ニチコン	2002	CR702310KDE5	J2TK11201	1

別図【案内図・配置図】

