

調達要求番号：6NQ81AC0104

陸上自衛隊仕様書		
ボイラー用燃料地下タンク漏洩検査等役務	仕様書番号	管 8－7 6
	作成	令和 8 年 9 月 2 日
	納期	令和 9 年 3 月 3 1 日
	作成部隊等名	郡山駐屯地業務隊

1 実施場所

福島県郡山市大槻町字長右エ門林 1 陸上自衛隊郡山駐屯地

2 適用範囲

本仕様書は陸上自衛隊郡山駐屯地で実施する「ボイラー用燃料地下タンク漏洩検査等役務」について適応する。

3 検査等概要

燃料タンク清掃作業：3 号・4 号

漏洩検査（タンク・配管）：5 基

残油移送、スラッジ、洗浄水等の収集運搬処分：1 式

4 設備仕様

建物番号等	規格	数量	その他
# 9 ボイラー室 1 号地下タンク	油 種：重油 容 量：8 0 K L 送油管：S G P 5 0 A 返油管：S G P 8 0 A 通気管：S G P 5 0 A	1 基	漏洩検査（タンク・配管）
# 9 ボイラー室 2 号地下タンク	油 種：重油 容 量：8 0 K L 送油管：S G P 5 0 A 返油管：S G P 8 0 A 通気管：S G P 5 0 A	1 基	漏洩検査（タンク・配管）
# 9 ボイラー室 3 号地下タンク	油 種：重油 容 量：6 0 K L 送油管：S G P 5 0 A 返油管：S G P 8 0 A 通気管：S G P 5 0 A	1 基	燃料タンク清掃 漏洩検査（タンク・配管） 残油移送 スラッジ、洗浄水等の収集運搬処分
# 9 ボイラー室 4 号地下タンク	油 種：重油 容 量：6 0 K L 送油管：S G P 5 0 A 返油管：S G P 8 0 A 通気管：S G P 5 0 A	1 基	燃料タンク清掃 漏洩検査（タンク・配管） 残油移送 スラッジ、洗浄水等の収集運搬処分

# 1 3 2 整備工場 地下タンク	油 種：軽油 容 量：1 8 K L 送油管：S G P 2 5 A 返油管：S G P 4 0 A 通気管：S G P 3 2 A	1 基	漏洩検査（タンク・配管）
--------------------------	--	-----	--------------

5 一般事項

- (1) 本役務実施にあたり、本仕様書及び国土交通省制定 建築保全業務共通仕様書（現行版）「以下、（共通仕様書）という。」による他メーカー仕様・監督官の指示に基づき作業すること。
 なお、本仕様書に記載及び監督官の指示がなくとも技術的にすべきことは積極的に実施すること。
- (2) 本仕様書と現場の相違による軽微な変更は請負金額及び工期の変更は行わない。
- (3) 請負者は契約締結後速やかに監督官が指示する書類（様式別途指示）を提出すること。
- (4) 請負者は責任者を定め、役務実施期間中は常駐すると共に適切な現場の運営取締りを行うこと。
- (5) 本役務実施に際し、事前に工程等を監督官と調整のうえ指示した時期に実施すること。

6 特記事項

- (1) 作業にあたり、作業従事者に関連法規を遵守させるとともに遵守させるとともに、特に防火、引火発生事故及び危害予防等安全対策を十分に行うものとする。
- (2) 清掃を行う燃料タンクの予定残油量は3号タンク・4号タンク各（約6～8 K L）とする。
- (3) ポンプ等によりローリーへ残油を移送し清掃後はタンクに戻すものとする。
- (4) タンク内部の換気を実施し、タンク内部の清掃作業を実施する。
- (5) 廃軽油、スラッジ（予定数量約2 K L）及び洗浄水は、関係法令に基づき適正に処分するものとし、処分終了後は速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を監督官へ提出するものとする。検査方法は加圧方式及び微加圧法式とする。
- (6) 本役務完了後は、検査結果報告書を監督官へ提出するものとする。
- (7) 点検後、不具合を発見した場合、改善に必要な修理見積書を速やかに提出すること。