

役務対象機器設置場所及び仕様一覧表

建物名称	空調機仕様	台 数	備 考
385号建物 駐屯地医務室	・チラーユニット : CA-20E2(三菱) 冷房能力51kw ・エアハンドリングユニット : AH-K32VS(日立) ・冷温水ポンプ : GMN-CH40×3-51.5(日立)	1台 1台 2台	イン オフ
409号建物 幹部外来宿舎	・チラーユニット : RCUNP600WV1(日立) 冷房能力58.8kw ・クーリングタワー : CTA-20NE(日本スピンドル) 冷房能力77kw ・冷水ポンプ : 50×40FS2G51.5(エバラ) ・冷却水ポンプ : 50×40FS4J52.5(エバラ)	1台 1台 1台 1台	イン オフ
432号建物 厚生センター	空冷ヒートポンプパッケージエアコン計5系統(内 氷蓄熱式4系統) (1) ACP-1 氷蓄熱式 RSYP1174P(ダikin) 冷房能力117kw 室外機 : RSXYP450P 氷蓄熱槽 : TSSP1174P 室内機 : FXYFP112MC他 (2) ACP-2 氷蓄熱式 RSYP690P(ダikin) 冷房能力69kw 室外機 : RSXYP280P 氷蓄熱槽 : TSSP850P 室内機 : FXYFP140MC (3) ACP-3 空気熱源ヒートポンプパッケージ(ダikin) 室外機 : RQYP560FC 室内機 : FXYFP80NB (4) ACP-4 空気熱源ヒートポンプパッケージ(ダikin) 室外機 : RQYP280FC、RQYP450FC 室内機 : FXYFP45NB、 112NB、 71NB、 90NB、 FXYCP28EB (5) ACP-5 空気熱源ヒートポンプパッケージ 冷房能力12.5kw 室外機 : RZYP140BB 室内機 : FHCP71AL	1系統 2台 1台 15台 2系統 2台 1台 6台 1系統 1台 6台 1系統 各1台 1台 2台 2台 2台 1台 1系統 1台 2台	イン オフ
442号建物 隊員食堂	・空冷パッケージエアコン : SRJ1120PR(ダikin) 冷房能力96kw ・空冷パッケージエアコン : SZVYP2240JR(ダikin) 冷房能力224kw (1) 室内ユニット(ACP-1) : FVYYP2240WR (2) 室外ユニット(ACP-1) : RZYCP560J1(H) (3) 室内ユニット(ACP-2) : FVYYP2240WR (4) 室外ユニット(ACP-2) : RZYCP560J1	1台 2台 1台 4台 1台 4台	イン オフ
444号建物 6号隊舎	・チラーユニット : RCU-30WIB(日立) 冷房能力130kw ・クーリングタワー : MT-3014SK(日立) 冷房能力115kw ・冷温水ポンプ : 50SGM51.5(エバラ) ・冷却水ポンプ : 65SGM52.5(エバラ)	1台 1台 1台 1台	イン オフ

建物名称	空調機仕様	台 数	備 考
448号建物 WAC隊舎	・チラーユニット : RCUNP600WV1(日立) 冷房能力68.8kw ・クーリングタワー : CTA-20NE(日本スピンドル) 冷房能力84kw ・冷水ポンプ : 40×32FSG52.2(エハール) ・冷却水ポンプ : 50×40FS4J51.5(エハール)	1台 1台 1台 1台	イン オフ
455号建物 通信整備工場	・空冷ヒートポンプパッケージエアコン (1) ACP-2(東洋キヤリア) 冷房能力25kw 室外機 : 38PQA-010 室内機 : 40QPA-010 (2) ACP-3(三菱電機) 冷房能力12.5kw 室外機 : PVH-J140D 室内機 : PAH-J140DG-H	1台 1台 1台 1台	イン オフ
467号建物 車両整備工場	・空冷ヒートポンプパッケージエアコン(ナショナル) 冷房能力14kw - 室外機 : CU-P140UMB - 室内機 : CS-P56UXU CS-P90UXU	1台 1台 1台	イン オフ
469号建物 火器通信整備工場	・空冷ヒートポンプパッケージエアコン (1) ACP-1(ナショナル) 冷房能力22.4kw 室外機 : CU-P224 室内機 : CS-P56UXU CS-P45UXU (2) ACP-2(ナショナル) 冷房能力4.0kw 室外機 : CU-P45XBS 室内機 : CS-P45UX	1台 2台 2台 1台 1台	イン オフ
470号建物 通信局舎	・空冷ヒートポンプパッケージエアコン(日立) 冷房能力12.1kw - 室外機 : RCR-J140H1 - 室内機 : RP-J140HP2	1台 1台	イン オフ
476号建物 車両整備工場	・空冷ヒートポンプパッケージエアコン(氷蓄熱式) - ACP-1(三菱電機) 冷房能力45kw - 室外機 : PUHY-P450IM-B - 氷蓄熱槽 : STY-P29C - 室内機 : PLFY-P71AM-E1ほか	1台 1台 7台	イン オフ

建物名称	空調機仕様	台 数	備 考
479号建物 補給倉庫	・ 空冷ヒートポンプパッケージエアコン (1) ACP-1 氷蓄熱式 (ﾀﾞｲキン) 冷房能力35.5kw 室外機 : RSYP280P 氷蓄熱槽 : TSSP560P 室内機 : PLFY-P71AM-E1ほか (2) ACP-2 (ﾀﾞｲキン) 冷房能力14kw 室外機 : RSXYP140P 室内機 : FXYFP28MA	1台 1台 6台 1台 2台	イン オフ
480号建物 東門警衛所	・ 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(三菱電機) 冷房能力14kw 室外機 : PUMY-FRP160HM 室内機 : PLFY-MP56HM PLFY-MP22LM	1台 1台 3台	イン オフ
483号建物 司令部庁舎	・ チラーユニット : HUP4250AZ5B(日立) 冷房能力378kw ・ 1次冷温水ポンプ : GEL-805M-4MN5.5(川本) ・ 2次冷温水ポンプ : GEL-805M-4MN5.5(川本) ・ 空気調和機(新晃工業) (1) 1F西側 : SH-9(ACU-1) (2) 1F東側 : SH-10(ACU-2) (3) 2F西側 : SH-10(ACU-3) (4) 2F東側 : SH-14(ACU-4) (5) 3F西側 : SH-10(ACU-5) (6) 3F東側 : SH-14(ACU-6) ・ ファンコイルユニット 天井カセット型(新晃工業) (1) CP-200-B-K(FCU-2) (2) CP-300~800-B-K(FCU-3) ・ 空気熱源ヒートポンプパッケージ(ﾀﾞｲキン) 計8系統 (1) SZYG40CAT(ACP-1・8) 冷房能力3.6kw (ｱ) 室外機 : RZYP40CAT (ｲ) 室内機 : FHGP40BA (2) RSYP224(ACP-2) 冷房能力22.4kw (ｱ) 室外機 : RXYP224C (ｲ) 室内機 : FXYHP36MA (3) RXYP400(ACP-3) 冷房能力40kw (ｱ) 室外機 : RXYP400C (ｲ) 室内機 : FXYFP112MC (4) RXYP450(ACP-4) 冷房能力45kw (ｱ) 室外機 : RXYP450C (ｲ) 室内機 : FXYMP71AA (5) RXYP450(ACP-5) 冷房能力45kw (ｱ) 室外機 : RXYP450C (ｲ) 室内機 : FXYHP112MA (6) SZYH56CAT(ACP-6) 冷房能力5kw (ｱ) 室外機 : RZYP56CAT (ｲ) 室内機 : FHP56BA (7) SZYG160CAD(ACP-7) 冷房能力14kw (ｱ) 室外機 : RZYP160CA (ｲ) 室内機 : FHGP80BA	2台 2台 3台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 19台 38台 2系統 2台 2台 1系統 1台 6台 1系統 1台 3台 1系統 1台 6台 1系統 1台 4台 1系統 1台 1台 1系統 1台 2台	イン オン オフ

建物名称	空調機仕様	台 数	備 考
483号建物 司令部庁舎	・自動制御設備 (1) 熱源廻り制御 (ア) 配管温度検出器：TY7830B1015 (イ) 差圧発信機：JTD930A (ウ) 電磁流量計(検出部)：MCG11D-125P11LS1AHA-XX-X (エ) 電磁流量計(変換部)：MCG10C-PH1A-1B1X-X (オ) チラコンローラ：WY5130Q2420000W (カ) ポンプコンローラ：WY5130P14320000W (キ) 電動2方弁：VY5133J0060 (2) 空調機制御 (ア) 挿入型温度センサ(ダクトOA・SA用)：TY7803C000M (イ) 挿入型温度センサ(ダクトRA用)：HTY7803C000M (ウ) デジタル式コンローラ：WY5111W000 (エ) リーンマネージャ：QY5100W0000 (オ) 電動2方弁：VY5160J00 (カ) ダンパ操作器：MY8040A2001 (キ) 微差圧スイッチ：PYV-604 (ク) デジタル設定器：QY7205A1001 (ケ) 室内用温度センサ：TY7043Z0P01 (コ) VAVコンローラ：WY5206W1000 (3) ファンコイルユニット制御 (ア) デジタル設定器：QY7205A1001 (イ) 室内用温度センサ：TY7043Z0P01 (ウ) FCUコンローラ：MY5205A2001 (エ) FCU用小型2方弁(モータ)：MY5560C0000 (オ) FCU用小型2方弁(バルブ)：VY5502A0023 ・ファン発停制御 温度調節器：TY6300Z5000 ・給排気ダンパ制御 (1) 直結型ダンパ操作器：MY6050A1001 (2) 補助スイッチ：QY6051A1001 ・中央監視システム装置 集中管理装置：BCY22100W2000 (MCU、PRT、SC-bus幹線、発停点、状態・警報点、計測点、端末電装装置)	1式 5台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1式 12台 6台 6台 6台 6台 12台 6台 6台 6台 6台 40台 1式 38台 38台 38台 38台 38台 1式 2台 1式 41台 41台 1式 1台	イン オン オフ