

仕 様 書

仕様書作成年月日	令和8年2月20日
仕様書作成番号	第 20 号
仕様書作成部隊	神町駐屯地業務隊管理科
件 名	492号等冷温水管ストレーナー清掃役務
単 位	式
数 量	1

1 場 所

山形県東根市神町南3丁目1-1 陸上自衛隊神町駐屯地

2 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊神町駐屯地で実施する「492号等冷温水管ストレーナー清掃役務」について適用する。

3 一般仕様

本役務は、仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕班部監修の建築業務保全共通仕様書並びに監督官の指示により行うものとし、特に記載事項がなくても当然なすべきことは積極的に実施するものとする。

また、作業にあたり、建物・物品等に破損及び汚損を生じた場合には、速やかに官側担当者へ報告し、その指示に従うものとする。

4 特記仕様

(1) 機器規格、清掃部品等

建物名	対象規格	清掃部品・作業内容	備 考
492号建物 (各室・地下 ピット内)	二方弁装置 (Y型ストレーナー)	地下ピット(天井高=H1900基準) 配管高さ FL-600～400程度基準 ・20A Y型ストレーナー清掃 × 16箇所 ・25A Y型ストレーナー清掃 × 7箇所 ・32A Y型ストレーナー清掃 × 2箇所 ・保温撤去・再取付 ×1式 1 F 天井内(天井高=H2600基準) 配管高さ FL+3100～3400程度基準 ・20A Y型ストレーナー清掃 × 18箇所 ・25A Y型ストレーナー清掃 × 9箇所 ・32A Y型ストレーナー清掃 × 3箇所 ・保温撤去・再取付 ×1式	別図 1・2参照
493号建物 (各室・地下 ピット内)	二方弁装置 (Y型ストレーナー)	地下ピット(天井高=H1900基準) 配管高さ FL-600～400程度基準 ・20A Y型ストレーナー清掃 × 6箇所 ・25A Y型ストレーナー清掃 × 5箇所 ・32A Y型ストレーナー清掃 × 2箇所 ・保温撤去・再取付 ×1式 1 F 天井内(天井高=H2600基準) 配管高さ FL+3100～3400程度基準 ・20A Y型ストレーナー清掃 × 14箇所 ・25A Y型ストレーナー清掃 × 4箇所 ・32A Y型ストレーナー清掃 × 9箇所 ・保温撤去・再取付 ×1式	

(2) 清掃は、常に細心の注意をもって誠実に行い監督官の指示に従うものとする。

(3) 清掃に要する電力、水道は官側が負担する。

(4) 清掃実施者は、作業間に知り得た業務内容等については、隊員に準じ秘密を守る義務を有するものとする。

(5) 作業時期は5月中旬を基準とするが、細部は監督官と調整し決定すること。

(6) 作業終了時は清掃後の写真(全数)により、官側の点検を受けるものとする。

6 提出書類

提出書類は、別表及び官側の指示する書類について提出すること。

7 その他

(1) 仕様書に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、監督官と協議し、監督官の指示に従うものとする。

(2) 作業中、別に修理を必要とする箇所を確認した場合は、状況写真と共に修理のための見積書を添えて官側へ報告するものとする。