

調達要求番号：6NNK1AK0049

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
若木宿舎 5・6 号棟換気扇交換	51	
	作 成	令和 8 年 6 月 2 日
	変 更	
	作成部隊等名	神町駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊若木宿舎 5・6 号棟において実施する「若木宿舎 5・6 号棟換気扇交換」について適用する。

1.2 附属書

別図第 1 「案内図・配置図」

別図第 2 「平面図」

2 概要

2.1 交換場所

陸上自衛隊神町駐屯地若木宿舎 山形県東根市神町南三丁目 3－2

別図第 1 及び別図第 2 のとおり

3 一般事項

- a) 詳細工程は事前に監督官と協議し決定する。
- b) 当該交換に使用する資機材及び電気、水、消耗品等は全て請負側において準備する。
- c) 駐屯地内外の施設を破損または汚損させないよう十分注意する。また破損、汚損が生じた場合は速やかに官側へ報告し、請負者の負担において原状へ復すること。
- d) 駐屯地内及び宿舎地区では監督官の指示に従い行動し、指示があった場所以外への立入は禁止とする。
- e) 金属類の発生材は、発生材調書を作成したうえで官側へ引き渡すものとする。
- f) 金属類以外の発生材は、請負側にて合法的に処分するものとする。

4 特記事項

- a) 当該交換は、東根宿舎 5・6 号棟にある換気扇（レンジフード）70 台の交換を実施するものとする。また、既設電源は再使用とする。

b) 交換部品及び数量は以下のとおりとする。

対象箇所	交換部品	既設規格	新設規格	数量
若木宿舎 5号棟	換気扇 (レンジフード)	FY-60HL5BL1 (パナソニック)	V-603K8-BL6 W60×D65×60cm 又は同等品以上 (他社製品含む)	40 台
	換気扇アタッチメント (レンジフードファン 用)	FY-AS605 (パナソニック)	P-60MA4 又は同等品以上 (他社製品含む)	40 個
東根宿舎 6号棟	換気扇 (レンジフード)	V-603R-BL (三菱電機)	V-603K8-BL6 W60×D65×60cm 又は同等品以上 (他社製品含む)	30 台
	換気扇アタッチメント (レンジフードファン 用)	P-60A2 (三菱電機)	P-60MA4 又は同等品以上 (他社製品含む)	30 個

c) 交換完了後、請負者及び官側立会のもと完成検査を実施し、換気扇が稼働することを確認するものとする。

d) 完成検査にて不具合が発見された場合、請負者は早急に不具合解消にあたり、その後改めて完成検査を実施するものとする。なお、その場合における使用材料の増減が発生しても基本的に契約変更は行わないものとする。又、仕様書と現場の相違による軽微な設計変更については、請負金額の変更は行わないものとする。

5 報告書類

a) 試験運転報告書（監督官の指示事項に基づき作成）

b) 別表「提出書類一覧表」及びその他、官側が提出を求める書類。



6 その他

交換に際し、本仕様書に疑義が生じた場合は速やかに官側へ報告し、協議すること。また、本仕様書に指示なき場合においても技術上当然なすべき事項は積極的に実施すること。

提 出 書 類 一 覧 表

書類名	部数	様式	宛先名	提出期日（厳守）	備考
役務開始届	1 部	別示	分任契約担当官 陸上自衛隊神町駐屯地 第401会計隊長	受注後速やかに	
現場代理人指名通知書	1 部	〃	〃	〃	略歴書、必要資格等の写しの添付（必須）
受任者・下請負者設置等通知書	1 部	〃	〃	〃	
役務工程表（計画・実施）	1部	〃	〃	〃	実施工程表は、完了検査時提出。
材料検査願	1 部	〃	〃	材料搬入時	日付毎提出
役務日報	1 部	〃	〃	監督官の指示による	
役務完了届	1 部	〃	〃	完了検査時	
発生材調書	2 部	〃	〃	〃	鉄くず等有価物
打合せ簿	1 部	〃		〃	
製作図・納入仕様書・カタログの写	1部	任意		必要の都度	
写真帳	1 部	〃		完了検査時	デジタルの使用可
試験運転報告書	1部	〃		監督官の指示による	
その他				監督官の指示による	
なお、いずれの書類も提出期日厳守とする。また、本役務は、現場作業終了後、各種書類の提出報告をもって役務完了とするので提出期日は確実に厳守すること。					


※提出書類の問い合わせ先:神町駐屯地業務隊管理科営繕班(内線5776)




配置図

工事 名 称	若木宿舎5・6号棟改修工事交換	図面 番号	1/2
		縮尺	
図面 名	案内図、配置図	_____	
陸上自衛隊中野駐屯地業務隊管理科		令和3年6月	

若木宿舍5 号棟



若木宿舍6 号棟



件名	若木宿舍5・6号棟換気扇交換		図面番号	2/2
図名	平面図		縮尺	
陸上自衛隊神町駐屯地業務隊			令和8年6月	