

点検対象消防用設備仕様

a) 476号建物（車両整備工場）

(1) 泡消火及び屋内消火設備

設 備	型式・仕様	設置室	数量	備 考
泡消火薬剤貯蔵槽	製 造 所：ヤマトプロテック(株) 型 式：YVPT-N410 使用泡薬剤：水成膜泡消火薬剤3%型 ヤマトプロテック(株) アルファフォーム310X 泡薬剤容量：約280L	1階 消火ポンプ 室	1基	P F O S 不含
消火ポンプユニット	製 造 所：(株)川本製作所 型 式：KTY1255B3M 定格全揚程：75m 定格吐出量：1,190L/min 吐出主管：125A 吸 出 管：125A（フート弁有） 電 動 機：30kW 定格電圧：3φ200V 50Hz 呼 水 槽：鋼板製100L ボールタップ付 フロートレス警報付 制 御 盤：有（ECKD-30T～45T-S）		1基	
流水検知装置	製 造 所：千住スプリンクラー(株) 型 式：乾式DHV 100A		1台	
混合器	製 造 所：ヤマトプロテック(株) 型 式：YVSE-1300		1台	
一斉開放弁	製 造 所：小熊機器(株) 型 式：87D.0-50	1階 整備工場	16台	
泡ヘッド	製 造 所：ヤマトプロテック(株) 型 式：YAH-35T		192個	(FL+ 9.57m)
スプリンクラー ヘッド	製 造 所：ヤマトプロテック(株) 型 式：YDUTC型		96個	
手動開放弁	製 造 所：ヤマトプロテック(株) 型 式：ME-4型		16組	
泡消火栓	製 造 所：(株)建設工業 型 式：TM-2150-MBU 表 示 灯：有 ベル(警報)：有 発 信 機：有（兼遠隔機動釦）		3組	
屋内消火栓	製 造 所：(株)建設工業 表 示 灯：有 ベル(警報)：有 発 信 機：有（兼遠隔機動釦）	1、2階通 路 及び機械室	3台	

別表第 1

設 備	型式・仕様	設置室	数量	備 考
エアフォームノズル	製 造 所：ヤマトプロテック(株) 型 式：YFN-100R	1 階 整備工場	3組	

(2) 水源・水槽

設 備	型式・仕様	設置室	数量	備 考
水源・水槽	水源：上水道 構 造：RC造地下水槽 容 量：8.4 m ³ 警 報 装 置：フロートレス（満水・減水）	1 階 消火ポンプ 室	1基	

b) 13号建物（格納庫）

(1) 移動式泡消火設備

設 備	型式・仕様	設 置 室	数量	備 考
移動式泡消火設備	製 造 所：(株)初田製作所 型 式：HFB-160U-KS 設計圧力：1.0 Mpa 放 水 量：350 L/min 仕様泡薬剤：たん白泡消火薬剤 3%型 ヤマトプロテック(株) エアフォーム 310 承認ー泡第60～6号 泡薬剤 泡混合 容 量：160 L（1基あたり） 方式：プレッシャープロポーションナー 流入圧力：0.55～0.85 Mpa 消防ホース：65A×20m×1本 表 示 灯：有 ベル(警報)：有 発 信 機：有（兼遠隔起動釦）	1 階 格納庫	1基	PFO S 不 含
消火ポンプユニット	製 造 所：(株)荏原製作所 型 式：65MCFU557.5E 定格全揚程：66 m 定格吐出量：1,100 L/min 吐出主管：65 A 吸 出 管：65 A（フート弁有） 電 動 機：7.5 kW 定格電圧：3φ200V50Hz 呼 水 槽：鋼板製100L、ホールタップ付 フロートレス警報付 制 御 盤：有（NPMD126～7.5D）	1 階 消火ポンプ 室	1基	