

仕 様 書

件 名	宿 舎 消 防 用 設 備 等 保 守 点 検	仕 様 書 番 号	作 成 年 月 日
		厚生一第6号	令和8年6月15日
履 行 期 限	令和9年3月31日	作成担当者	神町駐屯地業務隊厚生科厚生班

1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊神町駐屯地において実施する神町駐屯地宿舎消防用設備等保守点検について適用する。

なお、保守点検は機器点検及び総合点検を各1回実施する。

2 実施場所

- | | |
|-------------------|----------|
| (1) 東根市神町南3丁目6番地 | 若木宿舎1号棟 |
| (2) 東根市神町南3丁目6番地 | 若木宿舎2号棟 |
| (3) 東根市神町南3丁目5番地 | 若木宿舎4号棟 |
| (4) 東根市神町南3丁目5番地 | 若木宿舎5号棟 |
| (5) 東根市神町南3丁目5番地 | 若木宿舎6号棟 |
| (6) 東根市神町南3丁目5番地 | 若木宿舎7号棟 |
| (7) 東根市神町南3丁目5番地 | 若木宿舎8号棟 |
| (8) 東根市神町南3丁目5番地 | 若木宿舎9号棟 |
| (9) 東根市神町東4丁目3番地 | 若木宿舎10号棟 |
| (10) 東根市神町東4丁目3番地 | 若木宿舎11号棟 |
| (11) 東根市神町南3丁目4番地 | 東根宿舎2号棟 |

3 一般仕様

本役務は、本仕様書及び消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6並びに消防予第557号（平成22年12月22日）等の関係法令に基づき実施するものとし、本仕様書に記載及び指示がなくとも技術上当然なすべき事項は積極的に実施すること。

また、作業にあたり、建物・物品等に破損及び汚損を生じた場合には、速やかに官側担当者へ報告しその指示に従い請負者の負担において現状に復旧するものとする。

4 消防設備点検対象設備及び数量

別表第1-1～12のとおり

5 消火器抜取点検及び計画表の作成

既設消火器は、別表第1-1～12に基づき抜取点検単位を作成し、今年度該当する機能点検を実施すること。

また、翌年度からの機能点検計画表を作成し、見積書と合わせて提出すること。

なお、点検報告書の提出部数は2部とする。

6 特記事項

(1) 消防設備点検

ア 機器点検及び総合点検

消防法等の関係法規に従い、消防設備点検（機器点検及び総合点検）を行うこと。

イ 消防設備士及び消防設備点検資格

消防設備点検は、各設備ごと点検を行うことが出来る消防設備士及び消防設備点検資格者の資格を有し、十分な経験と技術を有するものを行うこと。

ウ 各設備点検の結果、異常箇所或不具合を発見した場合は、清掃やランプ交換等で改善する軽微なものについては清掃等を実施して改善するものとし、部品交換等必要となるものについては機能回復のための修理を目的とした見積書を速やかに提出するものとする。

なお、点検後の動作不良等が生じた際は、初期対応をするとともに、動作不良原因の調査を実施し、部品交換が必要な場合は見積書を作成し報告書に取りまとめて提出すること。

エ 消防設備点検結果は、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」（平成16年消防庁告示第9号）及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」（昭和50年消防庁告示第14号）等に基づ

き作成し、建物ごとに整理して点検後、翌月末までに2部提出すること。
 その際、不良箇所等については是正前及び是正後の写真を添付し提出するものとする。

7 役務等の記録

- (1) 役務の実施に際し、試験等を行った場合は、直ちに記録を作成する。
- (2) 次のア～オのいずれかに該当する場合は、実施の記録、役務写真、見本等を整備する。
 - ア 使用材料を現場に搬入し監督官の検査を受ける場合
 - イ 一工程の実施を開始する場合（実施前）
 - ウ 役務の実施によって隠ぺいされるなど、後日の目視による検査が不可能又は容易に検査できない部分を行う場合（実施中）
 - エ 一工程の実施を完了した場合（実施後）
 - オ 実施の適切なことを証明する必要があるとして、官側担当者の指示を受けた場合
 - カ 点検済証の貼付箇所

8 提出書類

上記のほか別表第2「提出書類一覧表」のとおり。

9 お問い合わせ先

- (1) 住 所
 〒999-3765
 山形県東根市神町南3丁目1-1
 陸上自衛隊神町駐屯地業務隊 厚生科厚生班（神町駐屯地厚生センター内）
- (2) 連絡先
 電 話 0237-48-1151（内線5346）

消防設備点検対象設備及び数量表

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
1	若木宿舎 1号棟	RC 4	粉末消火器 16 本			粉末 3 kg × 1 6		
			自動火災報知設備 1 式			※内訳 受信機（電源・絶縁測定は総合のみ） 感知器 差動式スポット		32 式 160 個
	用 途	消防法施行令別表第一 （五）項ロ						
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名		機能点検 等年月日	備考
		1	1階 東1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		2	2階 東2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		3	3階 東3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		4	4階 東4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		5	1階 東中1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		6	2階 東中2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		7	3階 東中3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		8	4階 東中4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		9	1階 西中1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		10	2階 西中2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		11	3階 西中3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		12	4階 西中4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		13	1階 西1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		14	2階 西2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		15	3階 西3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
		16	4階 西4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	特記事項							

No.	名称	構造	設備の種類	分類等	数量		
2	若木宿舎 2号棟	RC 4	粉末消火器 12 本	粉末 3 kg × 1 2			
			非常警報設備 1 式	※内訳 非常押しボタン 電鈴	32 個 8 個		
	用 途	消防法施行令別表第一 (五) 項口					
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	機能点検 等年月日	備考
		1	1 階 東 1 ～ 2 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		2	2 階 東 2 ～ 3 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		3	3 階 東 3 ～ 4 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		4	1 階 東中 1 ～ 2 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		5	2 階 東中 2 ～ 3 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		6	3 階 東中 3 ～ 4 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		7	1 階 西中 1 ～ 2 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		8	2 階 西中 2 ～ 3 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
9		3 階 西中 3 ～ 4 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
10		1 階 西 1 ～ 2 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
11	2 階 西 2 ～ 3 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型				
12	3 階 西 3 ～ 4 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型				
特記事項							

消防設備点検対象設備及び数量表								
No.	名称	構造	設備の種類		分類等		数量	
3	若木宿舍 4号棟	RC 4	粉末消火器 20 本		粉末 3 kg × 2 0			
			非常警報設備 1 式		※内訳 非常押しボタン 電鈴		40 個 8 個	
			避難器具（避難ハッチ） 1 式					
	用 途	消防法施行令別表第一 （五） 項ロ						
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名		機能点検 等年月日	備考
		1	1 階 東 1 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		2	2 階 東 2 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		3	3 階 東 3 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		4	4 階 東 4 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		5	5 階 東 5 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		6	1 階 東中 1 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		7	2 階 東中 2 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		8	3 階 東中 3 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		9	4 階 東中 4 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		10	5 階 東中 5 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		11	1 階 西中 1 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		12	2 階 西中 2 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		13	3 階 西中 3 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		14	4 階 西中 4 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		15	5 階 西中 5 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		16	1 階 西 1 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		17	2 階 西 2 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		18	3 階 西 3 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
		19	4 階 西 4 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	20	5 階 西 5 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型				
	特記事項							

消防設備点検対象設備及び数量表

No.	名称	構造	設備の種類		分類等	数量
4	若木宿舍 5号棟	RC 4	粉末消火器 20 本		粉末 3 kg× 2 0	
			非常警報設備 1 式		※内訳 非常押しボタン 電鈴	40 個 8 個
			避難器具（避難ハッチ） 1 式			
用 途		消防法施行令別表第一 （五）項ロ				
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	機能点検 等年月日	備考
	1	1階 東 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	2	2階 東 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	3	3階 東 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	4	4階 東 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	5	5階 東 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	6	1階 東中 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	7	2階 東中 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	8	3階 東中 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	9	4階 東中 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	10	5階 東中 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	11	1階 西中 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	12	2階 西中 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	13	3階 西中 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	14	4階 西中 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	15	5階 西中 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	16	1階 西 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	17	2階 西 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	18	3階 西 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
	19	4階 西 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
20	5階 西 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
特記事項						

消防設備点検対象設備及び数量表

No.	名称	構造	設備の種類		分類等	数量	
5	若木宿舍 6号棟	RC 4	粉末消火器 15 本		粉末 3 kg × 1 5		
			非常警報設備 1 式		※内訳 非常押しボタン 電鈴	30 個 8 個	
			避難器具（避難ハッチ） 1 式				
	用 途	消防法施行令別表第一 （五）項ロ					
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名		機能点検 等年月日	備考
	1	1階 東 1 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	2	2階 東 2 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	3	3階 東 3 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	4	4階 東 4 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	5	5階 東 5 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	6	1階 中 1 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	7	2階 中 2 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	8	3階 中 3 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	9	4階 中 4 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	10	5階 中 5 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	11	1階 西 1 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	12	2階 西 2 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	13	3階 西 3 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	14	4階 西 4 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
15	5階 西 5 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型				
特記事項							

消防設備点検対象設備及び数量表

No.	名称	構造	設備の種類		分類等	数量	
6	若木宿舍 7号棟	RC 4	粉末消火器 15 本		粉末 3 kg× 1 5		
			非常警報設備 1 式		※内訳 非常押しボタン 電鈴	30 個 6 個	
			避難器具（避難ハッチ） 1 式				
	用 途	消防法施行令別表第一 （五）項ロ					
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	機能点検 等年月日	備考
		1	1階 東 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		2	2階 東 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		3	3階 東 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		4	4階 東 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		5	5階 東 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		6	1階 中 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		7	2階 中 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		8	3階 中 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		9	4階 中 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		10	5階 中 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
11		1階 西 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
12		2階 西 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
13		3階 西 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
14		4階 西 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
15	5階 西 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型				
特記事項							

消防設備点検対象設備及び数量表

No.	名称	構造	設備の種類		分類等	数量	
7	若木宿舍 8号棟	RC 4	粉末消火器 15 本		粉末 3 kg × 1 5		
			自動火災報知設備 1 式		※内訳 受信機（電源・絶縁測定は総合のみ） 感知器 差動式スポット 感知器 煙式スポット	30 式	
						150 個	
			避難器具（避難ハッチ） 1 式			3 個	
	用 途	消防法施行令別表第一 （五）項ロ					
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	機能点検 等年月日	備考
		1	1階 東 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		2	2階 東 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		3	3階 東 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		4	4階 東 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		5	5階 東 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		6	1階 中 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		7	2階 中 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		8	3階 中 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		9	4階 中 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		10	5階 中 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
		11	1階 西 1階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型		
12		2階 西 2階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
13		3階 西 3階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
14		4階 西 4階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
15	5階 西 5階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型				
特記事項							

消防設備点検対象設備及び数量表

No.	名称	構造	設備の種類		分類等		数量
8	若木宿舍 9号棟	RC 4	粉末消火器 10 本		粉末 3 kg× 1 0		
			自動火災報知設備 1 式		※内訳 受信機（電源・絶縁測定は総合のみ） 感知器 差動式スポット 感知器 煙式スポット		20 式 100 個 2 個
			避難器具（避難ハッチ） 1 式				
	用 途	消防法施行令別表第一 （五）項ロ					
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名		機能点検 等年月日	備考
	1	1 階 東 1 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	2	2 階 東 2 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	3	3 階 東 3 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	4	4 階 東 4 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	5	5 階 東 5 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	6	1 階 西 1 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	7	2 階 西 2 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	8	3 階 西 3 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
	9	4 階 西 4 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型			
10	5 階 西 5 階踊り場	3.0kg	粉末ABC10型				
特記事項							

消防設備点検対象設備及び数量表

No.	名称	構造	設備の種類		分類等	数量	
9	若木宿舎 10号棟	RC 4	粉末消火器	7 本	粉末 3 kg × 7		
			自動火災報知設備	1 式	※内訳 受信機（電源・絶縁測定は総合のみ） 感知器 差動式スポット	30 式 120 個	
			非常警報設備	1 式	※内訳 複合盤（電源・絶縁測定は総合のみ）	5 式	
			防火扉設備	1 式	※内訳 受信機（電源・絶縁測定は総合のみ） 感知器 煙式スポット 防火扉	1 式 5 個 5 式	
			避難器具（避難ハッチ）	1 式			
	用 途	消防法施行令別表第一 （五） 項ロ					
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	機能点検 等年月日	備考
		1	1階 入口	3.0kg	粉末ABC10型		
		2	1階 通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		3	2階 通路	3.0kg	粉末ABC10型		
4		3階 通路	3.0kg	粉末ABC10型			
5		4階 通路	3.0kg	粉末ABC10型			
	6	5階 通路	3.0kg	粉末ABC10型			
特記事項							

消防設備点検対象設備及び数量表							
No.	名称	構造	設備の種類		分類等		数量
10	若木宿舎 1 1 号棟	RC 4	粉末消火器 10 本		粉末 3 kg × 1 0		
			自動火災報知設備 1 式		※内訳 受信機（電源・絶縁測定は総合のみ） 感知器 差動式スポット 感知器 煙式スポット		20 式 70 個 2 個
			避難器具（避難ハッチ） 1 式				
用 途		消防法施行令別表第一 （五）項ロ					
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名		機能点検 等年月日	備考
	1	1 階 東 1 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	2	2 階 東 2 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	3	3 階 東 3 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	4	4 階 東 4 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	5	5 階 東 5 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	6	1 階 西 1 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	7	2 階 西 2 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	8	3 階 西 3 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	9	4 階 西 4 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
	10	5 階 西 5 階踊り場	3. 0kg	粉末ABC10型			
特記事項							

消防設備点検対象設備及び数量表

No.	名称	構造	設備の種類		分類等	数量	
11	東根宿舍 2号棟	RC 4	粉末消火器 30 本		粉末 3 kg × 3 0		
			自動火災報知設備 1 式		※内訳 複合受信機（電源・絶縁測定は総合のみ） 感知器 差動式スポット 感知器 定温式スポット 感知器 煙式スポット 発信機・表示灯・電鈴 消火栓リレー	1 式 293 個 294 個 26 個 12 式 1 式	
			誘導標識 1 式				
			屋内消火設備 1 式		※内訳 ポンプ・加圧送水装置 操作盤・呼水装置 消火栓箱 非常電源・絶縁測定 放水試験（総合のみ）	1 式 1 式 12 台 1 式 1 式	
			防火扉設備 1 式		※内訳 感知器 煙式スポット 防火扉	11 個 11 式	
			用 途				
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	機能点検 等年月日	備考
		1	1 階 東通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		2	1 階 東中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		3	1 階 中央エントランス	3.0kg	粉末ABC10型		
		4	1 階 西中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		5	1 階 西通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		6	2 階 東通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		7	2 階 東中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		8	2 階 中央エントランス	3.0kg	粉末ABC10型		
		9	2 階 西中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		10	2 階 西通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		11	3 階 東通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		12	3 階 東中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		13	3 階 中央エントランス	3.0kg	粉末ABC10型		
		14	3 階 西中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		15	3 階 西通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		16	4 階 東通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		17	4 階 東中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		18	4 階 中央エントランス	3.0kg	粉末ABC10型		
		19	4 階 西中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		20	4 階 西通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		21	5 階 東通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		22	5 階 東中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		23	5 階 中央エントランス	3.0kg	粉末ABC10型		
		24	5 階 西中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		25	5 階 西通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		26	6 階 東通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		27	6 階 東中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
		28	6 階 中央エントランス	3.0kg	粉末ABC10型		
		29	6 階 西中通路	3.0kg	粉末ABC10型		
	30	6 階 西通路	3.0kg	粉末ABC10型			
	特記事項						

提出書類一覧表

書類名	部数	様式	あて先名	提出期日（厳守）	備考
着手届	1 部	別示	陸上自衛隊 神町駐屯地業務隊厚生科 厚生班	受注後速やかに	
現場代理人等通知書	1 部	〃	〃	受注後速やかに	略歴書、必要資格等の 写しの添付（必須）
工程表（計画・実施）	1 部	〃	〃	受注後速やかに	
役務日誌	1 部	〃	〃	受注後速やかに	
材料搬入報告書	1 部	〃	〃	翌日の午前中	
打合簿	1 部	〃	〃	材料搬入時	日付毎提出
完成通知書	1 部	〃	〃	監督官の指示による	
消火器機能点検計画表	1 部	任意	請負者名にて監督官に提出	総合点検後速やかに	仕様書 6 項
点 検 報 告 書	1 部	任意	陸上自衛隊 神町駐屯地業務隊厚生科 厚生班		
そ の 他				監督官の指示による	

なお、いずれの書類も提出期日厳守とする。また、本役務は、現場終了後、各種書類の提出報告をもって完了とするので提出期日は確実に厳守すること。
 ※提出書類の細部については、神町駐屯地業務隊厚生科厚生班（内線5346）まで問い合わせ願います。