

仕 様 書

件 名	仙 台 駐 屯 地 ほ か 消 防 用 設 備 総 合 点 検 等 役 務	仕様書番号	作 成 年 月 日
		A - 7 1	令和8年5月29日
履 行 期 限	令和9年3月31日	作成担当者	仙 台 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科

1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊仙台駐屯地において実施する仙台駐屯地ほか消防用設備総合点検等役務について適用する。

なお、総合点検完了期限は、令和8年9月末までとし、機器点検2回目は令和9年3月末の履行期限までとする。

2 実施場所

- (1) 仙台市宮城野区南目館1 陸上自衛隊仙台駐屯地
- (2) 仙台市宮城野区南目館1 自衛隊仙台病院

3 一般仕様

本役務は、本仕様書及び消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6並びに消防予第557号（平成22年12月22日）等の関係法令に基づき実施するものとし、本仕様書に記載及び指示がなくとも技術上当然なすべき事項は積極的に実施すること。また、作業にあたり、建物・物品等に破損及び汚損を生じた場合には、速やかに官側担当者へ報告し、その指示に従い請負者の負担において現状に復旧するものとする。

4 現場代理人

請負者は、現場代理人を定めて作業現場に設置し官側担当者に通知しなければならない。作業期間中に変更を行うときも同様とする。現場代理人は、作業現場に常駐しその運営を行う。請負者は、上記にかかわらず現場代理人を定めず自ら運営を行う場合は官側担当者に通知しなければならない。

5 消防設備点検対象設備及び数量

別表第1から別表1-3のとおり

（粉末消火器において（加圧式）と記載がない消火器は蓄圧式の消火器である。）

6 部品交換等設備及び数量

別表第3のとおり

7 消火器抜取点検及び計画表の作成

既設消火器は、別表1に基づき抜取点検単位を作成し、今年度該当する機能点検を実施すること。また、翌年度からの機能点検計画表を作成し、見積書と合わせて提出すること。なお、官側が保有する消火器配置平面図Cadデータ（形式等は監督官の指示による）作成修正及び全数写真撮影を実施すること。点検報告書の提出部数は3部とする。

8 特記事項

(1) 消防設備点検

ア 機器点検及び総合点検

消防法等の関係法規に従い、消防設備点検（機器点検及び総合点検）を行うこと。

イ 消防設備士及び消防設備点検資格

消防設備点検は、各設備ごと点検を行うことが出来る消防設備士及び消防設備点検資格者の資格を有し、十分な経験と技術を有するものが行うこと。

ウ 仙台駐屯地内同一加圧送水装置等

加圧送水装置のうち、同じ加圧送水装置等を利用している建物及び設備は次のとおりとする。

(ア) No.18、201、240、248、250の屋内消火栓設備の加圧送水装置、制御盤、表示盤、水源、呼水装置

(イ) No.235、245、329の屋内消火栓設備の加圧送水装置、制御盤、表示盤、水源、呼水装置

(ロ) No.253、266、299の屋内消火栓設備の加圧送水装置、制御盤、表示盤、水源、呼水装置（No.254消火ポンプ室内）

(ハ) No.290と293の泡消火設備の加圧送水装置、起動装置、制御盤、流水検知装置、泡消火薬剤貯蔵槽、泡消火薬剤混合装置、表示盤、水源、呼水装置（No.295ポンプ室内）

(ニ) No.319、328の屋内消火栓設備の加圧送水装置、制御盤、表示盤、水源、呼水装置

(ホ) No.341の屋内消火設備と泡消火設備の加圧送水装置、制御盤、水源、呼水装置

(ヘ) No.373の屋内消火設備とスプリンクラー設備の加圧送水装置、制御盤、水源、呼水装置

(ト) No.399の屋内消火設備と泡消火設備の加圧送水装置、制御盤、水源、呼水装置

(チ) No.400の屋内消火設備と泡消火設備の加圧送水装置、制御盤、水源、呼水装置

エ 泡消火設備点検

(ア) 高所作業車を使用し、一斉開放弁周囲に薬剤が飛び散らないように養生を十分に行うこと。

(イ) 各建物の一斉開放弁の開放点検区域は、次表のとおりとし廃液を受ける容器及びその周辺の養生を請負者側が準備し点検を実施すること。なお、廃液は本役務により全量回収し、産業廃棄物として処分する。処分見込数量は1,000ℓとする。

建物番号	使用薬剤名称	開放区域番号	全放射区域数
No.274	水成膜泡第一化成産業(株) DKウォーター耐寒 3%	5・6	全10区画
No.290	たん白泡 ヤマトプロテック(株) ヤマトエアフォーム310 3%	5・6	全8区画
No.293	たん白泡 ヤマトプロテック(株) ヤマトエアフォーム310 3%	5・6	全10区画
No.341	たん白泡 ヤマトプロテック(株) ヤマトエアフォーム310 3%	10・11・12・13	全21区画
No.344	たん白泡 ヤマトプロテック(株) ヤマトエアフォーム310 3%	3・8	全10区画
No.363	水成膜泡 ヤマトプロテック(株) アルファフォーム310R 3%	18・20・22・23・24	全24区画

(ロ) サンプル調査等

本役務ではサンプル調査を行わない。

オ その他消防設備点検

消防設備点検には、屋内消火栓及び泡消火設備設置建物の非常電源専用受電設備の点検及び絶縁抵抗測定等の配線の総合点検も含むものとする。

(No.376非常用発電設備及び自衛隊仙台病院スプリンクラー用非常用発電機を含む)

また、点検対象建物に設置してある防火設備及び防排煙設備の現況調査並びに機能点検を含むものとし、第6項の写真データと共に官側に報告すること。

カ 連結送水管

No.348建物及びNo. 355建物の点検項目から連結送水管の耐圧性能試験（空気圧・水圧）を除く（令和6年度実施済み）

キ 自衛隊仙台病院設備注意事項

(ア) 外来病棟の工程は平日午後に計画し救急対応等の場合は、官側担当者の指示に従い点検作業を一時中断するなど病院内の救急対応を優先すること。

(イ) 入院病棟等の工程は官側担当者と患者の治療計画等を基に十分な調整を実施し点検作業を行うこと。上記、外来病棟と同様に救急対応等の場合は、官側担当者の指示に従い点検作業を実施すること。

(ウ) X線撮影室並びに臨床検査室・手術室等の作業は外来病棟と同様に救急対応等の場合は、官側担当者の指示に従い点検作業を行うこと。

ク 各設備点検の結果、異常箇所や不具合を発見した場合は、清掃やランプ交換等で改善する軽微なものについては清掃等を実施して改善するものとし、部品交換等必要となるものについては機能回復のための修理を目的とした見積書を速やかに提出するものとする。

なお、点検後の動作不良等が生じた際は、初期対応をするとともに、動作不良原因の調査を実施し、部品交換が必要な場合は見積書を作成し報告書に取りまとめて提出すること。

ケ 消防設備点検結果は、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」（平成16年消防庁告示第9号）及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」（昭和50年消防庁告示第14号）等に基づき作成し、建物ごとに整理して9月末までに2部（正・副）提出すること。

なお、総合点検等の結果は正・副報告書及び改善計画書を作成し9月末までに官側担当者に提出すること。

(2) 防火・防災管理点検

ア 防火防災管理点検

消防法等の関係法規に従い、別表第2の建物について点検を行う。

イ 防火・防災管理点検資格

防火・防災管理点検は、防火・防災管理点検資格者の資格を有し、十分な技術を有するものが行うこと。

ウ 防火・防災管理点検報告書

防火・防災管理維持台帳及び現地建物を点検し、消防法施行規則別記様式に定められた点検表を消防設備点検結果報告書と同様に9月末までに3部作成し提出すること。なお、防火・防災管理点検報告書は官側担当者と協議し作成するほか、所轄消防署に届出を行うこと。

オ 防火・防災管理維持台帳に係る消防計画業務

(ア) 防火・防災訓練等の立会

官側が実施する年間 1 回の訓練を立会し検証すること。

(イ) 立会検証結果の報告

訓練結果に基づく消防計画の変更及び見直しを実施し報告書に取りまとめて提出すること。

(3) 部品交換等

ア 部品交換等は、機器点検 1 回目及び総合点検開始前に行うこと。

イ 部品交換等に際し、各設備の交換を行うことが出来る消防設備士の資格を有し、十分な経験と技術を有する者が行うこと。

ウ 部品交換等に際し、消防設備の変更に伴う消防署への届出や完成検査立入の日程の調整等は、請負者側で実施すること。

エ 部品交換等完了後に消防用設備等修理・整備等経過記録表を作成し 2 部提出すること。

オ 不用消火器の回収処分

別表第 3「消火器処分」項に示す不用消火器回収処分は実施するものとし、回収時には官側様式の「受領書」を作成し官側担当者立会のもと作業を実施すること。

なお、特定窓口から発行される受取証明書の写しを官側に提出すること。

(4) 定期保守点検

点検対象消防設備等は、役務開始からその終了までの間に発生した消防設備の不具合及び誤発報の初期対応並びに訓練について官側の要請に対応するものとし、不具合等による軽微なものは清掃等を実施して改善するものとし、部品交換等必要となるものについては機能回復のための修理を目的とした見積書を速やかに提出するものとする。なお、7 月から 9 月までの期間は、泡消火設備配管の圧力点検調整を毎月末に行い、調整前後の圧力値を日報に記録し写真とともに、その都度提出すること。

9 管理事項

本役務を実施するにあたり、以下のことについて管理するものとする。

(1) 役務上知り得た情報は、第三者へ他言しない。

(2) 写真等は、必要部数以上に増刷しない。また、必要箇所以外は撮影しない。

管理地域及び建物への立入並びに写真撮影については、官側が示す様式の立入申請書等を提出し許可を得ること。

10 消防設備点検結果の届出

本役務による所轄消防署への消防設備点検結果報告は、官側担当者の事前確認を受けた後、電子申請により届出を請負者側が行うものとする。

12 消防設備点検済票の貼付

消防設備点検後、適正点検に基づく全国統一ラベルを消火器及び消防設備等に貼付を行うこと。

11 役務等の記録

(1) 役務の実施に際し、試験等を行った場合は、直ちに記録を作成する。

(2) 次のアからオのいずれかに該当する場合は、実施の記録、役務写真、見本等を整備する。

- ア 使用材料を現場に搬入し監督官の検査を受ける場合
- イ 一工程の実施を開始する場合（実施前）
- ウ 役務の実施によって隠ぺいされるなど、後日の目視による検査が不可能又は容易に検査できない部分を行う場合（実施中）
- エ 一工程の実施を完了した場合（実施後）
- オ 実施の適切なことを証明する必要があるとして、官側担当者の指示を受けた場合
- カ 点検済証の貼付箇所

12 提出書類

- (1) 提出書類は、別表「提出書類一覧表」のとおりとし、下記の項目について注意し提出すること。
 - ア 発生材調書

産業廃棄物については、請負者側にて関係法令に基づき適切に場外処分をするものとする。なお、鉄くず等有価物は、「発生材調書」を添えて官側担当者の指示する箇所に搬入すること。
 - イ 点検結果報告書（正副） 2部
 - ウ 役務写真（施工前、施工中、施工後、使用材料等）
- (2) 全ての提出書類は電子データにより提出すること。なお、様式及びファイル形式並びに電子データ送付先は官側担当者の指示による。

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
18	隊 舎	RC 3	粉末消火器	9 本	粉末 3 kg×9			
			強化液消火器	1 本	強化 6 ℓ×1			
			屋内消火栓	1 式	※内訳			
					加圧送水装置	1 組		
					制御盤	1 面		
					消火栓	3 組		
					起動用スイッチ	3 個		
					表示灯	3 灯		
					音響装置	3 組		
					表示盤	1 面		
			水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1 組				
			呼水装置	1 組				
			放水試験	1 式				
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
					受信機P型1級 13/15回線	1 面		
					差動式又は補償式スポット型感知器	90 個		
					定温式スポット型感知器	23 個		
					煙感知器	16 個		
				P型1級発信機	9 個			
				表示灯	9 灯			
				音響装置	9 個			
				常用電源	1 組			
				予備電源（受信機のみ）	1 組			
			誘導標識	26 枚				
			緩降機	2 組	3階以下			
			非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）			
			配線	1 式				
用 途		消防法施行令別表第一 （五）項ロ						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階廊下東	3.0kg	AHB-10P	2015	046584	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	2	1階廊下中	3.0kg	AHB-10P	2015	046441	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	3	1階廊下西	3.0kg	AHB-10P	2015	045919	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	4	2階廊下東	3.0kg	AHB-10P	2015	046601	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	5	2階廊下中	3.0kg	AHB-10P	2015	046610	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	6	2階廊下西	3.0kg	AHB-10P	2015	046504	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	7	3階廊下東	3.0kg	AHB-10P	2015	046585	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	8	3階廊下中	3.0kg	AHB-10P	2015	046484	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	9	3階廊下西	3.0kg	AHB-10P	2015	045937	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	10	1階階段西側	6.0ℓ	YNL-6X	2025	000887		
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
34	倉庫	W 1	強化液消火器		2 本	強化 6 0×2		
			漏電火災警報器		1 式	※内訳		
						電源	1 組	
						受信機	1 面	
						音響装置	1 組	
				変流器	1 組			
				漏電電流検出状況及び音響装置	1 組			
	誘導標識		3 枚					
	配線		1 式					
	用 途		消防法施行令別表第一 （十四） 項					
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	糧食班倉庫東門付近	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001068		
	2	輸送班倉庫東門付近	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001067		
			以	下	余	白		
特記事項	●後期機器点検を除く							

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
50	倉庫	RC 2	泡消火器 3 本			機械泡 6ℓ×3			
			粉末消火器 2 本			粉末 6 kg×1、3 kg×1			
			強化液消火器 7 本			強化 6ℓ×6、強化 8ℓ×1			
			誘導灯 28 灯						
			非常警報器具設備 1 式			※内訳 操作部（電源部） 起動装置（発信機、押しボタン） 音響装置 表示灯		4 組 4 組 4 組 4 灯	
			配線 1 式						
			用 途		消防法施行令別表第一（十四）項				
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	1階通信器材庫前通路	6.0ℓ	LF6	2021	000828		
		2	1階通信器材庫前通路	6.0kg	AHB-10P	2014	000414	2026/3/31 2021/3/31	耐圧試験済 放射試験済
		3	1階映像写真小隊器材庫前	6.0ℓ	LF6	2021	000630		
		4	1階映像写真小隊器材庫前通路	6.0ℓ	LF6	2021	000087		
		5	1階受電所前	6.0ℓ	YVF-6EX	2019	001074	2025年9月	放射試験済
6		1階受電所前	6.0ℓ	YVF-6EX	2019	001073	8 年度	放射試験	
7		2階事務室前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001086			
8		2階搬送小隊室前	6.0ℓ	LF6	2021	000404			
9		2階搬送小隊室前	6.0ℓ	YVF-6EX	2019	001048	8 年度	放射試験	
10		2階搬送小隊室前	6.0ℓ	LF6	2021	000764			
11		2階無線器材庫前	8.0ℓ	LS6F	2016	000216	2022年8月	放射試験済	
12	北側	3.0kg	PEP-10C	2014	C942896	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済		
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
91	事務所	W 1	強化液消火器		2 本	強化 8 0 × 1、強化 6 0 × 1			
			漏電火災警報器具設備		1 式	※内訳			
						電源		1 組	
						受信機		1 面	
				音響装置		1 組			
				変流器		1 組			
				漏電電流検出状況及び音響装置		1 組			
	配線		1 式						
	用 途		消防法施行令別表第一 (十五) 項						
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
1		入口	8.0 0	LMV8	2014	000234	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
2		倉庫内	6.0 0	LF6	2016	003141	2022年8月	放射試験済	
			以	下	余	白			
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量	
93	倉庫	W 2	粉末消火器		1 本	粉末 6 kg				
			強化液消火器		8 本	強化 8 ㍓×7、強化 6 ㍓×1				
			漏電火災警報器具設備		1 式	※内訳				
						電源	1 組			
						受信機	1 面			
	用 途	消防法施行令別表第一 (十四) 項								
		消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
			1	1階事務室前	6.0㍓	YNL-6X	2025	001169		
			2	1階倉庫東	8.0㍓	LS-8F	2016	000211	2025年9月	放射試験済
			3	1階倉庫東	6.0kg	EFC20D	2025	000199		
	4		1階倉庫中央	8.0㍓	LVM8C	2014	000193	2026/3/31 2021/2/28	耐圧試験済 放射試験済	
	5		1階倉庫西	8.0㍓	LVM8C	2014	000228	2026/3/31 2020/2/29	耐圧試験済 放射試験済	
	6		2階倉庫東	8.0㍓	LVM8C	2014	000229	2026/3/31 2021/2/28	耐圧試験済 放射試験済	
7	2階倉庫東		8.0㍓	LVM8C	2014	000199	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済		
8	2階倉庫東		8.0㍓	LVM8C	2014	000200	2026/3/31 2020/2/29	耐圧試験済 放射試験済		
9	屋外		8.0㍓	LVM8C	2014	000198	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済		
		以	下	余	白					
特記事項										

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
94	倉庫	W 1	強化液消火器		4 本	強化 8 0×1、強化 6 0×3			
			漏電火災警報器具設備		1 式	※内訳			
						電源		2 組	
						受信機		2 面	
				音響装置		2 組			
				変流器		2 組			
				漏電電流検出状況及び音響装置		2 組			
	配線		1 式						
	用途	消防法施行令別表第一 (十四) 項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
1		倉庫西	6. 0 0	YNL-6X	2025	001070			
2		倉庫中央	8. 0 0	PN-8UD	2013	001318	2024年3月	耐圧試験済	
3		倉庫東	6. 0 0	YNL-6X	2025	001071			
4		屋外東	6. 0 0	YNL-6X	2025	001069			
			以	下	余	白			
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
97	倉庫	W 1	粉末消火器		2 本	粉末 6 kg（加圧式）×1, 粉末 6 kg×1			
			強化液消火器		2 本	強化 8 ℓ×1、 6 ℓ×1			
	用途	消防法施行令別表第一（十四）項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	屋外東	8. 0ℓ	LVM8C	2014	000230	2026/3/31 2020/2/29	耐圧試験済 放射試験済
		2	屋外中央	6. 0ℓ	SKW6D	2013	005719	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
		3	屋外西	6. 0kg	CA20EAD	2013	029177	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
		4	屋外中央東	6. 0kg	AX-20A	2014	000443	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
				以	下	余	白		
特記事項									

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
120	倉庫	W 2	粉末消火器		2 本	粉末 6 kg×2			
			強化液消火器		6 本	強化 8 ℓ×2、強化 6 ℓ×4			
			漏電火災警報器具設備		1 式	※内訳 電源 受信機 音響装置 変流器 漏電電流検出状況及び音響装置		2 組 2 面 2 組 2 組 2 組	
			配線		1 式				
	用 途		消防法施行令別表第一 (十四) 項						
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	1階廊下西	6.0ℓ	YVF-6	2019	001091	2025年9月	放射試験済
		2	1階廊下西	6.0ℓ	YVF-6	2019	001095	2025年9月	放射試験済
		3	1階廊下中央	6.0ℓ	SKW6D	2013	005700	2024年3月	耐圧試験済
		4	1階廊下東	6.0ℓ	SKW6D	2013	005260	2024年3月	耐圧試験済
5		1階廊下東	6.0ℓ	SKW6D	2013	005259	2024年3月	耐圧試験済	
6		2階廊下西	6.0kg	EFC20D	2025	000176			
7		2階廊下西	6.0kg	PEP-20	2015	018453			
8		2階廊下中央	8.0ℓ	PN-8UD	2013	000858	2026/3/31 2021/3/31	耐圧試験済 放射試験済	
9		2階廊下中央	6.0ℓ	YVF-6	2019	001071	8 年度	放射試験	
10		2階廊下東	6.0ℓ	YVF-6	2019	001057	8 年度	放射試験	
11		2階廊下東	8.0ℓ	PN-8UD	2013	001493	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済	
13	屋外	6.0ℓ	YNL-6X	2015	003204				
特記事項		●後期機器点検を除く							

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
128	木工場・ 武道館	W 1	泡消火器 1 本				機械泡 6 0×1		
			強化液消火器 5 本				強化 6 0×1、強化 8 0×4		
			漏電火災警報器具設備 1 式				※内訳		
							電源		5 組
							受信機		5 面
			音響装置				5 組		
			変流器				5 組		
			漏電電流検出状況及び音響装置				5 組		
配線 1 式									
用 途		消防法施行令別表第一 (十六) 項口							
消火器 内 訳		一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	木工所	6.00	YNL-6X	2025	001052		
		2	少量危険物	8.00	LS8F	2016	000219	2022年8月	放射試験済
		3	屋外	8.00	PN-8UD	2013	000412	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
		4	2曹教倉庫	8.00	PN-8UD	2013	000763	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
		5	武道館	8.00	PN-8UD	2013	001378	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
		6	武道館	6.00	YVF-6	2019	001070	8 年度	放射試験
				以	下	余	白		
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類						分類等	数量
133	作業所	RC 1	粉末消火器			1 本	粉末 6 kg×1			
			強化液消火器			1 本	強化 6 ℓ×1			
	用 途	消防法施行令別表第一 （十二）項イ								
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
		1	倉庫	6.0kg	AX20A	2014	000232	2026/3/31 2021/3/31	耐圧試験済 放射試験済	
		2	倉庫	6.0ℓ	LS6F	2014	001341	2026/3/31 2021/3/31	耐圧試験済 放射試験済	
				以	下	余	白			
特記事項										

No.	名称	構造	設備の種類				分類等	数量	
135	教場	W 1	強化液消火器		3 本	強化 6 0 × 3			
			漏電火災警報器具設備		1 式	※内訳			
						電源		2 組	
						受信機		2 面	
				音響装置		2 組			
				変流器		2 組			
				漏電電流検出状況及び音響装置			2 組		
		配線		1 式					
用途		消防法施行令別表第一（五）項口							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	屋外入口	6. 0 0	SKW-6D	2013	005697	2024年3月	耐圧試験済	
	2	教室入口	6. 0 0	LF6	2021	000763			
	3	教室入口	6. 0 0	YNL-6X	2024	001625			
			以	下	余	白			
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
189	倉庫	W 1	粉末消火器		2 本	粉末 3 kg×2			
			強化液消火器		2 本	強化液 6 ℓ×2			
			漏電火災警報器具設備		1 式	※内訳 電源 受信機 音響装置 変流器 漏電電流検出状況及び音響装置		1 組 1 面 1 組 1 組 1 組	
			配線		1 式				
	用途	消防法施行令別表第一（十四）項							
消火器内訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検等年月日	備考	
	1	倉庫東	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001054			
	2	中央東	6.0kg	AHB-10P	2015	046609	2026/3/31 2020/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	3	中央西	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001053			
	4	倉庫西	6.0kg	AHB-10P	2015	045942	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
			以	下	余	白			
特記事項	●後期機器点検を除く								

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名 称	構造	設備の種類				分類等		数量
201 (次頁に続く)	庁 舎	RC 3	強化液消火器		21 本	強化 30×21			
			屋内消火栓		1 式	※内訳			
						加圧送水装置			No. 18と同じ
						制御盤			No. 18と同じ
						消火栓			9 組
						起動用スイッチ			9 個
						表示灯			9 灯
						音響装置			9 組
						表示盤			No. 18と同じ
						水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）			No. 18と同じ
			呼水装置			No. 18と同じ			
			放水試験			1 式			
自動火災報知設備		1 式	※内訳						
			受信機P型1級	13/15回線	1 面				
			差動式又は補償式スポット型感知器		147 個				
			定温式スポット型感知器		28 個				
			煙感知器		27 個				
			P型1級発信機		12 個				
			表示灯		12 灯				
			音響装置		16 個				
			常用電源		1 組				
			予備電源（受信機のみ）		1 組				
誘導標識		26 枚							
緩降機		2 組	3階以下						
非常電源専用受電設備		1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）						
配線		1 式							
用 途		消防法施行令別表第一 （五） 項ロ							
消火器 内訳 (次頁に続く)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	1階駐屯地カウンセリング室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029403	2023年9月	放射試験	
	2	1階洗濯室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029700	2023年9月	放射試験	
	3	調理室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029405	2023年9月	放射試験	
	4	1階女子トイレ前	3.0ℓ	LF-3	2017	029404	2023年9月	放射試験	
	5	1階男子トイレ前	3.0ℓ	LF-3	2017	029230			
	6	1階総務課前	3.0ℓ	LF-3	2017	029215			
	7	1階機械室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029242			
	8	2階小隊事務室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029229			
	9	2階洗濯室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029248	2025年9月	放射試験済	
10	2階調理室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029142	2025年9月	放射試験済		

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

201 (前頁 から続 き)	消火器 内 記 (前頁から続き)	一連番号	種 別	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		11	2階便所・洗面所前	3.0ℓ	LF-3	2017	029224	2022年9月	放射試験済
		12	2階便所・洗面所前	3.0ℓ	LF-3	2017	029222	2026年2月	放射試験
		13	2階204号室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029250	2026年2月	放射試験
		14	2階206号室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029227	8 年度	放射試験
		15	3階301室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029221	8 年度	放射試験
		16	3階洗濯室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029223	8 年度	放射試験
		17	3階調理室前	3.0ℓ	LF-3	2017	029213	8 年度	放射試験
		18	3階便所・洗面所前	3.0ℓ	LF-3	2017	029261		
		19	3階便所・洗面所前	3.0ℓ	LF-3	2017	029265		
		20	3階補給大隊前	3.0ℓ	LF-3	2017	029231		
		21	3階補給大隊前	3.0ℓ	LF-3	2017	029240		
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
204	整備工場	S 1	粉末消火器	1 本	粉末 6 kg×1			
			強化液消火器	9 本	強化 8 ℓ×8、強化 6 ℓ×1			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
					受信機 P 型 1 級	14/30回線	1 面	
					差動式又は補償式スポット型感知器		35 個	
			定温式スポット型感知器		3 個			
			定温式スポット型感知器（防爆形）		8 個			
			煙感知器		11 個			
			光電式分離型感知器		5 個			
			P 型 1 級発信機		4 個			
		表示灯		4 灯				
		音響装置		4 個				
		常用電源		1 組				
		予備電源（受信機のみ）		1 組				
		配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一（十二）項イ						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	装輪工場装輪班工具置場前	8.0ℓ	LVM8C	2014	000224	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	2	装輪工場エプロン側入口	8.0ℓ	LS8F	2016	000193		
	3	装輪工場工作班（中央通路）	8.0ℓ	LS8F	2016	000936		
	4	1階部品作業場前	8.0ℓ	LS8F	2016	000182	2025年9月	放射試験済
	5	1階北東出入口前	8.0ℓ	LS8F	2016	000221	2025年9月	放射試験済
	6	1階塗装室	6.0kg	EFC20D	2025	000179		
	7	1階装輪班	8.0ℓ	LS8F	2016	000232	8 年度	放射試験
	8	1階装輪班	8.0ℓ	LS8F	2016	000200	8 年度	放射試験
	9	2階事務室	8.0ℓ	LS8F	2016	000235	8 年度	放射試験
	10	2階教場	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001133		
特記事項								

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量	
211	整備工場	S 1	強化液消火器		2 本	強化 8 0×1、強化 6 0×1				
			自動火災報知設備		1 式	※内訳				
						受信機P型1級 4/10回線			1 面	
						差動式又は補償式スポット型感知器			11 個	
							定温式スポット型感知器			4 個
							煙感知器			20 個
							P型1級発信機			3 個
							表示灯			3 灯
							音響装置			3 個
						常用電源			1 組	
						予備電源（受信機のみ）			1 組	
			配線		1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十二）項イ								
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考		
	1	光測機械室	6. 0kg	EFC20D	2025	000184				
	2	工場西側	6. 0kg	EFC20D	2025	000183				
	3	工場西側中央	3. 00	LF3DY	2017	029216	2025年9月	放射試験済		
	4	工場東側	8. 00	LS8F	2016	000220	2023年9月	放射試験済		
	5	屋外	6. 00	YNL-6X	2025	001134				
			以	下	余	白				
特記事項										

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類		分類等		数量	
220	整備工場	S 1	強化液消火器	4 本	強化 8 0×1、強化 6 0×3			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
					受信機 P 型 1 級	8/10回線	1 面	
					差動式又は補償式スポット型感知器		18 個	
				定温式スポット型感知器		1 個		
				煙感知器		32 個		
				P 型 1 級発信機		4 個		
				表示灯		4 灯		
				音響装置		4 個		
				常用電源		1 組		
				予備電源（受信機のみ）		1 組		
		配線		1 式				
用 途		消防法施行令別表第一 （十二） 項イ						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階重器材整備場	6.00	YVF-6	2019	001059	2025年9月	放射試験済
	2	1階重器材整備場	6.00	YNL-6X	2025	001136		
	3	1階溶接場	6.00	YVF-6	2019	001090	8 年度	放射試験
	4	1階重器材整備場	6.00	SKW6D	2013	005628	2024年3月	耐圧試験済
	5	1階軽器材整備場	6.00	YNL-6X	2025	001135		
	6	2階休憩室	6.00	YNL-6X	2025	001137		
			以	下	余	白		
特記事項								

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
223	油脂庫	CB 1	泡消火器 1 本			機械泡 60×1			
			強化液消火器 1 本			強化 80×1			
	用 途	消防法施行令別表第一 （十四） 項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	屋外	6.0ℓ	YVF-6	2019	001051	8 年度	放射試験
		2	屋外	6.0ℓ	LS8F	2016	000227	2022年9月	放射試験済
				以	下	余	白		
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
226	整備工場	S 1	泡消火器	1 本	機械泡 6 0×1			
			粉末消火器	4 本	粉末 6 kg×3、粉末 3 kg×1			
			強化液消火器	3 本	強化 6 0×3			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
					受信機 P 型 1 級	14/20回線	1 面	
			差動式又は補償式スポット型感知器		40 個			
			定温式スポット型感知器		1 個			
			煙感知器		32 個			
			P 型 1 級発信機		4 個			
			表示灯		4 灯			
		音響装置		4 個				
		常用電源		1 組				
		予備電源（受信機のみ）		1 組				
		配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十二） 項イ						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階工務管理班・検査班事務室前	6. 00	YNL-6X	2025	001141		
	2	1階低空レーダー	6. 00	YVF-6	2019	001062	8 年度	放射試験
	3	1階補給部化学	6. 0kg	EFC20D	2025	000186		
	4	1階化学課試験室前	6. 0kg	EFC20D	2025	000185		
	5	中2階資材置場	6. 0kg	PEP-20	2015	018433	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	6	東側出入口	3. 0kg	AHB-10P	2015	045872	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	7	2階教場	6. 00	YNL-6X	2025	001142		
	8	1階電源室前	6. 00	YNL-6X	2025	001140		
			以 下 余 白					
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
232	庁舎	RC 1	強化液消火器 2 本			強化 80×2		
			自動火災報知設備 1 式			※内訳		
						受信機P型2級 3/5回線	1 面	
						差動式又は補償式スポット型感知器	19 個	
				定温式スポット型感知器	3 個			
				煙感知器	1 個			
				P型2級発信機	2 個			
				表示灯	2 灯			
				音響装置	2 個			
				常用電源	1 組			
			予備電源（受信機のみ）	1 組				
配線 1 式								
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	空気機械室前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001084		
	2	第2方面システム教場前	6.0ℓ	FF6	2018	000495	2025年9月	放射試験済
	3	電交機械室	8.0ℓ	KL-8PH	2024	000906		
	4	第1方面システム教場前	8.0ℓ	KL-8PH	2024	000616		
			以	下	余	白		
特記事項								

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量	
235	隊舎(WAC)	RC 2	粉末消火器	1	本	粉末 3 kg×1				
			強化液消火器	5	本	強化 3 0×5				
			屋内消火栓	1	式	※内訳				
							加圧送水装置	1	組	
							制御盤	1	面	
							消火栓	2	組	
							起動用スイッチ	2	個	
							表示灯	2	灯	
							音響装置	2	組	
							表示盤	1	面	
				水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1	組				
				呼水装置	1	組				
				放水試験	1	式				
				自動火災報知設備	1	式	※内訳			
				受信機 P 型 1 級				地図式5回線	1	面
				差動式又は補償式スポット型感知器					16	個
				定温式スポット型感知器					15	個
				煙感知器					5	個
				P 型 1 級発信機					2	個
				表示灯					2	灯
				音響装置					3	個
				常用電源					1	組
				予備電源（受信機のみ）					1	組
				誘導標識	6	枚				
				非常電源専用受電設備	1	式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）			
				配線	1	式				
用 途		消防法施行令別表第一 （五） 項口								
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考		
	1	1階機械室	3.0kg	PEP-10C	2014	942781	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
	2	1階機械室前	3.0ℓ	LF-3	2017	092662	2023年9月	放射試験済		
	3	1階渡り廊下	3.0ℓ	ALS-3	2013	06864	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済		
	4	2階乾燥室前	3.0ℓ	ALS-3	2013	06878	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済		
	5	2階娯楽室前	3.0ℓ	ALS-3	2013	06989	2024年3月	耐圧試験済		
	6	R階出入口	3.0ℓ	ALS-3	2013	06849	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済		
			以	下	余	白				
特記事項										

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
236	倉庫	RC 1	強化液消火器 2 本			強化液 8 ℓ×2			
	用 途	消防法施行令別表第一 （十四） 項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	屋外	8.0ℓ	LS8F	2016	000202	2024年3月	耐圧試験済
		2	屋外	8.0ℓ	LS8F	2016	000217		
				以	下	余	白		
特記事項									

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
240	庁 舎	RC 3	粉末消火器 1 本			粉末 6 kg×1		
			強化液消火器 11 本			強化 6 0×3、強化 8 0×8		
			屋内消火栓 1 式			※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験		No. 18と同じ No. 18と同じ 9 組 9 個 9 灯 9 組 No. 18と同じ No. 18と同じ No. 18と同じ 1 式
			自動火災報知設備 1 式			※内訳 受信機 P 型 1 級 12/15回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）		1 面 107 個 25 個 13 個 9 個 9 灯 9 個 1 組 1 組
			誘導標識 25 枚					
			非常電源専用受電設備 1 式			低圧受電設備（屋内消火栓設備）		
			配線 1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階廊下東	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001079		
	2	1階廊下東中	8. 0ℓ	PN-8UD	2013	000920	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
	3	1階廊下西中	6. 0kg	AX20A	2014	000325	2026/3/31 2020/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	4	1階廊下西	8. 0ℓ	PN-8UD	2013	000921	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
	5	2階廊下東	8. 0ℓ	PN-8UD	2013	000924	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
	6	2階廊下東中	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001080		
	7	2階廊下西中	8. 0ℓ	PN-8UD	2013	000922	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	8	2階廊下西	8. 0ℓ	PN-8UD	2013	000987	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	9	3階廊下東	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001093		
	10	3階廊下東中	8. 0ℓ	PN-8UD	2013	000998	2024年3月	耐圧試験済
	11	3階廊下西中	8. 0ℓ	PN-8UD	2013	001492	2024年3月	耐圧試験済
	12	3階廊下西	8. 0ℓ	PN-8UD	2013	000997	2024年3月	耐圧試験済
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量		
245	隊舎(WAC)	RC 2	強化液消火器	6 本	強化液 30×6					
			屋内消火栓	1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験			No. 235と同じ No. 235と同じ 2 組 2 個 2 灯 2 組 No. 235と同じ No. 235と同じ No. 235と同じ 1 式		
			自動火災報知設備	1 式	※内訳 受信機P型1級 地図式5回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P型1級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）			1 面 32 個 5 個 7 個 2 個 2 灯 2 個 1 組 1 組		
			誘導標識	10 枚						
			非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）					
			配線	1 式						
			用 途						消防法施行令別表第一 （五） 項ロ	
			消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日
	1	1階206号室前		3.00	LF3	2017	029408	2023年9月	放射試験済	
	2	1階乾燥室前		3.00	LF3	2025	029443	2023年9月	放射試験済	
3	1階101号室前	3.00		LF3	2013	029685	2024年9月	放射試験済		
4	1階329隊舎側渡り廊下	3.00		LF3	2013	029414	2025年9月	放射試験済		
5	2階シャワー室前	3.00		LF3	2025	029421	8 年度	放射試験		
6	2階洗濯室前	3.00		LF3	2023	029426	8 年度	放射試験		
		以 下 余 白								
特記事項										

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
246	事務所	RC 2	粉末消火器	4 本	粉末 6 kg×4			
			強化液消火器	1 本	強化 3 ℓ×1			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
					受信機 P 型 1 級	5/10回線	1 面	
					差動式又は補償式スポット型感知器		40 個	
					定温式スポット型感知器		8 個	
			煙感知器		9 個			
			P 型 1 級発信機		4 個			
			表示灯		4 灯			
		音響装置		4 個				
		常用電源		1 組				
		予備電源（受信機のみ）		1 組				
		はしご	1 組	地上階数 2				
		配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
消火器 内 訳	一連番号	種 別	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階通路	6.0ℓ	YVE-6	2019	001050	2025年9月	放射試験済
	2	1階通路	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001143		
	3	1階信務電信室	3.0ℓ	LF3	2017	029253	2025年9月	放射試験済
	4	1階会議室前	2.4kg	YC-5XⅡ	2025	K001014		
	5	2階通路	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001084		
	6	2階通路	6.0ℓ	YVE-6	2019	001075		
	7	2階通信機械室	2.4kg	YC-5XⅡ	2025	K001027		
	8	2階通信機械室	2.4kg	YC-5XⅡ	2025	K001028		
	9	2階システム技術班	2.4kg	YC-5XⅡ	2025	K001016		
			以	下	余	白		
特記事項								

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名 称	構造	設備の種類			分類等			数量
248 (次頁に続く)	庁 舎	RC 4	粉末消火器	24 本	粉末 3 kg×24				
			屋内消火栓	1 式	※内訳				
					加圧送水装置			No. 18と同じ	
					制御盤			No. 18と同じ	
					消火栓			12 組	
					起動用スイッチ			12 個	
					表示灯			12 灯	
					音響装置			12 組	
					表示盤			No. 18と同じ	
					水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）			No. 18と同じ	
					呼水装置			No. 18と同じ	
					放水試験			1 式	
		自動火災報知設備	1 式	※内訳					
				受信機P型1級	16/50回線	1 面			
				差動式又は補償式スポット型感知器		179 個			
				定温式スポット型感知器		16 個			
				煙感知器		40 個			
				P型1級発信機		12 個			
				表示灯		12 灯			
				音響装置		12 個			
				常用電源		1 組			
				予備電源（受信機のみ）		1 組			
			誘導標識	46 枚					
			非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）				
			配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳 (次頁に続く)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	4階小隊事務室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045717			
	2	4階当直室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045719			
	3	4階会議室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045720	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	4	4階地図書前	3.0kg	AHB-10P	2015	045721	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	5	4階機械室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045725	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	6	4階総務・訓練班	3.0kg	AHB-10P	2015	045727	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	7	3階第1倉庫前	3.0kg	AHB-10P	2015	045068	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	8	3階第2中隊乾燥室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045066	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	9	3階第1需品倉庫前	3.0kg	AHB-10P	2015	045065	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	10	3階第2中隊居室3前	3.0kg	AHB-10P	2015	045062	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	11	3階第2当直室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045064	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	12	1階機械室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045061	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済	

248 (前頁の続き)	消火器 内 訳 (前頁の続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		13	2階教場前	3.0kg	AHB-10P	2015	045053	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		14	2階庶務室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045055	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		15	2階応接室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045056	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		16	2階最先任上級曹長室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045057	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		17	2階4科前	3.0kg	AHB-10P	2015	045059	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		18	2階2科前	3.0kg	AHB-10P	2015	045060	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		19	3階第3需品倉庫前	3.0kg	AHB-10P	2015	045051	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		20	1階通信庫前	3.0kg	AHB-10P	2015	045052	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		21	1階有線器材庫前	3.0kg	AHB-10P	2015	045050	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		22	1階化学庫前	3.0kg	AHB-10P	2015	045049	2026/3/31 2020/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		23	1階第4更衣室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045048	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		24	1階通信器材庫前	3.0kg	AHB-10P	2015	045045	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
250	教 場	RC 3	強化液消火器 7 本		強化 6 0×7				
			屋内消火栓 1 式		※内訳				
					加圧送水装置		No. 18と同じ		
					制御盤		No. 18と同じ		
					消火栓		3 組		
					起動用スイッチ		3 個		
					表示灯		3 灯		
					音響装置		3 組		
			表示盤		No. 18と同じ				
			水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）		No. 18と同じ				
		呼水装置		No. 18と同じ					
		放水試験		1 式					
		自動火災報知設備 1 式		※内訳					
				受信機 P 型 1 級 5/5回線		1 面			
				差動式又は補償式スポット型感知器		28 個			
				定温式スポット型感知器		1 個			
				煙感知器		6 個			
				P 型 1 級発信機		3 個			
				表示灯		3 灯			
				音響装置		3 個			
				常用電源		1 組			
				予備電源（受信機のみ）		1 組			
		誘導灯 14 灯							
		非常電源専用受電設備 1 式		低圧受電設備（屋内消火栓設備）					
		配線 1 式							
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器内 訳		一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	1階廊下東	6.00	SKW6D	2013	005693	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
		2	1階廊下中央	6.00	YNL-6X	2025	000886		
		3	1階廊下西	6.00	SKW-6D	2013	005720	2024年3月	耐圧試験済
		4	2階廊下中央	6.00	SKW-6D	2013	005684	2024年3月	耐圧試験済
		5	2階廊下東	6.00	YNL-6X	2025	000885		
		6	3階廊下中央	6.00	LS6G	2023	000113		
		7	3階廊下東	6.00	SKW-6D	2013	005709	2024年3月	耐圧試験済
					以 下 余 白				
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
253	庁 舎	RC 3	粉末消火器	1	本	粉末 6 kg×1			
			強化液消火器	12	本	強化 3 0×12			
			屋内消火栓	1	式	※内訳			
						加圧送水装置	1	組	
						制御盤	1	面	
						消火栓	6	組	
						起動用スイッチ	6	個	
						表示灯	6	灯	
						音響装置	6	組	
						表示盤	1	面	
			水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1	組				
			呼水装置	1	組				
			放水試験	1	式				
			自動火災報知設備	1	式	※内訳			
						受信機P型1級	10/30回線	1	面
						差動式又は補償式スポット型感知器		57	個
						定温式スポット型感知器		7	個
						煙感知器		14	個
						P型1級発信機		6	個
						表示灯		6	灯
						音響装置		6	個
						常用電源		1	組
						予備電源（受信機のみ）		1	組
			誘導標識	20	枚				
			非常電源専用受電設備	1	式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）			
			配線	1	式				
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	1階機械室前	3.00	LF3DY	2017	029597	2023年8月	放射試験済	
	2	1階電気室前	3.00	LF3DY	2017	029211	2023年8月	放射試験済	
	3	1階厚生科共済班前	3.00	LF3DY	2017	029397	2023年8月	放射試験済	
	4	1階厚生科共済班前	3.00	LF3DY	2017	029209	2023年8月	放射試験済	
	5	1階電気室内	6.0kg	PEP-20	2015	018863	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
	6	2階業務隊当直室前	3.00	LF3DY	2017	029141	2024年8月	放射試験済	
	7	2階業務隊会議室前	3.00	LF3DY	2017	029212	2025年9月	放射試験済	
	8	2階本部更衣室前	3.00	LF3DY	2017	029210	2025年9月	放射試験済	
	9	2階業務科幹部室前	3.00	LF3DY	2017	029599	8 年度	8 年度	
	10	3階東北方面会計隊長室前	3.00	LF3DY	2017	029208	8 年度	8 年度	
	11	3階総務科前	3.00	LF3DY	2017	029143			
	12	3階業務科長室前	3.00	LF3DY	2017	029243			
	13	3階業務科（給与班）前	3.00	LF3DY	2017	029244			
特記事項									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類			分類等			数量	
265	倉庫	S 1	泡消火器 1 本			機械泡 60×1				
			強化液消火器 1 本			強化 80×1				
			非常警報器具設備 1 式			※内訳				
						操作部（電源部）			3 組	
						起動装置（発信機、押しボタン）			3 組	
	用途	消防法施行令別表第一（十四）項								
		消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
			1	廊下	6.00	YVF-6	2019	000919	8 年度	放射試験
			2	教場	8.00	PN-8UP	2013	001072	2024年3月	耐圧試験済
					以	下	余	白		
特記事項										

No.	名称	構造	設備の種類				分類等	数量	
266	庁 舎	RC 3	粉末消火器	11	本	粉末 3 kg×11			
			屋内消火栓	1	式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験		No. 253と同じ No. 253と同じ 6 組 6 個 6 灯 6 組 No. 253と同じ No. 253と同じ No. 253と同じ 1 式	
			自動火災報知設備	1	式	※内訳 受信機P型1級 10/30回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P型1級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）		1 面 78 個 4 個 33 個 6 個 6 灯 6 個 1 組 1 組	
			誘導標識	19	枚				
			非常電源専用受電設備	1	式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）			
			配線	1	式				
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	1階廊下西	3.0kg	PEP-10C	2014	942889	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	2	1階廊下西中	3.0kg	PEP-10C	2014	942913	2026/3/31 2020/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	3	1階廊下東中	3.0kg	PEP-10C	2014	942926	2026/3/31 2020/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	4	1階廊下東	3.0kg	PEP-10C	2014	942921	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	5	2階廊下東	3.0kg	PEP-10C	2014	942938	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
	6	2階廊下中央	3.0kg	PEP-10C	2014	942939	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
	7	2階廊下西	3.0kg	PEP-10C	2014	942967	2026/3/31 2023/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
	8	3階廊下西	3.0kg	PEP-10C	2014	942975	2026/3/31 2023/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
	9	3階廊下中央	3.0kg	PEP-10C	2014	942970	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
	10	3階廊下東	3.0kg	PEP-10C	2014	942968	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
	11	屋上階段室	3.0kg	PEP-10C	2014	942978	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
			以	下	余	白			
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
269	整備工場	S 1	泡消火器	4 本	機械泡 6 0×4			
			粉末消火器	5 本	粉末 6 kg×3、粉末 6 kg（加圧式）×2			
			強化液消火器	5 本	強化 6 0×5			
			屋内消火栓	1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験	1 組 1 面 4 組 4 個 4 灯 4 組 1 面 1 組 1 組 1 式		
			自動火災報知設備	1 式	※内訳 受信機 P 型 1 級 10/10回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）	1 面 132 個 14 個 4 個 5 個 5 灯 5 個 1 組 1 組		
			非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）			
			配線	1 式				
用 途	消防法施行令別表第一 （十二） 項イ							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	器材工場	6. 00	LS6F	2014	000287	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	2	器材工場	6. 00	YVF-6	2019	001064	2025年9月	放射試験済
	3	器材工場	6. 0kg	PEP-20	2015	018602		
	4	器材工場	6. 0kg	PEP-20	2015	C018619	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	5	1階通路	6. 00	YVF-6	2019	001083	2025年9月	放射試験済
	6	1階通路	6. 00	YVF-6	2019	001082	2025年9月	放射試験済
	7	被服工場前	6. 00	YNL-6X	2025	001144		
	8	通路	6. 00	YNL-6X	2025	001145		
	9	特殊塗装室前	6. 0kg	EFC20D	2025	000188		
	10	屋外西側	6. 00	LS6F	2014	000288	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	11	屋外東側	6. 00	YNL-6X	2025	001146		
	12	塗装工場	6. 00	YVF-6	2019	001042	8 年度	放射試験
	13	一般整備室内	6. 0kg	CA20-EAD	2013	028522	2024年3月	耐圧試験済
14	事務室内	6. 0kg	CA20-EAD	2013	028538	2024年3月	耐圧試験済	
特記事項								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
274	車両整備工場	S 1	泡消火器 3 本			機械泡 60×3		
			粉末消火器 2 本			粉末 6 kg×2		
			強化液消火器 3 本			強化 80×3		
			泡消火設備			※内訳		
						加圧送水装置		1 組
						起動装置		1 組
						ヘッド		80 個
						制御盤		1 面
						流水検知装置		1 組
						一斉開放弁（蛋白泡用）		10 個
			泡消火薬剤貯蔵槽		1 基			
			泡消火薬剤混合装置		1 組			
			表示盤		1 面			
			手動開放弁		10 個			
			呼水装置		1 組			
			水源		1 組			
自動火災報知設備 1 式			※内訳					
			受信機 P 型 1 級 5回線		1 面			
			差動式又は補償式スポット型感知器		14 個			
			煙感知器		13 個			
			P 型 1 級発信機		2 個			
			表示灯		2 灯			
			音響装置		3 個			
			常用電源		1 組			
			予備電源（受信機のみ）		1 組			
非常電源専用受電設備 1 式			低圧受電設備（泡消火設備）					
配線 1 式								
用 途		消防法施行令別表第一（十二）項イ						
消火器内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検等年月日	備考
	6	車庫	6.00	YVF-6	2019	001096	8 年度	放射試験
	1	車庫	8.00	LS8F	2016	000212	2025年9月	放射試験済
	2	車庫	6.0kg	EFC20D	2025	000200		
	3	車庫	8.00	PN-SUDSFAT6AD	2013	001450	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
	4	車庫	8.00	PN-SUDSFAT6AD	2013	001464	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
	7	車庫	6.00	YVF-6	2019	001081		
	5	トイレ横	6.00	YVF-6	2019	001084	8 年度	放射試験
	8	キュービクル	6.0kg	PEP-20V	2015	018428	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
			以 下	余 白				
特記事項		一斉開放弁機能点検実施区画 # 5 ・ # 6 （全 1 0 区画のうち 6 区画目）						

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
276	油脂庫	CB 1	泡消火器		1 本	機械泡 6 0×1			
			強化液消火器		1 本	強化 8 0×1			
	用 途	消防法施行令別表第一 (十四) 項							
消火器 内 記	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	屋外	8.00	PN-8UD	2013	001476	2024年3月	耐圧試験済	
	2	屋外	6.00	YVF-6	2019	001046	8 年度	放射試験	
			以	下	余	白			
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
280	厚生センター	RC 1	泡消火器	4 本	機械泡 60×4			
			強化液消火器	5 本	強化 60×5			
			屋内消火栓	1 式	※内訳			
					加圧送水装置	1 組		
					制御盤	1 面		
					消火栓	4 組		
					起動用スイッチ	4 個		
					表示灯	4 灯		
					音響装置	4 組		
					表示盤	1 面		
		水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1 組					
		呼水装置	1 組					
		放水試験	1 式					
		自動火災報知設備	1 式	※内訳				
				受信機 P 型 1 級	6/10回線	1 面		
				差動式又は補償式スポット型感知器		41 個		
				定温式スポット型感知器		11 個		
				煙感知器		11 個		
				P 型 1 級発信機		4 個		
				表示灯		4 灯		
				音響装置		6 個		
				常用電源		1 組		
				予備電源（受信機のみ）		1 組		
		誘導標識	14 枚					
		非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）				
		配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階売店内	6.00	FF6	2018	000529	2025年9月	放射試験済
	2	1階売店内	6.00	YNL-6X	2015	003220	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	3	1階売店入口前	6.00	YNL-6X	2015	003211	2025年9月	放射試験済
	4	1階リザクゼーションコーナー	6.00	FF6	2018	000462	8 年度	放射試験
	5	1階防衛省団体	6.00	YNL-6X	2015	003232	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	6	1階食堂前	6.00	LS6G	2023	000109		
	7	屋外東側（ガスメーター前）	6.00	YNL-6X	2015	003236	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	8	屋外ポンプ室	6.00	FF6	2019	000546		
	9	1階電気室	6.00	FF6	2019	000466		
			以 下 余 白					
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類		分類等		数量				
283	体育館	S 2	泡消火器	1 本	機械泡 6 0×1						
			粉末消火器	1 本	粉末 6 kg×1						
			強化液消火器	8 本	強化 6 0×8						
			屋内消火栓	1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験		1 組 1 面 6 組 6 個 6 灯 6 組 1 面 1 組 1 組				
			自動火災報知設備	1 式	※内訳 受信機P型1級 6回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 定温式スポット型感知器（防爆形） 煙感知器 P型1級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）		1 面 7 個 2 個 1 個 22 個 6 個 6 灯 6 個 1 組 1 組				
			誘導灯	15 灯							
			非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）						
			配線	1 式							
			用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
			消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
1	1階機械室	6. 0kg		EFC20D	2025	000054					
2	1階アリーナ（南東）	6. 00		LF6	2016	003145	2022年8月	放射試験済			
3	1階アリーナ（北東）	6. 00		LF6	2016	003134	2022年8月	放射試験済			
4	1階アリーナ（南西）	6. 00		LF6	2016	003133	2023年9月	放射試験済			
5	1階アリーナ（北西）	6. 00		LF6	2016	003139	2023年9月	放射試験済			
6	2階ギャラリー通路（南西）	6. 00		LF6	2016	003112	2024年9月	放射試験済			
7	2階アリーナ（南東）	6. 00		LF6	2016	003120	2024年9月	放射試験済			
8	2階アリーナ（北西）	6. 00		LF6	2016	003113	2025年9月	放射試験済			
9	2階アリーナ（北東）	6. 00		LF6	2016	003118	2025年9月	放射試験済			
10	屋外ポンプ室	6. 00		YVE-6	2019	001052	8 年度	放射試験			
		以		下	余	白					
特記事項											

No.	名称	構造	設備の種類		分類等			数量
285	補給処 庁 舎	RC 2	粉末消火器	4 本	粉末 6 kg×4			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
					アナログ式熱感知器			18 個
					R型受信機			1 面
			P型1級発信機			2 個		
			表示灯			2 灯		
			音響装置			2 個		
			常用電源			1 組		
			予備電源（受信機のみ）			1 組		
			配線	1 式				
用 途	消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階廊下東	6.0kg	EFC20D	2025	000191		
	2	1階廊下西	6.0kg	EFC20D	2025	000193		
	3	1階廊下中央	6.0l	YVF-6	2019	001098		
	4	1階廊下東	6.0l	YVF-6	2019	001045		
	5	2階廊下西	6.0l	YVF-6	2019	001061	2025年9月	放射試験済
	6	2階廊下中央	6.0kg	EFC20D	2025	000194		
	7	2階廊下東	6.0kg	EFC20D	2025	000192		
			以 下 余	白				
特記事項								

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
290	車両整備工場	S 1	泡消火器	1	本	機械泡 6ℓ×1			
			粉末消火器	2	本	粉末 6 kg×2			
			強化液消火器	3	本	強化 6ℓ×3			
			泡消火設備	1	式	※内訳			
						加圧送水装置	1	組	
						起動装置	1	組	
						ヘッド	80	個	
						制御盤	1	面	
						流水検知装置	1	組	
						一斉開放弁（蛋白泡用）	8	個	
			泡消火薬剤貯蔵槽	1	基				
			泡消火薬剤混合装置	1	組				
			表示盤	1	面				
			手動開放弁	8	個				
			呼水装置	1	組				
			水源	1	組				
			自動火災報知設備	1	式	※内訳			
						受信機 P 型 1 級	8/10回線	1	面
						差動式又は補償式スポット型感知器		48	個
						定温式スポット型感知器		1	個
						P 型 1 級発信機		3	個
						表示灯		3	灯
						音響装置		3	個
						常用電源		1	組
						予備電源（受信機のみ）		1	組
			非常電源専用受電設備	1	式	低圧受電設備（泡消火設備）			
			配線	1	式				
用 途		消防法施行令別表第一（十二）項イ							
消火器内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検等年月日	備考	
	1	工具室3前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	000877			
	2	工具室5前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	000878			
	3	第3倉庫前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	000876			
	4	中央シャッター	6.0ℓ	YVF-6	2019	001063			
	5	北東側シャッター	6.0kg	PEP-20	2015	018477	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済	
	6	南西側シャッター	6.0kg	PEP-20	2015	018763	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
			以 下	余 白					
特記事項	一斉開放弁機能点検実施区画 # 5 ・ # 6 （全 1 0 区画のうち 6 区画目）								

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量	
291	ボンベ庫	CB 1	粉末消火器 1 本				粉末 6 kg×1			
	用 途	消防法施行令別表第一 （十四） 項								
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号		機能点検 等年月日	備考
		1	ボンベ庫	6.0kg	PEP-20	2015	018470		2026/3/31 2023/8/31	耐圧試験済 放射試験済
				以	下	余	白			
	特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
292	油脂庫	CB 1	粉末消火器		1 本	粉末 3 kg×1			
	用 途	消防法施行令別表第一 （十四）項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	屋外	6.0ℓ	YVF-6	2019	001078		
		2	屋外	6.0ℓ	YC-5XⅡ	2025	K000997		
		3	屋外	8.0ℓ	PN-8UD	2013	001486	2024/3/31 2021/3/31	耐圧試験済 放射試験済
				以 下 余 白					
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
293	車両整備工場	S 1	泡消火器	2 本	機械泡 6 0×2			
			粉末消火器	2 本	粉末 6 kg×2			
			強化液消火器	2 本	強化泡 8 0×2			
			泡消火設備	1 式	※内訳			
					加圧送水装置	No. 290と同じ		
					起動装置	No. 290と同じ		
					ヘッド	100 個		
					制御盤	No. 290と同じ		
					流水検知装置	No. 290と同じ		
					一斉開放弁（蛋白泡用）	10 個		
		泡消火薬剤貯蔵槽	No. 290と同じ					
		泡消火薬剤混合装置	No. 290と同じ					
		表示盤	No. 290と同じ					
		手動開放弁	10 個					
		呼水装置	No. 290と同じ					
		水源	No. 290と同じ					
		自動火災報知設備	1 式	※内訳				
				受信機P型1級	10/10回線	1 面		
				差動式又は補償式スポット型感知器		48 個		
				定温式スポット型感知器		1 個		
				P型1級発信機		3 個		
				表示灯		3 灯		
				音響装置		3 個		
				常用電源		1 組		
				予備電源（受信機のみ）		1 組		
		非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（泡消火設備）				
		配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一（十二）項イ						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	事務室前	8. 00	PN-8UD	2013	001477	2024/3/31 2021/3/31	耐圧試験済 放射試験済
	2	コンプレッサー室前	6. 0kg	PEP-20	2015	0018611	2026/3/31 2020/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	3	WAC更衣室及び消耗品庫前	6. 00	YVF-6	2019	001068	2025年9月	放射試験済
	4	更衣室前	8. 00	PN-8UD	2013	001479	2024/3/31 2021/3/31	耐圧試験済 放射試験済
	5	整備工場中央南	6. 00	YVF-6	2019	001080		
	6	事務室側シャッター前	6. 0kg	PEP-20	2015	018488	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
			以 下	余 白				
	特記事項	一斉開放弁機能点検実施区画＃5・＃6（全10区画のうち6区画目）						

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量			
296	倉庫	S 1	強化液消火器 2 本			強化 6 ℓ×2、強化 8 ℓ×1					
	用 途	消防法施行令別表第一 （十四）項									
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所		容量	製品名	製造年	製造番号		機能点検 等年月日	備考
		1	倉庫西		6.0ℓ	YNL-6X	2025	000882			
		2	倉庫東		8.0ℓ	LS8F	2016	000181			
					以 下 余 白						
特記事項											

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
299	幹部隊舎	RC 1	強化液消火器	3 本	強化 60×3				
			屋内消火栓	1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験			No. 253と同じ No. 253と同じ 2 組 2 個 2 灯 2 組 No. 253と同じ No. 253と同じ No. 253と同じ 1 式	
			自動火災報知設備	1 式	※内訳 受信機P型1級 2/5回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P型1級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）			1 面 18 個 4 個 3 個 2 個 2 灯 2 個 1 組 1 組	
			誘導標識	13 枚					
			配線	1 式					
			用途		消防法施行令別表第一 （五）項ロ				
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	廊下西	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001056			
	2	廊下東	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001057			
	3	廊下中央	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001055			
			以 下 余	白					
特記事項									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
309	保管倉庫	S 1	強化液消火器 4 本			強化 6 0×1、強化 8 0×3		
			自動火災報知設備 1 式			※内訳		
						受信機 P 型 2 級 4/5 回線		1 面
						差動式又は補償式スポット型感知器		11 個
				定温式スポット型感知器		1 個		
				煙感知器		11 個		
				P 型 2 級発信機		2 個		
				表示灯		2 灯		
				音響装置		2 個		
				常用電源		1 組		
			予備電源（受信機のみ）		1 組			
配線 1 式								
用 途		消防法施行令別表第一 （十四） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	倉庫（南東）	6. 0 0	SKW6DLS6F	2013	005462	2024/3/31 2015/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	2	倉庫（北東）	8. 0 0	LS8F	2016	000230	2023年9月	放射試験済
	3	倉庫（北西）	8. 0 0	LF8	2025	001135		
	4	倉庫（南西）	8. 0 0	LF8	2025	001133		
			以	下	余	白		
特記事項								

[illegible]

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類		分類等		数量	
311	倉庫	S 1	強化液消火器 2 本		強化 80×2			
			自動火災報知設備 1 式		※内訳			
					受信機 P 型 2 級 3/3回線		1 面	
					差動式又は補償式スポット型感知器		2 個	
					煙感知器		9 個	
					P 型 1 級発信機		1 個	
					表示灯		1 灯	
					音響装置		1 個	
					常用電源		1 組	
					予備電源（受信機のみ）		1 組	
		配線 1 式						
用 途		消防法施行令別表第一（十四）項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	整備事務室前	8.0ℓ	PN-8UD	2013	001003	2024年3月	耐圧試験済
	2	倉庫	8.0ℓ	PN-8UD	2013	001002	2024年3月	耐圧試験済
			以	下	余	白		
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量	
312	倉庫	S 1	強化液消火器 2 本				強化80×2			
			自動火災報知設備 1 式				※内訳			
									受信機P型2級 2/3回線	1 面
									煙感知器	8 個
							P型2級発信機	1 個		
							表示灯	1 灯		
							音響装置	1 個		
							常用電源	1 組		
							予備電源（受信機のみ）	1 組		
		配線 1 式								
用途		消防法施行令別表第一 （十四）項								
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考		
	1	倉庫	8.0ℓ	LS8F	2016	000229	2023年9月	放射試験済		
	2	倉庫	8.0ℓ	LS8F	2016	000237	2025年9月	放射試験済		
			以	下	余	白				
特記事項										

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
319	隊 舎	RC 3	粉末消火器	3	本	粉末 6 kg×3		
			強化液消火器	10	本	強化 6 ℓ×9、強化 8 ℓ×1		
			屋内消火栓	1	式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験	1 組 1 面 6 組 6 個 6 灯 6 組 1 面 1 組 1 組 1 式	
			自動火災報知設備	1	式	※内訳 受信機 P 型 1 級 9/10回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）	1 面 77 個 6 個 12 個 6 個 6 灯 7 個 1 組 1 組	
			誘導標識	51	枚			
			非常電源専用受電設備	1	式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）		
			配線	1	式			
用 途	消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消 火 器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階武器庫前	6.0kg	PEP-20PAN-10F	2015	018458	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	2	1階事務室前	6.0ℓ	LF6	2016	003117	2025年9月	放射試験済
	3	1階補給庫前	6.0kg	PEP-20	2015	018495	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	4	1階総務班前	6.0ℓ	SKW-6D	2013	004984	2024年3月	耐圧試験済
	5	2階隊長室前	6.0ℓ	SKW-6D	2013	005710	2024年3月	耐圧試験済
	6	2階便所前	6.0kg	PEP-20	2015	018603	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	7	2階更衣室前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	000888		
	8	2階管理科前	6.0ℓ	SKW-6D	2013	005713	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
	9	3階便所前	6.0ℓ	SKW-6D	2013	005701	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	10	3階英語教場前	8.0ℓ	PN-8UD	2013	000838	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
	11	3階武器庫前	6.0ℓ	SKW-6D	2013	005691	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
	12	3階助教室前	6.0ℓ	SKW-6D	2013	005687	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
	13	屋外消火ポンプ室	6.0ℓ	SKW-6D	2013	005717	2024/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 機能点検済
特記事項								

No.	名 称	構造	設備の種類			分類等		数量
321	事務所	RC 2	強化液消火器	4 本	強化 80×4			
			二酸化炭素消火器	2 本	7 型×2			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
					受信機 P 型 1 級	3/5回線	1 面	
					定温式スポット型感知器		1 個	
					煙感知器		24 個	
			P 型 1 級発信機		2 個			
			表示灯		2 灯			
			音響装置		3 個			
			常用電源		1 組			
			予備電源（受信機のみ）		1 組			
			誘導灯	17 灯				
		配線	1 式					
用 途	消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階電話機械室	3. 2kg	YC-5X II	2025	K000681	2026年3月	機能点検済
	2	1階電話交換室	3. 2kg	YC-5X II	2025	K000681	2026年3月	機能点検済
	3	1階電話機械室前	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001096		
	4	1階電話交換室前	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001095		
	5	1階電源室	3. 2kg	NC-7 II	2025	000404	2026年3月	機能点検済
	6	1階電話交換室前	6. 0kg	MEA20A	2025	013317K		
	7	2階事務室	6. 0kg	MEA20A	2025	013299K		
	8	2階湯茶室前	6. 0kg	MEA20A	2025	013306K		
	9	2階仮眠更衣室前	6. 0kg	MEA20A	2025	013297K		
	10	2階地上マイクロ機械室	3. 2kg	MCF7	2024	00102	2026年3月	機能点検済
	11	2階地上マイクロ機械室	3. 2kg	MCF7	2024	00105	2026年3月	機能点検済
	12	別棟 シェルター室	3. 2kg	YC-7X II	2025	K000673		
13	別棟 シェルター室	2. 4kg	YC-5X II	2017	K000767	2025年2月	TW9. 4	
特記事項								

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
323	予備電源室	RC 1	強化液消火器 2 本				強化 8 0×2		
	用 途	消防法施行令別表第一 (十五) 項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	予備電源室内	3. 2kg	YC-7X II	2025	K000722		
		2	予備電源室外	6. 00	YNL-6X	2025	001097		
		3	地下タンク貯蔵所	8. 0kg	PN-8UD	2013	001017	2024年3月	耐圧試験済
		4	屋外	6. 0kg	PEP-20	2015	018498	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		5	地下タンク貯蔵所	6. 0kg	PEP-20	2015	018461	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
				以	下	余	白		
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
324	化学整備工場	S 1	粉末消火器	2	本	粉末6kg×2			
			強化液消火器	1	本	強化8ℓ×1			
			自動火災報知設備	1	式	※内訳			
						受信機P型1級	3回線	1面	
						差動式又は補償式スポット型感知器		21個	
						定温式スポット型感知器		1個	
						煙感知器		1個	
						P型1級発信機		1個	
				表示灯		1灯			
			音響装置		1個				
			常用電源		1組				
			予備電源（受信機のみ）		1組				
			誘導標識	10	枚				
			配線	1	式				
用 途		消防法施行令別表第一 （十二）項イ							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	整備工場	8.0ℓ	LVM8C	2025	001136			
	2	整備工場	6.0kg	PEP-20	2015	018437	2023年9月	放射試験済	
	3	整備工場	6.0kg	EFC20D	2025	000196			
			以	下	余	白			
特記事項									

[illegible]

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
327	ボイラー室	S 1	泡消火器 6 本			機械泡 6 ℓ×6			
			粉末消火器 10 本			粉末 6 kg×9、 2 0 kg×1			
			強化液消火器 4 本			強化 8 ℓ×2、 6 ℓ×2			
	用 途	消防法施行令別表第一 (十五) 項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	ボイラー室内	8. 0ℓ	LS8F	2016	000238	2023年9月	放射試験済
		2	ボイラー室内	6. 0ℓ	FF6	2018	000481	2025年9月	放射試験済
		3	ボイラー室内	6. 0kg	PEP-20	2015	018441	2026/3/31 2024/2/29	耐圧試験済 放射試験済
		4	ボイラー室内	8. 0ℓ	LS8F	2016	000197	2024年2月	放射試験済
		5	ボイラー室内	6. 0kg	EFC20D	2025	000166		
		5	ボイラー室内	6. 0kg	EFC20D	2025	000064		
		5	ボイラー室内	6. 0kg	EFC20D	2025	000154		
		8	ボイラー室内	6. 0ℓ	FF6	2018	000556	2025年9月	放射試験済
		9	ボイラー室内	6. 0kg	EFC20D	2025	000159	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		10	ボイラー室内	6. 0ℓ	FF6	2018	000413	8 年度	放射試験
		11	ボイラー室内	6. 0ℓ	FF6	2018	000497	8 年度	放射試験
		12	ボイラー室内	6. 0ℓ	FF6	2018	000426		
		13	ボイラー室内	6. 0ℓ	FF6	2018	000530		
		14	ボイラー室内	6. 0kg	EFC20D	2025	000160		
15		ボイラー室内	6. 0kg	EFC20D	2025	000167			
16		ボイラー室内	6. 0kg	EFC20D	2025	000153			
17		危険物タンク用	20. 0kg	EFC50	2015	002068K	2024年9月	0. 7ℓN+co2混合㊟	
18		L P ガス用	6. 0kg	PEP-20	2024	025349			
19		危険物タンク用	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001058			
20	危険物タンク用	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001060				
			以	下	余	白			
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
328	隊 舎	RC 3	粉末消火器	2 本	粉末 6 kg（加圧式）×1、粉末 6 kg×1			
			強化液消火器	4 本	強化 6 ℓ×4			
			屋内消火栓	1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験		No. 319と同じ No. 319と同じ 3 組 3 個 3 灯 3 組 No. 319と同じ No. 319と同じ No. 319と同じ 1 式	
			自動火災報知設備	1 式	※内訳 受信機P型1級 8/10回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P型1級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）		1 面 49 個 8 個 8 個 3 個 3 灯 4 個 1 組 1 組	
			誘導標識	12 枚				
			配線	1 式				
			用 途	消防法施行令別表第一 （十五） 項				
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	3階第305保安中隊幹部室前	6.0kg	MEA20A	2025	013297K		
	2	3階第1営外室前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001076		
	3	2階当直室前	6.0kg	CA20EAD	2013	029176	2024年3月	耐圧試験済
	4	2階人事前	6.0ℓ	LS6G	2023	000069		
	5	1階総務科前	6.0ℓ	LF6	2016	003132	2023年9月	放射試験
	6	1階曹長室前	6.0ℓ	LF6	2016	003131	2025年9月	放射試験済
			以 下 余 白					
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類				分類等	数量	
329	隊舎(WAC)	RC 3	粉末消火器	1	本	粉末 3 kg×1			
			強化液消火器	6	本	強化 3 0×6			
			屋内消火栓	1	式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験		No. 235と同じ No. 235と同じ 3 組 3 個 3 灯 3 組 No. 235と同じ No. 235と同じ No. 235と同じ 1 式	
			自動火災報知設備	1	式	※内訳 受信機P型1級 8/10回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 定温式スポット型感知器（防爆形） 煙感知器 P型1級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）		1 面 40 個 14 個 1 個 7 個 3 個 3 灯 4 個 1 組 1 組	
			誘導標識	20	枚				
			非常電源専用受電設備	1	式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）			
			配線	1	式				
			用 途		消防法施行令別表第一 （五） 項ロ				
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	1階304号室前	3.00	LF3	2017	029268	2025年9月	放射試験済	
	2	1階浴室前	3.00	LF3	2017	029398	8 年度	放射試験	
	3	2階便所・洗面所前	3.00	ALS-3	2013	06851	2024年3月	耐圧試験済	
	4	2階乾燥室前	3.00	ALS-3	2013	06872	2024年3月	耐圧試験済	
	5	3階便所・洗面所前	3.00	ALS-3	2013	06967	2024年3月	耐圧試験済	
	6	3階乾燥室前	3.00	ALS-3	2013	06841	2024年3月	耐圧試験済	
	7	屋外機械室前出入口	3.0kg	YP-10CT	2025	003151			
			以	下	余	白			
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
332	警衛所	RC 1	強化液消火器		3 本	強化 6 0×3			
			自動火災報知設備		1 式	※内訳			
						受信機 P 型 1 級 70/80回線			1 面
						常用電源			1 組
						予備電源（受信機のみ）			1 組
			誘導標識		3 枚				1 組
			配線		1 式				
	用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	廊下	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001062		
2		受付	6. 0ℓ	YNL-6X	2025	001061			
3		受付	2. 4kg	YC-5XⅡ	2025	K001051	2026年3月	耐圧試験済	
			以	下	余	白			
特記事項									

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類			分類等			数量
336 (次頁に 続く)	整備工場	S 1	粉末消火器		4 本	粉末 6 kg×3、粉末 3 kg×1			
			強化液消火器		16 本	強化 3 0×1、強化 6 0×15			
			屋内消火栓		1 式	※内訳			
						加圧送水装置	1 組		
						制御盤	1 面		
						消火栓	11 組		
						起動用スイッチ	11 個		
						表示灯	11 灯		
						音響装置	11 組		
						表示盤	1 面		
				水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1 組				
				呼水装置	1 組				
				放水試験	1 式				
	自動火災報知設備		1 式	※内訳					
				受信機 P 型 1 級	12/15回線	1 面			
				差動式分布型感知器		16 個			
				差動式又は補償式スポット型感知器		35 個			
				定温式スポット型感知器		4 個			
				煙感知器		7 個			
				P 型 1 級発信機		11 個			
				表示灯		11 灯			
				音響装置		11 個			
				常用電源		1 組			
				予備電源（受信機のみ）		1 組			
	誘導標識		38 枚						
	非常電源専用受電設備		1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）					
	配線		1 式						
用 途		消防法施行令別表第一（十四）項							
消火器 内 訳 (次頁に続く)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	1階倉庫南西	6.00	YNL-6X	2025	001151			
	2	1階倉庫西	6.00	YNL-6X	2025	001163			
	3	1階倉庫西	6.00	YNL-6X	2025	001153			
	4	1階倉庫東	6.00	YNL-6X	2025	001154			
	5	1階倉庫南西	6.00	YNL-6X	2025	001156			
	6	1階倉庫東側	6.00	YNL-6X	2025	001158			
	7	中2階倉庫中央北側	6.00	YNL-6X	2025	001162			
	8	1階倉庫南東側	6.00	YNL-6X	2025	001159			
	9	1階倉庫南西	6.00	YNL-6X	2025	001155			
	10	1階倉庫西	6.0kg	PEP-20	2015	C018434			
	11	中2階倉庫南西側	6.00	YNL-6X	2025	001152			
	12	中2階倉庫南東側	6.00	YNL-6X	2025	001157			
	13	中2階倉庫中央南側	6.00	YNL-6X	2025	001160			
	14	中2階倉庫中央南側	6.00	YNL-6X	2025	001161			
	15	2階トイレ前通路	6.00	YNL-6X	2025	001149			

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

336
(前頁から続き)

消火器 内 訳 (前頁から続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	16	2階南側出入口前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001161		
	17	1階倉庫西	3.0ℓ	LF3	2017	029409	2025年9月	放射試験済
	18	1階倉庫中央	6.0kg	EFC20D	2025	045874	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	19	中2階倉庫南東側	6.0kg	PEP-20	2015	000196		
	20	中2階倉庫南東側	3.0kg	AHB-10P	2015	C018790	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
			以	下	余	白		
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
337	油脂庫	RC 1	粉末消火器		6 本		粉末20kg（車載式加圧）×1、粉末20kg（車載式）×1 粉末 6 kg×3、粉末 3 kg×1		
	用 途	消防法施行令別表第一 （十四） 項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	屋外	3. 0kg	AHB-10P	2015	045875	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		2	屋外	6. 0kg	PEP-20	2015	018438	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		3	屋外	6. 0kg	EFC20D	2025	000171		
		4	屋外	6. 0kg	EFC20D	2025	000172		
		5	屋外	20. 0kg	AXA-50N	2013	001569	2024年3月	耐圧試験済
		6	屋外	20. 0kg	PAN-50WXe	2019	C002534	2019年8月	放射試験済
					以 下 余 白				
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
338	倉庫	RC 1	泡消火器 4 本				機械泡 6 0 × 4		
	用途	消防法施行令別表第一 (十四) 項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	中シャッター前	6.00	YVF-6	2019	001065	2025年9月	放射試験済
		2	東扉前	6.00	YVF-6	2019	001067	8 年度	放射試験
		3	西シャッター前	6.00	YVF-6	2019	001047	8 年度	放射試験
		4	東シャッター前	6.00	YVF-6	2019	001087		
				以	下	余	白		
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
339	倉庫	S 1	泡消火器	1 本	機械泡 6 0 × 1			
			粉末消火器	1 本	粉末 6 kg × 1			
			強化液消火器	5 本	強化 6 0 × 5			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
			受信機 P 型 1 級		2/5 回線	1 面		
			差動式又は補償式スポット型感知器			2 個		
			煙感知器			13 個		
			P 型 1 級発信機			2 個		
	表示灯			2 灯				
	音響装置			2 個				
	常用電源			1 組				
	予備電源（受信機のみ）			1 組				
	誘導標識		3 枚					
	配線		1 式					
	用 途		消防法施行令別表第一（十四）項					
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	南西側	6. 0 0	YNL-6X	2025	001166		
	2	中央北側	6. 0 0	YNL-6X	2025	001165		
	3	北西側	6. 0 0	YNL-6X	2025	001167		
	4	北東側	6. 0 0	LS6G	2023	000101		
	5	中央西側	6. 0 0	YVF-6	2023	C018608		
	6	南東側	6. 0 0	LS6G	2023	000107		
	7	正面玄関	6. 0kg	PEP-20	2015	C018608	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
			以	下	余	白		
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類						分類等	数量	
340			強化液消火器 4 本						強化 6 0×1、強化 8 0×3		
			自動火災報知設備 1 式						※内訳 受信機 P 型 1 級 4/5回線 1 面 差動式又は補償式スポット型感知器 20 個 光電式スポット型感知器 16 個 定温式スポット型感知器 1 個 P 型 1 級発信機 2 個 表示灯 2 灯 音響装置 2 個 常用電源 1 組 予備電源（受信機のみのみ） 1 組		
			誘導灯 8 台								
			配線 1 式								
	用　途		消防法施行令別表第一 （十四）項								
消火器 内　記	一連番号	種　別	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考			
	1	正面玄関	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001063					
	2	展示室	8.0ℓ	LS8F	2016	000228	2023年8月	放射試験済			
	3	展示室	8.0ℓ	LS8F	2016	000224	2025年9月	放射試験済			
	4	展示室	8.0ℓ	LS8F	2016	000203	8年度	放射試験			
			以	下	余	白					
特記事項											

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類	分類等	数量
341 (次頁に 続く)	整備工場	S 2	泡消火器 2 本	機械泡 60×2	
			粉末消火器 7 本	粉末 3 kg×7	
			強化液消火器 3 本	強化 60×2、強化 80×1	
			屋内消火栓 1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験	1 組 1 面 4 組 4 個 4 灯 4 組 1 面 1 組 1 組 1 式
			泡消火設備 1 式	※内訳 加圧送水装置 起動装置 ヘッド 制御盤 流水検知装置 一斉開放弁（蛋白泡用） 泡消火薬剤貯蔵槽 泡消火薬剤混合装置 泡消火用器具格納箱（非内臓） 表示盤 手動開放弁 呼水装置 水源	屋内消火栓と同じ 1 組 179 個 屋内消火栓と同じ 1 組 21 個 1 基 1 組 1 組 1 面 21 個 屋内消火栓と同じ 屋内消火栓と同じ
			自動火災報知設備 1 式	※内訳 受信機 P 型 1 級 31/35 回線 差動式分布型感知器 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）	1 面 22 個 50 個 6 個 40 個 4 個 4 灯 4 個 1 組 1 組
			誘導標識 20 枚		
			非常電源専用受電設備 2 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備・泡消火設備）	
			配線 1 式		

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

341 (前頁から続き)	用 途	消防法施行令別表第一 (十二) 項イ							
	消火器 内 記	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	1階機械室前	3.0kg	AHB-10PAX20A	2015	045705	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		2	1階充電室前	3.0kg	AHB-10PAX20A	2015	045711	2026/3/31 2023/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		3	1階第1訓練室前	3.0kg	AHB-10PAX20A	2015	045714	2026/3/31 2023/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		4	1階第1工具室前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001051		
		5	1階部品庫前	3.0kg	AHB-10PAX20A	2015	045712	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		6	1階第2工具室前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001022		
		7	1階第2工具室前	3.0kg	AHB-10PAX20A	2015	045922	2026/3/31 2023/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		8	2階廊下（勤務員控室前）	3.0kg	AHB-10PAX20A	2015	045716	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		9	2階廊下（整備隊長室前）	3.0kg	AHB-10PAX20A	2015	045715	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		10	2階廊下（整備隊事務室前）	6.0ℓ	YVF-6	2019	001055	2025年9月	放射試験済
		11	シャッター東	6.0ℓ	YVF-6	2019	001053		
	12	シャッター前	8.0ℓ	PN-8UD	2013	001463	2024年3月	耐圧試験済	
特記事項	一斉開放弁機能点検実施区画＃10・＃11・＃12・＃13（全21区画のうち13区画目）								

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
343	プール	RC 1	強化液消火器		3 本	強化60×3			
			自動火災報知設備		1 式	※内訳			
						受信機P型1級 3/5回線			1 面
						差動式又は補償式スポット型感知器			3 個
						定温式スポット型感知器			9 個
						煙感知器			1 個
						P型1級発信機			3 個
				表示灯			3 灯		
				音響装置			3 個		
			常用電源			1 組			
			予備電源（受信機のみ）			1 組			
			誘導標識		4 枚				
			配線		1 式				
用 途		消防法施行令別表第一 （十五）項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	出入口	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001064			
	2	男子更衣室	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001065			
	3	機械室	6.0ℓ	YNL-6X	2015	045078			
			以	下	余	白			
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類		分類等			数量
344	教育施設	S 2	粉末消火器	8 本	粉末 3 kg×8			
			泡消火設備	1 式	※内訳			
					加圧送水装置	1 組		
					起動装置	1 組		
					ヘッド	90 個		
					制御盤	1 面		
					流水検知装置	1 組		
					一斉開放弁（蛋白泡用）	10 個		
					泡消火薬剤貯蔵槽	1 基		
					泡消火薬剤混合装置	1 組		
		泡消火用器具格納箱（非内臓）	1 組					
		表示盤	1 面					
		手動開放弁	10 個					
		呼水装置	1 組					
		水源	1 組					
		自動火災報知設備	1 式	※内訳				
				受信機P型1級	6/20回線	1 面		
				差動式分布型感知器		10 個		
				差動式又は補償式スポット型感知器		25 個		
				定温式スポット型感知器		4 個		
				煙感知器		13 個		
				P型1級発信機		3 個		
				表示灯		3 灯		
				音響装置		3 個		
				常用電源		1 組		
				予備電源（受信機のみ）		1 組		
		誘導標識	9 枚					
		非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（泡消火設備）				
		配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十二）項イ						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階技能教場入口	3.0kg	AHB-10P	2015	045078	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	2	1階技能教場中央	3.0kg	AHB-10P	2015	045073	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	3	1階技能教場北東側	3.0kg	AHB-10P	2015	045731	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	4	1階技能教場南東側シャッター前	3.0kg	AHB-10P	2015	045076	2026/3/31 2023/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	5	1階技能教場中央シャッター前	3.0kg	AHB-10P	2015	045077	2026/3/31 2023/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	6	1階技能教場機械室	3.0kg	AHB-10P	2015	045069	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	7	2階廊下	3.0kg	AHB-10P	2015	045596	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	8	2階車両教場	3.0kg	AHB-10P	2015	045079	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済
特記事項	一斉開放弁機能点検実施区画 # 3 ・ # 8 （全 1 0 区画のうち 6 区画目）							

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
347	事務所	S 1	粉末消火器		1 本				
			強化液消火器		8 本	強化 30×2、60×6			
			二酸化炭素消火器		1 本	5 型×1			
			自動火災報知設備		1 式	※内訳			
						受信機P型2級 2/3回線		1 面	
						差動式又は補償式スポット型感知器		26 個	
						定温式スポット型感知器		3 個	
						煙感知器		3 個	
				P型1級発信機		1 個			
				表示灯		1 灯			
				音響装置		1 個			
				常用電源		1 組			
				予備電源（受信機のみ）		1 組			
				誘導標識		4 枚			
			配線		1 式				
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	運営監視室	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001087			
	2	電算機室	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001092			
	3	隊長室前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001089			
	4	電気室	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001088			
	5	調理・洗濯室前	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001091			
	6	予備電源室	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001090			
	7	予備電源室	3.0kg	YP-10CT	2025	003167			
	8	電気室	2.4kg	YC-5XⅡ	2025	K000982			
	9	電算機室	3.2kg	MCF7	2024	00108	2025年2月	放射試験済	
	10	空調室	2.4kg	YC-5XⅡ	2025	K000976			
			以 下 余 白						
特記事項									

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類		分類等			数量		
348 (次頁に 続く)	隊 舎	RC 8	粉末消火器	40 本	粉末 3 kg×40					
			強化液消火器	3 本	強化 3 ℓ×3					
			屋内消火栓	1 式	※内訳					
					加圧送水装置		1 組			
					制御盤		1 面			
					消火栓		24 組			
					起動用スイッチ		24 個			
					表示灯		24 灯			
					音響装置		24 組			
					表示盤		1 面			
					水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）		1 組			
					呼水装置		1 組			
					放水試験		1 式			
					自動火災報知設備	1 式	※内訳			
							受信機P型1級	38/40回線	1 面	
							差動式又は補償式スポット型感知器		267 個	
							定温式スポット型感知器		61 個	
				煙感知器		39 個				
				P型1級発信機		24 個				
				表示灯		24 灯				
				音響装置		27 個				
				常用電源		1 組				
				予備電源（受信機のみ）		1 組				
			誘導標識	133 枚						
			緩降機	7 箇所	2階～8階					
			連結送水管	1 式	※内訳					
					送水口		1 組			
					放水口		13 組			
				1 式	耐压試験（空気圧・水压）除く					
			非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）					
			配線	1 式						
用 途		消防法施行令別表第一 （五） 項ロ								
消火器 内 訳 (次頁に続く)		一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
		1-1	1階電気室	3.0kg	YP-10CT	2025	003141			
		1-2	1階空調機械室	3.0kg	YP-10CT	2025	003138			
		1-3	1階空調機械室	3.0kg	YP-10CT	2025	003140			
		1-4	1階空調機械室	3.0kg	YP-10CT	2025	003139			
		1-5	1階109A号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	003197			
		1-6	1階隊舎当直室前	3.0kg	YP-10CT	2025	003196			
		1-7	1階116A号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	003143			
		1-8	1階119A号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	003142			
		2-1	2階211号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045907	2026/3/31 2020/9/30	耐压試験済 放射試験済	
		2-2	2階204号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045901	2026/3/31 2021/9/30	耐压試験済 放射試験済	
		2-3	2階217A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046488	2026/3/31 2021/9/30	耐压試験済 放射試験済	
		2-4	2階221A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046392	2026/3/31 2021/9/30	耐压試験済 放射試験済	

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

348 (前頁から続き)	消火器 内 訳 (前頁から続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		2-5	2階225号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046468	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		3-1	3階311号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045897	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		3-2	3階304号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046485	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		3-3	3階317A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046592	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		3-4	3階321A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046474	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		3-5	3階325号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045924	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		4-1	4階411号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045914	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		4-2	4階404号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045933	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		4-3	4階417A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046608	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		4-4	4階421A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046616	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		4-5	4階425号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046516	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		5-1	5階511号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046447	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		5-2	5階504号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046222	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		5-3	5階517A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045917	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		5-4	5階521A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045909	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		5-5	5階525号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045898	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		6-1	6階611号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046627	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		6-2	6階604号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046456	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		6-3	6階617A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046464	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		6-4	6階621A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046599	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		6-5	6階625号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046628	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		7-1	7階711号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045916	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		7-2	7階704号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045905	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		7-3	7階717A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045904	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		7-4	7階721A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045900	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		7-5	7階725号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046495	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		8-1	8階811号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046496	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		8-2	8階804号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046492	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		8-3	8階817A号室前	3.0ℓ	LF3	2017	029241	8年度	放射試験
		8-4	8階821A号室前	3.0ℓ	LF3	2017	029246	8年度	放射試験
		8-5	8階825号室前	3.0ℓ	LF3	2017	029252	8年度	放射試験
		特記事項							

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
349	教育施設	RC 2	強化液消火器 8 本			強化 6 0×8		
			自動火災報知設備 1 式			※内訳		
						受信機 P 型 1 級 7/10回線		1 面
						差動式又は補償式スポット型感知器		40 個
						定温式スポット型感知器		5 個
			煙感知器			8 個		
			P 型 1 級発信機			4 個		
			表示灯			4 灯		
			音響装置			4 個		
			常用電源			1 組		
			予備電源（受信機のみ）			1 組		
			誘導標識 10 枚					
			配線 1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階機械室内	6.00	YNL-6X	2025	001107		
	2	1階給湯室前	6.00	YNL-6X	2025	001109		
	3	1階OA教場前	6.00	YNL-6X	2025	001110		
	4	1階機械室前	6.00	YNL-6X	2025	001108		
	5	2階会同室前	6.00	YNL-6X	2025	001111		
	6	2階教場Ⅱ前	6.00	YNL-6X	2025	001113		
	7	2階合同教場前	6.00	YNL-6X	2025	001112		
	8	業務管理教育班前	6.00	LS6G	2023	000116		
			以	下	余	白		
特記事項								

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
351	庁 舎	S 1	粉末消火器		4 本	粉末 3 kg×3、粉末 6 kg×1			
			屋内消火栓		1 式	※内訳			
						加圧送水装置			1 組
						制御盤			1 面
						消火栓			2 組
						起動用スイッチ			2 個
						表示灯			2 灯
						音響装置			2 組
						表示盤			1 面
						水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）			1 組
			呼水装置			1 組			
			放水試験			1 式			
		自動火災報知設備	1 式	※内訳					
				受信機 P 型 2 級			2 回線	1 面	
				定温式スポット型感知器				3 個	
				煙感知器				21 個	
				P 型 1 級発信機				2 個	
				表示灯				2 灯	
				音響装置				2 個	
				常用電源				1 組	
				予備電源（受信機のみ）				1 組	
		誘導灯	5 灯						
		非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）					
		配線	1 式						
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	正面入口	3.0kg	YP-10CT	2025	003182			
	2	作戦室	3.0kg	YP-10CT	2025	003184			
	3	操作室	3.0kg	YP-10CT	2025	003183			
	4	屋外プロパン庫前	6.0kg	EFC20D	2025	000175			
			以	下	余	白			
特記事項									

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類		分類等		数量		
354 (次頁に 続く)	倉 庫	S 2	粉末消火器	26 本	粉末 3 kg×24、粉末 6 kg×2				
			強化液消火器	3 本	強化 3 0×1、強化 8 0×2				
			屋内消火栓	1 式	※内訳				
					加圧送水装置	1 組			
					制御盤	1 面			
					消火栓	6 組			
					起動用スイッチ	6 個			
					表示灯	6 灯			
					音響装置	6 組			
					表示盤	1 面			
			水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1 組					
			呼水装置	1 組					
			放水試験	1 式					
			自動火災報知設備	1 式	※内訳				
					受信機 P 型 1 級	13/15回線	1 面		
					差動式分布型感知器		12 個		
				差動式又は補償式スポット型感知器		34 個			
				定温式スポット型感知器		2 個			
				定温式スポット型感知器(防爆型)		2 個			
				煙感知器		60 個			
				P 型 1 級発信機		7 個			
				表示灯		7 灯			
				音響装置		7 個			
				常用電源		1 組			
				予備電源（受信機のみ）		1 組			
			誘導灯	25 灯					
			非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）				
			配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十四） 項							
消火器 内 訳 (次頁に続く)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	1階総務部管理課倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003205			
	2	1階総務部取扱主任倉庫前	3.0kg	YP-10CT	2025	003207			
	3	1階総務部管理課倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003204			
	4	1階溶接自習場	3.0kg	YP-10CT	2025	003199			
	5	1階溶接教習所	3.0kg	YP-10CT	2025	003198			
	6	1階溶接教習所	3.0kg	YP-10CT	2025	003203			
	7	1階溶接教習所	3.0kg	YP-10CT	2025	003200			
	8	1階溶接教習所	3.0kg	YP-10CT	2025	003200			
	9	1階衛生保管倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003212			
	10	1階衛生保管倉庫	3.00	LF3DY	2017	029247	8 年度	放射試験	
	11	1階向精神薬保管施設	3.0kg	YP-10CT	2025	003211			
	12	1階向精神薬保管施設	3.0kg	YP-10CT	2025	003213			
	13	1階集約保管倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003200			
	14	1階集約保管倉庫	3.0kg	AHB-10P	2015	045746	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
	15	1階集約保管倉庫	3.0kg	AHB-10P	2015	045745	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済	

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

354 (前頁の 続き)	消火器 内 訳 (前頁の続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		16	1階集約倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003217		
		17	1階集約倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003216		
		18	1階集約倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003215		
		19	1階集約倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003214		
		20	1階調会部倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003431		
		21	中2階集約倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003218		
		22	中2階集約倉庫	6.0kg	PEP-20	2015	018432	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		23	1階集約倉庫	8.0ℓ	LS-8	2012	000501	2024年3月	耐圧試験済
		24	2階女子更衣室	3.0kg	YP-10CT	2025	003208		
		25	2階湯沸室前	3.0kg	YP-10CT	2025	003209		
		26	2階輸送課輸送統括班前	3.0kg	YP-10CT	2025	003210		
		27	屋外北7°コハ°ンカ°ス庫	3.0kg	AHB-10P	2014	045747	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		28	屋外北高圧カ°ス庫	6.0kg	EFC20D	2025	000198		
29	屋外北少量危険物庫	8.0ℓ	LS-8	2014	000231	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
特記事項									

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
355 (次頁に 続く)	隊 舎	RC 8	粉末消火器	40	本	粉末 3 kg（加圧式）×1、粉末 3 kg×39			
			強化液消火器	5	本	強化 3 0×5			
			屋内消火栓	1	式	※内訳			
							加圧送水装置	1	組
							制御盤	1	面
							消火栓	16	組
							起動用スイッチ	16	個
							表示灯	16	灯
							音響装置	16	組
							表示盤	1	面
							水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1	組
							呼水装置	1	組
							放水試験	1	式
</									

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

355 (前頁から続き)	消火器 内 訳 (前頁から続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考		
		10	2階212A号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	003175				
		11	2階217号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	003176				
		12	3階301号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002961				
		13	3階304号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002964				
		14	3階308号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002962				
		15	3階312A号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002960				
		16	3階317号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002963				
		17	4階401号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002965				
		18	4階404号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002990				
		19	4階408号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002966				
		20	4階412A号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002967				
		21	4階417号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002968				
		22	5階501号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002991				
		23	5階504号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002995				
		24	5階508号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002992				
		25	5階512A号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002993				
		26	5階517号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002994				
		27	6階601号室前	3.0ℓ	LF3	2017	029255	8年度	放射試験		
		28	6階604号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045902	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		29	6階608号室前	3.0ℓ	LF3	2017	029225	8年度	放射試験		
		30	6階612A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046500	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		31	6階617号室前	3.0ℓ	LF3	2017	029402	8年度	放射試験		
		32	7階701号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046593	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		33	7階704号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046455	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		34	7階708号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046521	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		35	7階712A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046612	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		36	7階717号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046621	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		37	8階801号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045044	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		38	8階804号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045926	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		39	8階808号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045944	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		40	8階812A号室前	3.0kg	AHB-10P	2015	046586	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		41	8階817号室前	3.0ℓ	LF3	2017	029263	2025年9月	放射試験済		
		42	塔屋階段室	3.0kg	YP-10	2015	046597	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済		
		43	塔屋ELV機械室	3.0kg	PEP-10CLS6F	2014	942815				
		44	屋外自転車置場	3.0ℓ	LF3	2017	029251				
		45	屋外ゴミ置場	3.0kg	PEP-10CLS6F	2014	942822				
		特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類		分類等			数量
357	発電機室	RC 1	粉末消火器	7 本	粉末 3 kg×5、粉末 2 0 kg（車載式加圧）×1、粉末 2 0 kg（車載式）×1			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
					受信機 P 型 2 級	1/1回線	1 面	
					差動式又は補償式スポット型感知器		12 個	
					P 型 1 級発信機		1 個	
					表示灯		1 灯	
					音響装置		1 個	
					常用電源		1 組	
					予備電源（受信機のみ）		1 組	
			配線	1 式				
用 途	消防法施行令別表第一（十五）項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	発電機室	3. 0kg	YP-10CT	2025	003157		
	2	発電機室	3. 0kg	YP-10CT	2025	003159		
	3	発電機室	3. 0kg	YP-10CT	2025	003158		
	4	発電機室	20. 0kg	EFC50	2015	02006K		
	5	発電機室前	3. 0kg	PEP-10C	2014	942694	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	6	屋外危険物用	20. 0kg	PAN-50WXe	2019	002555		
	7	屋外危険物用	3. 0kg	YP-10CT	2025	003160		
			以 下 余 白					
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
359	訓練所	S 1	粉末消火器 9 本		粉末 3 kg（蓄圧式）×9			
			自動火災報知設備 1 式		※内訳			
					受信機 P 型 1 級 8/10回線			1 面
					差動式又は補償式スポット型感知器			40 個
					定温式スポット型感知器			4 個
					煙感知器			4 個
			P 型 1 級発信機			2 個		
			表示灯			2 灯		
			音響装置			3 個		
		常用電源			1 組			
		予備電源（受信機のみ）			1 組			
		誘導標識 16 枚						
		配線 1 式						
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	更衣室前通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002998		
	2	事務室前廊下	3.0kg	YP-10CT	2025	003000		
	3	事務室前廊下	3.0kg	YP-10CT	2025	003001		
	4	訓練準備室（2）前通路	3.0kg	YP-10CT	2025	003002		
	5	訓練室（2）	3.0kg	YP-10CT	2025	002996		
	6	訓練室（1）	3.0kg	YP-10CT	2025	003005		
	7	訓練準備室（1）前通路	3.0kg	YP-10CT	2025	003006		
	8	機械室前通路	3.0kg	YP-10CT	2025	003003		
	9	屋外キュービクル用	3.0kg	YP-10CT	2025	002999		
			以	下	余	白		
特記事項								

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

[illegible]

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

[illegible]

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

[illegible]

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類	分類等	数量
363 (次頁に 続く)	車両整備 工 場 (次頁に続く)	RC 2	粉末消火器 24 本	粉末 3 kg × 22、粉末 2 0 kg（車載式） × 2	
			屋内消火栓 1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験	1 組 1 面 5 組 5 個 5 灯 5 組 1 面 1 組 1 組 1 式
			泡消火設備 1 式	※内訳 加圧送水装置 起動装置 ヘッド 制御盤 流水検知装置 圧力スイッチ 一斉開放弁（水性膜用） 泡消火薬剤貯蔵槽 泡消火薬剤混合装置 泡消火用器具格納箱（非内臓） 表示盤 手動開放弁 呼水装置 水源	屋内消火栓と同じ 1 組 237 個 屋内消火栓と同じ 1 組 3 個 25 個 1 基 1 組 6 組 1 面 25 個 屋内消火栓と同じ 屋内消火栓と同じ
			自動火災報知設備 1 式	※内訳 受信機 P 型 1 級 13/15 回線 差動式分布型感知器 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 定温式スポット型感知器（防爆形） 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）	1 面 16 個 76 個 18 個 5 個 19 個 7 個 7 灯 7 個 1 組 1 組
			誘導灯 8 灯		
			誘導標識 18 枚		
			非常電源専用受電設備 2 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備・泡消火設備）	
			配線 1 式		

363 (前頁から続き)	用 途	消防法施行令別表第一 (十二) 項イ						
消火器 内 記	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階東側事務棟通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002928		
	2	1階東側事務棟通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002929		
	3	1階東側 機械室	3.0kg	YP-10CT	2025	002930		
	4	1階東側 機械室	3.0kg	YP-10CT	2025	002931		
	5	1階西側事務棟通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002939		
	6	1階西側事務棟通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002938		
	7	整備工場	3.0kg	YP-10CT	2025	002932		
	8	整備工場	3.0kg	AHB-10P	2015	046443	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	9	整備工場	3.0kg	AHB-10P	2015	046442	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	10	作業場	3.0kg	YP-10CT	2025	002935		
	11	西側通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002933		
	12	西側通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002934		
	13	2階東側事務棟通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002936		
	14	2階東側事務棟通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002937		
	15	2階西側事務棟通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002941		
	16	2階西側事務棟通路	3.0kg	YP-10CT	2025	002940		
	17	屋外ボンベ庫	3.0kg	YP-10CT	2025	002945		
	18	屋外ボンベ庫	3.0kg	YP-10CT	2025	002944		
	19	屋外車両油脂庫	3.0kg	YP-10CT	2025	002942		
	20	屋外合同油脂庫	3.0kg	YP-10CT	2025	002943		
	21	屋外合同油脂庫	20.0kg	PEP-50	2015	002029K	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	22	屋外危険物	20.0kg	PEP-50	2015	002060K	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	23	屋外危険物	3.0kg	YP-10CT	2025	002946		
24	屋外キュービクル	3.0kg	YP-10CT	2025	002947			
特記事項	一斉開放・機能点検実施区画#18・#20・#22・#23・#24 (全24区画のうち5区)							

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類						分類等		数量
367	哨舎	RC 1	粉末消火器 1本						粉末 3 kg×1		
	用途	消防法施行令別表第一（十五）項									
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号		機能点検 等年月日	備考	
		1	哨舎	3.0kg	AHB-10P	2015	045894		2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
				以	下	余	白				
	特記事項										

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
368	哨 舎	RC 1	粉末消火器 1 本			粉末 3 kg×1			
	用 途	消防法施行令別表第一 （十五）項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	哨舎	3.0kg	AHB-10P	2015	045893	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
				以	下	余	白		
	特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
369	哨 舎	RC 1	粉末消火器 1 本			粉末 3 kg×1			
	用 途	消防法施行令別表第一 （十五）項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	哨舎	3.0kg	AHB-10P	2015	046501	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
				以	下	余	白		
	特記事項								

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
371	倉庫	S 1	粉末消火器 12 本		粉末 3 kg×12				
			屋内消火栓 1 式		※内訳				
					加圧送水装置		1 組		
					制御盤		1 面		
					消火栓		3 組		
					起動用スイッチ		3 個		
					表示灯		3 灯		
					音響装置		3 組		
					表示盤		1 面		
					水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）		1 組		
		呼水装置		1 組					
		放水試験		1 式					
		自動火災報知設備 1 式		※内訳					
				受信機 P 型 1 級 8/20回線		1 面			
				差動式又は補償式スポット型感知器		17 個			
				定温式スポット型感知器		5 個			
				煙感知器		33 個			
				P 型 1 級発信機		3 個			
				表示灯		3 灯			
				音響装置		6 個			
				常用電源		1 組			
				予備電源（受信機のみ）		1 組			
		誘導標識 11 枚							
		非常電源専用受電設備 1 式		低圧受電設備（屋内消火栓設備）					
		配線 1 式							
用途		消防法施行令別表第一（十四）項							
消火器 内 訳		一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	1階事務室内	3.0kg	YP-10CT	2025	002949		
		2	小隊事務室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002948		
		3	女子トイレ前	3.0kg	YP-10CT	2025	002950		
		4	倉庫消火栓横	3.0kg	YP-10CT	2025	002957		
		5	機械室・消火ポンプ室横	3.0kg	YP-10CT	2025	002956		
		6	倉庫290側	3.0kg	YP-10CT	2025	002955		
		7	倉庫290側消火栓横	3.0kg	YP-10CT	2025	002954		
		8	倉庫中央タイヤ倉庫側	3.0kg	YP-10CT	2025	002959		
		9	倉庫中央	3.0kg	YP-10CT	2025	002958		
		10	タイヤ倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	002951		
		11	タイヤ倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	002952		
		12	タイヤ倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	002953		
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
372	倉庫	S 1	粉末消火器 6 本		粉末 3 kg×6			
			自動火災報知設備 1 式		※内訳			
					受信機P型2級 3/5回線	1 面		
					差動式又は補償式スポット型感知器	2 個		
					煙感知器	15 個		
					P型2級発信機	1 個		
					表示灯	1 灯		
			音響装置	2 個				
			常用電源	1 組				
			予備電源（受信機のみ）	1 組				
		誘導標識 11 枚						
		配線 1 式						
用 途		消防法施行令別表第一 （十四） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	倉庫	3.0kg	MEA10B	2024	1481156K	2020年8月	放射試験済
	2	倉庫	3.0kg	MEA10B	2024	1481152K	2021年8月	放射試験済
	3	倉庫	3.0kg	MEA10B	2024	1481151K	2021年8月	放射試験済
	4	倉庫	3.0kg	MEA10B	2024	1481150K	2022年9月	放射試験済
	5	倉庫	3.0kg	MEA10B	2024	1481149K	2023年9月	放射試験済
	6	倉庫	3.0kg	MEA10B	2024	1481141K		
			以 下 余 白					
特記事項								

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類	分類等	数量
373 (次頁に 続く)	食堂厨房	RC 1	粉末消火器 27 本	粉末 3 kg×27	
			屋内消火栓 1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験	1 組 1 面 6 組 6 個 6 灯 6 組 1 面 1 組 1 組 1 式
			スプリンクラー設備 1 式	※内訳 加圧送水装置 起動装置 ヘッド 制御盤 流水検知装置 表示盤 呼水装置 送水口 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 末端試験弁 連動又は放水試験	屋内消火栓と同じ 1 組 297 個 屋内消火栓と同じ 1 組 1 面 屋内消火栓と同じ 1 箇所 屋内消火栓と同じ 1 個 1 式
			自動火災報知設備 1 式 自動閉鎖装置鋼製シャッター10箇所含む	※内訳 受信機 P 型 1 級 16/20回線 定温式スポット型感知器 定温式スポット型感知器（防爆形） 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）	1 面 58 個 1 個 87 個 9 個 9 灯 10 個 1 組 1 組
			ガス漏れ火災警報設備 1 式	※内訳 ガス漏れ検知器（防災連動）	4 個
			誘導灯 50 灯		
			誘導標識 8 枚		
			オート・ダクト用簡易自動消火装置 10 系統	※内訳 強化液 コントローラー 作動試験	59 本 10 個 1 式
			非常電源専用受電設備 1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）	
			配線 1 式		

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

373
(前頁から続き)

用 途	消防法施行令別表第一 (十五) 項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	厨房	3.0kg	YP-10CT	2025	003023		
	2	厨房	3.0kg	YP-10CT	2025	003024		
	3	厨房	3.0kg	YP-10CT	2025	003123		
	4	厨房（洗浄コーナー）	3.0kg	YP-10CT	2025	003124		
	5	厨房（洗浄コーナー）	3.0kg	YP-10CT	2025	003126		
	6	下処理室	3.0kg	YP-10CT	2025	003125		
	7	主倉庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003127		
	8	運搬倉庫前廊下	3.0kg	YP-10CT	2025	003009		
	9	食器洗浄室	3.0kg	YP-10CT	2025	003020		
	10	検収室前通路	3.0kg	YP-10CT	2025	003129		
	11	厨房前出入口廊下（小屋裏）	3.0kg	YP-10CT	2025	003010		
	12	厨房前出入口廊下（小屋裏）	3.0kg	YP-10CT	2025	003133		
	13	事務室前廊下	3.0kg	YP-10CT	2025	003130		
	14	食堂C	3.0kg	YP-10CT	2025	003019		
	15	食堂B	3.0kg	YP-10CT	2025	003017		
	16	幹部食堂	3.0kg	YP-10CT	2025	003136		
	17	配膳室	3.0kg	YP-10CT	2025	003022		
	18	配膳室	3.0kg	YP-10CT	2025	003021		
	19	下膳室	3.0kg	YP-10CT	2025	003012		
	20	下膳室前	3.0kg	YP-10CT	2025	003013		
	21	隊員食堂	3.0kg	YP-10CT	2025	003015		
	22	隊員食堂	3.0kg	YP-10CT	2025	003014		
	23	隊員食堂	3.0kg	YP-10CT	2025	003134		
	24	搬入口	3.0kg	YP-10CT	2025	003135		
	25	機械室	3.0kg	YP-10CT	2025	003131		
	26	LPガスボンベ庫	3.0kg	YP-10CT	2025	003128		
	27	除害施設	3.0kg	YP-10CT	2025	003132		
特記事項								

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
374 (次頁に 続く)	隊舎	RC 3	粉末消火器		18 本	粉末 3 kg×18			
			屋内消火栓		1 式	※内訳			
						加圧送水装置		1 組	
						制御盤		1 面	
						消火栓		6 組	
						起動用スイッチ		6 個	
						表示灯		6 灯	
						音響装置		6 組	
						表示盤		1 面	
						水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）		1 組	
				呼水装置		1 組			
				放水試験		1 式			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳				
					受信機 P 型 1 級	9/15回線	1 面		
					差動式又は補償式スポット型感知器		71 個		
					定温式スポット型感知器		22 個		
					煙感知器		17 個		
					P 型 1 級発信機		6 個		
					表示灯		6 灯		
					音響装置		6 個		
					常用電源		1 組		
					予備電源（受信機のみ）		1 組		
				誘導灯	28 灯				
				誘導標識	1 枚				
				緩降機	2 箇所	3階以下			
				配線	1 式				
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳 (次頁に続く)		一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	3階302号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002981		
		2	3階307号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002986		
		3	3階310号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002989		
		4	3階ホール	3.0kg	YP-10CT	2025	002983		
		5	3階シャワー室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002984		
		6	2階202号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002978		
		7	2階207号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002979		

374 (前頁の 続き)	消火器 内 訳 (前頁から続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		8	2階210号室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002980		
		9	2階ホール	3.0kg	YP-10CT	2025	002976		
		10	2階シャワー室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002977		
		11	1階給湯室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002969		
		12	1階団長室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002970		
		13	1階運用室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002971		
		14	1階機械室前	3.0kg	YP-10CT	2025	002972		
		15	1階消火ポンプ室	3.0kg	YP-10CT	2025	002975		
		16	1階西側階段室	3.0kg	YP-10CT	2025	002973		
		17	屋外駐輪場	3.0kg	YP-10CT	2025	002974		
		18	屋上階段室	3.0kg	YP-10CT	2025	002988		
特記事項									

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類	分類等	数量
376 (次頁に 続く)	庁 舎	RC 2	粉末消火器 13 本	粉末 20 kg（車載式）×1、粉末 3 kg×12	
			屋内消火栓 1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験	1 組 1 面 2 組 2 個 2 灯 2 組 1 面 1 組 1 組 1 式
			自動火災報知設備 1 式	※内訳 受信機 P 型 1 級 6/20 回線 定温式スポット型感知器 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）	1 面 18 個 45 個 2 個 2 灯 2 個 1 組 1 組
			誘導灯 13 灯		
			誘導標識 1 枚		
			非常電源専用受電設備 1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）	
			配線 1 式		
			非常用電源設備 1 式	自家発電設備 ※規格等 AP260A ヤンマーエネルギーシステム㈱ 1 エンジン (1) 形 式：6G135T-GL (2) 燃 焼 方 法：直接噴射式 (3) 定 格 出 力：202kW (4) 定 格 回 転 数：1,500min-1 (5) シ リ ン ダ 数：6 気筒 (6) シリンダ径×工 程：135×150mm (7) 使 用 燃 料：A 重油 (8) 使 用 消 費 率：245g/kWh (100%負荷時49L/H) (9) 使 用 潤 滑 油：CD 級以上 (10) 潤 滑 方 式：ポンプによる強制潤滑 (全量40L-有効20L) (11) 始 動 方 式：セルモーターによる電気始動 (12) セルモータ容量：24V7.0kW (13) 冷 却 方 法：ラジエータ冷却 (14) 冷 却 水 量：21.5-21.0L	

No.	名称	構造	設備の種類				分類等	数量
376 (前頁から 続き)	庁 舎	RC 2					2 発電機 (1) 名 称：横軸回転界磁形同期発電機 (2) 周 波 数：5 0 Hz (3) 容 量：2 0 0 kVA 1 6 0 kW (4) 定 格 電 圧：2 0 0 V（長時間形） (5) 定 格 電 流：5 7 7 A (6) 回 転 数：1, 5 0 0 min-1 (7) 力 率：8 0 %（遅れ） (8) 相 数：3 相 3 線 (9) 極 数：4 極 (10) 絶 縁 階 級：H種 (11) 励 磁 方 式：ブラシレス (12) 保 護 方 式：保護形（I P 2 0） (13) 冷 却 方 式：自由通風形（I C O 1） 製造所推奨点検：「C」総合点検時に点検実施	
			非常用電源設備 1 式				蓄電池設備（セルモータ、制御用） 1 蓄電池 (1) バッテリー種類：MSE 1 5 0－2×1 2 (2) バッテリー容量：DC 2 4－1 5 0 A h 2 充電器 (1) 充 電 方 式：半導体式全自動充電 (2) 入 力 電 圧：2 0 0 V (3) 出 力 電 圧：2 6. 7 V (4) 出 力 電 流：5 A	
	用 途	消防法施行令別表第一 （十五） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1階当直室前	3. 0kg	AHB-10P	2015	045794	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	2	1階第2倉庫前	3. 0kg	AHB-10P	2015	045786	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	3	1階機械室	3. 0kg	AHB-10P	2015	045796	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	4	1階廊下	3. 0kg	AHB-10P	2015	045812	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	5	1階電機室	3. 0kg	AHB-10P	2015	045811	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	6	1階発電機室	3. 0kg	AHB-10P	2015	045801	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	7	2階廊下	3. 0kg	AHB-10P	2015	045816	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	8	2階情報処理班室	3. 0kg	AHB-10P	2015	045814	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	9	2階情報調整室	3. 0kg	AHB-10P	2015	045821	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	10	2階空調機械室前	3. 0kg	AHB-10P	2015	045822		
	11	R階階段室	3. 0kg	AHB-10P	2015	045823	2026/3/31 2024/9/30	耐圧試験済放射試験済
	12	屋外少量危険物	20. 0kg	AHA-50N	2013	001576	2024年3月	耐圧試験済
13	屋外消火ポンプ室	3. 0kg	AHB-10P	2015	045782	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済	
特記事項	● 総合点検及び機器点検から別途工事のため非常電源設備（自家発電設備・蓄電池設備）を除く。							

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類			分類等			数量
377 (次頁に 続く)	庁 舎	RC 3	強化液消火器		8 本	強化 30×6、強化 60×2			
			粉末消火器		19 本	粉末 3 kg×19			
			屋内消火栓		1 式	※内訳			
						加圧送水装置			1 組
						制御盤			1 面
						消火栓			6 組
						起動用スイッチ			6 個
						表示灯			6 灯
						音響装置			6 組
						表示盤			1 面
				水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）			1 組		
				呼水装置			1 組		
				放水試験			1 式		
	自動火災報知設備		1 式	※内訳					
				受信機P型1級 19/20回線			1 面		
				差動式又は補償式スポット型感知器			57 個		
				定温式スポット型感知器			29 個		
				煙感知器			108 個		
				P型1級発信機			7 個		
				表示灯			7 灯		
				音響装置			7 個		
				常用電源			1 組		
				予備電源（受信機のみ）			1 組		
	誘導灯		41 灯						
	非常電源専用受電設備		1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）					
	配線		1 式						
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳 (次頁に続く)		一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	1階当直室前	3.0ℓ	LF3	2024	034764		
		2	1階会計課前	3.0kg	AHB-10P	2015	045851	2026/3/31 2020/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		3	1階総務部長室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045843	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		4	1階ホール	3.0kg	AHB-10P	2015	045842	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		5	1階広報対応室前	3.0ℓ	LF3	2024	034766		
		6	1階広報室前	3.0ℓ	LF3	2024	034772		
		7	1階総務課内	3.0kg	AHB-10P	2015	045845	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		8	2階階段室東	3.0kg	AHB-10P	2015	045857	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		9	2階幕僚長室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045854	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		10	2階幕僚長室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045855	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		11	2階庶務事務室内	3.0kg	AHB-10P	2015	045861	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		12	2階庶務事務室内	3.0kg	AHB-10P	2015	045858		
		13	2階幕僚副長室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045828	2026/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 放射試験済
		14	2階海上航空連絡室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045850	2026/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 放射試験済
		15	2階会議室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045856		
		16	3階階段室東	3.0ℓ	LF3	2017	029238	8 年度	放射試験
17	3階情報課総括室内	3.0ℓ	LF3	2017	029237	8 年度	放射試験		

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

377 (前頁から続き)	消火器 内 訳 (前頁から続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		18	3階情報課前	3.0ℓ	LF3	2017	029239	8年度	放射試験
		19	3階情報部長室内	3.0kg	AHB-10P	2015	045867	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		20	3階防衛課内	3.0kg	AHB-10P	2015	045866	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		21	3階訓練課内	3.0kg	AHB-10P	2015	045863	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		22	3階防衛部長室前	3.0kg	AHB-10P	2015	045862	2026/3/31 2025/3/31	耐圧試験済 放射試験済
		23	屋上階段室	6.0ℓ	YNL-6X	2025	001112		
		24	屋上排煙機室	6.0ℓ	LS6G	2023	000115		
		25	B1空調機械室	3.0kg	AHB-10P	2015	045833	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		26	B1空調機械室	3.0kg	AHB-10P	2015	045827	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		27	B1電気室	3.0kg	AHB-10P	2015	045825	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
381	庁 舎	RC 3	強化液消火器	12 本	強化 3 0×12			
			屋内消火栓	1 式	※内訳			
					加圧送水装置	1 組		
					制御盤	1 面		
					消火栓	4 組		
					起動用スイッチ	4 個		
					表示灯	4 灯		
					音響装置	4 組		
		表示盤	1 面					
		水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1 組					
		呼水装置	1 組					
		放水試験	1 式					
		自動火災報知設備	1 式	※内訳				
				受信機P型1級	5/15回線	1 面		
				定温式スポット型感知器		11 個		
				煙感知器		49 個		
				P型1級発信機		4 個		
				表示灯		4 灯		
				音響装置		4 個		
				常用電源		1 組		
				予備電源（受信機のみ）		1 組		
			誘導灯	15 灯				
			非常電源専用受電設備	1 式	屋内消火栓設備			
			配線	1 式				
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	3階3各奏室（11） 前	3.00	LF3	2024	034751		
	2	3階分奏室（2） 前	3.00	LF3	2024	034750		
	3	2階トイレ前	3.00	LF3	2024	034743		
	4	2階編曲・楽譜室前	3.00	LF3	2024	034748		
	5	2階観覧席	3.00	LF3	2024	034735		
	6	1階大演奏室	3.00	LF3	2024	034726		
	7	1階大演奏室	3.00	LF3	2024	034485		
	8	1階演奏用器具庫	3.00	LF3	2024	034758		
	9	1階大演奏室前	3.00	LF3	2024	034732		
	10	1階電気室	3.00	LF3	2024	034759		
	11	1階洗面所前	3.00	LF3	2024	034727		
	12	1階楽器庫①前	3.00	LF3	2024	034729		
特記事項								

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
383	燃料スタンド	S 1	粉末消火器			5 本	粉末 6 kg×4、粉末 3 kg×1		
	用 途	消防法施行令別表第一 （十五）項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	事務室脇	6.0kg	PEP-20	2015	018473	2026/3/31 2022/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		2	給油スタンド	6.0kg	PEP-20	2015	018484	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		3	給油スタンド	6.0kg	PEP-20	2015	018465	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		4	給油スタンド	6.0kg	PEP-20	2015	018497	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		5	事務室内	3.0kg	AHB-10P	2015	045771	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
				以	下	余	白		
	特記事項								

[illegible]

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量	
395 (次頁に 続く)	庁 舎	RC 3	強化液消火器 18 本		強化液 3 ℓ×18				
			屋内消火栓 1 式		※内訳				
					加圧送水装置	1 組			
					制御盤	1 面			
					消火栓	6 組			
					起動用スイッチ	6 個			
					表示灯	6 灯			
					音響装置	6 組			
			表示盤	1 面					
			水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1 組					
			呼水装置	1 組					
			放水試験	除く					
			自動火災報知設備 1 式		※内訳				
				受信機 P 型 1 級 13/30回線	1 面				
				差動式又は補償式スポット型感知器 163	個				
				定温式スポット型感知器	6 個				
				煙感知器	22 個				
				P 型 1 級発信機	6 個				
				表示灯	6 灯				
				音響装置	6 個				
				常用電源	1 組				
				予備電源（受信機のみ）	1 組				
		誘導標識 38 枚							
		非常電源専用受電設備 1 式		屋内消火栓設備					
		配線 1 式							
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項							
消火器 内 訳 (次頁に続く)		一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	3階補給中隊長室前	3.0ℓ	LF3	2017	029425		
		2	3階本部付隊長室前	3.0ℓ	LF3	2017	029417		
		3	3階第2.3係前	3.0ℓ	LF3	2017	029259		
		4	3階通信倉庫前	3.0ℓ	LF3	2017	029400		
		5	3階機械室前	3.0ℓ	LF3	2017	029424		
		6	3階更衣室（整備中隊）前	3.0ℓ	LF3	2017	029407		
		7	2階付隊長室前	3.0ℓ	LF3	2017	029422	8 年度	放射試験
		8	2階倉庫（1）前	3.0ℓ	LF3	2017	029693	8 年度	放射試験
		9	2階副隊長室	3.0ℓ	LF3	2017	029235	8 年度	放射試験
		10	2階第3科（支援計画班）前	3.0ℓ	LF3	2017	029232	8 年度	放射試験
		11	2階機械室前	3.0ℓ	LF3	2017	029665	2025年9月	放射試験済
		12	2階当直室前	3.0ℓ	LF3	2017	029269	2025年9月	放射試験済

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

395 (前頁の 続き) 消火器 内 訳 (前頁から続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	13	1階機械室前	3.0ℓ	LF3	2017	029236	2025年9月	放射試験済
	14	1階中央階段前	3.0ℓ	LF3	2017	029427	2025年9月	放射試験済
	15	1階隊長室前	3.0ℓ	LF3	2017	029228	2024年9月	放射試験済
	16	1階電気室	3.0ℓ	LF3	2017	029173	2024年9月	放射試験済
	17	1階臨床心理室前	3.0ℓ	LF3	2017	029418	2024年9月	放射試験済
	18	1階臨床検査室	3.0kg	LF3	2017	029217	2024年9月	放射試験済
	特記事項							

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
396 (次頁に 続く)	倉 庫	S/RC 1	強化液消火器		14 本	強化 8 0×14			
			粉末消火器		2 本	粉末 3 kg×2			
			屋内消火栓		1 式	※内訳			
						加圧送水装置	1 組		
						制御盤	1 面		
						消火栓	8 組		
						起動用スイッチ	8 個		
						表示灯	8 灯		
				音響装置	8 組				
				表示盤	1 面				
				水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）	1 組				
				呼水装置	1 組				
				放水試験	1 式				
		自動火災報知設備	1 式	※内訳					
				受信機 P 型 1 級	9回線	1 面			
				差動式又は補償式スポット型感知器	101 個				
				定温式スポット型感知器	8 個				
				煙感知器	4 個				
				P 型 1 級発信機	10 個				
				表示灯	10 灯				
				音響装置	10 個				
				常用電源	1 組				
				予備電源（受信機のみ）	1 組				
			誘導標識	13 枚					
			非常電源専用受電設備	1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備）				
			配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十四） 項							
消火器 内 訳 (次頁に続く)		一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	2階補給部第1保管班（通信）前	3.0kg	YP-10CT	2025	003222		
		2	2階整備部管理課前	3.0kg	YP-10CT	2025	003220		
		3	1階倉庫	8.0ℓ	LS-8（Ⅳ）	2012	001990	2024年3月	耐圧試験済
		4	1階倉庫	8.0ℓ	LS-8（Ⅳ）	2012	002041	2024年3月	耐圧試験済
		5	1階倉庫	8.0ℓ	LS-8（Ⅳ）	2012	001976	2024年3月	耐圧試験済
		6	1階倉庫	8.0ℓ	LS-8（Ⅳ）	2012	001651	2024年3月	耐圧試験済
		7	1階倉庫	8.0ℓ	YNL-8X	2021	000754		
		8	1階倉庫	8.0ℓ	LS8G	2023	000362		
		9	1階倉庫	8.0ℓ	LS8F	2016	000234	2024年9月	放射試験済
		10	1階倉庫	8.0ℓ	YNL-8X	2021	000752		
		11	1階倉庫	8.0ℓ	LS8G	2023	000369		
12	1階倉庫	8.0ℓ	LS8G	2023	000490				

別表第 1-1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

396 (前頁の 続き)	消火器 内 訳 (前頁から続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		13	1階倉庫	8.0ℓ	LS-8 (Ⅳ)	2012	002161	2024年3月	耐圧試験済
		14	1階倉庫	8.0ℓ	LS-8 (Ⅳ)	2012	002145	2024年3月	耐圧試験済
		15	1階倉庫	8.0ℓ	LS8F	2016	000226	2024年9月	放射試験済
		16	1階倉庫	8.0ℓ	LS-8 (Ⅳ)	2012	002106	2024年3月	耐圧試験済
	特記事項								

[illegible]

[illegible]

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類	分類等	数量
399 (次頁に 続く)	整備工場	S/RC 1	粉末消火器 11 本	粉末 3 kg	
			屋内消火栓 1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験	1 組 1 面 3 組 3 個 3 灯 3 組 1 面 1 組 1 組 1 式
			泡消火設備 1 式	※内訳 加圧送水装置 起動装置 ヘッド 制御盤 流水検知装置 圧力スイッチ 一斉開放弁（水性膜用） 泡消火薬剤貯蔵槽 泡消火薬剤混合装置 泡消火用器具格納箱（非内臓） 表示盤 手動開放弁 呼水装置 水源	屋内消火栓と同じ 1 組 225 個 屋内消火栓と同じ 1 組 3 個 22 個 1 基 1 組 1 組 1 面 22 個 屋内消火栓と同じ 屋内消火栓と同じ
			自動火災報知設備 1 式	※内訳 受信機 P 型 1 級 19 回線以下 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）	1 面 22 個 3 個 6 個 3 個 3 灯 3 個 1 組 1 組
			誘導標識 9 枚		
			非常電源専用受電設備 1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備・泡消火設備）	
			配線 1 式		

399 (前頁から続き)	用 途	消防法施行令別表第一 (十二) 項イ							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	シャッター前	3.0kg	AHB-10P	2015	46631	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		2	シャッター前	3.0kg	AHB-10P	2015	46606	2026/3/31 2021/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		3	シャッター前	3.0kg	AHB-10P	2015	46604	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		4	校正事務室内	3.0kg	AHB-10P	2015	45877	2026/3/31 2022/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		5	誘導武器整備室前	3.0kg	AHB-10P	2015	45879	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		6	校正事務室前	3.0kg	AHB-10P	2015	45876	2026/3/31 2023/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		7	インバーター室前	3.0kg	AHB-10P	2015	45886	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		8	事務室前	3.0kg	AHB-10P	2015	45882	2026/3/31 2024/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		9	給湯室前	3.0kg	AHB-10P	2015	45884	2026/3/31 2020/8/31	耐圧試験済 放射試験済
		10	誘導武器整備室内	3.0kg	AHB-10P	2015	45885	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
		11	コンプレッサー室前	3.0kg	AHB-10P	2015	45883	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
			0	以	下	余	白		
特記事項	一斉開放弁機能点検を除く								

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類	分類等	数量
400 (次頁に 続く)	整備工場	S 1	粉末消火器 4 本	粉末 6 kg×1、3 kg×3	
			屋内消火栓 1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 消火栓 起動用スイッチ 表示灯 音響装置 表示盤 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 呼水装置 放水試験を除く	1 組 1 面 2 組 2 個 2 灯 2 組 1 面 1 組 1 組
			泡消火設備 1 式	※内訳 加圧送水装置 起動装置 ヘッド 制御盤 流水検知装置 圧力スイッチ 一斉開放弁（水性膜用） 泡消火薬剤貯蔵槽 泡消火薬剤混合装置 表示盤 手動開放弁 呼水装置 水源 発泡試験を除く	屋内消火栓と同じ 1 組 75 個 屋内消火栓と同じ 1 組 3 個 5 個 1 基 1 組 1 面 5 個 屋内消火栓と同じ 屋内消火栓と同じ
			自動火災報知設備 1 式	※内訳 受信機 P 型 1 級 2/20 回線 差動式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 定温式スポット型感知器防水型 光電式スポット型 中継器 遠隔試験機能 発信機 P 型 1 級 差動式分布型感知器検出器 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）	1 個 6 個 1 個 1 個 10 個 3 個 2 個 3 個 2 灯 2 個 1 組 1 組
			誘導灯 11 灯		
			非常電源専用受電設備 1 式	低圧受電設備（屋内消火栓設備・泡消火設備）	
			配線 1 式		

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

400 (前頁から続き)	用 途	消防法施行令別表第一 (十二) 項イ						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	試験整備室	3.0kg	AHB-10P	2015	045920	2026/3/31 2020/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	2	整備工場	6.0kg	PEP-20	2013	018188	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	3	整備工場	3.0kg	AHB-10P	2015	045923	2026/3/31 2023/8/31	耐圧試験済 放射試験済
	4	渡河ボート整備場	3.0kg	AHB-10P	2015	045921	2026/3/31 2025/9/30	耐圧試験済 放射試験済
			以	下	余	白		
特記事項	一斉開放弁機能点検を除く							

[illegible]

No.	名称	構造	設備の種類			分類等		数量
402	整備工場	S 1	粉末消火器		3 本	粉末 3 kg×3		
			自動火災報知設備		1 式	※内訳		
						受信機 P 型 2 級		1 個
						差動式分布型感知器		4 個
						差動式スポット型感知器		5 個
						定温式スポット型感知器		1 個
						煙感知器（光電式）		2 個
						P 型 2 級発信機		1 個
						表示灯		1 灯
				音響装置		1 個		
				常用電源		1 組		
				予備電源（受信機のみ）		1 組		
	誘導標識		4 枚					
	配線		1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十二）項イ						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	整備工場	3.0kg	AHB-10P	2015	046620	2026/3/31 2021/9/30	耐圧試験済 放射試験済
	2	整備工場	3.0kg	AHB-10P	2015	046598		
	3	整備工場	3.0kg	AHB-10P	2015	046483		
			以	下	余	白		
特記事項								

別表第 1 - 1

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
403 (次頁に 続く)	保管倉庫	S 3	粉末消火器 35 本		粉末 3 kg×3				
			屋内消火栓 1 式		※内訳				
					加圧送水装置				1 組
					制御盤				1 面
					消火栓				13 組
					起動用スイッチ				13 個
					表示灯				13 灯
					音響装置				13 組
					表示盤				1 面
					水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）				1 組
		呼水装置				1 組			
		放水試験				1 式			
		自動火災報知設備 1 式		※内訳					
				受信機P型1級 23/25回線				1 個	
				差動式スポット型感知器				1 個	
				定温式スポット型感知器				7 個	
				煙感知器				122 個	
				P型1級発信機				13 個	
				表示灯				13 灯	
				音響装置				13 個	
				常用電源				1 組	
				予備電源（受信機のみ）				1 組	
		誘導標識 60 枚							
		配線 1 式							
用 途		消防法施行令別表第一 （十四） 項							
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考	
	1	1F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073903			
	2	1F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073907			
	3	1F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073912			
	4	1F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073914			
	5	1F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073917			
	6	1F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073918			
	7	1F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073929			
	8	1F電気室外	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073934			
	9	1F電気室内	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073935			
	10	木工所	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073939			
	11	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073941			
	12	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073942			
	13	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073944			
	14	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073945			
	15	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073049			
	16	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073058			
	17	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C073984			
	18	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103098			
	19	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103138			
	20	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103144			
	21	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103146			

消防設備点検対象設備及び数量表（陸上自衛隊仙台駐屯地）

403 (前頁から続き)	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		22	2F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103151		
		23	総監部付隊倉庫内	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103153		
		24	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103154		
		25	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103157		
		26	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103163		
		27	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103170		
		28	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103174		
		29	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103175		
		30	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103176		
		31	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103178		
		32	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103180		
		33	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103182		
		34	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103184		
		35	3F廊下	3.0kg	PAN-10WXe	2023	C103188		
特記事項									

No.	名称	構造	設備の種類		分類等			数量
404	庁 舎	S 3	粉末消火器	5 本	粉末 3 kg×5			
			強化液消火器	2 本	強化 3 0×2			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳			
						受信機P型1級 5/5	1 個	
						差動式スポット型感知器	23 個	
						定温式スポット型感知器	3 個	
						煙感知器（光電式）	22 個	
						P型1級発信機	2 個	
						表示灯	2 灯	
				音響装置	2 個			
				常用電源	1 組			
				予備電源（受信機のみ）	1 組			
		誘導標識	6 枚					
		配線	1 式					
用 途		消防法施行令別表第一 （十五） 項						
消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
	1	1F廊下	3. 0kg	PAN-10WXe	2023	C103190		
	2	1F廊下	3. 0kg	PAN-10WXe	2023	C103202		
	3	自家発室	3. 0kg	PAN-10WXe	2023	C103204		
	4	2F廊下	3. 0kg	PAN-10WXe	2023	C103209		
	5	2F廊下	3. 0kg	PAN-10WXe	2023	C103210		
	6	屋外タンク	3. 00	LF3	2017	029420		
	7	屋外タンク	3. 00	LF3	2017	029434		
			以 下 余 白					
特記事項								

消防設備点検対象設備及び数量表（自衛隊仙台病院）

No.	名称	構造	設備の種類	分類等	数量
1 (次頁に続く)	病院本館 (次頁に続く)	RC 4	粉末消火器 17 本	粉末 6 kg (加圧式) 粉末 6 kg	11 本 6 本
			強化液消火器 22 本	強化 6 ℓ 強化 8 ℓ	8 本 14 本
			二酸化炭素消火器 1 本	二酸化炭素 5 型 × 1	1 本
			屋内消火栓 1 式	※内訳 加圧送水装置 (屋外貯水槽内) 制御盤 (屋外自立型) 消火栓 起動スイッチ 水源 (貯水槽、給水装置、バルブ類等) 放水試験	1 組 1 面 11 組 11 個 1 組 1 式
			スプリンクラー設備 1 式	※内訳 補助散水栓 ヘッド 圧力スイッチ 流水検知装置 末端試験弁 放水試験	18 組 692 個 4 個 4 組 4 個 1 式
			自動火災報知設備 1 式	※内訳 受信機 P 型 1 級 2 1 / 3 1 回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源 (受信機のみ)	1 面 8 個 29 個 211 個 14 個 14 灯 14 個 1 組 1 組
			消防自動通報装置 1 式		1 個
			非常警報器具設備 1 式	※内訳 操作部 (電源部) 起動装置 (発信機、押しボタン) 音響装置 表示灯	1 組 1 組 1 組 1 組
			放送設備 1 式	※内訳 操作部 増幅器操作部 スピーカ回線 建物別個数 No. 1 106個 No.10 3個 No.26 2個 No.27 8個 合 計 119個	1 個 1 個 119 個

消防設備点検対象設備及び数量表（自衛隊仙台病院）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
1 (前頁から続き)及び(次頁に続く)	病院本館 (前頁から続き)	RC 4	放送設備 (前頁から続き)				音量調整器 (アッテネーター)		1 個
							遠隔操作部		1 個
							起動装置 押しボタン		1 個
							起動装置 非常電話		1 個
							常用電源		1 個
							予備電源 (増幅器のみ)		1 個
			配線 1 式						
	誘導灯 50 灯								
	滑り台 3 組				1 階～3 階				
	緩降機 1 組				3 階以下				
	用 途	消防法施行令別表第一 (六) 項イ							
	消火器 内 訳 (次頁に続く)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	1 階売店前廊下	8.0ℓ	L S 8 F	2016	000194	2024/9/30	放射試験済
		2	1 階給食課厨房内	6.0kg	Y P - 2 0 N	2011	008884		
		3	1 階給食課厨房内	6.0kg	Y P - 2 0 N	2011	008877		
		4	1 階給食課厨房内	8.0ℓ	L S 8 F	2016	000201	2024/9/30	放射試験済
		5	1 階給食課厨房内	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001022	2024/4/26	耐圧試験済
		6	1 階配電盤室	2.4kg	Y C - 5 X I I	2025	K000966		
		7	地下薬品庫	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001026	2024/4/26	耐圧試験済
		8	1 階薬局	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028540	2024/4/26	耐圧試験済
		9	1 階歯科技工室	6.0kg	A X 2 0 A I I	2020	000351		
		10	1 階歯科診察室	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028542	2024/4/26	耐圧試験済
		11	1階健康相談室前廊下	6.0ℓ	L S 6 F	2014	001256		
		12	1 階外来ホール	6.0ℓ	L S 6 F	2014	001257		
		13	1 階エレベータ脇	6.0ℓ	L S 6 F	2014	001258		
		14	1 階レントゲン室前廊下	8.0ℓ	L S 8 F	2016	000183	2024/9/30	放射試験済
		15	1 階検査課病理室	6.0kg	Y P - 2 0 N	2011	008860		
		16	1 階検査課細菌室	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028543	2024/4/26	耐圧試験済
		17	1 階検査課消毒室	6.0kg	Y P - 2 0 N	2011	008882		
		18	1 階検査課	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028544	2024/4/26	耐圧試験済
		19	1 階検査課採血室	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028545	2024/4/26	耐圧試験済
20		2 階手術室廊下	6.0ℓ	L S 6 F	2014	000291			
21		2 階中央材料室前廊下	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001027	2024/4/26	耐圧試験済	
22		2 階ナースステーション	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028546	2024/4/26	耐圧試験済	
23		2 階ナースステーション前廊下	6.0ℓ	L S 6 F	2014	001259			
24		2 階私物庫前廊下	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001050	2024/4/26	耐圧試験済	
25		2 階看護部管理班	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028549	2024/4/26	耐圧試験済	
26		2 階看護部管理班前廊下	6.0ℓ	L S 6 F	2014	000292			
27		2 階配膳室	6.0kg	Y P - 2 0 N	2011	008890			
28		2 階 3 病棟前廊下	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028550	2024/4/26	耐圧試験済	
29		2 階 3 病棟ナースステーション	6.0ℓ	L S 6 F	2014	001260			
30	2 階 3 病棟ナースステーション	6.0ℓ	L S 6 F	2014	001321				

消防設備点検対象設備及び数量表（自衛隊仙台病院）

1 (前頁から続き) 消火器内訳 (前頁から続き)	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検等年月日	備考
	31	3階衛材整備室前廊下	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001051	2024/4/26	耐圧試験済
	32	3階西側ナースステーション前廊下	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001052	2024/4/26	耐圧試験済
	33	3階西側ナースステーション内	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028551	2024/4/26	耐圧試験済
	34	3階中央ナースステーション前廊下	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001053	2024/4/26	耐圧試験済
	35	3階中央ナースステーション内	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028553	2024/4/26	耐圧試験済
	36	3階私物庫前廊下	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	0001054	2024/4/26	耐圧試験済
	37	3階配膳室	6.0kg	C A 2 0 E A D	2013	028575	2024/4/26	耐圧試験済
	38	4階多目的ルーム	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001055	2024/4/26	耐圧試験済
	39	4階機械室内	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001086	2024/4/26	耐圧試験済
	40	4階エレベーター機械室	8.0ℓ	P N - 8 U D	2013	001088	2024/4/26	耐圧試験済
特記事項								

別表第1-2

No.	名称	構造	設備の種類		分類等		数量			
10	学校	RC 2	粉末消火器	2 本	粉末 6 kg（加圧式）		2 本			
			強化液消火器	2 本	強化 60×1 強化 80×1		1 本 1 本			
			屋内消火栓	1 式	※内訳 加圧送水装置 消火栓 起動スイッチ 水源（貯水槽、補給水装置、バルブ等） 放水試験		1 式 2 組 2 面 1 組 1 式			
			自動火災報知設備	1 式	※内訳 受信機 P 型 1 級 3/5回線 差動式又は補償式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器 P 型 1 級発信機 表示灯 音響装置 常用電源 予備電源（受信機のみ）		1 面 15 個 5 個 3 個 2 個 2 灯 2 個 1 組 1 組			
			誘導灯	7 灯						
			配線	1 式						
			用 途		消防法施行令別表第一 （七） 項					
			消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日
	1	1 階廊下中央		6.00	YNL-6X	2025	001106			
	2	1 階廊下西側		6.0kg	PAN-20WXE	2022	C013695			
3	2 階廊下中央	8.00		PN-8UD	2013	001094	2021年9月	放射試験済		
4	2 階北側	6.0kg		PAN-20WXE	2022	C013801				
		下		余	白					
特記事項										

[illegible]

消防設備点検対象設備及び数量表（自衛隊仙台病院）

No.	名称	構造	設備の種類				分類等		数量
30	看護師隊舎	RC 2	粉末消火器		5 本	粉末 3 kg		5 本	
			屋内消火栓		1 式	※内訳			
						加圧送水装置		1 組	
						制御盤		1 面	
						起動スイッチ		2 個	
						表示盤		2 面	
						水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）		1 組	
						呼水装置		1 組	
				放水試験		1 式			
	自動火災報知設備		1 式	※内訳					
				受信機 P 型 1 級		3/5回線	1 面		
				差動式又は補償式スポット型感知器			28 個		
				定温式スポット型感知器			7 個		
			煙感知器			4 個			
			P 型 1 級発信機			2 個			
			表示灯			2 灯			
			音響装置			2 個			
			常用電源			1 組			
			予備電源（受信機のみ）			1 組			
誘導標識		9 枚							
配線		1 式							
用 途		消防法施行令別表第一 （五） 項ロ							
消火器 内 訳		一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	1 階廊下西側	3. 0kg	PEP-10N	2026	268617		
		2	1 階廊下東側	3. 0kg	PEP-10N	2026	268654		
		3	2 階廊下西側	3. 0kg	YA-10NX	2026	268352		
		4	2 階廊下東側	3. 0kg	YA-10NX	2026	268363		
		5	2 階調理室	3. 0kg	YA-10NX	2026	268854		
				以	下	余	白		
特記事項									

消防設備点検対象設備及び数量表（自衛隊仙台病院）

No.	名称	構造	設備の種類	分類等	数量
39 (次頁に続く)	消火ポンプ室	RC 1	二酸化炭素消火器 1 本	二酸化炭素3型	1 本
			自家発電設備 1 式	※内訳 90kVA発電機 (非常用電源設備内訳参照)	1 式
			スプリンクラー設備用 1 式	※内訳 加圧送水装置 制御盤 水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等) 送水口 呼水装置	1 組 1 面 1 組 1 箇所 1 組
			配線 1 式		
			非常用電源設備 1 式	スプリンクラー設備用自家発電設備 ※規格等 AP115C-5S ヤンマーエネルギーシステム) 1 エンジン (1) 形 式: 6B105T-GL (2) 燃 焼 方 法: 直接噴射式 (3) 定 格 出 力: 91.2kW (4) 定 格 回 転 数: 1,500min-1 (5) シ リ ン ダ 数: 6気筒 (6) シリンダ径×工 程: 105×125mm (7) 使 用 燃 料: 軽油 (8) 使 用 消 費 量: 23.1L/hr (9) 使 用 潤 滑 油: CD級以上 (10) 潤 滑 方 式: ポンプによる強制潤滑 (全量18L-有効8L) (11) 始 動 方 式: セルモーターによる電気始動 (12) セルモーター容量: 24V4.5kW (13) 冷 却 方 法: ラジエータ冷却 (14) 冷 却 水 量: Rad10-Eng12L 2 発電機 (1) 名 称: 横軸回転界磁形同期発電機 (2) 周 波 数: 50Hz (3) 容 量: 90kVA72kW (4) 定 格 電 圧: 200V (5) 定 格 電 流: 260A (6) 回 転 数: 1,500min-1 (7) 力 率: 80%(遅れ) (8) 相 数: 3相3線 (9) 極 数: 4極 (10) 励 磁 方 式: ブラシレス (11) 保 護 方 式: 保護形(IP20) (12) 冷 却 方 式: 自由通風形(IC01) 蓄電池設備(セルモーター、制御用) 1 蓄電池 (1) バッテリー種類: DC24-REH24 (2) バッテリー容量: DC24-24Ah 2 充電器 (1) 充 電 方 式: 半導体式全自動充電 (2) 入 力 電 圧: 200V (3) 出 力 電 圧: 27.3V (4) 出 力 電 流: 4A	

消防設備点検対象設備及び数量表（自衛隊仙台病院）

39 (前頁 から続 き)	用 途	消防法施行令別表第一 （十五） 項							
	消火器 内 訳	一連番号	設置場所	容量	製品名	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	備考
		1	消火ポンプ室	2.4kg	YC-5XⅡ	2025	k000964		
				以	下	余	白		
	特記事項								

消防設備点検対象設備及び数量表（自衛隊仙台病院）

No.	名 称	容 量	設備の種類等		分類等			備考
			種別	数量	製造年	製造番号	機能点検 等年月日	
屋外	地下タンク前	6.0ℓ	強化液消火器	1 本	2026	002195		ALS-6
屋外	地下タンク前	6.0ℓ	強化液消火器	1 本	2026	002197		ALS-6
屋外	発電機南側 キュービクル	6.0ℓ	水成膜消火器	1 本	2023	000197		ARMFE-6S
屋外	発電機南側 キュービクル	3.0kg	粉末消火器	1 本	2026	268864		YA-10NX
屋外	管理棟南側 キュービクル	6.0ℓ	水成膜消火器	1 本	2023	000136		ARMFE-6S
屋外	管理棟南側 キュービクル	3.0kg	粉末消火器	1 本	2026	268867		YA-10NX
屋外	燃料タンク南側	20.0kg	粉末消火器	1 本	2026	C000325		PAN-50WXe
屋外	燃料タンク南側	3.0kg	粉末消火器	1 本	2025	003178		YP-10CY
屋外	NO4 キュービクル	2.4kg	二酸化炭素消火器	1 本	2025	k001005		YC-5XⅡ

防火・防災点検建物一覧表

一連 番号	建物 番号	建物名称	届出 用途	構 造	階 数	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	備 考
1	91	事務所	(十五)	W	1	389.98	389.98	
2	105	教場	(十五)	W	1	200.00	200.00	
3	133	作業所	(十二)イ	R C	1	270.01	270.01	
4	204	車両修理工場	(十二)イ	S	1	3,138.18	3,402.09	
5	211	火砲修理工場	(十二)イ	S	1	1,212.25	1,212.25	
6	220	車両修理工場	(十二)イ	S	1	1,726.10	1,873.70	
7	226	通信修理工場	(十二)イ	S	1	1,493.28	1,658.28	
8	232	通信局舎	(十五)	R C	1	640.30	640.30	
9	240	隊舎	(十五)	R C	3	1,516.99	4,375.82	
10	246	電計室	(十五)	R C	2	768.10	1,438.60	
11	248	隊舎	(十五)	R C	4	1,978.14	7,525.60	
12	250	教場	(十五)	R C	3	561.30	1,683.90	
13	253	本部及び隊舎	(十五)	R C	3	1,091.67	3,102.65	
14	262	浴場	(十五)	R C	1	1,008.00	1,008.00	
15	263	予備電源室	(十五)	R C	1	77.00	77.00	
16	266	総監部庁舎B棟	(十五)	R C	3	1,175.98	3,494.49	
17	269	整備工場	(十二)イ	S	1	2,861.18	2,861.18	
18	274	車両整備工場	(十二)イ	S	1	999.38	999.38	
19	280	厚生センター	(十五)	R C	1	2,397.60	2,397.60	
20	283	体育館	(十五)	S	1	1,539.19	1,817.38	
21	285	補給処庁舎	(十五)	R C	2	1,146.81	2,295.22	
22	287	試験検査室	(十二)イ	R C	1	355.60	355.60	
23	290	車両整備工場	(十二)イ	S	1	866.70	866.70	
24	293	車両整備工場	(十二)イ	S	1	1,010.10	1,010.10	
25	310	教場	(十五)	R C	1	169.73	169.73	
26	319	隊舎	(十五)	R C	3	1,214.35	3,670.50	
27	321	通信局舎	(十五)	R C	2	420.00	863.45	
28	324	化学整備工場	(十二)イ	S	1	515.80	515.80	
29	328	隊舎	(十五)	R C	3	648.31	1,942.53	
30	332	警衛所	(十五)	R C	1	345.28	345.28	
31	341	整備工場	(十二)イ	S	1	1,904.27	2,440.05	
32	343	プール	(十五)	R C	1	1,241.46	1,241.46	
33	344	教育施設	(十二)イ	S	1	949.78	1,260.93	
34	347	電算機棟	(十五)	S	1	723.93	723.93	
35	349	教育施設	(十五)	R C	2	1,070.91	2,175.66	
36	351	庁舎	(十五)	S	1	895.50	895.50	
37	357	発電機室	(十五)	R C	1	183.60	183.60	
38	359	訓練所	(十五)	S	1	1,392.94	1,392.94	

防火・防災点検建物一覧表

一連 番号	建物 番号	建物名称	届出 用途	構 造	階 数	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	備 考
39	363	車両整備工場	(十二)イ	S + R C	2	3, 573. 99	4, 739. 99	
40	373	食堂・厨房	(十五)	R C	1	5, 141. 25	5, 141. 25	
41	374	隊舎	(十五)	R C	3	1, 218. 02	3, 674. 94	
42	376	情報処理隊庁舎	(十五)	R C	2	747. 94	1, 533. 82	
43	377	総監部庁舎A棟	(十五)	R C	3	1, 239. 91	4, 367. 11	
44	381	音楽隊庁舎	(十五)	R C	3	857. 05	1, 746. 21	
45	395	後方支援隊庁舎	(十五)	R C	3	1, 514. 40	4, 543. 20	
46	397	発電機室	(十五)	R C	1	129. 78	129. 78	
47	399	装軌・誘導武器整備工場	(十二)イ	S + R C	1	2, 600. 37	2, 597. 76	
48	400	整備工場	(十二)イ	S	1	966. 00	966. 00	
49	402	レーダ整備場	(十五)	S	1	500. 00	500. 00	
50	404	庁舎	(十五)	S	2	522. 56	1, 055. 43	

別表第3

部品交換等一覧表

建物番号	名 称	設備の種類	規格等	数 量	備 考
235	隊 舎	自動火災報知設備	差動式スポット型感知器 2 種防水型交換 (NSP224EN)	1 個	
283	体育館	誘導灯 (通路誘導灯 C 級)	本体FA10312CLE1×2、左矢印FK10316×1、右矢印FK10317×1、リニューアルプレートFK11747C×2 交換	1 式	
321	庁 舎	誘導灯	誘導灯用バッテリーFK721交換	1 個	
348	隊 舎	防火設備 (防火戸)	光電式スポット型感知器 3 種FDK346 (FDK329 後継品) 交換	1 個	
349	教育施設	防火設備 (防火戸)	扉脱着床すり調整 (1 階 1 箇所)	1 式	教育休業日に実施
355	隊 舎	防火設備 (防火戸)	オートヒンジ交換 (3 階 2 箇所、5 階 1 箇所)	1 式	
363	整備工場	防火設備 (防火シャッター)	コードリール 2 個、自動閉鎖装置 1 個 (1 階 2 箇所) 交換	1 式	
373	食堂厨房	防火設備 (防火シャッター)	危害防止バッテリー600mAh 1 1 個交換	1 式	
376	庁 舎	防火設備 (防火戸)	危害防止バッテリー600mAh 2 個交換	1 式	
395	庁 舎	防火設備 (防火戸)	枠すり調整 (中央階段 3 箇所、1 階西側 1 箇所)	1 式	
396	倉 庫	防火設備 (防火シャッター)	危害防止バッテリー600mAh 2 個交換	1 式	
211	整備工場	自動火災報知設備	受信機用バッテリー24V0.9Ah/5HR1個交換	1 式	
240	庁 舎	自動火災報知設備	光電式スポット型感知器 2 種 2 K H12 1 個交換	1 式	
274	整備工場	泡消火設備	ポンプ 2 次側圧力計 1 個交換 (1.6Mpa)	1 式	
285	庁 舎	自動火災報知設備	定温式スポット型感知器 1 種防水型 7 0℃A T G - 1 W 7 0 L H Y 1 個交換	1 式	
290	整備工場	泡消火設備	No.1一斉開放弁交換 (加圧開)	1 式	
336	倉 庫	屋内消火栓	消火水槽ボールタップ複式 2 5 A 1 個交換	1 式	
341	整備工場	泡消火設備	泡原液タンク 2 次側配管漏水補修	1 式	
348	隊 舎	自動火災報知設備	光電式スポット型感知器 2 種FDK246 (FDK229 代替品) 交換	1 式	
354	倉 庫	誘導灯	1 階集約倉庫内東側避難口 C 級本体FA10312CLE1、表示板FK10300配管直付 1 台交換	1 式	
373	食堂厨房	屋内消火栓	消火水槽ボールタップ複式 2 5 A 1 個交換	1 式	

別表第3

部品交換等一覧表

建物 番号	名 称	設備の種類	規格等	数 量	備 考
消 火 薬 剂 処 分	粉末消火薬剂	粉末消火器A B C用	2 0 k g 缶	34 缶	
	業務用消火器	強化液	強化液 8 L	27 本	
	業務用消火器	強化液	強化液 6 L	23 本	
	業務用消火器	強化液	強化液 3 L	16 本	
	業務用消火器	粉 末	蓄圧式 2 0 k g	8 本	
	業務用消火器	粉 末	蓄圧式 6 k g	1 本	
	業務用消火器	粉 末	蓄圧式 3 k g	9 本	
	業務用消火器	粉 末	加圧式 2 0 k g	2 本	
	業務用消火器	粉 末	加圧式 6 k g	52 本	
	業務用消火器	粉 末	加圧式 3 k g	34 本	
	業務用消火器	機械泡消火器	機械泡 6 kg	2 本	

提出書類一覧表

書類名	部数	様式	あて先名	提出期日（厳守）	備考
役 務 開 始 届	1部	別示	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	受注後速やかに	
現場代理人指名通知書	1部	別示	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	受注後速やかに	略歴書、必要資格等の写しの添付（必須）
下請負者設置等通知書	1部	別示	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	受注後速やかに	
予 定 表	1部	任意	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	受注後速やかに	
役 務 日 報	1部	別示	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	翌日の午前中	
材 料 検 査 願	1部	別示	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	材料搬入時	日付毎提出
役 務 打 合 簿	1部	別示	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	監督官の指示による	
役 務 内 訳 書	2部	別示	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	発注後7日以内	
役 務 完 了 届	1部	別示	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	完了検査時	
発 生 材 調 書	2部	〃	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	竣工検査時	鉄くず等有価物
役 務 写 真	1部	任意	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	竣工検査時	
時間外及び残業申請書	3部	任意	仙台駐屯地司令	前日の正午まで	作業時間は、原則1700までとする。
役 務 車 両 残 置 願 書	3部	任意	仙台駐屯地司令	前日の正午まで	
修理交換・整備等機器図	2部	任意	請負者名にて監督官に提出	受注後速やかに	
産 業 廃 棄 物 管 理 票	1部	任意	請負者名にて監督官に提出	契約工期内 （※最終処分年月日も工 期内に含めること）	鉄くず等有価物は除く
消火器機能点検計画表	2部	任意	請負者名にて監督官に提出	総合点検後速やかに	
点 検 報 告 書	2部	任意	陸上自衛隊仙台駐屯地 業務隊営繕班長	仕様書8・(1)・ケ項による	
消 防 用 設 備 等 修 理 ・ 整 備 等 経 過 記 録 表	2部	任意	請負者名にて監督官に提出	総合点検後速やかに	
立 入 許 可 申 請 書 等	別示	別示	各地域・各建物管理者	受注後速やかに	
そ の 他				監督官の指示による	
なお、いずれの書類も提出期日厳守とする。また、本役務は、現場終了後、各種書類の提出報告をもって完了とするので提出期日は確実に厳守すること。 ※提出書類の細部については、仙台駐屯地業務隊管理科営繕班（内線3312）まで問い合わせ願います。					