

公 告

契約担当官
陸上自衛隊幹部候補生学校
会計課長 白砂 智隆

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6KLX1KS00090		6KLJ1AA2034 0001								
品 名 または 件名										
講堂集中制御盤保守点検										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
幹候校				受電所（内線２９６）						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
				令和9年3月31日（水）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊幹部候補生学校会計課事務室、幹部候補生学校ホームページ及び久留米商工会議所

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和8年10月19日（月）14時00分 会計課商議室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

- (1) 競争参加に必要な資格に関する事項
- 次の各項目のすべての条件を満たす者
- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 令和7・8・9年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」のうちD以上の等級に格付けされた者。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (2) 入札の方法
- ア 落札決定に当たっては、見積もった金額に消費税相当額を含めた金額を入札書に記載すること。
- イ 上記単価（税込）×予定数量の合計による総価額により落札決定とする。
- ウ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
- エ 落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (3) 違約金等に関する事項
- ア 落札者が契約を締結しない場合には、入札金額に消費税相当額を加算した額の100分の5以上、契約者が契約を履

行しない場合には、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

イ 遅延賠償金：遅延部分1日につき、契約金額の1000分の1を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

ア 電信電話による入札

イ 競争入札に参加資格のない者が行った入札

ウ 入札に関する条件に違反した入札

エ 入札金額の記載がない、或いは明瞭でない入札

オ 入札者が誰であるか識別しがたい入札

カ 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

(5) 契約書等作成の要否

落札者は落札決定後延滞なく契約書を作成するものとする。

(6) 適用する契約条項

ア 役務請負契約条項

イ 談合等の不正行為に関する特約条項

ウ 暴力団排除に関する特約条項

エ 単価契約に関する特約条項

(7) その他

ア 本入札においては郵便入札を可とする。郵便にて入札に参加する場合は入札日（令和8年9月30日）12時必着とし、送付する場合は必ず事前の電話連絡を実施すること。

イ 代理人が入札参加する場合は、入札前に委任状を提出すること。

ウ 公告の掲示場所：前川原駐屯地、久留米商工会議所

幹候校公式ホームページ <https://www.mod.go.jp/jgsdf/ocsh>

エ 入札参加を希望する者は、連絡先を明記した書類と資格審査結果通知書を下記のアドレスにメール、確認後に入札書等必要書類を返信

メールアドレス：fin-ocsh@inet.gsdf.mod.go.jp

メール送信後5日間以内に当方から連絡がない場合、再度ご連絡ください。

オ 市場価格調査に際しご協力を頂く場合があります。

カ 最低価格の入札金額が契約等担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。

キ 積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。

ク 積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある。」ものとして落札者としえない可能性があります。

8 問い合わせ先

(1) 住所等

〒839-0852

福岡県久留米市高良内町2728

電話 0942-43-5215

FAX 0942-44-2058

(2) 入札に関すること

陸上自衛隊幹部候補生学校 総務部会計課 契約班 新谷（内線218）

(3) 仕様書の内容に関すること

陸上自衛隊幹部候補生学校 総務部管理課 営繕班 柿原（内線296）

仕 様 書		課 科 隊 名	作 成 者	作成年月日
件 名	講堂集中制御盤保守点検	管 理 課	柿原技官	8. 9. 10
1 適用範囲 この仕様書は、「講堂集中制御盤保守点検」について適用する。 2 実施場所 福岡県久留米市高良内町2728 陸上自衛隊前川原駐屯地 3 実施内容 (1) 対象機器 ア Controls製 METASYS インテリジェントターミナルアドバンス(中央監視装置) イ 空調用動力制御盤(1RCP-1、1RCP-2、1RCP-3、2RCP-1) ウ 自動制御機器(熱源、空調機、FCU、パネルラジエータ、外気取入制御、排気ファン) (2) 点検内容 別紙、点検項目表に基づく点検 4 一般事項 (1) 本件に際し実施日は監督官と調整して行うものとする。 (2) 本件に際し受注者は、監督官の指示に従い必要書類を提出する。 (3) 本件写真は、カラー撮影とし、各工程及び監督官の指示する箇所を撮影し、A4版アルバムに整理のうえ1部提出する。 (4) 本件に際し疑義等が生じた場合、監督官と調整のうえその指示に従い実施する。 (5) 本件に際し既存施設に損傷を与えた場合は速やかに監督官へ報告し、受注者の責任において原状に復旧する。 5 特記事項 (1) 各機器に対する点検項目及び細部点検内容は、メーカーの機器点検仕様書に基づき実施する。 (2) 点検表、報告書等は受注者側の様式で提出する。その際、点検内容の結果がわかる様式とする。 (3) 本保守点検に必要な機材等は、受注者が準備・負担する。 (4) 別途経費を必要とする修繕箇所が発生した際は、見積書を添付し監督官へ報告する。 6 駐屯地配置図				

点検項目表

No.	区 分 ・ 装 置 名 称 ・ 型 式		数量
1	中央監視装置(MIT)		
	中央処理装置(汎用タブレット)	TA2C-CS8	1
	ネットワークエンジン (METASYS)	M4-SNE10502-0	1
	点検項目		
	点検事前確認作業		
	本体内部・外部点検		
	カード・コネクタ点検		
	ケーブルのねじれ及び破損点検		
	供給電源点検		
	ランプ点灯点検		
	機能点検		
	自己診断機能点検		
	通信機能点検		
	操作機能点検		
	表示機能点検		
制御機能点検			
監視機能点検			
2	無停電電源装置(UPS)	GSユアサ TSU750-4	1
	点検項目		
	外観検査		
	ケーブル接続の検査		
	機能点検		
3	熱源廻り制御(制御盤 1RCP-3)		
	点検項目		
	挿入形温度検出器	TEW1 還温度用	1
	挿入形温度検出器	TEW1 往温度用	1
	差圧伝送器	PdT1	1
	電磁流量計	FM	1
	熱量演算器	CM83	1
	差圧指示調節計	UT35A-200-00-00	1
	デジタル・プラント・コントローラ	DX-9121-8454N	1
	バタフライ弁	BTV①	1
	バタフライ弁	BTV②	1
	バタフライ弁	BTV③	1
	バタフライ弁	BTV④	1
	バタフライ弁	BTV⑤	1
	バタフライ弁	BTV⑥	1
	バイパス制御弁	MV4	1
	アイソレータ	IS	1
	ディストリビュータ	FB1	1

点検項目表

No.	区 分 ・ 装 置 名 称 ・ 型 式	数量
4	空気調和制御(1) AHU-5 ロビー、ホワイエ系統 (制御盤 2RCP-1)	
	点検項目	
	挿入形露点温度検出器	THDE1 1
	微圧差スイッチ	PdS1 1
	電動 2 方弁	MV2 1
	電磁弁	BV1 1
	トランス	TR 1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC 1
5	空気調和制御(2) AHU-1 ステージ系統 (制御盤 1RCP-1)	
	点検項目	
	挿入形露点温湿度検出器	TDPE1 1
	微圧差スイッチ	PdS1 1
	電動 2 方弁	MV2 1
	電磁弁	BV1 1
	ダンパモータ	MD 1 2
	トランス	TR 1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC 1
6	空気調和制御(3) AHU-4 講堂中央部系統 (制御盤 1RCP-1)	
	点検項目	
	挿入形露点温湿度検出器	TDPE1 還気温湿度計測用 1
	挿入形露点温湿度検出器	TDPE1 外気温湿度計測用 1
	微圧差スイッチ	PdS1 1
	電動 2 方弁	MV2 1
	電磁弁	BV1 1
	ダンパモータ	MD 1 4
	トランス	TR 1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC 1
7	空気調和制御(4) AHU-2 講堂前部系統 (制御盤 1RCP-2)	
	点検項目	
	挿入形露点温湿度検出器	THDE1 1
	CO2 ガス濃度計	CO2ED 1
	微圧差スイッチ	PdS1 1
	電動 2 方弁	MV4 1
	電磁弁	BV1 1
	ダンパモータ	MD 1 2
	トランス	TR 1
	直流電源	PU 1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC 1

点検項目表

No.	区 分 ・ 装 置 名 称 ・ 型 式		数量
8	空気調和制御(5) AHU-3 講堂後部系統 (制御盤 1RCP-2)		
	点検項目		
	挿入形露点温湿度検出器	THDE1	1
	CO2 ガス濃度計	CO2ED	1
	微圧差スイッチ	PdS1	1
	電動2方弁	MV4	1
	電磁弁	BV1	1
	ダンパモータ	MD 1	2
	トランス	TR	1
	直流電源	PU	1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC	1
9	FCU-1 1階ホワイエ系統 6台連動 (制御盤 FC.BOX)		
	点検項目		
	ファンコイルリモコン	FRC1	1
	ファンコイルコントローラ	FC1	1
	電動ボール弁	BV2	1
10	FCU-2 2階ロビー系統 6台連動 (制御盤 FC.BOX)		
	点検項目		
	ファンコイルリモコン	FRC1	1
	ファンコイルコントローラ	FC1	1
	電動ボール弁	BV2	1
11	パネルラジエータ廻り制御 1階バックヤード系統 (制御盤 1RCP-2)		
	点検項目		
	室内型温度検出器	TE1	1
	温度指示調節計	TIC1	1
	電動ボール弁	BV2	1
12	便所、シャワー室系統 外気取入MD制御 (制御盤 1RCP-1)		
	点検項目		
	ダンパモータ	MD 1	1
	トランス	TR	1
13	排気ファン発停制御 FE-18 講堂上部系統		
	点検項目		
	ルームサーモスタット	T1	1
14	排気ファン発停制御 FE-19 ステージ上部系統		
	点検項目		
	ルームサーモスタット	T1	1

点検項目表

No.	区 分 ・ 装 置 名 称 ・ 型 式	数量
15	制御盤 1RCP-1	
	点検項目	
	ノーヒューズブレーカ	MCB-M 1
	サーキットプロテクタ	CP-1 1
	サーキットプロテクタ	CP-2 1
	サーキットプロテクタ	CP-3 1
	サーキットプロテクタ	CP-4 1
	トランス	TR11、TR12 2
	トランス	TR13 1
	トランス	TR10 1
	直流電源	DC10 1
	直流電源	DC11 1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC1 1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC2 1
	デジタル入力モジュール	DI-1 1
	補助リレー	R 17
	タイマーリレー	TM 2
	ヒューズ	F 13
	表示灯	WL 1
16	制御盤 1RCP-2	
	点検項目	
	ノーヒューズブレーカ	MCB-M 1
	サーキットプロテクタ	CP-1 1
	サーキットプロテクタ	CP-2 1
	サーキットプロテクタ	CP-3 1
	サーキットプロテクタ	CP-4 1
	トランス	TR11、TR12 2
	トランス	TR10 1
	直流電源	DC10 1
	直流電源	PW30,50 2
	温度指示調節計	TIC1 1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC1 1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC2 1
	デジタル入力モジュール	DI-1 1
	デジタル入出力モジュール	DIO-2 1
	補助リレー	R 17
	タイマーリレー	TM 2
	キープリレー	KP 1
	ヒューズ	F 12
	表示灯	WL 1

点検項目表

No.	区 分 ・ 装 置 名 称 ・ 型 式		数量
17	制御盤 1RCP-3		
	点検項目		
	ノーヒューズブレーカ	MCB-M	1
	サーキットプロテクタ	CP-1	1
	サーキットプロテクタ	CP-2	1
	トランス	TR10	1
	直流電源	DC10	1
	直流電源	PW60	1
	圧力指示調節計	TIC1	1
	熱量演算器	CM60	1
	ディストリビュータ	DS70	1
	アイソレータ	IS70	1
	デジタル・プラント・コントローラ	DDC1	1
	デジタル入力モジュール	DI-1、DI-2	2
	デジタル入出力モジュール	DIO-3、DIO-4	3
	補助リレー	R	56
	補助リレー	R	2
	タイマーリレー	TM	8
	キープリレー	KP	6
	ヒューズ	F	12
	切替スイッチ	CS	6
	表示灯	WL	1
	表示灯	RL	6
	表示灯	GL	6
18	制御盤 2RCP-1		
	点検項目		
	ノーヒューズブレーカ	MCB-M	1
	サーキットプロテクタ	CP-1	1
	サーキットプロテクタ	CP-2	1
	トランス	TR11	1
	トランス	TR10	1
	直流電源	DC10	1
	デジタル・プラント・コントローラ	DPDC1	1
	デジタル入力モジュール	DI-1	1
	補助リレー	R	5
	タイマーリレー	TM	1
	ヒューズ	F	7
	表示灯	WL	1