

仕様書番号: E7-6

日付: 令和7年 1月 14 日

# 排 出 水 検 査

総務部長	管理課長	営繕班長	工事企画係長	施設管理主任	管財係	営繕係	給排水係長	作成者
								

システム通信・サイバー学校

# 仕 様 書

1 件 名：排水水検査

2 場 所：神奈川県横須賀市久比里2-1-1 陸上自衛隊久里浜駐屯地

3 期 間：令和7年4月1日から翌年3月31日の間

4 概 要

下水道法及び横須賀市下水道条例に基づき陸上自衛隊久里浜駐屯地から排出される下水道の水質検査

5 検査方法

「下水の水質の検定方法等に関する省令」（昭37.12.17 厚生省・建設省令第1号）の通りに実施し、その他関係法令を遵守すること。

6 検査項目等

検 査 項 目	検 体 採 取	検 査 実 施
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1項目の1回の検査に対して、2検体を採取	毎月2回
浮遊物質 (SS)		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉍物油)		毎月1回

7 検体の採取・搬出

(1) 検体の採取は官側、搬出は請負者が行い、日程については実施する前月に官側と請負者との調整（電話可）により決める。

(2) 検査用採取容器については、請負者が準備し官側へ引き渡すこと。

8 検査結果

検査結果報告の様式は随意（会社の規定のものでも可）とし、結果が出次第、速やかに官側へ提出する。なお、検査結果で問題が起きた場合は、官側へ速報（電話可）すること。