

調達要求番号: 6SNC1AK0202

陸上自衛隊仕様書			
物品番号			仕様書番号
空気調節装置		WE-C120007B	
		作成	令和 8年 4月16日
		変更	令和 8年 6月26日
		作成部隊等名	陸上自衛隊九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する空気調節装置について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号
		冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数	
1	1.0 馬力	2.5 k w	2.8 k w	壁掛形	単相	100 V	50／60 H z 自動切替	4120-284-5981-5
			—					4120-284-5966-5
2	1.5 馬力	3.6 k w	4.0 k w	壁掛形	単相	100 V		4120-287-3948-5
			—			200 V		4120-284-5982-5
			—		三相	4120-284-5967-5		
			4.0 k w			4120-284-5983-5		
			—	天井吊り形	単相	4120-284-5968-5		
			4.0 k w			4120-284-5989-5		
			—		三相	4120-284-5990-5		
			—			4120-284-5974-5		
3	2.0 馬力	4.5 k w	5.0 k w	壁掛形	単相	200 V	4120-284-5984-5	
			—				4120-284-5969-5	
			5.0 k w		三相		4120-284-5985-5	
			—				4120-284-5970-5	
			5.0 k w	天井吊り形	単相		4120-284-5991-5	
			—				三相	4120-284-5992-5
			—		4120-284-5975-5			
			5.0 k w		床置形		単相	4120-286-9970-5
			—	三相				4120-284-5995-5
			—				4120-284-5978-5	

表1-種類 (続き)

番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号			
		冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数				
4	2.5 馬力	5.6 k w	6.3 k w	壁掛形	単相	200 V	50／60H z 自動切替	4120-284-5986-5			
			—					4120-284-5971-5			
			6.3 k w		三相			4120-284-5987-5			
			—					4120-284-5972-5			
			6.3 k w	天井吊り形	単相			4120-286-9969-5			
					三相			4120-284-5993-5			
			—					4120-284-5976-5			
			6.3 k w	床置形	単相			—			
					三相			4120-284-5996-5			
								4120-284-5988-5			
			—					4120-284-5979-5			
			5	3.0 馬力	7.1 k w			8.0 k w	壁掛形	単相	200 V
	三相	4120-284-5988-5									
—		4120-284-5973-5									
8.0 k w	天井吊り形	単相				4120-287-6886-5					
		三相				4120-284-5994-5					
—						4120-284-5977-5					
8.0 k w	床置形	単相				—					
		三相				4120-284-5997-5					
—						4120-284-5980-5					
6	4.0 馬力	10.0 k w				11.2 k w	壁掛形	三相	200 V	4120-292-6421-5	
							天井吊り形			4120-292-3341-5	
							床置形			4120-280-1630-5	
7	5.0 馬力	12.5 k w	14.0 k w	天井吊り形	三相	200 V	4120-291-9384-5				
				床置形			4120-291-9383-5				

1.4 分類

分類は、表2による。

表2-分類

番号	分類	摘要
1	標準	製造者が規定する、標準仕様とする。
2	寒冷地	2.3 d)によるほか、製造者が規定する、寒冷地対策を施す。
3	塩害地	製造者が規定する、塩害対策を施す。
4	重塩害地	製造者が規定する、重塩害対策を施す。
5	ヤモリ生息地	製造者が規定する、ヤモリ対策を施す。
注記 分類は、調達要領指定書によって指定する。		

1.5 製品の呼び方

製品の呼び方は、冷暖房兼用、仕様書の名称、表1の呼び、取付方式及び電源（特性及び電圧）による。

例 冷暖房兼用 空気調節装置 天井吊り形 2.5馬力 三相200V

1.6 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成13年3月環境省告示11号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 空気調節装置は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”及び“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”に適合する製品とする。
- b) 空気調節装置は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入時において、製造から半年以内の製品とする。
- c) この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 材料・部品

材料及び部品は、日本産業規格品又は同等以上のものとし、製造者が規定する社内規定に合格した製品とする。

2.3 構造・性能

構造及び性能は、“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”（エアコンディショナー等）における品目及び判断の基準等に合致し、表1及び次によるほか、製造者が規定する仕様及び社内規格による。細部は、承認図面による。

- a) 冷媒HFC使用器材
- b) オゾン層破壊物質不使用
- c) リモコンは、ワイヤレス式とする。ただし、床置形は、リモコン内蔵型の操作パネル式とする。
- d) 表2の番号2に分類した製品は、防雪フード及びドレンパンヒータをもつ。

2.4 寸法・質量

寸法及び質量は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。細部は、承認図面による。

2.5 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

2.6 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、室内機の見やすい適当な箇所にGLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。細部は、承認図面による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 補給・整備性の向上

契約の相手方は、補給・整備性の向上を図るため、製品の納入に関わる業務、官側において請求する部品の供給及び納入後の契約不適合を含む不具合に対応するため、各納地に対して官側の要求に対応できる態勢を確保する。

5.2 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

5.3 承認図面

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の箇条6によって、主要諸元、2.3、2.4及び2.6について、承認用図面3部ほか、承認願書1部を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

5.4 納入書類

5.4.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3の書類を添付する。

表3－添付書類

番号	名称	数量 ^{a)}	規定
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a), 7.2 a)及び7.3 a)による。 日本語版とし、合冊することができる。
2	整備資料（第1種）	1	
3	部品表（第1種）	1	
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

5.4.2 提出書類

契約の相手方は、製品納入時、陸上自衛隊九州補給処装備計画部施設課に表4の書類を提出する。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更のない場合は、官側の承認をうけて省略することができる。

表4-提出書類

番号	名称	数量 ^{a)}	規定
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a), 7.2 a) 及び7.3 a)による。 日本語版とし、合冊することができる。
2	整備資料 (第1種)	1	
3	部品表 (第1種)	1	
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

5.5 サービス拠点

契約の相手方は、日本国内に修理、部品交換などに対応可能なサービス拠点を持たなければならない。

5.6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	調達要求番号	6SNC1AK0202
	調達要求年月日	令和8年7月3日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和8年6月24日
品名	冷暖房兼用空気調節装置(壁掛形1.0馬力単相100V)等	
仕様書番号	WE-C120007B	
指定事項 5.4.2 提出書類 提出書類は、省略する。		