

調達要求番号： 6SN8/AA00020

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
無停電電源装置		WC-Z120007	
		作 成	令和 7年12月15日
		変 更	年 月 日
		作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において試薬保管装置に使用する市販品の無停電電源装置について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001ACの1.2によるほか、以下による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等が使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001AC 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GC-Z600180 試薬保管装置

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製品名

製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

出荷条件は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品とするほか、調達品目表による。

6.2 納入書類

納入書類は、取扱説明書及び品質保証書を添付するものとする。

6.3 据付け・調整等

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入時に次の作業を行うものとする。

なお、据付け場所など細部事項は、あらかじめ納入部隊と調整するものとする。

- a) 本製品を、納入部隊の指示する場所に搬入及び据付けを行うものとする。
- b) 調整は、本製品の据付け後、附属品の接続その他の関連作業を行うものとする。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号		仕様書番号	WC-Z220018
調達要求年月日		作成年月日	令和 7年12月15日
物品番号等	FCC40FF00090等	作成部隊等名	九州補給処

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
無停電電源装置	・NECフィールディング バックアップ電源装置 EP-XRF00193、00185 出力用電源部材、入力用電源部材 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	—

注^{a)} この調達品目表に記載した製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 蓄電池を内蔵し、あらかじめ充電することによって、停電発生時に、試薬保管装置に対し自動的に電力を供給できるものとする。
- b) 入力電源は、交流単相100 V、50 Hz／60 Hzの商用電源とする。
- c) 定格出力は、次による。
 - 1) 交流単相100 V、50 Hz／60 Hzであるものとする。
 - 2) 停電時において、常温、満充電、出力電流20 Aの条件で、約40分以上間電力を供給できるものとする。
 - 3) 供給する電力は安定したものであり、試薬保管装置の運転に支障のないものでなければならない。