


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 大重公彦



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
4SNE1SA00940		4SPA1A10060 0001						
品名 または 件名								
鳥栖44号建物自家発電機オーバーホール								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST							
納地または工事場所				引 渡 場 所				
九州補給処								
搬 入 場 所				納 期 または 工期				
鳥栖分屯地				令和7年3月31日（月）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

入札日時場所：令和6年7月24日 (水) 10時00分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)」は令和4・5・6年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和6年7月30日 (火) 14時00分に再度入札を実施する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が50万円以上は請書、150万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和6年7月23日(火)12時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止

(7) 公告掲示場所

- ア 鳥栖、佐賀、久留米、福岡の各商工会議所
- イ 福岡、小郡、久留米の各駐屯地会計隊及び目達原駐屯地調達会計部
- ウ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
ミライ
九州補給処調達会計部契約課 第2契約班 担当 御手洗 (内線2319)

鳥栖44号建物自家発電機オーバーホール

総務部長	管理課長	営繕班長	工事企画係長
			

件 名	鳥栖44号建物自家発電機オーバーホール			
図 名	表 紙			
支 処 長	総務科長	営繕班長	営繕係長	設 計
				
図面枚数	1 / 5	作 成	令和6年 6月26日	
陸上自衛隊 鳥栖燃料支処 総務科 営繕班				

仕 様 書

1 件 名：鳥栖44号建物自家発電機オーバーホール

2 場 所：佐賀県鳥栖市村田町 1089-1 陸上自衛隊 鳥栖分屯地

3 概 要

(1) 発電機エンジンオーバーホール . . . 1 式

(2) 模擬負荷試験 . . . 1 式

(3) 保守点検 . . . 1 式

4 一般事項：

(1) 本役務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」の定めによる他、機器メーカー仕様によるものとする。

(2) 本役務に使用する材料は、全て監督官の検査を受け合格品のみを使用するものとする。

(3) 本役務にあたり疑問等が生じた場合は監督官と調整するものとする。

(4) 本役務実施の際は十分な安全対策を講じ、常に注意を怠らないようにし、突発事故が生じた場合は速やかに監督官に報告及び対処するものとする。また、災害事故・破損発生等については全て請負業者の責任とし、速やかに原形に復元するものとする。

(5) 工程及び材料・搬入器材等の写真は工程毎にカメラ（カラー）又はデジタルカメラで撮影して提出するものとする。細部は監督官の指示によるものとする。

(6) 本役務で発生する金属屑等については、発生材調書を作成し監督官に引き継ぐものとする。

(7) エンジンオイル（廃油）等は、公害防止法に基づき請負者が搬出処理し、適正に処置したマニフェストのE票の写し又は電子マニフェストを1部提出する。

5 特記事項：

(1) 保守点検項目（詳細はメーカー点検整備表による）

ア エンジン関係点検

イ 蓄電池関係点検

ウ 制御盤・電気品関係点検

エ 発電機部点検

オ 絶縁抵抗測定

カ 始動・停止試験

キ 保護装置試験（継電器試験含む）

ク 無負荷運転試験

図 名	鳥栖44号建物自家発電機オーバーホール		
図面枚数	2 / 5	作 成	令和6年 6月26日
陸上自衛隊 鳥栖燃料支処 総務科 営繕班			

(2) 交換部品一覧

建物番号 名称	メーカー 型式	内容	数量	備考
44号建物 発電機室	三菱電機 株式会社	・キャップ ASSY① (エンジンオイルフィラ)	1個	
		・ガスケットキット	1個	
		・キャップ ASSY② (エンジンオイルフィラ)	1個	
		・シール (ロッカーカバーホルト)	4個	
		・ピストンリングセット	1個	
		・ベアリングセット (コンロッド STD)	1個	
		・シール (バルブステムシール)	12個	
		・シリンダブロックカバー	1個	
		・ガスケット (エンジンハンガー)	2枚	
		・ブラグ (フライホイールハウジング)	1個	
		・ガスケット (オイルストレーナ D=18)	1枚	
		・ガスケット (オイルストレーナ D=26)	1枚	
	自家発電機 PG140QY-R-N 135KVA エンジン 三菱電機 6D16-T	・ガスケット (オイルストレーナ D=16)	1枚	
		・Oリング (オイルフィルタ D=90)	2個	
		・Oリング (オイルフィルタ D=20)	2個	
		・Oリング (オイルフィルタ D=15)	2個	
		・Oリング (オイルクーラインナ D=22)	2個	
		・Oリング (オイルクーラ D=14)	4個	
		・ガスケット (ターボチャージャー オイルリターンチューブ)	1枚	
		・ガスケット (ターボチャージャー オイルリターンツウブロック)	1枚	
		・オイルフィルタ	1個	
		・燃料フィルタ	1個	
		・ガスケット (燃料フィルタ D=14)	4枚	
		・Oリング (インジェクションポンプ D=140)	1個	
		・ガスケット① (インジェクションポンプ ホーター)	4枚	
		・ガスケット② (インジェクションポンプ ホーター)	2枚	
		・ガスケット (インジェクションポンプ 燃料フィートポンプ)	4枚	
		・ダストシール (燃料インジェクションノズルホルダ)	6個	
		・ガスケット (燃料インジェクションノズル)	6個	
		・ガスケット (燃料インジェクションノズルインナ)	12個	

図 名 鳥栖44号建物自家発電機オーバーホール

図面枚数 3 / 5 作成 令和6年 6月26日

陸上自衛隊 鳥栖燃料支処 総務科 営繕班

建物番号 名称	メーカー 型式	内容	数量	備考
44号建物 発電機室	三菱電機 株式会社 自家発電機 PG140QY-R-N 135KVA エンジン 三菱電機 6D16-T	・ノズル（燃料インジェクション）	6個	
		・ウォーターポンプ ASSY	1個	
		・ホース（サーモスタット、ウォーターパイプ）	1個	
		・クランプ（サーモスタット D=35）	2個	
		・ベルト（オルタネータ&アプス 1040×2）	1個	
		・サーモスタットキット（76.5℃）	1個	
		・ガasket（サーモスタットケース ツウシリントヘッド）	1枚	
		・ターボチャージャー ASSY	1個	
		・ガasket（ターボチャージャー）	1個	
		・クランプ（ターボチャージャー D=50-70）	2個	
		・ホース（ターボチャージャー 51×55）	1個	
		・ガasket（オイルパン）	1枚	
		・エンジンオイル（20ℓ）	1缶	
		・不凍液（18ℓ）	1個	
		・エンジンストップソレノイド	1個	
		・ホースクランプ①	4個	
		・ホースクランプ②	2個	
		・ゴムホース（PG100K）	1本	
		・ホース（UP）	1本	
		・ラバーホース①	1本	
		・サーモスイッチ	1個	
		・オイルプレッシャースイッチ	1個	
		・LO&WT=ヒーター	1個	
		・シールワッシャ	1個	
		・FO&LO=フレキシブルパイプ	2個	
		・ポンプセット	1個	
		・LO=フレキホース	1個	
		・LO=フレキシブルパイプ	1個	
		・タコケーブル	1個	
		・L=ジョイント	1個	

図名	鳥栖44号建物自家発電機オーバーホール			
図面枚数	4／5	作成	令和6年 6月26日	
陸上自衛隊 鳥栖燃料支処 総務科 営繕班				

建物番号 名称	メーカー 型式	内容	数量	備考
44 号建物 発電機室	三菱電機 株式会社	・ タコダ イナモ	1 個	
		・ LO=ユニット	1 個	
		・ サーマユニット	2 個	
		・ プレクリーナー	1 個	
		・ サイレンサー	1 個	
	自家発電機 PG140QY-R-N 135KVA	・ ラバ ーホース②	1 本	
		・ ホースクランプ ③	1 個	
		・ ホースクランプ ④	1 個	
	エンジン 三菱電機 6D16-T	・ ラバ ーホース③	1 本	
		・ ラバ ーホース④	1 本	
		・ ホース	1 本	
		・ クランプ	4 個	
		・ ラジ エターキャップ	1 個	
		・ 燃料ポンプ アセンブリー	1 個	

(3) オーバーホール終了後、模擬負荷試験及び保守点検を行うこと。

(4) 今後交換が発生する部品等があれば、一覧表及び見積もりを作成し提出すること。

(5) 点検報告書は、仕様書の点検項目の内容がわかるように提出すること。

図 名	鳥栖 4 4 号建物自家発電機オーバーホール		
図面枚数	5 / 5	作 成	令和 6 年 6 月 2 6 日
陸上自衛隊 鳥栖燃料支処 総務科 営繕班			