公告 第 89 号
令和8年10月22日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長　園田　直樹

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6SNE1SH00670	6SPT1A10023 0001		

品名　または　件名
鳥栖４４号建物監視制御システム保守整備
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
鳥栖燃料支処	鳥栖分屯地
搬入場所	納期または工期
鳥栖分屯地	令和9年3月31日（水）

2　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3　契約条項を示す場所
陸上自衛隊目達原駐屯地　九州補給処　調達会計部契約課

4　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所　：令和8年11月17日（火）9時30分　九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

6　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

7　注意事項
（1）入札参加資格者
ア　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ　「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」は令和７・８・９年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。
エ　契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
オ　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
カ　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
キ　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

（2）入札の方法
ア　同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和８年１１月２０日（金）０９時３０分に再度入札を実施する。
イ　落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の１０％（軽減税率対象品目については８％）に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）違約金

ア　落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５以上を違約金として徴収する。

イ　契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

（４）入札の無効

ア　入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札

イ　入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札

ウ　入札執行時刻に遅延した入札

エ　その他入札に関する条件に違反した入札

（５）契約書等作成の要否

ア　契約金額が１００万円以上は請書、２５０万円を超える場合は契約書を作成する。

イ　適用する契約条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

（６）その他

ア　公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第９章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。

イ　入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。

ウ　郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和８年１１月１６日（月）１７時００分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に

「入札件名、○月○日○○○○の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。

エ　その他入札及び契約心得を厳守すること。

掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ

オ　「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。

カ　第７項第１号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照

キ　入札実施場所へのパソコン・タブレット・スマートフォン（画面サイズ７．０インチ以上）の持込は禁止

ク　最低価格の入札金額が契約担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。

ケ　積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。

コ　積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない可能性があります。

（７）公告掲示場所

ア　目達原駐屯地調達会計部

イ　陸上自衛隊九州補給処ホームページ　https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm

ウ　近傍商工会議所掲示板等

エ　近傍商工会掲示板等

（８）問い合わせ先

ア　住所等

〒８４２－００３２

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野７－１

ＴＥＬ　０９５２－５２－２１６１　　ＦＡＸ　０９５２－５２－３７４８

mail：fin-wadep@inet.gsdf.mod.go.jp

イ　入札に関すること

九州補給処調達会計部契約課第２契約班　　担当　宮崎　　（内線２３１９）

仕　様　書

1　件名：鳥栖４４号建物監視制御システム保守整備

2　場所：佐賀県鳥栖市村田町 1089-1　　陸上自衛隊　鳥栖分屯地

3　概要：燃料監視システム保守整備（定期交換部品含む）・・・１式

4　一般事項：

(1) 本役務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」の定めによる他、機器メーカー仕様によるものとする。

(2) 本役務に使用する材料は、全て監督官の検査を受け合格品のみを使用するものとする。

(3) 本役務にあたり疑問等が生じた場合は監督官と調整するものとする。

(4) 本役務実施の際は十分な安全対策を講じ、常に注意を怠らないようにし、突発事故が生じた場合は速やかに監督官に報告及び対処するものとする。また、災害事故・破損発生等については全て請負業者の責任とし、速やかに原形に復元するものとする。

(5) 工程及び材料・搬入器材等の写真は工程毎にカメラ（カラー）又はデジタルカメラで撮影して提出するものとする。細部は監督官の指示によるものとする。

5　特記事項：

(1)　部品交換点検内容

ア　電動アクチュエータＡ級点検（内蔵電池、Ｏリング交換含む）24 台

件名	鳥栖４４号建物監視制御システム保守整備		
調達要求番号	6SPT 1A 10023		
枚数	１／３	作成	令和　８年　９月３０日
陸上自衛隊　鳥栖燃料支処　総務科　営繕班			

(2)　部品交換点検対象機器構成一覧

ア　電動アクチュエータ 1/2

連番	機器名	サービス	メーカー	型式	電源	構造
1	電動弁 MV-TKK-1A	軽油タンク（No.1） 受入元弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
2	電動弁 MV-TKK-1B	軽油タンク（No.1） 払出元弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
3	電動弁 MV-TKK-2A	軽油タンク（No.2） 受入元弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
4	電動弁 MV-TKK-2B	軽油タンク（No.2） 払出元弁	ﾄﾛﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
5	電動弁 MV-TKK-3A	軽油タンク（No.3） 受入元弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
6	電動弁 MV-TKK-3B	軽油タンク（No.3） 払出元弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
7	電動弁 MV-TKT-4A	灯油タンク（No.4） 受入元弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
8	電動弁 MV-TKT-4B	灯油タンク（No.4） 払出元弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
9	電動弁 HV-FST-1	灯油払出 セパレータ１出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
10	電動弁 HV-FST-2	灯油払出 セパレータ２出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
11	電動弁 HV-FSG-1	ガソリン払出 セパレータ１出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
12	電動弁 HV-FSG-2	ガソリン払出 セパレータ２出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
13	電動弁 HV-FSJ-1	JetA-1 払出 セパレータ１出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型

件名	鳥栖４４号建物監視制御システム保守整備		
枚数	２／３	作成	令和　８年　９月３０日
陸上自衛隊　鳥栖燃料支処　総務科　営繕班			

ア　電動アクチュエータ 2/2

連番	機器名	サービス	メーカー	型式	電　源	構造
14	電動弁 HV-FSJ-2	JetA-1 払出 セパレータ 2 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
15	電動弁 HV-FSK-1	軽油払出 セパレータ 1 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
16	電動弁 HV-FSK-2	軽油払出 セパレータ 2 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
17	電動弁 HV-FSDT-1	灯油充填 セパレータ 1 出口弁	ﾄﾛﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
18	電動弁 HV-FSDT-2	灯油充填 セパレータ 2 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
19	電動弁 HV-FSDG-1	ガソリン充填 セパレータ 1 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
20	電動弁 HV-FSDG-2	ガソリン充填 セパレータ 2 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
21	電動弁 HV-FSDJ-1	JetA-1 充填 セパレータ 1 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
22	電動弁 HV-FSDJ-2	JetA-1 充填 セパレータ 2 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
23	電動弁 HV-FSDK-1	軽油充填 セパレータ 1 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型
24	電動弁 HV-FSDK-2	軽油充填 セパレータ 2 出口弁	ﾛﾄﾙｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	IQ	AC200V	耐圧防爆型

(3) 今後交換が発生する部品等があれば、一覧表及び見積もりを作成し提出すること。

(4) 報告書は、仕様書の点検項目の内容がわかるように提出すること。

件名	鳥栖４４号建物監視制御システム保守整備		
枚数	３／３	作成	令和　８年　９月３０日
陸上自衛隊　鳥栖燃料支処　総務科　営繕班			