











# ボイラー燃料重油移し替え及びスラッシュ処分

件名							ボイラー燃料重油移し替え及びスラッシュ処分						
図面名称							表紙						
縮尺		-		図面番号		1/2		作成年月日		令和4年		2/日	
業務隊長		管理科長		営繕班長		ボイ係長		施設管理		企画		作成者	
										/		防衛事務官 草野 純	
													
陸上自衛隊 大村駐屯地業務隊 管理科													


# 仕 様 書

- 1 件 名 ボイラー燃料重油移し替え及びスラッジ処分
- 2 工事場所 長崎県大村市西乾馬場町416
- 3 実施内容 本役務は大村駐屯地で使用している地下タンクから重油の移し替え及びスラッジ回収・処分を実施する。



名称	規格	数量	備考
重油地下タンク	50KL (内面FRPライニング)	2基	抜取及びスラッジ回収・処分
重油地下タンク	50KL	2基	挿入

- 4 一般共通事項
- 本役務に際し、駐屯地内の施設等に損傷を与えた場合は、請負業者側の責任において速やかに原形に復旧させるものとする。
  - 本作業は、安全及び健康管理に留意して作業すること。
  - 写真は、役務作業状況等を示す写真を撮影し、工事アルバムに整理して係官に1部提出するものとする。
  - 本作業に際し、疑義を生じた場合、速やかに係官に報告し指示を受けるものとする。
  - 本作業上軽微なもので、当然必要と思われる事項については、本仕様書に記載なくとも係官の指示により、実施すること。
  - 請負業者または現場代理人は、契約後速やかに作業実施日を係官と調整し、工程表等を作成して係官に提出する。

- 5 特記事項
- 本作業実施に際しては、本仕様書及び関係法令に基づき実施すること。
  - 移し替える重油の種類については、A重油1種2号である。
  - 移し替えの重油の量については、50～60KL程度を予定している。
  - 移し替えが終了した後に残るスラッジについては、請負業者側で部隊外搬出をし、合法的に処理を行い、管理票を確実に提出すること。尚、事前に収集運搬及び処理の許可証の写しを提出すること。
  - スラッジ回収後のタンクについては、ふき取り作業を行うこと。
  - 官側の電気は使用しないものとし、発電機を使用すること。
- また、水道を使用する場合はメーターを設置し、使用した料金を徴収するものとする。



大村駐屯地案内図 S=1:X



大村駐屯地配置図 S=1:X

件名	ボイラー燃料重油移し替え及びスラッジ処分		
図面名称	仕様書・案内図・配置図		
縮尺	図示	図面番号	2 / 2
		作成年月日	令和4年 / 月 2 / 日
	陸上自衛隊 大村駐屯地業務隊 管理科		