

調達品目表

調達要求番号	1SW01A10035	仕様書番号	
調達要求年月日	令和3年8月4日	作成年月日	令和3年8月4日
物品番号等		作成部隊等名	北熊本駐屯地業務隊補給科

1 調達品目

品名	カタログ製品名
プレハブ冷蔵庫（野外用）	ホシザキ（株）PR-23CC-2.25
プレハブ冷凍庫（野外用）	ホシザキ（株）PF-22CC-2.25
【構成品】	
ビニールカーテン	冷凍用W1250×H2000巾200
LED照明	WGN4A1/WGE405NE-N14A1
室外機	HUS-11RA-UCI
室内機	HUS-15RB-E
コントローラー	HUS-B-CB
配線セット	HUS-10A-CS
室内機延長ケーブル	HUS-3B-CSE
室外機	KX-N3AVP1
室内機	US-N3LH2
コントローラー	SCB-20H3
工業薬品（フロンガス等）	R410A
庫内棚	SS-1524MXSSP-1900
庫内棚	SS-1076MXSSP-1900
屋根	SS-400 W5450×D4525×H3400

注 同等品可（他社製品を含む。）

この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) ドアはスライド扉のものとする。
- b) 冷却性能は冷蔵（常時-6℃～+20℃）、冷凍（常時-35℃～-5℃）で温度設定できるものとする。
- c) 電源は三相200V、単相100Vとする。
- d) 寸法（冷蔵・冷凍）は、W2700mm×D2700mm×H2000mm以下とする。