







# 雨水沈砂槽清掃


| 名称  | 雨水沈砂槽清掃   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| 後方支援隊長  | 営繕班長  | 企画主任   | 瀬戸内給水   | 担当  |
|  |  |  |  |  |
| 奄美警備隊後方支援隊営繕班   |   | 図面番号   |   | 1 / 4   |

## 仕 様 書



- 1 件 名：雨水沈砂槽清掃
- 2 場 所：（１）奄美市名瀬大字大熊２６６－４９ 陸上自衛隊奄美駐屯地  
（２）大島郡瀬戸内町大字節子６８４番２ 陸上自衛隊瀬戸内分屯地
- 3 期 間：契約締結日 ～ 令和４年３月３１日
- 4 作業内容：雨水沈砂槽の清掃・汚泥の汲み取り及び処分
  - （１）奄美駐屯地 １０１号建物（地下） １ヵ所 容積８ｔ 汚泥処分予定量２ｔ
  - （２）奄美駐屯地 １０２号建物（１Ｆ） １ヵ所 容積３ｔ 汚泥処分予定量１ｔ
  - （３）瀬戸内分屯地 １０１号建物（１Ｆ） １ヵ所 容積１２ｔ 汚泥処分予定量２ｔ
- 5 一般事項：
  - （１）清掃は、仕様書及び図面による他、関係法規に基づき実施すること。
  - （２）請負業者は、作業に先立ち、監督官に工程表を作成、提出し承認を受け作業を実施すること。
  - （３）作業中、請負業者の過失により施設・設備等に損傷を与えた場合は、直ちに監督官に報告し、その指示に従い請負業者の責任において速やかに原型復旧すること。
  - （４）写真は監督官の指示に従って、清掃前、清掃中、清掃後及び作業工程、その他必要に応じて撮影し写真帳（Ａ４）に整理し、提出すること。
  - （５）本作業に伴い電気・水道を使用する場合は、請負業者で準備するものとする。
- 6 特記事項：
  - （１）清掃は株の底部沈殿汚泥を汲み取り、高圧洗浄機で壁面等を洗浄すること。その際洗浄水も汲み取り場外処分すること。
  - （２）清掃に伴い、汲み上げた汚泥及び洗浄水は数量を確認し「産業物処理及び清掃に関する法令」等を遵守し、適正に処分すること。
  - （３）産業廃物管理票（マニフェスト）は納期までに提出すること。
- 7 検 査：本作業終了後、本仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。




奄美駐屯地案内図 S=1:X



奄美駐屯地配置図 S=1:X



瀬戸内分屯地配置図 S=1:X



瀬戸内分屯地案内図 S=1:X