











高遊原エレベーター保守

決 裁	所 掌			
	派遣隊長	施設班長	施設管理係	担 当
				

合 議				
管理科長	営繕班長	工事企画	エネルギー	施設管理
				

仕様書

件名	高遊原エレベーター保守	所 属	健軍駐屯地業務隊高遊原派遣隊
		作成年月日	令和4年 1月 24日
		作成者	防衛技官 後藤 龍幸

1 総則

本仕様書は、「高遊原エレベーター保守」について適用する。

2 場所

熊本県上益城郡益城町大字小谷1812 陸上自衛隊高遊原分屯地

3 実施事項

分屯地内の荷物用エレベーター（日立OUF—800—2S45）の保守点検

4 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書による他、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（平成30年度版）」及び関係法令に基づき実施する。
- (2) 隊員若しくは部外者等に損害を与えた場合、又は施設等を破損した場合で、その原因が本役務に関わると認められた場合、請負者が補償及び賠償の責を負うこと。
- (3) 本役務の安全管理については、請負者の負担と責任において実施すること。
- (4) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施する。

5 特記事項


- (1) 保守点検項目は、「保守点検項目表」のとおりにする。
- (2) 保守にあたっての部品・消耗品等の調整・修理及び交換は請負者負担の上実施すること（フルメンテナンス）。ただし、次の事項は除く。
 - ア 建築保全業務共通仕様書 表7.2.2の項目以外の事項
 - イ 巻上機の一式取替、ギヤケース取替
 - ウ 電動機の一式取替、フレーム取替
 - エ 制御盤等の一式取替、キャビネット取替
 - オ 油圧エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー
 - カ 意匠部品（かご、かご乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場戸、三方枠）の塗装、メッキ直し、清掃又は取替
 - キ 建築保全業務共通仕様書 表7.2.5(a)から表7.2.8備考欄（※）を記した事項
 - ク 使用者側の不注意、不当な使用・管理により発生した事項
- (3) 保守点検実施者は、昇降機点検資格者の資格を有する者とし、監督官の指示に従いその写しを一部提出すること。
- (4) 保守点検期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間とし、毎月1回現地の保守点検を行うこととする。実施日は、監督官と調整するものとする。
- (5) 現地保守点検後、点検報告書（様式随意）を提出すること。なお、別途経費を必要とする修繕箇所等が発生した場合は、書面等にて監督官に報告するとともに、見積書を提出すること。

6 保守点検項目表


区分	項目
かご	運行状態、戸のスイッチ、かご戸及び敷居、戸閉め安全装置、操作盤及び位置表示灯、外部連絡装置、内装、照明、ファン、停止スイッチ、停電灯装置
かご回り	かご上、かご戸回り、かご上ステーション、インダクタ着床リレー、ガイドシユュー、給油器、救出口、かご上及びかご下各機器、非常停止装置、はかり装置及びかご回り環境状況
乗場	戸の開閉状態、ドアインターロックスイッチ、乗場ボタン、表示ランプ
昇降路	リミットスイッチ、位置スイッチ、配管配線継ぎ箱、ガイドレール、ロープ着床スイッチブレード、移動ケーブル、乗場戸回り及び昇降路環境状況
ピット	環境状況、緩衝器、張り車、つり合おもり底部隙間
その他	地震時管制運転装置、火災時管制運転装置、停電自動着床装置

7 エレベーター緒元

型式用途	機械室レス OUF-800-2S45 (荷物用)
定格積載質量	800kg
定格速度	45m/min
運転方式	VF単式自動方式
停止階	2箇所 (1, 2階)
付加装置	地震時管制運転装置 (S波地震時) 火災時管制運転装置 (自動) 停止持自動着床装置




荷物用エレベーター(日立OUF-800-2S45)



61号建物(1階)平面図 S=1:X

案内図 S=1:X



エレベーター制御盤

事務室

60号建物(2階)平面図 S=1:X

配置図 S=1:X

