

仕 様 書			
件 名	令和4年度竹田地域事務所で使用する電気	調達要求番号	
		作成年月日	令和4年1月20日
		作成部隊名	自衛隊大分地方協力本部総務課
		作成者	管理班長 准陸尉 吉田 忠男

## 1 件 名

令和4年度竹田地域事務所で使用する電気

## 2 概 要

## (1) 需要場所

自衛隊大分地方協力本部竹田地域事務所  
大分県竹田市大字竹田町522番地

## (2) 業種及び用途

官公署（事務所）

## 3 仕 様

## (1) 供給電気方式、供給電圧等

区 分	低圧電力	従量電灯C
供給電気方式	交流三相3線式	交流単相3線式
供給電圧（標準電圧）	200V	200V
計量電圧（標準電圧）	200V	200V
標準周波数	60Hz	60Hz
蓄熱式負荷設備の有無	無	無
予定契約電力	14kW	8kVA
予定使用電力	2,125kWh	5,028kWh

## (2) 使用期間

令和4年4月1日00:00から令和5年3月31日24:00まで

## (3) 供給電気の種類

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電力を供給することとし、その電力は再生可能エネルギー比率60%以上とすること。

参照：別紙

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要

## (4) 再エネ比率の確認が出来る書類の提出

供給する電力量に占める再生可能エネルギー電力の比率について確認できる資料を、書面(付紙)で半期ごと提出すること。(9月及び3月基準提出)

## (5) 電力量等の計量

区 分	低圧電力	従量電灯C
自動検針装置	有	有
電力会社の検針方式	遠隔自動検針	遠隔自動検針
電力量計構成	普通電力量計	普通電力量計

## (6) 令和4年度予定電力使用量

年月	使用実績量 (kWh)	
	低圧電力	従量電灯C
4月	3	12
5月	97	408
6月	72	305
7月	83	366
8月	365	543
9月	801	434
10月	173	367
11月	86	407
12月	111	451
1月	96	481
2月	79	405
3月	159	849
合 計	2,125	5,028

\*令和4年4月から12月は令和3年度使用実績

\*令和5年1月から3月は令和2年度使用実績

## (7) 需給地点 (供給地点)

区 分	供給地点特定番号
低圧電力	09-0000-1246-4551-0000-0000
従量電灯C	09-0000-1246-4451-0000-0000

## (8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

## (9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

## 4 検 査

請求書の受理をもって電気料の検査とする。

## 5 その他

- (1) 蓄熱式負荷設備及びフリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備はない。

- (2) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電気量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電力の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）によるものとする。
- (3) その他、この仕様書に定めのない事項については、協議の上、決定するものとする。
- (4) 入札価格の算定に当たっては、燃料費調整、太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電力の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。