

仕 様 書

1 件 名	3号建物事務室空調機取替工事
2 場 所	長崎県大村市西乾馬場町416
3 概 要	3号建物事務室パッキージェアコンの更新 1式

4 一般事項

- (1) 本仕様書は、陸上自衛隊大村駐屯地で実施される「3号建物事務室空調機取替工事」に適用する。
- (2) 本仕様書に記載なき事項及び用語の定義については、以下によるものとする。
- 【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】
- 公共建築（改修）工事標準仕様書（機械設備工事編） 最新版
- 公共建築（改修）工事標準仕様書（電気設備工事編） 最新版
- (3) 本工事の実施にあたり、仕様書と図面あるいは現地において、疑義、相違及び不明な点が生じた場合は、監督官と協議し、その指示に従うものとする。
- (4) 請負者は作業にあたり、諸法規を遵守するとともに、その運営及び適用は請負者の負担と責任において実施する。
- (5) 写真は、作業前、完了後、各工程毎を撮影し、写真帳（A4）に整理して提出する。
- (6) 工事場所及び指定された場所以外の無断立ち入り及び写真撮影は禁止する。
- (7) 請負者は、関係法令に従って現場の管理に当たらせ、関係者の監督及び火災・盗難等の災害防止に十分な注意を払わせるとともに、現場においては常に整理整頓を行う。
- (8) 本工事で使用する材料はすべて新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用すること。
- (9) 本工事において電気及び水道を使用する場合は、請負業者側で準備すること。自衛隊の電気及び水道使用する場合は、監督官に連絡の上、各種メーターを取付け、その使用料金を徴収する。

5 特記事項

- (1) 本仕様書に記載する数量については、計画数量である為、施工前に計測等を行う。
- (2) 本工事により発生した発生材（金属屑類）は、駐屯地指定の発生材調書と共に監督官に引継ぎ指示する場所を集積するものとする。また、金属屑類以外の発生材は請負業者の負担において駐屯地外へ搬出し、適正に処分するものとする。
- (3) 室外機の基礎は、既設基礎を再利用するものとする。ただし、既設基礎との取り合いが合わない場合は、架台等を利用し、堅固に取り付けけるものとする。
- (4) 本工事にて撤去する空調機は下表の通り。

名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量
パッキージェアコン (ACP-1)	製造者：ダイキン工業株式会社 機種名：SYCP224AAD 室内機：FHCP112A 標準パネルBYCP160KF 室外機：RYP224AAH 重耐塩害仕様 冷媒ガス：R410A 5.5kg リモコン：BRC1C1	2台 1台 1台

- (5) 本工事にて新設する空調機は下表同等品以上とし、承認図を提出し監督官の承認を得るものとする。

名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量
パッキージェアコン (ACP-1)	製造者：ダイキン工業株式会社 機種名：SZRC224BAD 室内機：FHCP112FC 標準パネルBYCP160EAF 室外機：RZRP224BAE 耐塩害仕様 リモコン：BRC1G4	2台 1台 1台

- (6) 本工事にて使用する冷媒管の規格は下表の通り。

呼 称	規 格		断熱厚さ
	番 号	名 称	
断熱材被覆銅管	JCDA 0009	冷媒用断熱材被覆銅管 (難燃性)	ポリエチレン保温材 液 管：8mm以上 ガス管：20mm以上

注 1. 冷媒管の屋外露出部はSUラッキング仕上とする。

- (7) 本工事の作業工程にあたっては、事前に監督官と調整するものとする。
- (8) 配管作業後、気密試験及び真空脱気し、冷媒の充填作業を行う。
- (9) 作業終了後、試運転調整を実施し、動作及び機能に問題がないことを確認する。
- (10) 本工事において発生した回収フロンガスは、法令に基づき処分し、破壊証明書又は引取証明書（E票）を監督官に提出するものとする。

工事件名	3号建物事務室空調機取替工事				
図面名称	仕様書				
縮 尺	図示	作成年月日	4.12.22	図面番号	2 / 5
大村駐屯地業務隊 管理科営繕班					